



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - (0225)952.444 email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica"

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

MEMORANDUM DIRECCION DE OBRAS N° 07/2026

A : TEODOSIO ROMILIO GOMEZ IBAÑEZ
INTENDENTE MUNICIPAL
C.C. : ERICK BENITEZ MAYER
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
De : ARQ. DELIA ID DE CANTERO
DIRECTORA DE OBRAS
Asunto : ADENDA N° 2, AL CONTRATO N° 7/25 ID N° 473541
Fecha : 31/01/2026



Me dirijo a Usted y por su intermedio a quienes corresponda a los efectos de manifestar que, con respecto a la referencia L.P.N. N° 1/25 "CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE VILLETA" CONTRATO N° 7/2025 ID N° 473541, se verifican variaciones en el proyecto que afectan al cómputo métrico y presupuesto y al normal desarrollo de la ejecución de las obras a saber.

Lote N° 1 CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESCUELA BASICA N° 427 AVAY. En las especificaciones técnicas correspondientes a la estructura metálica pilares y vigas de 15 x 30 a cambio de 120 x 40 x 2,5 debería ser 150 x 40 x 2,5, por lo que se considera una diferencia de costo por la dimensión del material. Se adjunta una estimación de costo.

En cuanto a la canaleta y caño de bajada, se verifica una diferencia de 10 ml y 24 ml respectivamente según planilla y especificación técnica adjunta.

Lote N° 2 CONSTRUCCION DE AULA Y AREA ADMINISTRATIVA TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 7601 BERNARDINA IDA RODRIGUEZ DURE en la etapa de la elaboración del proyecto; al utilizar la plantilla de planillas de computo métrico de obras tipología MEC, se omitieron de la totalidad del Area Administrativa y Aula la que corresponde al Aula, por lo que para dar continuidad y cumplimiento en la ejecución es indispensable una ampliación en el computo métrico y presupuesto, de esa manera a satisfacer la necesidad planteada por esa Institución, por lo que es necesaria la actualización de la planilla del cómputo métrico y presupuesto en el anexo correspondiente.

Lote N° 6: REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, asimismo, se solicita la ampliación de rubros en la planilla de cómputos y presupuestos en otras instituciones como ser la correspondiente a la Esc. Bas. N° 1132 Nuestra Señora del Rosario.

Pintura de pared que en un principio se consideró solo para el área afectada, pero luego al vaciar la sala de clase se detectó la necesidad de una pintura de pared en su totalidad.

En el Centro de Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas N° 11-5, también se encontraron variaciones en demolición de piso y demolición y colocación de zócalo, la necesidad de realizar la pintura total en las salas involucradas, como constan en la planilla adjunta.

Por todo lo expuesto es indispensable realizar una Adenda al Contrato, que para el efecto se realizaron los ajustes correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.