



INSTALACION ELECTRICA UBICACION DE ARTEFACTOS Y ELECTRODUCTOS

Observaciones :

Los artefactos no acotados son de foco de bajo consumo 24 W.
Los conductores no acotados son de 2 mm².
Los soportes tipo plafon adosado al techo.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

Carlos Aquino
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.F.C. N° 2648

Municipalidad de PIRAPO	
Esc.Bas. N° 7578 Paraiso	
PROYECTO	2 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de chapa
PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA escala 1 / 50	

08