

Dictamen Justificación de Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Extintores – ID N° 443.534

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de justificar las condiciones exigidas en el llamado LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL N° 10/2024, para la ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, ID N° 443.534.

En cumplimiento con lo establecido en los Artículo 25.- *Definición de la necesidad.*

Para iniciar el procedimiento de contratación, la convocante deberá especificar al nivel más detallado posible los bienes, servicios, consultorías y obras públicas a adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades.

Para tales efectos, deberá realizar un análisis previo en base a:

- a) Las necesidades de los usuarios del bien o servicio.*
- b) Los inventarios existentes.*
- c) Las soluciones actuales existentes.*
- d) El resultado de contrataciones anteriores.*
- e) Los requerimientos que se derivan de la necesidad que se pretende satisfacer.*
- f) Las soluciones alternativas que permitan satisfacer las necesidades*

El Artículo 26.- Estudio del mercado. Luego de definir la necesidad, la convocante deberá identificar las principales características del bien, servicio, consultoría y obra pública a contratar, teniendo en cuenta el contexto técnico, económico y regulatorio del mismo, y a los proveedores que puedan ofrecerlos, para establecer las condiciones de las transacciones que hacen para comercializar el bien, servicio, consultoría u obra pública y si existe o no competencia en el mercado.

Artículo 42.- Estimación de costos. Las instituciones públicas deberán estimar los costos de cada contrato al momento de su planificación a fin de determinar el procedimiento de contratación correspondiente y la afectación específica a sus créditos presupuestarios.

La resolución DNCP 4401/2023 de procedimientos de contratación en su Artículo 40. Documentaciones inc a) Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, de conformidad a los artículos 25 y 45 de la ley, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó;

Consideraciones.

Cabe mencionar, que los extintores solicitados son para tener un ambiente seguro y disponer de los equipos necesarios a fin de garantizar la reacción ante algún eventual siniestros y por sobre todo garantizar la seguridad de funcionarios, público en general y los equipos de la institución.

Sobre las consideraciones técnicas a tener en cuenta en la Adquisición de Extintores – ID N° 443.534; el presente dictamen de justificación de especificaciones técnicas ha sido elaborado con el propósito de fundamentar la selección de extintores para nuestra organización. Las especificaciones técnicas seleccionadas, detalladas en este documento, han sido evaluadas considerando los riesgos específicos de incendio en nuestros espacios, así como las normativas de seguridad vigentes. Se ha concluido que estas especificaciones no solo cumplen con los requisitos de seguridad exigidos, sino que también ofrecen ventajas significativas en términos de efectividad y adecuación al entorno operativo de nuestra empresa.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente


C.P. Carlos E. Figueredo
Director de Contrataciones
ERSSAN

Seguir siendo la institución competente en el ejercicio de sus funciones con resultados eficientes, transparentes y oportunos para la población con capital humano de alta calidad técnica en regulación de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de efluentes.

Solicitud de adquisición de extintores - Especificaciones Técnicas

Extintor con Polvo Químico Seco (PQS) de 4 Kg. Especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato de amonio, aplicaciones indicadas contra fuegos clases ABC con alta eficiencia, garantía de fabricación de 12 meses (Incluido soporte de metal piso y cartel indicador/Baliza)
Cantidad: 25 unidades

Extintor con Polvo Químico Seco (PQS) de 1 Kg. Especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato de amonio, aplicaciones indicadas contra fuegos clases ABC con alta eficiencia, garantía de fabricación de 12 meses (Incluido soporte de metal piso y cartel indicador/Baliza)
Cantidad: 7 unidades

Extintor con Polvo Químico Seco (PQS) de 2 Kg. Especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato de amonio, aplicaciones indicadas contra fuegos clases ABC con alta eficiencia, garantía de fabricación de 12 meses (Incluido soporte de metal piso y cartel indicador/Baliza)
Cantidad: 2 unidades



C.P. Carlos L. Figueredo
Director de Contrataciones
ERSSAN