

## DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

ENSAYO DE SPT

Proyecto	Vallemi-Loma Plata		Cota Boca Sondeo		Sondeo N°	Completo
Ubicación	P/5 S.E.		Prof. Sondeo	4,45 m.	Ubicación	P/5
Operador de Campo	S. Ramos		Prof. Nivel Agua		Fecha Inicio	10.12.92
Responsable Técnico			Fecha Nivel Agua		Fecha Fin	10.12.92

[illegible]

OBSERVACIONES Encamisado hasta los 0,50 m.

*J. J. J.*  
FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sondeo N°	Prof. (m)	HN	LL	LP	IP	10	40	100	200	C.U.S
S.E. P/5	1,00 a 1,45	17,0	38,8	17,0	21,8	97,0	72,0	55,0	50,0	CL
S.E. P/5	3,00 a 3,45	17,0	43,2	18,0	52,2	100	84,0	67,0	62,0	CL