

Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 06 de octubre de 2025

NOTA GUOC N°516/2025

Señor

Abg. Agustín Encina, Director.

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco del llamado LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°18/2025 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E INSUMOS PARA TABLEROS ELECTRICOS" – ID N°473.131.

Al respecto y en consideración a las siguientes observaciones:

Observaciones del Verificador

- CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

Datos del SICP

Los bienes deben ser adquiridos a través de la tienda virtual

En virtud de la Resolución DNCP N°1399/20 se solicita que los bienes sean adquiridos a través de la Tienda Virtual.

Comentario

Cable Multifilar de tamaño 4 mm

RESPUESTA: A partir de la observación, se informa que los bienes requeridos son cables multifilares flexibles de CU, 600V, temperatura máx. 70°C, tipo Taller (TPR) en secciones de 4x25mm² y 4x35mm², los cuales son indispensables para la instalación de los Tableros de Arranque y Protección Eléctrica de las electrobombas sumergibles para aguas residuales. Estas especificaciones técnicas (especialmente la flexibilidad, resistencia y el tipo TPR) son críticas para garantizar la seguridad, el correcto funcionamiento y el cumplimiento normativo de la instalación. Dado que las características técnicas de estos conductores difieren del producto estandarizado disponible en el catálogo de la Tienda Virtual, resulta necesario adquirirlos por fuera de la plataforma.

Sin otro particular, me despido atentamente.



Lic. Emilce D. Lovera

Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.