



REFERENCIAS

PREVENCIÓN BÁSICA

	E.I. ABC	EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO ABC DE 6 Kg
	E.I. GE	EXTINTOR DE INCENDIOS TIPO GAS ECOLÓGICO DE 4 Kg
	D.D.	DISYUNTOR DIFERENCIAL

ILUMINACION DE EMERGENCIA - SEÑALETICA

	C.C.M.	CARTEL CON MEMBRETE "PELIGRO RIESGO ELECTRICO"
	I E	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA TIPO LED

INDICADORES LUMINOSOS SEÑALIZACIÓN DE SALIDA

	S.E.	INDICADORES LUMINOSOS SEÑALIZACIÓN DE SALIDA
--	------	--

DETECCIÓN ELECTRÓNICA

	PCC	PANEL CENTRAL DE CONTROL
	PMC	PULSADOR MANUAL COMPUESTO
	AAV	ALARMA AUDIO VISUAL
	H/C	DETECTOR DE HUMO Y CALOR
	H/C	DETECTOR DE HUMO Y CALOR SOBRE CIELORRASO
	T/V	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

REFERENCIAS EXTINCION AUTOMATICA

Manómetro de Glicerina

Rociador Pendiente de 1/2
Características:
Respuesta Rápida, Bulbo 3 mm, Resp. Rápida
Factor K = 5,6 (gpm/(psi)1/2) o 80 (L/min/(bar)1/2)
Temperatura de Activación 68 °C, color Rojo
Rosca NPT 1/2, Cobertura Estándar
Orientación: Pendiente
Certificación, UL - FM

Rociador Pendiente de 1/2

Rociador Pendiente de 1/2
Características:
Respuesta Rápida, Bulbo 3 mm
Factor K = 5,6 (gpm/(psi)1/2) o 80 (L/min/(bar)1/2)
Temperatura de Activación 68 °C, color Rojo
Rosca NPT 1/2, Cobertura Extendida
Orientación: Pendiente
Certificación, UL - FM

ECA

ESTACIÓN DE CONTROL Y ALARMA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

BOCA DE INCENDIO SIAMESA

Cañería de Acero Galvanizado 1"

Cañería de Acero Galvanizado 1 1/4"

Cañería de Acero Galvanizado 1 1/2"

Cañería de Acero Galvanizado 2"

Cañería de Acero Galvanizado 2 1/2"

Cañería de Acero Galvanizado 3"

PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

UBICACIÓN: Tte. Hector Velazquez c/ Luis de Gasperi

PROPIETARIO: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

DIRECCIÓN: Estados Unidos 961 c/ Tte. Farfán - Asunción

PROFESIONAL: Arq. Juan Godoy

PAT. N°: 34.573

DIRECCIÓN: Tte. Herminio Paredes 1.587

SUP. TERRENO: 421.50 m2

SUP. A PROTEGER: 280.12 m2

CTA. CTRAL.: 14.1091-19

PROPIETARIO

PROFESIONAL

ESCALA 1:50