



Email: uoc@bcp.gov.py

Asunción, 13 de mayo de 2026

Señor

Agustín Encina, Director

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

**Ref.: LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N° 82/2026 -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE
DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KV - ID N°
484985**

Me dirijo a Usted a fin de responder a las observaciones realizadas en el marco de la verificación de la convocatoria de la referencia:

1. CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

Datos de Licitación

Cláusulas incompletas o datos insuficientes

Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso

Comentario

Observamos que el sistema de adjudicación es por lote, en la planilla de precios del SICP el lote 1 cuenta con 11 ítems y el lote 2 cuenta con 16 ítems, sin embargo en las EETT del pbc no tiene ese orden, incluso se indica 28 ítems lo cual no coincide con lo cargado en el SICP, solicitamos subsanar.-

Respuesta: Se ha procedido a revisar las documentaciones cargadas para verificación del llamado de la referencia y de los datos completados en el SICP. En ninguna parte se hace referencia a que la adjudicación es por lote ni se hace distinción entre lote 1 y lote 2. Se adjunta a la presente el reporte generado por vuestro sistema en el cual se puede observar los datos cargados y la lista de precios con el listado de los ítems coincidentes con el anexo técnico y el PBC.

2. RECORDATORIO

“General. Responsabilidad de la Convocante”

Respuesta: Se tendrán en cuenta las consideraciones indicadas.

Se ruega considerar la necesidad de nuestra Institución de contar con la presente contratación cuanto antes y nos ponemos a vuestra disposición en el correo uoc@bcp.gov.py o en la línea telefónica 619 2022 ante cualquier duda, a efectos de no ser objeto de una nueva retención.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

Directora
Unidad Operativa de Contratación

Nro. Expediente 1284941

Fecha Límite de Consultas 20-05-2026 12:00:00

Fecha de Solicitud de Verificación 2026-05-07 12:59:06

Estado del Llamado Borrador

www.contrataciones.gov.py

Reporte de Llamados

I.DATOS DEL PAC

Entidad	Banco Central del Paraguay	Fecha Estimada de Inicio de Llamada	NO APLICA
UOC/UEP	Uoc Banco Central del Paraguay	Moneda	Guaraníes
TIPO UC	UOC	Valor a Contratar	80.000.000.00
Nro UC	1272	Ejecución Anual	NO APLICA
Año	2026	Plurianualidad	Sí
Objeto del Llamado	SER	Categoría del Bien/Servicio	Servicios de Construcción y Mantenimiento
Nro. Pac	484985	Descripción	MCN N° 82/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KV
Modalidad	MCN	Fuente de Financiamiento	Fuente 30

II. DATOS DEL LLAMADO

Descripción	MCN N° 82/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KV		
Detalle	MCN N° 82/2026 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KV	Lugar de Entrega de Oferta	Oficina de la UOC, 4° piso del edificio BCP, sito en Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
Nombre del Contacto	María Emilia Acha	Fecha de Entrega de Oferta	25-05-2026 10:00:00
Email del Contacto	uoc@bcp.gov.py	Fecha de Apertura de Oferta	25-05-2026 10:15:00
Teléfono del Contacto	0216192022	Lugar de Apertura de Oferta	Oficina de la UOC, 4° piso del edificio BCP, sito en Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
Cargo del Contacto	Directora de la UOC	Duración del Contrato	duracion
Forma de Adjudicación	total	Restricciones	
Garantía de Mantenimiento de Oferta	5	Observaciones	
Tipo de Garantía	["declaracion_jurada", "garantia_bancaria", "poliza"]	Usuario de Alta	4879642
Monto Total	80000000	Fecha de Alta	13-05-2026 09:30:47
Forma de Pago	a_plazo	Usuario de Modificación	ffarias
Anticipo %		Fecha de Modificación	12-05-2026 16:41:49
Lugar de Consulta	En el SICP de la DNCP		

III. DATOS DE LOS ITEMS

Sistema de Adjudicación: **total**

Grupo:	1	Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIRECCIONABLES DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA SUB ESTACIÓN DE 66KV
Entrega Lugar:	BCP	Observacion:
Contrato Abierto:	monto	Monto: Mínimo: 40.000.000. Máximo: 80.000.000.
Abastecimiento Simultaneo:	No	
		Total: 51.479.276

Nro. Item	Item Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Presentación	Precio Unitario	Total
1	72101509-001	Mantenimiento preventivo - Limpieza general del panel central, ajustes de bornes, verificación de cableado. (Mano de obra) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	915.243	915.243
2	72101509-001	Mantenimiento preventivo - Verificación de la fuente de alimentación principal, mediciones de tensión. (Mano de obra) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	238.812	238.812
3	72101509-001	Mantenimiento preventivo - Verificación de la fuente de alimentación secundaria, mediciones de tensión, conmutación y pruebas de funcionamiento con energía de respaldo. (Mano de obra) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	663.592	663.592

4	72101509-001	Mantenimiento preventivo - Verificación de programación y configuración del panel central, controlador de cable sensor, Anunciador. (Mano de obra) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	1.015.195	1.015.195
5	72101509-001	Mantenimiento preventivo - Limpieza individual de componentes del sistema: pulsadores manuales, alarma audiovisual, detectores de humo/calor, ajuste de bornes, prueba individual de funcionamiento, verificación de cable sensor. (Mano de obra) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	3.733.939	3.733.939
6	72101509-001	Mantenimiento preventivo - Prueba general del funcionamiento del sistema. (Mano de obra) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	971.831	971.831
7	80111613-9999	Mantenimiento correctivo - Instalación de panel central de control direccionable con capacidad mínima de 64 Dispositivos Direccionables. (Mano de obra) En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	1.221.552	1.221.552
8	72101509-001	Panel central de control direccionable con capacidad mínima de 64 Dispositivos Direccionables. (Repuesto) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	15.939.761	15.939.761
9	80111613-9999	Mantenimiento correctivo - Instalación de anunciador remoto con display LCD. (Mano de obra) En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	1.308.293	1.308.293
10	72101509-001	Mantenimiento correctivo - Anunciador remoto con display LCD. (Repuesto) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	11.519.664	11.519.664

11	80111613-9999	Mantenimiento correctivo - Instalación de detector de humo y calor direccionable. (Mano de obra) En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	206.077	206.077
12	72101509-001	Mantenimiento correctivo - Detector de humo y calor direccionable. (Repuesto) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	711.823	711.823
13	80111613-9999	Mantenimiento correctivo - Instalación de detector termovelocimétrico direccionable. (Mano de obra) En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	217.968	217.968
14	72101509-001	Mantenimiento correctivo - Detector termovelocimétrico direccionable. (Repuesto) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	748.236	748.236
15	80111613-9999	Mantenimiento correctivo - Instalación de pulsador manual de alarma de incendio direccionable. (Mano de obra) En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	191.027	191.027
16	72101509-001	Mantenimiento correctivo - Pulsador manual de alarma de incendio direccionable. (Repuesto) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	811.648	811.648
17	80111613-9999	Mantenimiento correctivo - Instalación de alarma audiovisual. (Mano de obra) En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	195.815	195.815
18	72101509-001	Mantenimiento correctivo - Alarma audiovisual. (Repuesto) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	815.363	815.363

19	80111613-9999	Mantenimiento correctivo - Instalación de módulo de aislación. (Mano de obra) En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	200.815	200.815
20	72101509-001	Mantenimiento correctivo - Módulo de aislación. (Repuesto) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	571.923	571.923
21	80111613-9999	Mantenimiento correctivo - Instalación de módulo de entrada dual. (Mano de obra) En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	206.234	206.234
22	72101509-001	Mantenimiento correctivo - Módulo de entrada dual. (Repuesto) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	1.410.643	1.410.643
23	80111613-9999	Mantenimiento correctivo - Instalación de cable sensor. (Mano de obra) En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	72.886	72.886
24	72101509-001	Mantenimiento correctivo - Cable sensor. (Repuesto) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	450.561	450.561
25	80111613-9999	Mantenimiento correctivo - Instalación de Módulo de control para conexión del cable sensor. (Mano de obra) En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	383.338	383.338
26	72101509-001	Mantenimiento correctivo - Módulo de control para conexión del cable sensor. (Repuesto) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	6.479.335	6.479.335

27	80111613-9999	Mantenimiento correctivo - Instalación de Accesorios para conexión del cable sensor. (Mano de obra) En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	130.353	130.353
28	72101509-001	Mantenimiento correctivo - Accesorios para conexión del cable sensor. (Repuesto) En catálogo: Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios Especificaciones Técnicas Estándar: No posee	1	Unidad	UNIDAD	147.351	147.351