DIRECCION ADMINISTRATIVA

Asunción, 07 de octubre, del 2026

DICTAMEN TÉCNICO

UOC Convocante:	SENAVE
Unidad o área requirente:	SERVICIOS GENRALES / DIRECCION ADMINISTRATIVA
Funcionario o Técnico Responsable:	LIC. DIEGO PIAGGIO
Dependencia y cargo que desempeña:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

- **Marco legal**

Ley N° 2459/04 QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE) establece en el Art. N° 9 Inc. f) y g) la facultad de celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de sus fines, con organismos nacionales públicos o privados, gobernaciones y/o municipios; así como con organismos internacionales, previa autorización de las instancias pertinentes y actuar como portavoz oficial de la situación de las condiciones fitosanitarias y de semillas del país y todo lo inherente a su ámbito de aplicación. En este contexto, el SENAVE es el único organismo autorizado para resolver y reportar sobre la situación de una plaga en el país.

La Circular DNCP N° 12/2026, que establece el Modelo de Dictamen Técnico.

Resolución DNCP N° 230/2025, POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", establece que para la comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, a los efectos de su verificación y la difusión de los procedimientos de contratación, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente comunicación; Art. 40° inc. a) Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, suscripto por el responsable del área requirente o del técnico que lo recomendó. En caso de que los mismo sugieran criterio de evaluación y/o condiciones de ejecución contractual, la fundamentación de tales sugerencias deberá formar parte del dictamen técnico.

- **Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados:**

El SENAVE, Creado por Ley Nº 2459, del 4 de octubre de 2004, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) es un ente autárquico formado a partir de la fusión de la Dirección de Defensa Vegetal, la Dirección de Semillas, la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco y el Departamento de Comercialización Interna y Externa de Productos y Subproductos Vegetales. Estos organismos correspondían originalmente al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero el SENAVE recién funciona como institución en el 2005.

La Misión del SENAVE es apoyar la política agroproductiva del Estado, contribuyendo al incremento de los niveles de competitividad, sostenibilidad y equidad del sector agrícola, a través del mejoramiento de la situación de los recursos productivos respecto a sus condiciones de calidad, fitosanidad, pureza genética y de la prevención de afectaciones al hombre, los animales, las plantas y al medio ambiente, asegurando su inocuidad.

Con una Visión de ser la institución referente en la protección fitosanitaria del país, garantizando seguridad, sostenibilidad y competitividad de la agricultura paraguaya, mediante la excelencia técnica, la innovación y el compromiso con los valores institucionales.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express - Piso 5
Asunción - Paraguay
www.senave.gov.py

- Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

El presente llamado se realiza en atención a la solicitud de la Dirección Administrativa, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, en respuesta a los requerimientos operativos planteados por el Departamento de Taller y el Departamento de Servicios Generales para el fortalecimiento de sus actividades institucionales.

La adquisición de los equipos y herramientas solicitados resulta indispensable para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo oportuno del parque automotor institucional y de las infraestructuras de la sede central y las distintas dependencias a nivel nacional.

La disponibilidad de instrumental adecuado permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante fallas mecánicas, averías eléctricas o requerimientos de mantenimiento edilicio, asegurando la continuidad operativa y la capacidad de desplazamiento de los técnicos institucionales.

Asimismo, contar con equipamiento adecuado permite elevar los estándares de seguridad laboral del personal de taller y servicios generales, previniendo riesgos de accidentes de trabajo y minimizando el desgaste físico derivado del uso de herramientas obsoletas o improvisadas.

- Justificación de la Planificación:

Se trata de un procedimiento de contratación que responde a una necesidad institucional.

- Justificación de las Especificaciones Técnicas:

Las presentes especificaciones técnicas han sido elaboradas bajo criterios estrictamente objetivos, razonables y proporcionales para atender la necesidad de mantener la capacidad operativa de la infraestructura y el parque automotor del SENAVE. El diseño técnico de los requerimientos responde directamente a la alta demanda operativa del parque vehicular y la necesidad de mantener en óptimas condiciones de funciona-miento las instalaciones y oficinas del SENAVE, distribuidas estratégicamente en todo el territorio nacional, donde la inmediatez y la autonomía en el mantenimiento resultan claves para el cumplimiento de los fines institucionales.

- **En lo referente a la identificación de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes. NO APLICA.**
- **Si en las bases licitatorias se indica una marca específica y otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos los mismos tendrán carácter referencial. NO APLICA**
- **Fundamentar criterios de evaluación y/o condiciones de ejecución contractual sugeridos. NO APLICA.**

Ante lo expuesto, y teniendo en cuenta la necesidad de la institución, existen razones justificadas de manera técnica, objetiva, imparcial, razonable y proporcional para el llamado ***"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TALLER Y SERVICIOS GENERALES" ID 487.279.***

Las especificaciones técnicas correspondientes al presente llamado se adjuntan como Anexo I, formando parte integrante del dictamen, a efectos de facilitar su organización, consulta y análisis, considerando la extensión de dicho documento.

Firma y aclaración del funcionario/a o Técnico/a Responsable:

.....

Lic. Diego Piaggio, Jefe

Departamento de Servicios Generales

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express - Piso 5
Asunción - Paraguay

www.senave.gov.py

ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LLAMADO.

A continuación, se detallan los Términos de Referencia y las especificaciones técnicas correspondientes al llamado: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TALLER Y SERVICIOS GENERALES" ID 487.279.

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad solicitada
1	Roto Martillo	Como mínimo motor de 1500W, 5 Joules, Encastre SDS-Plus, 4 funciones de operación (taladro, rotomartillo, cincelado y ajuste de cincel) y sistema antivibración	Unidad	2
2	Taladro Percutor	Inalámbrico, como mínimo de 18V tipo Brushless (motor sin escobillas), par máximo de 50 Nm, mandril metálico de 13 mm, 2 velocidades variables (hasta 1900 RPM) y funciones de atornillado, perforación y percusión (hasta 32.000 BPM)	Unidad	2
3	Hidrolavadora profesional (Monofásica)	Como mínimo bomba con: 3 pistones de cerámica. Cigüeña y biela en baño de aceite. Cabezal de aluminio inyectado. Visor de aceite. Válvulas de acero inoxidable. Motor de inducción. Boquilla de alta presión con chorro regulable. Carro reforzado con estructura tubular. Manguera de alta presión con trama de acero de 10m. Cable eléctrico de 5m. Características: Manguera de alta presión de 6,2 m. Cable eléctrico de 5m. Especificaciones: Tensión: 220V. Presión Nominal: 60bar. Presión permisible: 90bar. Caudal: 1020L/h. Potencia del motor: 3CV. Potencia Consumida: 2800W. Protección térmica en la llave. Tipo de bomba: Radial. Número de pistones: 3. Material de pistones: Revestido en Cerámica. Rotación de bomba: 3600rpm.	Unidad	2
4	Nivel de Aluminio	Nivel de Aluminio con magnético (con imán) de 24 pulgadas	Unidad	2
5	Llave Ajustable	Llave Ajustable inglesa de 10 pulgadas	Unidad	4
6	Llave Ajustable	Llave Ajustable inglesa de 12 pulgadas	Unidad	4
7	Pinza electricista	Pinza electricista de 8 pulgadas, con aislamiento de seguridad como mínimo para 1000V y mango ergonómico de dos colores	Unidad	4
8	Pinza electricista	Pinza electricista de 7 pulgadas, con aislamiento de seguridad como mínimo para 1000V y mango ergonómico de dos colores	Unidad	4
9	Pinza de corte	Pinza de corte diagonal de 6 pulgadas, con aislamiento de seguridad como mínimo para 1000V y mango ergonómico de dos colores	Unidad	4
10	Pinza Amperimétrica Digital	Corriente AC/DC: como mínimo rangos típicos de 0,1 A hasta 400 A o 1000 A. Voltaje AC/DC: Hasta 600 V o 1000 V. Funciones de resistencia, continuidad acústica, capacitancia, diodos y frecuencia. Certificación CAT III 600V o similar para protección contra sobretensiones	Unidad	2

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express - Piso 5
Asunción - Paraguay

11	Capacímetro Digital Portátil	Rangos de Medición: como mínimo desde 200 pF hasta 20 mF (o 20,000 uF).Resolución: Hasta 0.1 pF en las escalas más bajas.Pantalla: LCD de 3 dígitos (usualmente hasta 1999 cuentas).Precisión Básica: ±(0.5% + 1) a ±(0.5% + 10) dependiendo del rango.Ajuste de Cero: Manual (rango de ± 25 pF para eliminar capacidades parásitas en mediciones pequeñas).Frecuencias de Prueba: Varían por escala (ej. 8 Hz para 20 mF a 800 Hz para 2 uF)Con entradas protegidas con fusible contra sobrecargas.	Unidad	2
12	Bomba de Vacío	Como mínimo: desplazamiento de aire libre: 8 CFM Número de etapas: 2 Vacío máximo profundo: Entre 15 y 25 micrones. Potencia del motor: mínimo 3/4 HP Velocidad de la bomba: 1720 - 1750 RPM. Voltaje eléctrico: Dual, operando comúnmente a 110V o 220V.	Unidad	1
13	Bomba de Vacío	Como mínimo: desplazamiento de aire libre: 12 CFM Número de etapas: 2 Vacío máximo profundo: Entre 15 y 25 micrones. Potencia del motor: mínimo 1 HP Velocidad de la bomba: 1720 - 1750 RPM. Voltaje eléctrico: Dual, operando comúnmente a 110V o 220V.	Unidad	1
14	Vacuómetro Digital Inalámbrico	Como mínimo: rango de medición: 0 a 19.000 / 20.000 micrones Unidades de medida: micrones, mbar, Torr, mmHg, Pa, hPa, psi, inHg Resolución: Varía según la lectura (ej. 1 micrón entre 1-400 micrones; 10 micrones entre 400-3.000 micrones) Exactitud: ±10 % del valor de medición Conectividad: Bluetooth 4.0 o superior (alcance aprox. de 30 m a 80 m en línea de visión) Conexión de proceso: Rosca macho 1/4" SAE estándar Presión máxima soportada (sobrecarga): 27,5 a 450 psi (depende del fabricante) Alimentación: Pilas alcalinas AA (hasta 100+ horas) o batería recargable USB (según modelo) Protección ambiental: IP42 a IP65 (resistencia al polvo y salpicaduras)	Unidad	2
15	Manifold analógico	Como mínimo: Rango de Presión (Baja / Azul): 0 a 500 PSI, Rango de Presión (Alta / Rojo): 0 a 800 PSI.Refrigerantes Compatibles: Escalas impresas para gases comunes como R-22, R-134a, R-404A, y R-410ª reforzados). Conexiones: Estándar de 1/4 para mangueras.	Unidad	2
16	Manifold Digital	Como mínimo: Rango de presión: Generalmente de -14 a 800 psi (-1 a 55 bar). Unidades de presión: Compatibles con psi, bar, MPa, kPa y kg/cm². Refrigerantes: Base de datos integrada con más de 80 gases (ej. R410A, R134A, R22, R32). Cálculo automático: Sobrecalentamiento y subenfriamiento en tiempo real. Conectividad: Bluetooth integrado para monitoreo remoto en tiempo real mediante aplicaciones móviles.	Unidad	2

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express - Piso 5
Asunción - Paraguay

		Alimentación: Pilas AAA, batería recargable o de litio (con autonomías de 150 a 200 horas)		
17	Detector de gases refrigerantes	Detector de fugas de gases refrigerantes, compacto, portátil, sonda flexible de al menos 230 mm, aviso visual y sonoro.	Unidad	2
18	Soldador de acetileno	Kit portátil de soplete de corte de acetileno incluye un tanque de oxígeno de 4 litros y un tanque de acetileno de 2 litros con regulador	Unidad	1
19	Cortador de Tubos y Avellanador o Pestañadora	Cortador de Tubos con cuchilla de acero de alta aleación Capacidad de apertura: 3 mm a 29 mm.Avellanador / Pestañadora de metal, abocinado cónico a 45°.Capacidad de la barra para diámetros exteriores de: 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 y 5/8.Mecanismo de yugo de tornillo con cono endurecido y mordazas maquinadas antideslizantes	Unidad	2
20	Ensanchador/Expansor	Ensanchador/Expansor de calibre de tubos de cobre y aluminio Rango de expansión de al menos 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 y 5/8.	Unidad	2
21	Dobladora de caño	Doblador para caño de cobre y aluminio de al menos 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 y 5/8	Unidad	2
22	Varilla de Bronce	Varilla de Bronce de 1,5 mm	Unidad	200
23	Varilla de Bronce	Varilla de Bronce de 2 mm	Unidad	200
24	Sierra	Sierra Copa diamantada para Concreto de 60mm	Unidad	4
25	Sierra	Sierra Copa diamantada para Concreto de 100mm	Unidad	4
26	Extractor de Válvula	Extractor de válvula de Servicio o extractor de obús/núcleo, para el intercambio rápido del núcleo de las válvulas con fugas, sin pérdida de refrigerante	Unidad	4
27	Cobertor para Mantenimiento de Aire	Adecuado para aires desde 9000 hasta 18000BTU, de tejido totalmente impermeable	Unidad	4
28	Cobertor para Mantenimiento de Aire	Adecuado para aires desde 18000 hasta 36000BTU, de tejido totalmente impermeable	Unidad	4
29	Carro de Herramientas	Carro de Herramientas 5 comp. 208pzs. 5 Cajones de herramientas Acabado de Cromo satinado **Contenido:** **Cajón 1:** 20 Llaves combinadas Super-Torque inclinación 15° de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm. 8 Llaves de doble anillo inclinación de 75° 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm.	Unidad	1

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express - Piso 5
Asunción - Paraguay

		Cajón 2: 18 Llaves Hex. enc.1/2" de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm. 2 Barras de extensión de 1/2"enc. 5" y 10". 1 Mango tipo "T" deslizante enc. 1/2". 1 Unión Universal enc.1/2". 1 Mango cricket enc. 1/2" de 72 dientes con liberación rápida. 13 Llaves Hex. enc.1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 13 Llaves Hex. largos enc.1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 7 Puntas Hex. allen enc.1/4" de 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm. 6 Puntas Hex. planas enc.1/4" de 3, 4, 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm. 5 Puntas Hex. cruz enc. 1/4" de PH0, PH1, PH2, PH3, PH4. 4 Puntas Hex. pozi enc.1/4" de PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. 8 Puntas Hex. torx enc.1/4" de T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. 1 Mango cricket reversible de 72 dientes enc. 1/4" con liberación rápida. 3 Barras de extensión enc.1/4" - 2", 4", 6". 1 Mango tipo "T" deslizante enc.1/4". 1 Unión Universal enc.1/4". 1 Mango giratorio enc1/4". 1 Conexión para bujías enc.1/4" - 21 mm. 2 Llaves Hex. cruz enc.1/4" de PH2 y PH3. 7 Llaves Hex. allen enc.1/2" de 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm. 6 Llaves Hex. estriadas enc.1/2" de M6, M8, M10, M12, M14, M16. 9 Llaves Hex. torx enc.1/2" de T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60. **Cajón 3:** 11 llaves de extremo abierto doble de 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm.1 Llave ajustable - 10".1 Pinza presión con corta-cables - 10".1 Pinza de fuerza - 7".1 Pinza de corte diagonal para trabajo pesado - 7".1 Pinza punta fina - 8".9 Llaves torx de tipo largo de T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.9 Llaves Hex. allen de punta larga tipo bola de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. **Cajón 4:** 1 Sierra para trabajo pesado. 6 Botadores de 2-12mm. 1 Pinza de retención pico de 90° (Anillo externo) - 7" 1 Pinza retenedor de anillo recto (Anillo externo) - 7". 1 Pinza de retención pico 90° (Anillo interno) - 7". 1 Pinza retenedor de anillo recto (Anillo interno) - 7". 1 Martillo (500g). 1 Martillo de golpe muerto (16 oz). **Cajón 5:** 8 Llaves de dos vías de tipo L y llaves Hex.de		

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express - Piso 5
Asunción - Paraguay

		tipo L de 2x147, 2.5x147, 3x147, 4x147, 5x212, 6x212, 8x281, 10x281 mm. 1 Destornillador antideslizante plano corto 6.5x25. 3 Destornilladores planos antideslizantes de 4.0x100, 5.5x100, 6.5x150. 1 Destornillador cruz antideslizante de PH2x25. 3 Destornilladores cruz antideslizantes de PH1x80, PH2x100, PH3x150. 1 Cinta métrica para trabajo pesado (3M). 1 Cuchillo de uso general con hoja de repuesto. 1 Medidor de espesor cónico-métrico de 20 medidas. 3 Llaves de impacto largo enc.1/2" de 17, 19, 21 mm.		
30	Llave saca filtro de aceite	Llave saca filtro de aceite	Unidad	3
31	Tripode	capacidad para 3 Toneladas como mínimo	Unidad	4
32	Prensa de banco	Fundida en hierro, mordazas de acero cambiable, super reforzada, acabado esmaltado	Unidad	1
33	Cargador y arrancador para batería	- Alimentación: 220VCA-50Hz. Monofásica. - Salida como cargador: 30A-12V/24V. - Salida como arrancador: 180A-12V/24V. - Fusible Alimentación: 16A. - Tipo de carga: Rapida y lenta. - Protector térmico: SI. - Uso: profesional para automóviles.	Unidad	2
34	Hidrolavadora profesional (Trifásica)	Como mínimo: Bomba: 3 pistones de cerámica. Cigüeña y biela en baño de aceite. Cabezal de aluminio inyectado. Visor de aceite. Válvulas de acero inoxidable. Motor de inducción. Boquilla de alta presión con chorro regulable. Carro reforzado con estructura tubular. Manguera de alta presión con trama de acero de 10m. Cable eléctrico de 5m. **Características:**Manguera de alta presión de 6,2 m.Cable eléctrico de 5m.**Especificaciones:**Tensión: 380V.Presión Nominal: 60bar.Presión permisible: 90bar.Caudal: 1020L/h.Potencia del motor: 4CV.Potencia Consumida: 2800W.Protección térmica en la llave.Tipo de bomba: Radial.Número de pistones: 3.Material de pistones: Revestido en Cerámica.Rotación de bomba: 3600rpm.Medidas: 81x39x94cm.Peso: 31kg.	Unidad	1
35	Lava-aspiradora	Bajo nivel de ruido 60dB (A). Boquilla expulsor de detergente. Manguera de 2,5m. Extensión plástica de 93cm. Puntera para tapizado, puntera para alfombra. Cable eléctrico de 10m. **Especificaciones: como mínimo** Capacidad total del depósito: 22lts. Capacidad del depósito de detergente: 7lts. Potencia nominal: 1200W. Potencia máxima: 1300W. Potencia de bomba: 28W. Caudal de bomba: 0.95lts/min. Presión: 240bar. Medidas: 50x38x48,5cm.	Unidad	1

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express - Piso 5
Asunción - Paraguay

		Peso: 26,6kg. Presión de bomba: 4bar.		
36	Aspiradora Industrial 60L 2400W p/ Polvo y Liquido	Como mínimo: Equipada con carro y ruedas de generoso tamaño, facil de transportar.Aspira sólidos y líquidos con alta eficiencia.Diseño antivuelco con ruedas giratorias aptas para terrenos irregulares.Depósito de 60 litros de capacidad anticorrosivo.Grampas de cierre metálicoApagado automático por elevado nivel de líquido.1 boquilla para rincones, 1 cepillo de cerda pequeño, 1 cepillo para mojado, 1 cepillo para alfombra, 1 filtro, 1 manguera de 4m, 2 extensiones metálicas. Voltaje/Frecuencia: 220V - 50/60Hz.Potencia Nominal: 2400W (2x1200W).Potencia Maxima: 2800W (2x1400W).Presión de Vacío 16-17KPA.Capacidad del Tanque: 60L - 15,85Gal.Diámetro de accesorios: 40mm.Peso: 24Kg - 52,9lb.	Unidad	6

Los bienes deberán tener garantía de 6 (seis) meses

.....

Lic. Diego Piaggio, Jefe
Departamento de Servicios Generales

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express - Piso 5
Asunción - Paraguay

ANEXO II – CRITERIOS DE PARTICIPACION Y EVALUACION

Capacidad técnica:

- Deberá demostrar capacidad para la entrega de los bienes en tiempo y forma conforme lo dictan las especificaciones técnicas.

Requisitos Documentales para evaluar la capacidad técnica:

- Declaración Jurada en la cual manifiesta tener la capacidad de entregar en tiempo y forma los bienes solicitados.

.....

Lic. Diego Piaggio, Jefe
Departamento de Servicios Generales

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express - Piso 5
Asunción - Paraguay

ANEXO III - OTROS REQUISITOS RELACIONADOS AL LLAMADO.

- **Sistema de adjudicación**

  Se solicita que la adjudicación sea por el **TOTAL.**

- **Plan de prestación de los servicios/bienes**

- 15 días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente a la recepción de la orden de compra y/o ejecución por parte del Proveedor adjudicado, en el local de la Ex OFAT, Artigas casí Perú, Asunción.

- **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:**

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

INDICADOR	**TIPO**	**FECHA DE PRESENTACIÓN** **PREVISTA (se indica la fecha que se debe presentar el documento)**
Nota de Remisión / Acta de recepción 1 al 36	Nota de Remisión / Acta de recepción 1 al 36	Noviembre 2026

- **Administración de contrato**

La administración del contrato será llevada a cabo por el Lic. Américo Alvarenga, funcionario del Departamento de Servicios Generales.

Firma y aclaración del funcionario/a o Técnico/a Responsable:

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

.....

Lic. Diego Piaggio, Jefe

Departamento de Servicios Generales

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express - Piso 5
Asunción - Paraguay