



MUNICIPALIDAD DE AREGUÁ

Mcal. Estigarribia N° 212 – Telefax: (0291)432 501

"AREGUÁ, un paseo inspirador"



Areguá, 10 de marzo de 2026

Señor: Humberto Denis Torres Fleytas.
Intendente Municipal de Areguá
Presente

Me dirijo a Ud., a fin de informarle las condiciones actuales en la cual se encuentran "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3724 SAN ANTONIO DE PADUA", a causa del posible derrumbe del techo afectada por un incendio, por probable cortocircuito ocasionando daños varios al aula afectada como a áreas adyacentes que estaba siendo utilizado por alumnos de dicha institución.

En esta edificación he encontrado lesiones visibles, techo dañado; tirantes a ser reemplazados, tejuelones manchados con hollín; artefactos lumínicos arruinados, instalaciones eléctricas del aula quemados, pinturas quemadas y manchadas en interior interior y exterior en las aulas y posible derrumbe que pone en riesgo la integridad de los estudiantes y todo el cuerpo docente de dicha institución, localizadas en el interior de las mismas expuestas y con más daño.

En este sentido sugiero al ejecutivo municipal, poder realizar la intervención inmediata de la institución de manera a que toda la comunidad educativa cuente con un aula segura para poder terminar este año lectivo en las mejores condiciones.

Es mi dictamen, salvo mejor parecer.


FRANCISCO CORONEL
DIRECTOR DE OBRAS
Francisco Coronel
Director Interino de
Obras y Servicios