



MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES

E-mail: munilondres@hotmail.com

Telef.: 021 3280370

Eligio Tomas Franco y Fundadores del pueblo

DICTAMEN TECNICO

Referencia: **CVE-N° 01/2025 “REPARACION DE PABELLON de 21,60 x 8,60m EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA AUSTRALIA ID DE INTENCIÓN N°. 579.-**

LUGAR Y FECHA: Nueva Londres, 11 de marzo de 2025

UOC CONVOCANTE: Municipalidad de Nueva Londres

MODALIDAD: CVE N° 01/2025

UNIDAD O AREA REQUIRENTE: Intendencia Municipal

FUNCIONARIO O TECNICO RESPONSABLE: Ing. Willian David Alfonso

DEPENDENCIA Y CARGO QUE DESEMPEÑA: Departamento de Obras - Encargado de Elaboración y Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Nueva Londres.

OBJETO DEL DICTAMEN

El presente dictamen tiene como objetivo principal sustentar las especificaciones técnicas requeridas para la REPARACION DE PABELLON de 21,60 x 8,60m EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA AUSTRALIA ID DE INTENCIÓN N°. 579. La obra forma parte del compromiso municipal para la mejora de la infraestructura vial en la ciudad, asegurando condiciones óptimas para el la ciudadanía en general.

- **Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.**

Ref: Artículo 25.- Definición de la necesidad: Para iniciar el procedimiento de contratación, la convocante deberá especificar al nivel más detallado posible los bienes, servicios, consultorías y obras públicas a adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades. Para tales efectos, deberá realizar un análisis previo en base a:

a) Las necesidades de los usuarios del bien a servicio: Las Especificaciones Técnicas fueron realizadas en virtud a la necesidad de la reparación de la infraestructura edilicia del COLEGIO NACIONAL NUEVA AUSTRALIA según requerimiento de la Micro planificación Escolar 2025.

Las especiaciones Técnicas están redactadas acordes a las exigencias para estos tipos de obras de infraestructura y según los estándares establecidos por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias, con relevamiento in situ conforme a las necesidades y exigencias de la institución educativa a intervenir, se pudo constatar la necesidad de la reparación de la infraestructura edilicia del COLEGIO NACIONAL NUEVA AUSTRALIA.

b) Las soluciones actuales existentes: Recibida la solicitud del Colegio Nacional Nueva Australia, con Infraestructura de Bloque de 3 Salas de Clase, ubicado en el Distrito de Nueva Australia. Después de realizar la verificación, se observa; Hundimientos en el piso, Fisuras en el Corredor, en parte de los pilares y las vigas, Tijeras que ceden, lo que provoca el movimiento de tejas y tejuelones. Por lo que se autoriza el urgimiento de la reparación de dicho bloque de aulas. Las obras solicitadas tienen alta incidencia social positiva consolidando las mejoras de infraestructura.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES

E-mail: munilondres@hotmail.com

Telef.: 021 3280370

Eligio Tomas Franco y Fundadores del pueblo

Materiales: Utilización de materiales resistentes y duraderos, adecuados para el clima y las condiciones locales. Se priorizará el uso de materiales disponibles en la región para promover la economía local y reducir costos de transporte.

Diseño: La Reparaciones de aula está diseñada de manera que proporcione un resguardo y seguro para los que transita a diario por la avenida, con atención especial con el resguardo de la naturaleza.

Seguridad: Se implementarán medidas de seguridad adecuadas para prevenir accidentes y proteger a los transeúntes de posibles riesgos, estructuras resistentes a condiciones climáticas extremas.

Accesibilidad: La Reparaciones de aula será construida para salvaguardar la integridad física de los alumnos y profesores de la dicha Institución Educativa, cumpliendo con las normativas vigentes en materia de accesibilidad universal.

Sostenibilidad: Se fomentará la sostenibilidad ambiental en la construcción, utilizando materiales eco-amigables y practicando la gestión adecuada de residuos durante el proceso de construcción.

Supervisión y Control de Calidad: Se establecerán mecanismos de supervisión y control de calidad durante todas las etapas del proceso de construcción, garantizando que se cumplan las especificaciones técnicas y los estándares de calidad requeridos.

Conclusiones: La obra a ser realizada garantizará la satisfacción de las necesidades de la población en general, proporcionando una infraestructura segura, funcional y adecuadamente para la circulación segura de los pobladores de la ciudad. Asimismo, se promoverá el uso eficiente de recursos y la sostenibilidad ambiental en el proceso de construcción. Se recomienda la supervisión constante y el cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas propuestas para asegurar la calidad y durabilidad de la estructura construida.

- **Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.**

No Aplica.

- **Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.**

No Aplica.

Es mi Dictamen.

Firma del técnico o responsable del área requirente:

Aclaración: Ing. William David Alfonso Posteguillo

Firma del responsable UOC:

Aclaración: Victor Martinez Belotto




William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523