

•

•

•

•

ANEXO 6 (Planilla de Verificación de Muestras)

•

•

•

•

•

•

•

LECTURA: 642SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 91%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 83%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

LECTURA: 860SAI

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 73%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

LECTURA: 787SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 98%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 97%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

LECTURA: 857SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 100%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

EXAMEN: 1000SAE
LECTURA: 1117SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 92%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.63V
EXAMEN: 1000SAE
LECTURA: 1404SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 100%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.43V
EXAMEN: 700SAE
LECTURA: 736SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 80%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

Item 1 Cueva

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.68V
EXAMEN: 700SAE
LECTURA: 925SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 100%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

Item 4 Cueva

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.34V
EXAMEN: 700SAE
LECTURA: 751SAE

BUENA-RECARGAR

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 67%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

5 Cueva

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.70V
EXAMEN: 700SAE
LECTURA: 1146SAE

A

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 100%

TEST:

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.53V
EXAMEN: 800SAE
LECTURA: 821SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 91%

NTE:

A DEL TEST:

Item 7 Cueva

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.43V
EXAMEN: 800SAE
LECTURA: 733SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 91%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 80%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

Item 8 Cueva

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.51V
EXAMEN: 1000SAE
LECTURA: 1176SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 88%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

Item 9 Cueva

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.56V
EXAMEN: 1000SAE
LECTURA: 1267SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 95%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

Item 2 Cueva

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.69V
EXAMEN: 700SAE
LECTURA: 948SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 100%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR:

Item 3 Cueva

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
LIQUIDO ESTANDAR
SOC: 12.42V
EXAMEN: 700SAE
LECTURA: 738SAE

BUENA

ESTADO
■■■■■■■■ 100%
NIVEL DE CARGA
■■■■■■■■ 77%

CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

POR: