



Asunción, 10 de ENERO de 2025.-

ICEO N°03/2025

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Ref.:	LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – PAC PRIORITARIO N°06/2025 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM” ID 457.767.-
--------------	--

El Comité de Evaluación de Ofertas conformado por Resolución del Consejo de Superintendencia S2 N°13 de fecha 7 de marzo de 2024 y Resolución del Consejo de Superintendencia S2 N°39 de fecha 25 de marzo de 2024, por las siguientes personas: la **Dra. Econ. Luz Antúnez de Estigarribia**, Encargada de Despacho– Dirección General de Administración y Finanzas; el **Abg. Gustavo Gorostiaga**, Director Interino – Dirección de Asuntos Jurídicos; la **C.P. Rocío Florencio Santander**, Directora – Dirección de Contraloría Interna; y del área del ámbito solicitante: : el **Lic. Freide E. Amarilla A.**, Director – Dirección de Seguridad y Asuntos Internos y el **Sr. Sergio Almada**, Técnico – Sala de Control; elevan a continuación el Informe de Evaluación de Ofertas de la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – PAC PRIORITARIO N°06/2025 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM” ID 457.767**, de conformidad a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, en la Ley Nro. 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” y el Decreto Reglamentario Nro. 2264/2024.-

1. DATOS DEL LLAMADO

El llamado a **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – PAC PRIORITARIO N°06/2025 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM” ID 457.767**, fue aprobado por Resolución Consejo de Superintendencia Secretaría 2 N°426 del 03/12/2024, cuyo PAC fue programado según se detalla:

- Sistema de Adjudicación: Por Lote. -
- Monto Global Estimado: **₡ 400.000.000** (guaraníes cuatrocientos millones). -
- Monto Estimado: **₡ 400.000.000** (guaraníes cuatrocientos millones). -
- Modalidad: Menor Cuantía Nacional – Contrato Abierto por Monto mínimo y máximo. -
- Lote 1.1. LOTE DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – GRUPO DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS por un Monto mínimo: **₡ 100.000.000** (guaraníes cien millones) y Monto máximo: **₡ 200.000.000** (guaraníes doscientos millones). -
- Lote 2.1. LOTE DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR – GRUPO DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR por un Monto mínimo: **₡ 100.000.000** (guaraníes cien millones) y Monto máximo: **₡ 200.000.000** (guaraníes doscientos millones). -
- Vigencia: **24 (VEINTICUATRO) MESES**, contados a partir de la firma del contrato. -

Se deja constancia que el llamado ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley N°7021/22. El mismo fue publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).-

El calendario de eventos quedó fijado de la siguiente manera:

- ✓ Fecha y Hora Tope de presentación de Ofertas: 02/01/2025 a las 11:15hs.
- ✓ Fecha y Hora de Apertura de Ofertas: 02/01/2025 a las 11:30hs

2. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

El Acta de Apertura de Ofertas forma parte de la presente Evaluación y se adjunta como **ANEXO A**, donde constan las siguientes observaciones:

a) Datos de las ofertas presentadas

N°	OFERENTE	RUC	Monto ofertado IVA INCLUIDO	Formulario de la Oferta Debidamente Firmado	Documento que Acredita la Identidad del Firmante de la Oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA					Monto en Gs.	Correo Electrónico
							Declaración Jurada con certificación de firma/Póliza de Seguro/Garantía Bancaria	Empresa Aseguradora	Vigencia desde	Vigencia hasta	Vigencia en días		
1	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	69.653.730	S	SI	SI	Presenta Póliza de seguro	Fenix Seguro	02/01/2025	30/06/2025	179	20.000.000	tesingenieria@gmail.com.py

- (1) El Comité de Evaluación de Ofertas verifica que la vigencia de la Póliza N° 1508007030 presentada a foja 01 de su oferta es de 180 días; y, que la razón social del oferente es TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS. -

b) Observaciones

- 1) **TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS:** Presenta un original de la oferta con 169 páginas foliadas. Presenta todos los documentos sustanciales. No presenta: Certificado de producto y empleo nacional, emitido por el MIC, en caso de no contar. -

3. EVALUACIÓN DOCUMENTAL

Primeramente, se ha verificado que el oferente **TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS**, y: a) No estén amonestados ni inhabilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para presentar oferta; b) La inscripción del oferente en el Sipe o en el Registro de Proveedores; y, c) El oferente no se encuentre inhabilitado para contratar con la Convocante. Al respecto se informa:

OFERENTE		Amonestado - DNCP	Inhabilitado - DNCP	Inhabilitado - Convocante	Constancia N°	Inscripto
1	TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	NO	NO	NO	1829180	Registro Proveedor

Seguidamente, se procedió a evaluar los documentos presentados por los oferentes, utilizando el criterio de CUMPLE/NO CUMPLE, de conformidad a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones. Se adjuntan como **ANEXO B**, copia del **Informe de Evaluación Documental**, realizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, **Nota DAJ/IED N°5/2025** recepcionada en fecha **06/01/2025**, que forma parte integral del presente ICEO. -

- a) **TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS: CUMPLE** con los documentos de carácter sustancial y Formal. -



4. CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CONFORME AL ARTÍCULO 21° DE LA LEY N° 7021/2022 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 34° DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 2264/2024

En virtud a lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” en concordancia con el Art. 34° del Decreto Reglamentario N° 2264/2024, se solicitó por nota NCEO N°022/2025 al Departamento de Liquidación de Remuneraciones dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, la verificación en el registro del SINARH del Ministerio de Economía y Finanzas, al Propietario y representante legal, del oferente que ha calificado en la etapa de evaluación documental: **TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS**

Al respecto, por Memo N°04/2025 del Departamento de Liquidación de Remuneraciones de fecha 06/01/2025 se informa que no se observa que el propietario y representante legal del oferente mencionado figure con cargo activo a la fecha de la evaluación de la oferta, en los registros del SINARH del Ministerio de Economía y Finanzas.

5. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se adjunta como **ANEXO C**, copia del Informe Técnico realizado por el técnico de la sala de control de la Dirección de Seguridad y Asuntos Internos, remitido en fecha 06/01/2025, que forma parte integral del presente ICEO y en el cual se indica que el oferente que ha calificado en la evaluación documental: **TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS, CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el pliego de bases y condiciones.

6. EVALUACIÓN FINANCIERA

Se adjunta como **ANEXO D**, copia del Informe Financiero remitido por la División de Análisis Contable y Patrimonial en fecha 03/01/2025, que forma parte integral del presente ICEO y en el cual se indica que el oferente que ha calificado en la evaluación documental y técnica: **TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS, CUMPLE** con los requisitos financieros exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

No obstante, se visualizan diferencias en el monto correspondiente a las cuentas "Resultado del Ejercicio" del periodo 2021 en comparación con lo consignado en la Declaración Jurada del Formulario 500, en el Rubro 4, casilla 93. Al respecto, el Comité de Evaluación verifica que la diferencia presentada no afecta al resultado de los ratios financieros exigidos como mínimos para la calificación financiera.

7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se adjunta como **ANEXO E** el Cuadro Comparativo de Ofertas. –

El Certificado de Producto y Empleo Nacional no fue requerido por tratarse de una oferta única.-

ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS SIGUIENDO EL ORDEN DE MENOR A MAYOR

La **única oferta** corresponde al oferente **TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRÍGUEZ BARRIOS**, la cual CUMPLE con los requisitos documentales, técnicos y financieros.

Por Nota CEO N°40/2025, se solicita la **Aclaración de Precios** del ítem 2.18, atendiendo a lo dispuesto en la **Resolución DNCP**

N°454/2024: "el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable...cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.-

La consulta fue respondida por el oferente dentro del plazo establecido, adjuntándose como **ANEXO F** las notas referidas, y tras la realización del análisis de la aclaración de la composición de su precio, el Comité de Evaluación de Ofertas dentro de su facultad discrecional conforme a lo expuesto en la Resolución DNCP N°454/2024, considera razonable el precio ofertado para el ítem 2.18 del Lote N°1 y **se recomienda aceptar.**

Por lo expuesto, se recomienda la adjudicación del presente llamado a la oferta presentada por **TES INGENIERÍA de DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS**, por cumplir los requisitos documentales, técnicos y financieros. -

8. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En virtud de los sustentos técnicos, documentales y financieros expuestos en el presente Informe, acorde a lo establecido en el Art. 54° de la Ley N°7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", el **Comité de Evaluación de Ofertas** recomienda en relación al llamado a **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – PAC PRIORITARIO N°06/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" ID 457.767**, cuanto sigue:

- a) **ADJUDICAR** el Lote 1 - **DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS** a la oferta presentada por **TES INGENIERÍA de DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS**, por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, por un Monto mínimo de **₡ 100.000.000 (guaraníes cien millones)** y Monto máximo de **₡ 200.000.000 (guaraníes doscientos millones)**, conforme a los precios unitarios indicados en su oferta, por un periodo de **24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la firma del contrato:**

Lote 1 - DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS								
Grupo 1 - DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 100000000 Máximo: 200000000), Abastecimiento Simultaneo: No								
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	92121702-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.400.000	3.400.000	procedencia: Paraguay
	1.1	VERIFICACION Y CONTROL DEL PANEL CENTRAL DE ALARMAS, SIRENAS, DETECTORES DE HUMO CALOR, TERMOVELOCIMETRICOS, PULSADORES MANUALES INTEGRADOS, ALARMAS AUDIOVISUALES, LUCES DE EMERGENCIA Y CARTELES DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA.Revisión de alimentación de Corriente Alterna,	unidad	1,00	-	3.400.000	3.400.000	



**COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS**

		conexiones y verificación de voltaje de baterías y del generador de emergencia, programación y pruebas de funcionamiento del panel, verificación integral y prueba de sirenas, limpieza y verificación de sensores de humo calor, verificación y limpieza de detectores termovelocimétricos, verificación y pruebas de funcionamiento de pulsadores manuales, verificación integral de alarma audiovisual, verificación integral de luces de emergencia, verificación integral de carteles de señalización de emergencia.						
2	92121702-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.263.380	27.263.380	procedencia: Estados Unidos / Paraguay
	2.1	Cambio de placa electrónica. HONEYWELL FIRE LITE. (Panel Central de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	8.000.000	8.000.000	
	2.2	Cambio de expansor de zona. HONEYWELL FIRE LITE. (Panel Central de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	5.000.000	5.000.000	
	2.3	Cambio de teclado. HONEYWELL FIRE LITE. (Panel Central de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	1.000.000	1.000.000	
	2.4	Cambio del módulo de enlaces del panel central y expansor de zona. HONEYWELL FIRE LITE. (Panel Central de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	3.000.000	3.000.000	
	2.5	Cambio de anunciador remoto. HONEYWELL FIRE LITE. (Panel Central de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	2.700.000	2.700.000	
	2.6	Mano de obra por evento. HONEYWELL FIRE LITE. (Panel Central de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	240.000	240.000	
	2.7	Cambio de batería del panel central de alarma. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	200.000	200.000	
	2.8	Cambio de luces estroboscópicas de alarma audiovisuales. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	678.300	678.300	
	2.9	Reubicación de sensores. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	205.200	205.200	
	2.10	Cambio de detector H-C. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	672.030	672.030	
	2.11	Cambio de detector T-V. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	555.750	555.750	
	2.12	Cambio de base para detectores. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	188.100	188.100	
	2.13	Cambio de pulsador. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	726.750	726.750	



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

	2.14	Cambio de fuente de alimentación de expansores. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	641.250	641.250	
	2.15	Cambio de tarjeta de red de panel. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	1.650.000	1.650.000	
	2.16	Cambio de tarjeta RS232 (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	1.080.000	1.080.000	
	2.17	Cambio de cartel señalizador de salida luminoso. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	231.000	231.000	
	2.18	Cambio de iluminación autónoma de emergencia. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	231.000	231.000	
	2.19	Mano de obra por evento. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	264.000	264.000	
3	92121702-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.300.000	3.300.000	procedencia: Paraguay
	3.1	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL PANEL CENTRAL Y CILINDRO DE GAS EXTINTOR, CONTROL DEL SOLENOIDE DEL CILINDRO, VERIFICACIÓN DE CAÑERÍAS Y UNIONES, PRUEBAS DE DISPOSITIVOS Y VERIFICACIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN. Verificación de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal, verificación del transformador de tensión (220/16,5 VAC), ensayos de operación del Panel Central de Control, pruebas de funcionamiento de los detectores de humo y calor, pruebas de las alarmas audio-visuales, pruebas de operación de pulsadores manuales, limpieza de cada dispositivo, control de cableado entre Panel Central de Control y cilindro del gas extintor, control de tensión eléctrica en el solenoide del cilindro, ante descarga simulada del gas extintor, control de conexiones del cilindro y toberas de descarga de gas extintor, control de la programación del Panel Central de Control, informe pormenorizado del estado del sistema de detección y extinción, ajuste de bornes, verificación de tensión de baterías de respaldo, control de cableado de alimentación y señales de datos.	unidad	1,00	-	3.300.000	3.300.000	
4	92121702-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.359.500	24.359.500	procedencia:
	4.1	Cambio de fuente de alimentación del panel central Honeywell NOTIFIER	unidad	1,00	-	4.400.000	4.400.000	



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

		RP2002. (Componentes del Sistema Automático de Extinción)						
4.2		Cambio de válvula solenoide en cilindros de gas. (Componentes del Sistema Automático de Extinción)	unidad	1,00	-	4.479.750	4.479.750	
4.3		Cambio de cilindro de gas. (Componentes del Sistema Automático de Extinción)	unidad	1,00	-	11.000.000	11.000.000	
4.4		Cambio de Actuador mecánico. (Componentes del Sistema Automático de Extinción)	unidad	1,00	-	1.757.250	1.757.250	
4.5		Cambio de Difusores. (Componentes del Sistema Automático de Extinción)	unidad	1,00	-	915.750	915.750	
4.6		Cambio de Mangueras flexibles. (Componentes del Sistema Automático de Extinción)	unidad	1,00	-	915.750	915.750	
4.7		Cambio de Manómetro. (Componentes del Sistema Automático de Extinción)	unidad	1,00	-	627.000	627.000	
4.8		Mano de obra por evento. (Componentes del Sistema Automático de Extinción)	unidad	1,00	-	264.000	264.000	
Precio Total ofertado LOTE N°1 TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS							58.322.880	

- b) **ADJUDICAR** el Lote 2 - DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR a la oferta presentada por **TES INGENIERÍA de DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS**, por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, por un Monto mínimo de **₡ 100.000.000** (guaraníes cien millones) y Monto máximo de **₡ 200.000.000** (guaraníes doscientos millones), conforme a los precios unitarios indicados en su oferta, por un periodo de **24 (veinticuatro) meses**, contados a partir de la firma del contrato:

Lote 2 - DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR								
Grupo 1 - DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR				Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 100000000 Máximo: 200000000), Abastecimiento Simultaneo: No				
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	92121702-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.800.000	1.800.000	procedencia: Paraguay
	1.1	VERIFICACION Y CONTROL DEL PANEL CENTRAL DE ALARMAS, SIRENAS, DETECTORES DE HUMO CALOR, TERMOVELOCIMETRICOS, PULSADORES MANUALES INTEGRADOS, ALARMAS AUDIOVISUALES, LUCES DE EMERGENCIA Y CARTELES DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA. Revision de alimentacion de Corriente Alterna, conexiones y verificacion de voltaje de baterias y del generador de emergencia, programacion y pruebas de funcionamiento del panel, verificacion integral y prueba de sirenas, limpieza y verificacion de sensores de humo calor, verificacion y	unidad	1,00	-	1.800.000	1.800.000	



**COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS**

		limpieza de detectores termovelocimétricos, verificación y pruebas de funcionamiento de pulsadores manuales, verificación integral de alarma audiovisual, verificación integral de luces de emergencia, verificación integral de carteles de señalización de emergencia.						
2	92121702-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.530.850	9.530.850	procedencia: Reino Unido / Paraguay
	2.1	Cambio de placa electrónica. (ZETA ALARM PREMIER QUATRO). (Panel Central de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	3.000.000	3.000.000	
	2.2	Cambio de teclado. (ZETA ALARM PREMIER QUATRO). (Panel Central de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	850.000	850.000	
	2.3	Cambio del módulo de enlaces del panel central y expansores de zona. (Panel Central de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	850.000	850.000	
	2.4	Mano de obra por evento. (Panel Central de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	189.000	189.000	
	2.5	Cambio de batería del panel central de alarma. (ZETA ALARMA PREMIER QUATRO). (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	181.500	181.500	
	2.6	Cambio de luces estroboscópicas de alarma audiovisual. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	594.000	594.000	
	2.7	Reubicación de sensores. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	193.000	198.000	
	2.8	Cambio de detector H-C MKII-A0H. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	600.600	600.600	
	2.9	Cambio de detector T-V MKII-AHR. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	462.000	462.000	
	2.10	Cambio de bases para detectores. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	145.200	145.200	
	2.11	Cambio de pulsador ZT- CP3/AD. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	594.000	594.000	
	2.12	Cambio de AAV ZRAP/R (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	505.750	505.750	
	2.13	Cambio de cartel señalizador de salida luminoso. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	205.200	205.200	
	2.14	Cambio de iluminación de emergencia. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	128.250	128.250	



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS



2.15	Cambio de detectores con aislación. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	198.000	198.000	
2.16	Cambio de cable de señal. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	612.750	612.750	
2.17	Mano de obra por evento. (Accesorios del Sistema de Alarma Contra Incendios)	unidad	1,00	-	216.600	216.600	
Precio Total Ofertado LOTE N°2 TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS						11.330.850	

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

LOTES PROPUESTOS A ADJUDICAR	Oferente propuesto a Adjudicar	Monto propuesto a Adjudicar
Lote 1 - DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Monto mínimo: ₡ 100.000.000 (guaraníes cien millones) y <u>Monto máximo:</u> ₡ 200.000.000 (guaraníes doscientos millones)
Lote 2 - DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR	TES INGENIERIA de DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Monto mínimo: ₡ 100.000.000 (guaraníes cien millones) y <u>Monto máximo:</u> ₡ 200.000.000 (guaraníes doscientos millones)

C.P. Rocio M. Florencio S.
Directora
Dirección de Contraloría Interna

DRA. ECON. LUZ R. ANTÚNEZ
Directora Financiera CSJ

ABG. Gustavo Gorostiaga Boggino
Director Interino
ASUNTOS JURÍDICOS

Sergio Fabián Almada Giménez
Operador
Sala de Control

Lic. Freddy E. Amador M.
Director
Dirección de Seguridad y Asuntos Int.