

INFORME TECNICO

SBEN “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA USO EN EL HORNO III Y SECADERO DE PUZOLANA” — PLURIANUAL

ID № 484.219

Fecha: 04/09/2026

ANÁLISIS TECNICO

Conforme a lo solicitado por el Comité de Evaluación se procedió a verificar el cumplimiento de los criterios técnicos de la oferta realizada por la firma; **COMPañIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)**. Según los criterios del PBC y lo dispuesto en el Art. 75 numerales 2, y 2.1.3: “...será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.” del Decreto № 2264/2024 de fecha 01 de agosto de 2024 “Que reglamenta a la Ley 7021/22”-

PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

ITEM	PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES	COMPañIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
1	COMBUSTIBLE PARA HORNO III VALLEMI <u>Lugar de entrega de los bienes:</u> <i>Depósito de Combustible Planta Industrial de Vallemí de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.</i> <u>Plazo de ejecución entrega de los bienes:</u> <i>Primera entrega y posteriores:</i> <i>Conforme a Nota de Pedido, la provisión deberá ser realizada dentro de las 72 horas de recibida la Notificación, la cantidad exacta solicitada podrá variar conforme a la necesidad de la INC, en donde la cantidad mínima será de 30.000 litros</i>	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo que este criterio es evaluado como CUMPLE
2	COMBUSTIBLE PARA SECADERO DE PUZOLANA CIP VILLETA <u>Lugar de entrega de los bienes:</u> <i>Depósito de Combustible del Secadero de Puzolana del CIP Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.</i> <u>Plazo de ejecución entrega de los bienes:</u> <i>Primera entrega y posteriores:</i> <i>Conforme a Nota de Pedido, la provisión deberá ser realizada dentro de las 72 horas de recibida la Notificación, la cantidad exacta solicitada podrá variar conforme a la necesidad de la INC, en donde la cantidad mínima será de 15.000 litros</i>	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo que este criterio es evaluado como CUMPLE
Observaciones: El proveedor deberá acompañar en las unidades móviles bombas y mangueras para las descargas pertinentes. Deberá facilitar la extracción de 3 muestras firmadas por los presentes: 1 -Testigo 2 -Control de Calidad INC 3 -Proveedora El total de suministro podrá tener una variación de volumen total de entrega de +/- 3%. El proveedor deberá ajustarse a lo siguiente: Deberán contar con camiones especiales con serpentinas para el calentamiento cumpliendo los requisitos en el transporte terrestre nacional de cargas peligrosas, siendo responsabilidad del oferente el producto hasta tanto se realicen las verificaciones del tanque cisterna, sellado de tapas, precintos de seguridad, caudal del producto, según la Z del tanque cisterna, medidos en m³ a 15°C. Las recepciones serán liquidadas por los resultados de las mediciones obtenidas de muestras tomadas de la cisterna en Fabrica Vallemí / CIP Villeta convertidos a 15°C, de acuerdo al pesaje de báscula. En ambos casos si fuera necesario el proveedor deberá contar con los accesorios de descarga sean ellos mangueras, acoples, motobombas independientes y equipos de seguridad. Los requisitos medioambientales para el cumplimiento del proceso dentro del marco de las legislaciones vigentes, donde incluyen casos de incidencias derrame en tierra o agua, resultados o costos que arrojen, trámites ante los municipios, organismos de regulación medio ambiental y sus costos de aranceles quedan a cargo del proveedor. La carga deberá contar con el Análisis de Origen expedido por una Certificadora al momento de entrega del bien. El precinto de seguridad deberá ser fabricado por proceso de inyección, compuesta de una cápsula y trabas de sellado. Ambos quedan unidos mediante un asta flexible. La traba está destinada a la inserción dentro de la respectiva cápsula que, por medio de un par de batientes internos, traba el movimiento de retorno de la misma, imposibilitando la reapertura del precinto. La traba debe poseer un canal para guía de hilo, en ambas caras en la parte media, que permita la libre salida del hilo por la parte superior del sellado o similar		

CAPACIDAD TECNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Para el Item № 1:

Criterios Exigidos:

- a) El oferente deberá contar con una reserva para entrega inmediata de 60.000 litros durante toda la ejecución de Contrato.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica:

- a) Declaración Jurada de contar con las reservas para entrega inmediata de 60.000 litros durante toda la ejecución de Contrato.

REQUISITO DOCUMENTAL	COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
a) Declaración Jurada de contar con las reservas para entrega inmediata de 60.000 litros durante toda la ejecución de Contrato	CUMPLE

Para el Item № 2:

Criterios Exigidos:

- b) El oferente deberá contar con una reserva para entrega inmediata de 30.000 litros durante toda la ejecución de Contrato.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica:

- b) Declaración Jurada de contar con las reservas para entrega inmediata de 30.000 litros durante toda la ejecución de Contrato.

REQUISITO DOCUMENTAL	COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
b) Declaración Jurada de contar con las reservas para entrega inmediata de 30.000 litros durante toda la ejecución de Contrato	CUMPLE

OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Para los Ítems № 1 y 2:

Para la evaluación de las especificaciones técnicas, el oferente deberá presentar el Certificado de Análisis de Origen emitido por una Certificadora, del tipo de producto ofertado.

REQUISITO DOCUMENTAL	COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
Para la evaluación de las especificaciones técnicas, el oferente deberá presentar el Certificado de Análisis de Origen emitido por una Certificadora, del tipo de producto ofertado	CUMPLE



RESUMEN FINAL DE LA EVALUACION TECNICA

Se presenta el resultado de la evaluación técnica:

TABLA DE RESULTADOS:		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA USO EN EL HORNO III Y SECADERO DE PUZOLANA			
ÍTEM Nº	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES				COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
1	COMBUSTIBLE PARA HORNO III VALLEMI				CUMPLE
	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Mínimo	Máximo	
	Punto de inflamación	° C	55	---	
	Agua y sedimento	% Vol.	---	1	
	Viscosidad a 50 °C	cSt (mm²/s)	---	600	
	Viscosidad a 60 °C	cSt (mm²/s)	---	500	
	Cenizas	% de peso	---	0,15	
	Azufre	% de peso	---	1	
	Punto de escurrimiento	° C	---	50	
	Corrosión lámina de cobre 3h a 50° C	Adim.	---	3	
	Densidad a 15°C	g/cm³	---	0,98	
	Poder Calorífico.	Kcal/kg	9.600	---	
	Vanadio	ppm	---	600	
2	COMBUSTIBLE PARA SECADERO DE PUZOLANA CIP VILLETA				CUMPLE
	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Mínimo	Máximo	
	Poder Calorífico.	Kcal/kg	9.500	11.000	
	Punto de inflamación	° C	100	140	
	Agua	% Vol.	---	1	
	Viscosidad a 40 °C	cSt (mm²/s)	70	90	
	Cenizas	% m/m	---	0,10	
	Azufre	% m/m	---	0,50	
	Punto de escurrimiento	° C	---	<-10	
	Densidad a 15°C	g/cm³	0,80	0,95	
	Densidad a 50°C	g/cm³	0,75	0,90	



Firmado digitalmente por
MIGUEL ANGEL ANTONIO
ROLON BOGARIN
Fecha: 2026.09.04
09:48:35 -03'00'

Firmado digitalmente por:

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industrial Nacional del Cemento