

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 380938

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:30 del día 25/11/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 380938 - ADQUISICION DE SISTEMA DE GABINETE INTELIGENTE de la Institución:

Código Verificador: 83eea6ff9126e4ebc3203e3075c7c893

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Petróleos Paraguayos
UOC:	Uoc Petropar
Código SICP:	1338

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS A 90 DIAS CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN POR PARTE DE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO. DE MODO A DISPONER EL PLAZO APROPIADO PARA LA IMPORTACIÓN Y ENTREGA DEL BIEN SOLICITADO, ACTUALMENTE POR LA PANDEMIA DE COVID -19 MUCHOS FABRICANTES NO ESTAN OPERANDO DE MANERA NORMAL Y ESO HACE QUE LOS EQUIPOS A SER FABRICADOS SUFRAN DEMORAS EN LA ENTREGA E IMPOSILITA A LOS OFERENTES A CUMPLIR EN UN PLAZO MUY CORTO CON LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES. ESTO A FIN DE DAR OPORTUNIDAD DE PARTICIPACION A UNA MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES Y FAVORECER LA LIBRE COMPETENCIA.	02-11-2020	10:19:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El tiempo máximo que podemos extender es hasta 60 días, ya que estamos atrasados con nuestro proyecto de reacondicionamiento del Centro de Cómputos y configuración de servidores dentro del mismo, esta necesidad técnica para la operatividad de la institución en nuestras Instalaciones de Oficina Central hace que sea imposible extender por mayor tiempo el plazo de entrega. Favor remitirse a la Adenda N° 3	20-11-2020	14:10:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE TENGAN A BIEN ACEPTAR COMO EXPERIENCIA, FACTURACIONES DE VENTAS Y/O RECEPCIONES FINALES DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS (2017 -2018 -2019) ESTO A FIN DE DAR OPORTUNIDAD DE PARTICIPACION A UNA MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES Y FAVORECER LA LIBRE COMPETENCIA	02-11-2020	10:30:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán las facturaciones de ventas y/o recepciones finales en instituciones públicas y/o privadas de este tipo de equipos, dentro del periodo comprendido de los últimos 4 años. (2017 - 2018 2019- 2020). Favor remitirse a la Adenda N° 3.	20-11-2020	14:11:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el apartado de Experiencia requerida se menciona " Demostrar la experiencia en ventas con instituciones públicas y/o privadas de Smart Cabinet o Mini Datacenter (realizar listado de bienes similares) con contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 2 (dos) años. (2018 y 2019) y Nota 1 para el Oferente: El resultado de la suma de los montos de los contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales deberá ser igual o superior al 25 % del monto total ofertado. Los contratos con recepciones finales y/o facturaciones de venta deben estar autenticados y podrá presentarse la cantidad que fuere necesaria para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del periodo mencionado (2018 - 2019). ", solicitamos a la convocante sean considerados los últimos 3 años (2018, 2019, 2020) con contratos, recepciones finales y/o facturaciones de venta autenticados.	03-11-2020	15:26:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán las facturaciones de ventas en instituciones públicas y/o privadas de Smart Cabinet o Mini Datacenter o Micro Datacenter o Rack Inteligente o Gabinete Inteligente, de los últimos 4 años. (2017 - 2018 2019- 2020) por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Favor remitirse a la Adenda N° 3.	20-11-2020	14:13:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con referencia la sección mencionada, donde se habla de "Ventilación de emergencia", la contratante solicita "Dispositivo de apertura automática de la puerta del Micro Datacenter cuando la temperatura es alta, debido a fallas del Micro Datacenter, provocadas por problemas del suministro eléctrico, sistema de refrigeración, u otros" y "No se permitirá el uso de ventiladores de emergencia debido a que los mismos también se verán afectados ante fallas del Micro Datacenter". Vemos como un grave problema de seguridad dejar la puerta del MDC abierta en caso de alta temperatura, teniendo en cuenta que una persona podría tener acceso al interior del MDC con tan solo aplicar calor en el punto de medición de temperatura, pasando por encima de toda la demás seguridad física y biométrica con que contara el MDC. Por los motivos antes expresados, solicitamos que la contratante acepte ofertas basadas en ventiladores de emergencia para disipación de calor en caso de alta temperatura y que no sea exigida la apertura automática de puerta en caso de alta temperatura debido a la grave falla de seguridad que esto puede implicar.	03-11-2020	15:27:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos Dispositivos de apertura automática de puertas, ya que será una primera medida de transmisión de calor desde el interior del equipo hacia afuera, hasta que el encargado de Informática pueda realizar las acciones y/o correcciones necesarias. Por lo tanto, el custodio del mismo estará a cargo de un personal informático y la posibilidad de algún hecho de vandalismo es casi nulo. Favor remitirse al pliego de bases y condiciones.	20-11-2020	14:14:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con referencia la sección mencionada, en el punto donde solicita Pantalla para administración "LCD táctil de 8" como mínimo", solicitamos la contratante permita ofertar un equipo con pantalla de 7" debido a que es la medida estandar para dispositivos táctiles.	03-11-2020	15:28:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán ofertas de equipos con Pantalla de Administración tipo "LCD Táctil de 7 pulgadas" como mínimo. Favor remitirse a la Adenda N° 3.	20-11-2020	14:15:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el plazo se amplíe a 90 días contados desde la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro, para garantizar los tiempos de provisión y permitir mejores soluciones para la contratante.	03-11-2020	15:30:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El tiempo máximo que podemos extender es hasta 60 días, ya que estamos atrasados con nuestro proyecto de reacondicionamiento del Centro de Cómputos y configuración de servidores dentro del mismo, esta necesidad técnica para la operatividad de la institución en nuestras Instalaciones de Oficina Central hace que sea imposible extender por mayor tiempo el plazo de entrega. Favor remitirse a la Adenda N° 3.	20-11-2020	14:15:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Datos de la Licitación, capítulo 8. Idioma de la Oferta, se solicita: La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción: No Aplica Al respecto, solicitamos a la Convocante confirmar que será permitida la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma inglés sin traducción, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. Lo solicitado encuentra sustento legal en la Ley 2051/03, específicamente en el inciso d) indicación de que las ofertas se presentarán en idioma castellano, pudiendo entregarse los anexos técnicos y folletos en el idioma del país de origen de los bienes o servicios... lo cual se condice con el artículo 48 del Decreto 2992/20: Las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original...	04-11-2020	14:02:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En idioma español y/o inglés, cualquier otro idioma distinto a los mencionados deberán contar con traducción oficial al español, realizado por traductor matriculado ante la Corte Suprema de Justicia.	20-11-2020	14:15:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, capítulo 2. Experiencia Requerida, se solicita: Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en ventas con instituciones públicas y/o privadas de Smart Cabinet o Mini Datacenter (realizar listado de bienes similares) con contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 2 (dos) años. (2018 y 2019). Nota 1 para el Oferente: El resultado de la suma de los montos de los contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales deberá ser igual o superior al 25 % del monto total ofertado. Los contratos con recepciones finales y/o facturaciones de venta deben estar autenticados y podrá presentarse la cantidad que fuere necesaria para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del periodo mencionado (2018 - 2019). Al respecto, solicitamos a la Convocante que también pueda ser aceptada la experiencia en ventas e instalaciones a instituciones públicas y/o privadas de Smart Cabinet o Mini Datacenter o Datacenter o Sala Técnicas o Salas de Energía que incluyan algunos de los componentes del Mini Datacenter: aire de precisión, UPS, control de acceso biométrico, con contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 4 (cuatro) años. (2016, 2017, 2018 y 2019), considerando que los bienes y servicios cuya inclusión se solicita, guardan estrecha relación con los bienes objeto del llamado, y así también, de manera a no restringir la participación de un mayor número de empresas del sector de Tecnología y Datacenter de nuestro medio, que cuentan con la experiencia y capacidad técnica suficientes para llevar adelante la provisión e implementación del Mini Datacenter del presente llamado. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.</p>	04-11-2020	14:02:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán las facturaciones de ventas en instituciones públicas y/o privadas de Smart Cabinet o Mini Datacenter o Micro Datacenter o Rack Inteligente o Gabinete Inteligente de los últimos 4 años. (2017 - 2018 2019- 2020) por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Favor remitirse a la Adenda N° 3.	20-11-2020	14:17:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Item 1. Micro Datacenter, apartado Instalación y Puesta en Servicio, se solicita: El Contratista deberá realizar la instalación, configuración y puesta en servicio del Micro Datacenter. Al respecto, solicitamos a la Convocante confirmar la sede o dependencia de Petropar donde deberá ser instalado el Micro Datacenter, de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.	04-11-2020	14:03:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La sede donde se deberá instalar el Micro Data Center será, Oficina Central, sito en la calle Chile N° 753 c/ Haedo.	20-11-2020	14:17:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Consulta N° 1: En el punto Sistema de Refrigeración de Precisión, se solicita: El equipo deberá ser de aire refrigerado de Precisión, de expansión directa. Solicitamos se permita cotizar equipos con sistema de refrigeración de semi-precisión. Este es el estándar en el tipo de producto solicitado en el presente llamado en las marcas reconocidas internacionalmente como APC, EATON, VERTIV, etc. La característica solicitada solo brinda oportunidad de participación al representante o distribuidor de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf Consulta N° 2: En el punto Sistema de Refrigeración de Precisión, se solicita: Calefactor Deberá contar con dispositivo calefactor. Atendiendo la consulta N° 1 que menciona Solicitamos se permita cotizar equipos con sistema de refrigeración de semi-precisión, Solicitamos que el dispositivo calefactor sea eliminado de las especificaciones técnicas o al menos considerado como opcional. Este es el estándar en el tipo de producto solicitado en el presente llamado en las marcas reconocidas internacionalmente como APC, EATON, VERTIV, etc. La característica solicitada solo brinda oportunidad de participación al representante o distribuidor de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf Consulta N° 3: En el punto Sistema de administración y monitoreo, se solicita: Debe supervisar, controlar, y generar alarmas de todo el sistema que incluye el UPS, aire acondicionado, sensores de temperatura y humedad, sensores de humo, y otros dispositivos, también se menciona: Sensor de temperatura y humedad. Solicitamos se permita cotizar Micro Datacenter con Sistema de administración y monitoreo que Debe supervisar, controlar, y generar alarmas de todo el sistema que incluye el UPS, aire acondicionado, sensores de temperatura, sensores de humo, y otros dispositivos, así como Sensor de temperatura. Solicitamos que el requerimiento de Sensores de Humedad (en ambos puntos) sea eliminado de las especificaciones técnicas o al menos considerado como opcional. La característica solicitada solo brinda oportunidad de participación al representante o distribuidor de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf Consulta N° 4: En el punto Sistema de administración y monitoreo, y en el ítem Monitoreo Ambiental se solicita: Curva gráfica de temperatura y humedad en el tiempo, que permitirá monitorear el comportamiento de estos parámetros en un período de tiempo de interés.. Solicitamos se permita cotizar Micro Datacenter con Monitoreo Ambiental con Curva gráfica de temperatura en el tiempo, que permitirá monitorear el comportamiento de estos parámetros en un período de tiempo de interés.. Solicitamos que el requerimiento de Sensores de Humedad o Monitorear comportamiento de Humedad sea eliminado de las especificaciones técnicas o al menos considerado como opcional. La característica solicitada solo brinda oportunidad de participación al representante o distribuidor de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf Consulta N° 5: En el punto Control de Acceso se solicita: Control de acceso biométrico, para la apertura de la puerta frontal y trasera. Modos de autenticación por contraseña y huellas digitales. Cerradura mediante dispositivos electromagnéticos. No se permitirán soluciones de control de acceso integrados localmente. Solicitamos se permita cotizar una de las opciones requeridas originalmente en el PBC, ya sea Control de acceso biométrico o Cerradura mediante dispositivos electromagnéticos (tarjetas de proximidad). Este cambio permitirá que varios fabricantes como APC, EATON, VERTIV y otros puedan presentar oferta en el presente llamado. La característica solicitada y de la manera que se encuentra escrita, solo brinda oportunidad de participación al representante o distribuidor de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf Consulta N° 6: En el punto Ventilación de emergencia se menciona: No se permitirá el uso de ventiladores de emergencia debido a que los mismos también se verán afectados ante fallas del Micro Datacenter.. Solicitamos que este punto sea reformulado y se permita a los oferentes garantizar el funcionamiento de los ventiladores de emergencia en el caso de fallas del Micro Datacenter, presentando documentación del fabricante avalando este punto y funcionamiento. El pedido tal como se encuentra mencionado es propio de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf. En cambio, los diferentes fabricantes de equipos Micro Datacenter tienen soluciones armadas que garantizan el funcionamiento de los ventiladores de emergencia. Consulta N° 7: Se solicita: Demostrar la experiencia en ventas con instituciones públicas y/o privadas de Smart Cabinet o Mini Datacenter (realizar listado de bienes similares) con contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 2 (dos) años. (2018 y 2019). Consideramos que la experiencia en ventas de forma específica de Smart Cabinet o Mini Datacenter es muy limitante ya que no hay muchas unidades vendidas de este tipo en el país, por lo que en el llamado se podrían presentar solo uno o dos oferentes. Solicitamos que la experiencia sea extendida a productos similares como UPS de mediano y gran porte, aires de precisión, Datacenter, etc. Así mismo solicitamos que también sea considerado el año 2020 como válido para la demostración de experiencia en provisión de equipos similares, atendiendo que el año 2020 ya está culminando y la mayoría de los contratos o ventas iniciados a principios de año se encuentran ejecutados y/o entregados.</p>	08-11-2020	23:14:27
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El A.A de precisión está diseñado para una relación sensible de 0.80 a 1, se traduce a lo siguiente: 80 a 100 % de su trabajo apunta al enfriamiento y 0 al 20 % a remover humedad. En otras palabras, el Gabinete tiene mínima necesidad de enfriamiento latente y requiere mínima cantidad de remoción de humedad. Lo cual lo hace una elección apropiada para un centro de datos/equipo electrónico. Favor ajustarse al PBC.	20-11-2020	14:17:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 1: En el punto Sistema de Refrigeración de Precisión, se solicita: El equipo deberá ser de aire refrigerado de Precisión, de expansión directa. Solicitamos se permita cotizar equipos con sistema de refrigeración de semi-precisión. Este es el estándar en el tipo de producto solicitado en el presente llamado en las marcas reconocidas internacionalmente como APC, EATON, VERTIV, etc. La característica solicitada solo brinda oportunidad de participación al representante o distribuidor de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf	08-11-2020	23:38:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El A.A de precisión está diseñado para una relación sensible de 0.80 a 1, se traduce a lo siguiente: 80 a 100 % de su trabajo apunta al enfriamiento y 0 al 20 % a remover humedad. En otras palabras, el Gabinete tiene mínima necesidad de enfriamiento latente y requiere mínima cantidad de remoción de humedad. Lo cual lo hace una elección apropiada para un centro de datos/equipo electrónico. Favor ajustarse al PBC.	20-11-2020	14:18:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta N° 2: En el punto Sistema de Refrigeración de Precisión, se solicita: Calefactor Deberá contar con dispositivo calefactor. Atendiendo la consulta N° 1 que menciona Solicitamos se permita cotizar equipos con sistema de refrigeración de semi-precisión, Solicitamos que el dispositivo calefactor sea eliminado de las especificaciones técnicas o al menos considerado como opcional. Este es el estándar en el tipo de producto solicitado en el presente llamado en las marcas reconocidas internacionalmente como APC, EATON, VERTIV, etc. La característica solicitada solo brinda oportunidad de participación al representante o distribuidor de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf	08-11-2020	23:39:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dada las circunstancias en la que se utilizará el equipo, no es necesario que cuente con Dispositivo Calefactor, se puede cotizar como opcional. Favor remitirse a la Adenda N° 3.	20-11-2020	14:19:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 3: En el punto Sistema de administración y monitoreo, se solicita: Debe supervisar, controlar, y generar alarmas de todo el sistema que incluye el UPS, aire acondicionado, sensores de temperatura y humedad, sensores de humo, y otros dispositivos, también se menciona: Sensor de temperatura y humedad. Solicitamos se permita cotizar Micro Datacenter con Sistema de administración y monitoreo que Debe supervisar, controlar, y generar alarmas de todo el sistema que incluye el UPS, aire acondicionado, sensores de temperatura, sensores de humo, y otros dispositivos, así como Sensor de temperatura. Solicitamos que el requerimiento de Sensores de Humedad (en ambos puntos) sea eliminado de las especificaciones técnicas o al menos considerado como opcional. La característica solicitada solo brinda oportunidad de participación al representante o distribuidor de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf	08-11-2020	23:40:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC, es de suma importancia generar alarmas cuando se detecte humedad, especialmente cuando hablamos de equipos electrónicos a modo a prevenir cortos circuitos.	20-11-2020	14:19:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 4: En el punto Sistema de administración y monitoreo, y en el ítem Monitoreo Ambiental se solicita: Curva gráfica de temperatura y humedad en el tiempo, que permitirá monitorear el comportamiento de estos parámetros en un período de tiempo de interés.. Solicitamos se permita cotizar Micro Datacenter con Monitoreo Ambiental con Curva gráfica de temperatura en el tiempo, que permitirá monitorear el comportamiento de estos parámetros en un período de tiempo de interés.. Solicitamos que el requerimiento de Sensores de Humedad o Monitorear comportamiento de Humedad sea eliminado de las especificaciones técnicas o al menos considerado como opcional. La característica solicitada solo brinda oportunidad de participación al representante o distribuidor de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf	08-11-2020	23:41:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC, es de suma importancia generar alarmas cuando se detecte humedad, especialmente cuando hablamos de equipos electrónicos a modo a prevenir cortos circuitos.	20-11-2020	14:20:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 5: En el punto Control de Acceso se solicita: Control de acceso biométrico, para la apertura de la puerta frontal y trasera. Modos de autenticación por contraseña y huellas digitales. Cerradura mediante dispositivos electromagnéticos. No se permitirán soluciones de control de acceso integrados localmente. Solicitamos se permita cotizar una de las opciones requeridas originalmente en el PBC, ya sea Control de acceso biométrico o Cerradura mediante dispositivos electromagnéticos (tarjetas de proximidad). Este cambio permitirá que varios fabricantes como APC, EATON, VERTIV y otros puedan presentar oferta en el presente llamado. La característica solicitada y de la manera que se encuentra escrita, solo brinda oportunidad de participación al representante o distribuidor de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf	08-11-2020	23:42:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se permita cotizar Control de acceso biométrico o Cerradura mediante dispositivos electromagnéticos (tarjetas de proximidad). Favor remitirse a la Adenda N° 3.	20-11-2020	14:20:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 6: En el punto Ventilación de emergencia se menciona: No se permitirá el uso de ventiladores de emergencia debido a que los mismos también se verán afectados ante fallas del Micro Datacenter.. Solicitamos que este punto sea reformulado y se permita a los oferentes garantizar el funcionamiento de los ventiladores de emergencia en el caso de fallas del Micro Datacenter, presentando documentación del fabricante avalando este punto y funcionamiento. El pedido tal como se encuentra mencionado es propio de la marca ATTOM, sobre cuyas especificaciones se encuentran armadas las especificaciones técnicas. https://attom.tech/wp-content/uploads/2019/08/Micro-Data-Center-Product-Brochure-Attom-v2.3.pdf . En cambio, los diferentes fabricantes de equipos Micro Datacenter tienen soluciones armadas que garantizan el funcionamiento de los ventiladores de emergencia.	08-11-2020	23:43:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los Ventiladores de emergencia podrán ser cotizados como opcional. Favor remitirse a la Adenda N° 3.	20-11-2020	14:20:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta N° 7: Se solicita: Demostrar la experiencia en ventas con instituciones públicas y/o privadas de Smart Cabinet o Mini Datacenter (realizar listado de bienes similares) con contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 2 (dos) años. (2018 y 2019). Consideramos que la experiencia en ventas de forma específica de Smart Cabinet o Mini Datacenter es muy limitante ya que no hay muchas unidades vendidas de este tipo en el país, por lo que en el llamado se podrían presentar solo uno o dos oferentes. Solicitamos que la experiencia sea extendida a productos similares como UPS de mediano y gran porte, aires de precisión, Datacenter, etc. Así mismo solicitamos que también sea considerado el año 2020 como válido para la demostración de experiencia en provisión de equipos similares, atendiendo que el año 2020 ya está culminando y la mayoría de los contratos o ventas iniciados a principios de año se encuentran ejecutados y/o entregados.	08-11-2020	23:44:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán las facturaciones de ventas en instituciones públicas y/o privadas de Smart Cabinet o Mini Datacenter o Micro Datacenter o Rack Inteligente o Gabinete Inteligente, de los últimos 4 años. (2017 - 2018 2019- 2020) por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Favor remitirse a la Adenda N° 3.	20-11-2020	14:22:29

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: Juan Victor Silva Bogado - RUC: 3779335-7			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 1
1508017436	Póliza	ASEPASA	18-11-2020	23-11-2020	23-04-2021
Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508049955 END.: 000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	24-11-2020	24-11-2020	03-05-2021
Oferente: Corporation Sekiura S.A.C.E.I - RUC: 80070889-0			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 3
1508006543	Póliza	Alfa S.A de Seguros y reaseguros	11-11-2020	20-11-2020	19-05-2021
Oferente: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80046953-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508003968	Póliza	Royal Seguros S.A.	24-11-2020	25-11-2020	25-04-2021
Oferente: INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - RUC: 80016585-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
15080189601508	Póliza	Intercontinental de Seguros y Reaseguros SA	16-11-2020	20-11-2020	20-04-2021
Oferente: PARASUR SA - RUC: 80015541-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508049967 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	24-11-2020	25-11-2020	14-04-2021

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: PARASUR SA - RUC: 80015541-6

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 6

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	43211601-001	SISTEMA DE GABINETE INTELIGENTE				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	VERTIV	VERTIV	LIEBERT SMART CABINET	CHINA		170.000.000	170.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	ATTOM	ATTOM Technology.	ATM-06T	China	SISTEMA DE GABINETE INTELIGENTE	188.000.000	188.000.000
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	Liebert	Liebert Corporation	Smart Cabinet Vertiv 42u	EEUU- Fabricado en china	Micro Data Center 42u	198.000.000	198.000.000
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	EVEREXCEED	EVEREXCEED CORPORATIO	SC-6000	CHINA	SISTEMA DE GABINETE INTELIGENTE	171.150.000	171.150.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	EverExceed	EverExceed	SC6000	China	GABINETE INTELIGENTE Modelo SC6000	162.000.000	162.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	VERTIV	VERTIV/LIEBERT	VERTIV SmartCabinet 42U	EEUU/CHINA	SISTEMA DE GABINETE INTELIGENTE	280.000.000	280.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	95.000.000	25-11-2020	08:30:31.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d56f3ba66445695ff491a73a86e688a8	
DATA LAB SA - 80030218-4	96.000.000	25-11-2020	08:30:25.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0597cc38afc6542e91252ff3c05fe7f0	
DATA LAB SA - 80030218-4	97.000.000	25-11-2020	08:30:13.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	319d9b02d70bc858c08a2da57c0008dc	
DATA LAB SA - 80030218-4	99.000.000	25-11-2020	08:30:05.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	462ee1b0f43db2f448ba851426469c19	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	100.000.000	25-11-2020	08:30:13.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4bd468c13d1c95ad2f576ae74938b106	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	103.990.500	25-11-2020	08:30:03.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4569696ee3223665d1353e66695a9bef	
DATA LAB SA - 80030218-4	104.000.000	25-11-2020	08:29:56.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49e222af6328cb65b895624a0e448f4b	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	104.000.000	25-11-2020	08:29:58.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	866ce3635714dbb5fd7d2c27d8696efd	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	104.990.500	25-11-2020	08:29:55.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76be8305493f37b42be6271d73ae4a18	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	105.990.500	25-11-2020	08:29:46.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fdf2491615b41b9992b999b62210329	
DATA LAB SA - 80030218-4	106.000.000	25-11-2020	08:29:40.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec2e74d0777a2c07787c0cd2e7c764a0	

Listado General de todas las Ofertas

INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	106.000.000	25-11-2020	08:29:47.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1d0a6dc0e86d04a399b8cfce9d144d3	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	109.990.500	25-11-2020	08:29:42.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69a6496439ecac8fa66c8cb3c9fa07d0	
DATA LAB SA - 80030218-4	110.000.000	25-11-2020	08:29:30.340	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e6e5c5121d306f6a75cd96fef61d86	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	110.000.000	25-11-2020	08:29:40.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c9d13635b5799a001b416e73742465d	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	112.000.000	25-11-2020	08:29:31.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a22c570d3f753955fc5e3f0de7ba26b	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	113.550.500	25-11-2020	08:29:26.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c09edc83c9e534d23883a899c8bbfc03	
DATA LAB SA - 80030218-4	114.000.000	25-11-2020	08:29:21.461	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cf55a00a09d98016fa4a5c985724787	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	115.000.000	25-11-2020	08:29:29.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	265ada4e21aef2343ecc6ec85ba552aac	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	115.550.500	25-11-2020	08:29:22.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a857650510c321f065ff87a54cc2701d	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	116.550.500	25-11-2020	08:29:18.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7f476ef35ceb624a0d8087b0ce763a1	
DATA LAB SA - 80030218-4	117.000.000	25-11-2020	08:29:13.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7664fdb6093cb746032aa49a9a1f724f	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	119.950.500	25-11-2020	08:29:11.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e119a1788965ad74550c8c6b3255efc1	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	120.000.000	25-11-2020	08:29:02.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96db88ee925ffe0f9708d665cc1a0c2c	
DATA LAB SA - 80030218-4	125.000.000	25-11-2020	08:29:07.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8156c7af873017da866b027246d3af3	
PARASUR SA - 80015541-6	125.000.000	25-11-2020	08:29:41.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a74d237cb054ee35fa192f0a60a1e5a	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	128.950.500	25-11-2020	08:29:06.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a58fc069351a026a6bc791cd1156ae52	
DATA LAB SA - 80030218-4	129.000.000	25-11-2020	08:28:57.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	016383fa112ebb3c25438ae07f852530	
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	129.800.000	25-11-2020	08:29:59.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d473d563434b15d959b1d4f297c262e1	
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	129.900.000	25-11-2020	08:29:34.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12181d2205a820485ec7b7e432ef2f00	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	130.000.000	25-11-2020	08:28:56.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67f44a87fdb7986fc2c71ce738db4d2	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	131.950.500	25-11-2020	08:28:55.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9670d9747dca1810ea85b4c33893876	
DATA LAB SA - 80030218-4	132.000.000	25-11-2020	08:28:47.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30833e7b77b0e2ac13fc3d52b27791bb	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	132.000.000	25-11-2020	08:28:54.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ab703d36d4b39e7eb0b8ea189c6298e	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	134.950.500	25-11-2020	08:28:43.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c538470fba372517e07231584209559f	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	135.000.000	25-11-2020	08:28:39.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d10bdbb2c73299a980b5c94bbe278d4	
DATA LAB SA - 80030218-4	135.000.000	25-11-2020	08:28:40.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b08fefef8cf9c2a7bd0d0a686e9e6d52	

Listado General de todas las Ofertas

INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	135.000.000	25-11-2020	08:28:43.953	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32bfd9612dde11ef611e49961ecb5f8d	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	136.950.500	25-11-2020	08:28:37.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee9754c9cc0e9a2c245fdb451c92e643	
DATA LAB SA - 80030218-4	137.000.000	25-11-2020	08:28:29.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83ffe9a9a89829b0563dfbf66033c69	
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	139.900.000	25-11-2020	08:28:42.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0faaf59a9b6254e8598050a55ae3c969	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	139.950.500	25-11-2020	08:28:33.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba0c0d7fb6a4678fe7b7b44e5403b03b	
DATA LAB SA - 80030218-4	140.000.000	25-11-2020	08:28:19.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	988bda74f0833c997b06e470e7db197b	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	140.000.000	25-11-2020	08:28:25.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7059d6df16951c7d472bfa054b425d3b	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	140.000.000	25-11-2020	08:28:27.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	905b38271ffcc1fe7e8def628bf8564	
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	143.900.000	25-11-2020	08:28:25.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e2301b69eadc4fbc65740cb8c04a15	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	144.950.500	25-11-2020	08:28:13.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c0fcbb5562d6daf8b045dfcc64a14f	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	145.000.000	25-11-2020	08:28:07.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ce8986e36542fe94b2b647f009e192a	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	146.950.500	25-11-2020	08:28:08.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d20238d3669da2c2b7877ebe7a70ff09	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	147.000.000	25-11-2020	08:27:58.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9c66e3617f957d6852871a94a4daa1a	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	149.850.500	25-11-2020	08:28:00.868	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcc05d91bf5bf8c90c79b32e35c4370d	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	149.890.500	25-11-2020	08:27:54.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9071c8227fa6d2060aaf969f2817e6b6	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	150.000.000	25-11-2020	08:27:45.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86e1daa67325fbf5aa6acb86a5dfdec6	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	154.890.500	25-11-2020	08:27:46.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	145cc5a4156d1007e04a15b63d440ebd	
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	154.990.000	25-11-2020	08:27:30.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47ecf74b29a47a39eeb8c6679578e2b5	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	155.000.000	25-11-2020	08:23:48.553	Etapa de Puja
		Código Verificador:	11edc4b574fdb5648fdc9ff00ce29010	
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	159.900.000	25-11-2020	08:22:58.275	Etapa de Puja
		Código Verificador:	80b7a8ca7c458f5c39ace611d69913e1	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	160.000.000	25-11-2020	08:21:02.308	Etapa de Puja
		Código Verificador:	898a40a73789c3ae3e0feaa73cf4cf18	
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	161.900.000	25-11-2020	08:20:40.937	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5af9e52e5608a5eadb70784a4feb4395	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	162.000.000	25-11-2020	08:03:06.244	Propuesta
		Código Verificador:	275dd7e2c7cd4d1fc00f2f2ae26e0bf7	
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	170.000.000	25-11-2020	08:03:06.242	Propuesta
		Código Verificador:	15f309681548e76be7e9318fe956e5ee	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	171.150.000	25-11-2020	08:03:06.248	Propuesta
		Código Verificador:	5d4d2a2b001b089c20306ef9aaca4622	
DATA LAB SA - 80030218-4	188.000.000	25-11-2020	08:03:06.247	Propuesta
		Código Verificador:	85d5a0780f504fec9e8ba4ad5fd30f9d	

Listado General de todas las Ofertas

Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	198.000.000	25-11-2020	08:03:06.246	Propuesta
		Código Verificador:	a0b4512dcf4e40ece898ec57a7f9a715	
PARASUR SA - 80015541-6	200.000.000	25-11-2020	08:18:27.268	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8774e4d35f2382ad394b0fa186426b7a	
PARASUR SA - 80015541-6	280.000.000	25-11-2020	08:03:06.245	Propuesta
		Código Verificador:	a1f250a2823b0643862738d26ffd4341	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	95.000.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	100.000.000
Juan Victor Silva Bogado - 3779335-7	103.990.500
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	110.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	125.000.000
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	129.800.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	95.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	08:10:48.859
Buenos días, comenzamos la Subasta.	25-11-2020	08:10:58.105
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	25-11-2020	08:11:09.391
Señores Oferentes, bajen sus precios	25-11-2020	08:11:19.765
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	08:13:47.339
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	08:13:52.018
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	08:27:03.049
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	08:30:43.830
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	08:30:44.141

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.