

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 396372

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:30 del día 2/9/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 396372 - SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE SALA DE BOMBAS de la Institución:

Código Verificador: 8cc53a880ecb95724b3c87721406edc6

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Petróleos Paraguayos
UOC:	Uoc Petropar
Código SICP:	1338

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos una prórroga de la Fecha Límite de Consultas de 7 días y por ende de la fecha límite de respuestas y a la Fecha de Inicio de Propuestas a los efectos de permitir la elaboración de una oferta técnica y económica más conveniente para los intereses de Petropar.	10-08-2021	18:10:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mediante la versión 2, se prorrogaron las fechas tope de consultas, respuestas, de inicio de carga de propuestas, cierre de Carga de propuestas, etapa competitiva, entrega de ofertas y apertura física de las ofertas. Favor ver las nuevas fechas en el Sistema de Información de las Contrataciones Publicas (SICP).	20-08-2021	13:32:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección Condiciones Contractuales, Porcentaje de Multa, se establece que: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas será: 1 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes. Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,10 % (cero coma diez por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes. En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes...	11-08-2021	14:18:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Tasa de interés por Mora fue modificada. Favor ver última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	20-08-2021	14:08:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

a) Referente al cable de potencia que une el tablero de arranque con el motor de la bomba: Preguntar si se debe considerar en la oferta el cambio de los cables de potencia en aquellos arranques que incorporen variadores de frecuencia según las EETT. b) En el pliego se considera reutilizar los tableros eléctricos. En el caso de las bombas que usarán variadores de frecuencia, las cajas actuales son insuficientes en tamaño para asegurar la correcta fijación y la correcta refrigeración de los equipos. Favor indicar si se podría considerar el cambio de los tableros que alojarán los variadores de frecuencia.	13-08-2021	13:33:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si se debe considerar en la oferta el cambio de los cables de potencia en aquellos arranques que incorporen variadores de frecuencia. Si se deberá considerar el cambio de los tableros que alojarán los variadores de frecuencia. En el PBC, en el apartado del Alcance del proyecto se menciona lo siguiente: Suministro de los materiales, accesorios y componentes requeridos. Provisión de equipos, tableros, materiales y accesorios para la instalación y puesta en marcha del Sistema de Automatización solicitado. Los ductos, dispositivos eléctricos, tableros existentes pueden ser reutilizados previa verificación y diagnóstico por parte de los técnicos designados por el oferente Se deberá prever todos los materiales, mano de obra necesaria, aun cuando no estén especificados en el presente pliego. Además en otro apartado de las especificaciones técnicas se menciona: Los gabinetes metálicos, conductos, cajas, accesorios y formatos del trazado del proyecto relacionado, serán modificados, actualizados y renovados para adecuarlos a las nuevas necesidades de control. Se considera el suministro de solo componentes eléctricos y electrónicos adicionales para implementar el sistema.	20-08-2021	14:22:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
a) Referente al cable de potencia que une el tablero de arranque con el motor de la bomba: Preguntar si se debe considerar en la oferta el cambio de los cables de potencia en aquellos arranques que incorporen variadores de frecuencia según las EETT. b) En el pliego se considera reutilizar los tableros eléctricos. En el caso de las bombas que usarán variadores de frecuencia, las cajas actuales son insuficientes en tamaño para asegurar la correcta fijación y la correcta refrigeración de los equipos. Favor indicar si se podría considerar el cambio de los tableros que alojarán los variadores de frecuencia.	13-08-2021	13:36:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si se debe considerar en la oferta el cambio de los cables de potencia en aquellos arranques que incorporen variadores de frecuencia. Si se deberá considerar el cambio de los tableros que alojarán los variadores de frecuencia. En el PBC, en el apartado del Alcance del proyecto se menciona lo siguiente: Suministro de los materiales, accesorios y componentes requeridos. Provisión de equipos, tableros, materiales y accesorios para la instalación y puesta en marcha del Sistema de Automatización solicitado. Los ductos, dispositivos eléctricos, tableros existentes pueden ser reutilizados previa verificación y diagnóstico por parte de los técnicos designados por el oferente Se deberá prever todos los materiales, mano de obra necesaria, aun cuando no estén especificados en el presente pliego. Además en otro apartado de las especificaciones técnicas se menciona: Los gabinetes metálicos, conductos, cajas, accesorios y formatos del trazado del proyecto relacionado, serán modificados, actualizados y renovados para adecuarlos a las nuevas necesidades de control. Se considera el suministro de solo componentes eléctricos y electrónicos adicionales para implementar el sistema.	20-08-2021	14:22:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Corresponde a servicios en bombas fuera de fabricación y posibilidad de Kits/repares, series y sustentables. Puedo exceptuarme de proveer dicho ítems, por que ya no se fabrica? Aunque el llamado es por el total.	13-08-2021	14:41:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es posible excluir el ítem de las especificaciones técnicas, pero el oferente podrá optar por proveer de repuestos de procedencia alternativa al fabricante, siempre que se garantice el desempeño de caudal máximo de las bombas intervenidas. Favor ver ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.	20-08-2021	14:16:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estos productos se encuentran discontinuos y ya no se fabrican. Podemos exceptuarnos de proveer dicho ítems ya que el llamado es por el total?;	13-08-2021	14:46:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es posible excluir el ítem de las especificaciones técnicas, pero el oferente podrá optar por proveer de repuestos de procedencia alternativa al fabricante, siempre que se garantice el desempeño de caudal máximo de las bombas intervenidas. Favor ver ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.	20-08-2021	14:19:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podemos exceptuarnos de proveer este ítem, porque el mismo ya no se fabrica, llamado por el total?	13-08-2021	15:00:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es posible excluir el ítem de las especificaciones técnicas, pero el oferente podrá optar por proveer de repuestos de procedencia alternativa al fabricante, siempre que se garantice el desempeño de caudal máximo de las bombas intervenidas. Favor ver ultima versión del Pliego de Bases y Condiciones.	20-08-2021	14:20:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante si es posible cotizar el sistema de bombeo propuesto con variadores de frecuencia (VFD) para control multibombas y PLC incorporado y capacidad de comunicación como alternativa al sistema Variador-Arrancador suave, VFDs para aplicaciones exclusivas para control de PID de presión y ahorro de energía para sistemas de bombeos, con este tipo de VFDs podemos tener un mejor control y mayor precisión en la presión que con el sistema de variador-arranque suave solicitado, manteniendo el PLC de control, HMI de operación, SCADA y comunicaciones tal cual lo solicita el pliego.	19-08-2021	15:34:52
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al pliego. El arranque con un solo variador de frecuencia se entiende que será manejando varios contactores, lo que acarrearía una fatiga mayor al variador en menor tiempo, además, por una cuestión de confiabilidad del sistema se requiere de un circuito redundante en caso de falla de uno de ellos (variador o arrancador suave) y que esto no interrumpa el despacho. Por estos motivos no va la propuesta.	26-08-2021	12:02:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1 Favor considerar la exclusión del siguiente requerimiento del proceso: Las marcas de los equipos ofertados, deberán tener como mínimo una antigüedad de 5 años en el mercado nacional, además, deberá tener un distribuidor oficial en el Paraguay, que este avalado por el fabricante como Representante de la Marca, de modo a dar mayor confiabilidad en el soporte en caso de ser necesario con la finalidad de brindar una asistencia técnica inmediata. Ya que la misma solo representa una limitante en cuanto a la utilización de marcas de alto prestigio a nivel internacional que podrían abaratar en gran porcentaje la solución. Además, la exclusión de este requerimiento no sería un impedimento para responder de manera inmediata a las necesidades de la convocante en cuanto a asistencia técnica.	25-08-2021	14:44:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al pliego, porque es necesario tener un seguimiento del funcionamiento de la marca del equipo probado en campo, es por eso que se incluyó este ítem, además la antigüedad demostrará la capacidad de la marca al tener soporte local experimentado, muy necesario para la solución deseada.	26-08-2021	12:05:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2. Facilitar la marca, modelo y las especificaciones técnicas del Multiload existente a fin de asegurar la correcta comunicación con el PLC a ser provisto.	25-08-2021	14:45:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Modelo del predeterminador: Multiload II EXL, se adjunta mediante Aclaración en el SICP	26-08-2021	12:15:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 3. Según el anexo_1_version 3 indicar/aclarar qué tipo de protocolo de comunicación serial utiliza el Multiload para la conexión y envío de señales de mando con el PLC.	25-08-2021	14:45:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Maneja protocolos de comunicación Modbus RTU, Modbus TCP/IP, como así también Smith Protocol, Brooks Protocol y Daniels. Notas: Todas las secuencias de códigos o señales desconocidas o no permitidas se rechazan y no tienen ningún impacto en el software o los datos de medición. MultiLoad admite el protocolo Modbus TCP y Modbus RTU, pero no recomendamos utilizar este protocolo para comunicarse con un sistema host para realizar una lógica comercial compleja (es decir, autorizar una carga, interactuar con los usuarios, etc.). Para ello mejor utilice los otros protocolos mencionados anteriormente para tales operaciones. Se puede optar también por el manejo de señales con los módulos del Multiload alternativa. Documentación adjunta en la Aclaración en el SICP.	26-08-2021	12:19:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 4. Aclarar la cantidad de presostatos de seguridad a ser previsto para cada sistema (Nafta 1, Nafta 2, Nafta 3, Gasoil Tipo 1, Gasoil Tipo 2) e indicar en el diagrama de arquitectura la ubicación referencial de los mismos.	25-08-2021	14:45:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere de 6 (seis) presostatos de seguridad ubicados en la configuración (1) uno por cada línea de envío. O sea, 1 para Nafta1, 1 para Nafta 2, 1 para Nafta 3, 1 para alcohol, 1 para Gasoil Tipo1 y 1 para Gasoil Tipo 2 La indicación se anexa al esquema mediante la Aclaración en el SICP.	26-08-2021	12:26:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 5. A modo de obtener todos los documentos solicitados solicito prorroga de por lo menos 7 días hábiles. Además, se solicita esta modificación en la fecha de presentación de ofertas teniendo en cuenta que, nuestra oferta depende de las respuestas de la convocante a nuestras consultas enviadas.	25-08-2021	14:45:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debido a la necesidad de contar de manera urgente con la solución deseada y a que ya fue prorrogado el llamado, ya no es posible realizar otra prórroga.	26-08-2021	12:31:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 6. Solicito la documentación técnica pertinente de las bombas existentes a fin de prever el mantenimiento de las mismas conforme solicitado en las especificaciones técnicas.	25-08-2021	14:46:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mediante la Aclaración se adjunta catálogo de bombas utilizadas en el SICP.	26-08-2021	12:32:18

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: TECNICAT S.R.L. - RUC: 80093926-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508051597	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	01-09-2021	01-09-2021	09-01-2022
Oferente: EVEREST INGENIERIA S.R.L. - RUC: 80009334-8					
Oferente: EVEREST INGENIERIA S.R.L. - RUC: 80009334-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508004646	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	31-08-2021	02-09-2021	30-01-2022
Oferente: SIMECO S.R.L. - RUC: 80067365-4					
Oferente: SIMECO S.R.L. - RUC: 80067365-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508001544	Póliza	CENIT SA DE SEGUROS	27-08-2021	01-09-2021	28-01-2022
Oferente: RIEDER Y CIA. SACI - RUC: 80002612-8					
Oferente: RIEDER Y CIA. SACI - RUC: 80002612-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508051804 - END 000	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS	01-09-2021	01-09-2021	08-02-2022
Oferente: Atenas Energía Sociedad Anónima - RUC: 80040465-3					
Oferente: Atenas Energía Sociedad Anónima - RUC: 80040465-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508001119	Póliza	Aseguradora Tajy Prop. Coop. S.A.	31-08-2021	01-09-2021	29-01-2022
Oferente: Sena Ingeniería S.R.L. - RUC: 80069981-5					
Oferente: Sena Ingeniería S.R.L. - RUC: 80069981-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508001547	Póliza	CENIT SEGUROS	31-08-2021	01-09-2021	28-01-2022
Oferente: EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - RUC: 80003433-3					
Oferente: EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - RUC: 80003433-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508005767	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	20-08-2021	01-09-2021	28-01-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	26131503-005	PROVISION D ESISTEMA DE AUTOMATIZACION DE SALA DE BOMBAS				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	YOKOGAWA	YOKOGAWA	FCN	JAPON		2.094.400.000	2.094.400.000

EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	Delta/INVT/John Crane/E+H/Trafag/ Varias	Delta/INVT/ John Crane/E +H/Trafag/ Varias	Varios	Taiwan/China/ USA/Suiza/Suiza/ Varias	PROVISION D ESISTEMA DE AUTOMATIZACION DE SALA DE BOMBAS	1.938.996.900	1.938.996.900
SIMECO S.R.L. - 80067365-4	mitsubishi electric	mitsubishi electric	MEAU	JAPON	PROVISION D ESISTEMA DE AUTOMATIZACION DE SALA DE BOMBAS	2.236.000.000	2.236.000.000
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	siemens	siemens	varios	ALEMANIA	PROVISION D ESISTEMA DE AUTOMATIZACION DE SALA DE BOMBAS	1.918.930.311	1.918.930.311
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	Delta	Delta Electronics	AHCPU560-EN2	Taiwan	PROVISION D ESISTEMA DE AUTOMATIZACION DE SALA DE BOMBAS	1.918.930.311	1.918.930.311
Sena Ingeniería S.R.L. - 80069981-5	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	UNITY PRO V12 SP2	FRANCIA	SOFTWARE DE PROGRAMACION DE PLC GAMA ALTA - DESARROLLO ALOGICA DE PLC, DESARROLLO DE PANTALLA SCADA, GERENCIAMIENTO DE ALARMAS DEL SISTEMA CON CAPACIDAD DE ACCESO REMOTO PARA TERMINALES CONECTADA A LA MISMA RED	1.700.000.000	1.700.000.000
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	HAIWELL - SCHNEIDER - ENDRESS +HAUSER - DELGA	HAIWELL TECHNOLOGY CO. LTD - SCHNEIDER ELECTRIC - ENDRESS +HAUSER - DELGA	PLC H y AT; TOUCH C10S-W - ATS48; ATV630 - PMP 51 - SELLADORES; UNIONES DOBLE; NIPLE	CHINA CONTINENTAL - FRANCIA - ALEMANIA - ARGENTINA	CPU MODELO H Y AH; PANTALLA TACTIL DE 10 PULGAS CON WIFI - ARRANCADORES SUAVES; VARIADORES DE FRECUENCIA - SENSORES DE PRESION - MATERIALES ATEX	1.500.000.000	1.500.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	26131503-005	INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA PRE-POST INSTALACION	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	TECNICAT	TECNICATSRL	SSPM	NACIONAL		535.600.000	535.600.000
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	EVEREST Ingeniería S.R.L.	EVEREST Ingeniería S.R.L.	NA	Paraguay	INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA PRE-POST INSTALACION	830.998.700	830.998.700
SIMECO S.R.L. - 80067365-4	SIMECO S.R.L.	SIMECO S.R.L.	NO APLICA	NACIONAL	INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA PRE-POST INSTALACION	529.760.000	529.760.000
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Rieder & CIA	Rieder & CIA	NINGUNO	PARAGUAY	INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA PRE-POST INSTALACION	1.266.564.629	1.266.564.629
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	Atenas	Atenas	Atenas	Paraguay	INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA PRE-POST INSTALACION	1.266.564.629	1.266.564.629
Sena Ingeniería S.R.L. - 80069981-5	SENA INGENIERIA S.R.L.	SENA INGENIERIA S.R.L.	-----	PARAGUAYA	INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA PRE-POST INSTALACION	1.102.000.000	1.102.000.000
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	EPESA	EPESA	EPESA	PARAGUAY	INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA PRE-POST INSTALACION	1.100.000.000	1.100.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - LoteTotal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	1.510.000.000	02-09-2021	08:28:53.320	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c303a030bbc2ec7f1e78fe7b240448ae	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	1.675.000.000	02-09-2021	08:28:43.818	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b559673fbc75a65f01fa3cf6c94e4a64	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	1.679.000.000	02-09-2021	08:28:34.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a33d59a558fd2cf86c4fe6b73f1e5897	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	1.680.000.000	02-09-2021	08:28:01.547	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	15361c9fe404edab1aa0b4c8c4fb767b	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	1.850.000.000	02-09-2021	08:27:54.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dc4e18e279c9df84da41a0002c4c1ca	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	1.863.000.000	02-09-2021	08:28:01.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f58cc2b4e83cfe2ec6556fb5623df6	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	1.869.000.000	02-09-2021	08:27:36.645	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1340c08f38d628727372a81ae903d44a	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	1.870.000.000	02-09-2021	08:27:22.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f8faa276d6f6e5848e85b38aa0741c2	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	1.878.000.000	02-09-2021	08:27:18.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e33cff3d888b232cbea00ac4a5353bc9	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	1.879.000.000	02-09-2021	08:27:01.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	769d43f954f2ba8b9fe616c8a32ff0ef	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	1.880.000.000	02-09-2021	08:26:55.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2642df1f2a28df40a78d15ede9222a5d	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	1.884.000.000	02-09-2021	08:26:41.126	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	616afff6eb79b13b5e63c7951ce84aa8	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	1.885.000.000	02-09-2021	08:26:30.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	658164638e1c80b60f5632cebe1c2c85	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	1.885.000.000	02-09-2021	08:26:32.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f4c87b757885f1a8cba0164fdcd0a7f	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	1.890.000.000	02-09-2021	08:26:12.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ab3ead280088b8c9913c89d9507d57a	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	2.050.000.000	02-09-2021	08:26:08.152	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bc53b77c1362e89a19e26430a45a15c	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.050.000.000	02-09-2021	08:26:36.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca10e66c2bec420363ddde10d919b741	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.090.000.000	02-09-2021	08:26:22.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d040e6aff7a4a8c6c03ced7d3e1ecdc4	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.100.000.000	02-09-2021	08:25:55.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecadb3c0a653adad6cfb9e35fe874bee	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.100.000.000	02-09-2021	08:26:05.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	877ec5dd0303afbbf58afd5bd7bc28b1	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	2.140.000.000	02-09-2021	08:25:58.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f07ced398cba603f2cf76f669d91e79	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.150.000.000	02-09-2021	08:25:46.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2f65619fc85bf6acc595e600fa32b67	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	2.165.000.000	02-09-2021	08:25:48.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce32a3f2487ea474d9c372965e804d9e	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.170.000.000	02-09-2021	08:25:44.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ece5df28571e85fa567f99de6c22b2e4	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	2.179.000.000	02-09-2021	08:25:37.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f310f37c4e5b942dd9bef60b8c1cb598	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.180.000.000	02-09-2021	08:25:40.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5601277b23e3e72f448c5b8e123c470e	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.190.000.000	02-09-2021	08:25:20.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0437376698a9a6110006b4ff2d007f2d	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	2.198.000.000	02-09-2021	08:25:30.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4bfd8ac1b0a9467bd5c086f88186a7	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.200.000.000	02-09-2021	08:25:12.862	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef3b35b2a3cf5662b8a7680f04d029aa	

Listado General de todas las Ofertas

TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.280.000.000	02-09-2021	08:25:15.477	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26dce6a09456d26f40c15bfa87d29182	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	2.285.000.000	02-09-2021	08:25:08.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2b008a087d8161791d2737c73c2a729	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.290.000.000	02-09-2021	08:24:58.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9175b385ba82b6968c2befb4e8b4edf7	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.300.000.000	02-09-2021	08:24:50.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb20472c70eb347bdf6626aec95a744	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.316.000.000	02-09-2021	08:30:11.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ef358ff34947125d0f542c095e4e0cd	
Sena Ingeniería S.R.L. - 80069981-5	2.317.000.000	02-09-2021	08:29:57.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	978edd953ec5cdcecb46296769f6fb86	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.318.000.000	02-09-2021	08:29:43.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0863b00af61dce329add777706a02f23	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	2.319.000.000	02-09-2021	08:24:57.444	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccf973a59fb9c80e48d08749e64276d	
Sena Ingeniería S.R.L. - 80069981-5	2.319.000.000	02-09-2021	08:29:12.279	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10c22729db36d28e22b4582b4458a213	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.321.000.000	02-09-2021	08:29:05.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f21d50e540d86485f07e07fff255ce6	
Sena Ingeniería S.R.L. - 80069981-5	2.322.000.000	02-09-2021	08:28:49.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45c19f9eb6621b2d890f6f0217338a10	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.323.000.000	02-09-2021	08:28:27.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8cb8e651dba8fe94c47289b514de963f	
Sena Ingeniería S.R.L. - 80069981-5	2.324.000.000	02-09-2021	08:28:09.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9db4bf5fc170ea04a11e493fe20e5d6	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.325.000.000	02-09-2021	08:27:40.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4baaf56930f0e4982d58ec6a2c316d39	
Sena Ingeniería S.R.L. - 80069981-5	2.330.000.000	02-09-2021	08:25:13.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22a775f6f53b3324b8a2ce438cef619f	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.334.000.000	02-09-2021	08:24:47.971	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	399d5880627029bf08a50444a30b5a06	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	2.335.000.000	02-09-2021	08:24:41.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4092ea84d73563d8153085f93b45bcf	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.339.000.000	02-09-2021	08:24:40.558	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9cb000b1993a904fc95a48bdc1d2833	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.340.000.000	02-09-2021	08:24:29.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfb1f1700b5091822003c2f6ddafd645	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	2.369.000.000	02-09-2021	08:24:28.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f56f67c26949f4730a3f27cba9f8a31f	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.380.000.000	02-09-2021	08:24:17.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0607e739f6679d344eba729e84b2277c	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	2.380.000.000	02-09-2021	08:24:19.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87a66fb32778e971b3a89df865f785b4	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.390.000.000	02-09-2021	08:24:08.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	504a1c8e00e81d686199cc6b410c4086	
SIMECO S.R.L. - 80067365-4	2.394.240.000	02-09-2021	08:25:02.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	baa4d300f60a468be90ea49fae851a3c	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.412.000.000	02-09-2021	08:26:51.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dbaa414f7ea14c8a63875ab57ff6fce	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	2.415.000.000	02-09-2021	08:24:09.388	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1088b66d83e68d6d1d5eb434aab494d4	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	2.415.000.000	02-09-2021	08:25:58.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cccf998ebdd7304430623375532bb106	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.417.000.000	02-09-2021	08:24:45.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6d3078e58763a10813976eb92975f52	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	2.418.000.000	02-09-2021	08:24:17.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ea6824a7731fe34b6ea80d1ea325b78	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.418.000.000	02-09-2021	08:24:27.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a724ac77c13c23ec87a8ed6d86746a36	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.419.000.000	02-09-2021	08:23:01.350	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ca2c8e6caeb09e9922a924ff0d186318	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.420.000.000	02-09-2021	08:22:23.094	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c383e0799448f95424d888bfd0ee15a	
SIMECO S.R.L. - 80067365-4	2.435.520.000	02-09-2021	08:24:17.967	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6adac25bee9cc911357e8e72e88c324b	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.448.000.000	02-09-2021	08:22:42.782	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5ee99a75f84418d2afeef0118f747fff	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	2.449.000.000	02-09-2021	08:21:55.964	Etapa de Puja
		Código Verificador:	50f83733b697ecef5d4cb4c80433a18	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.449.000.000	02-09-2021	08:21:58.529	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fe8df05d6128def1f28262311ab50188	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.450.000.000	02-09-2021	08:20:58.471	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b12c00fafca13016043a034f10db200b	
SIMECO S.R.L. - 80067365-4	2.476.800.000	02-09-2021	08:21:47.931	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bfc962cdac95a9c8ba6458d77d101d9b	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.493.000.000	02-09-2021	08:21:07.787	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7ba158ba6a230f0a2f39b610359ee66c	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.494.000.000	02-09-2021	08:20:50.522	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ffa391609d99907804c7245757aba67e	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.495.000.000	02-09-2021	08:20:25.263	Etapa de Puja
		Código Verificador:	52fc28f93a18bd1d2726678311ed507e	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	2.499.000.000	02-09-2021	08:20:22.448	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5900dbc97933d445c09e442bd44a7d7a	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.500.000.000	02-09-2021	08:16:27.797	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7f17121c59adf4556976d6788d5e4ea6	
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.600.000.000	02-09-2021	08:00:54.886	Propuesta
		Código Verificador:	057cfe8c9175b91bcc567640dbec8488	
SIMECO S.R.L. - 80067365-4	2.600.640.000	02-09-2021	08:18:01.384	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0d2d0be2ce3826c3e459a65351b32b34	
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	2.630.000.000	02-09-2021	08:00:54.884	Propuesta
		Código Verificador:	9462ee7d083b447a230577252748bfb8	
Sena Ingenieria S.R.L. - 80069981-5	2.760.000.000	02-09-2021	08:17:02.947	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d391f7a6ed1159291a37065f264fd7ea	
SIMECO S.R.L. - 80067365-4	2.765.760.000	02-09-2021	08:00:54.876	Propuesta
		Código Verificador:	66be8c0099eccc4bcfe5b1473fb81aa6	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.769.995.600	02-09-2021	08:00:54.882	Propuesta
		Código Verificador:	3ca4c238ff7182a7034fa88c0520f2f2	
Sena Ingenieria S.R.L. - 80069981-5	2.800.000.000	02-09-2021	08:15:56.104	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8fff74d53a9755b541fe635f6d173462	
Sena Ingenieria S.R.L. - 80069981-5	2.802.000.000	02-09-2021	08:00:54.881	Propuesta
		Código Verificador:	8f7beb974556d5f2d18aad8a49f1965	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	3.000.000.000	02-09-2021	08:11:48.667	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ebaebf38d6de2c87ee38137ca02f5cb8	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	3.185.494.940	02-09-2021	08:00:54.883	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	2337211f8150aac8622cad634710dea7	
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	3.185.494.940	02-09-2021	08:00:54.887	Propuesta
		Código Verificador:	40a1d7cedd35fa2b9a04fdbd519caf9c	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
TECNICAT S.R.L. - 80093926-3	1.510.000.000
Atenas Energía Sociedad Anónima - 80040465-3	1.679.000.000
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	2.050.000.000
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. - 80003433-3	2.316.000.000
Sena Ingeniería S.R.L. - 80069981-5	2.317.000.000
SIMECO S.R.L. - 80067365-4	2.394.240.000
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	2.415.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80093926-3 - TECNICAT S.R.L.	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	1.510.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-09-2021	08:10:14.090
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-09-2021	08:12:13.937
Señores esperamos mejores ofertas.	02-09-2021	08:13:19.740
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-09-2021	08:15:57.936
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-09-2021	08:16:01.381
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-09-2021	08:24:01.394
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-09-2021	08:30:13.728
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-09-2021	08:30:13.917

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.