Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 419991

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:30 del día 18/11/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 419991 -
Provisión e instalación de grupos generadores de energía eléctrica para el edificio del Congreso Nacional de la Institución:

Código Verificador: 275b78eedf3d252062704f33abf26244

Nivel de Entidad:	Poder Legislativo
Entidad:	Congreso Nacional
UOC:	Uoc Congreso Nacional
Código SICP:	1227

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas tardes. Respecto a los certificados y normativas, la convocante podría flexibilizar estos requerimientos aceptando certificados que cumplen estos requerimientos ya sea por la Normativa Europea o EEUU (similares o equivalentes)	17-10-2022	16:00:34

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:19:51

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas tardes. Es de suma importancia establecer la Visita Técnica de manera a poder realizar una adecuada propuesta económica y técnica	17-10-2022	16:01:32

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:20:11

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En los documentos de la licitación: - Ítem Solicitados, - Planilla de Precios - Suministros y Especificaciones Técnicas-Detalle de Productos Requeridos - Detalle de las Especificaciones Técnicas-Provisión e Instalación, En todos estos lugares se indican las potencias de los Grupos Generadores solicitados: Ítem 1: 450 kVA Ítem 2: 350 kVA Sin embargo en el punto "Datos Técnicos de los Equipos", se indica: Ítem 1: 350 kVA Ítem 2: 500 kVA Solicitamos respetuosamente corregir los valores de POtencia en el punto "Datos Técnicos de los Equipos"	19-10-2022	12:18:19

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:20:45

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la cantidad y potencia de los equipos requeridos y la necesidad de los mismos sean importados, con su correspondiente plazo de fabricación, transporte y desaduanización, respetuosamente solicitamos que el plazo de entrega sea de al menos 160 días calendario. Eso posibilitará la participación de un mayor número de oferentes y la el consecuente beneficio en la compra para la Convocante y para el Estado Paraguayo.	19-10-2022	12:21:15

Listado de Consultas

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme al Informe de la Unidad solicitante se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Atendiendo a los plazos estipulados por la DNCP para la ejecución de los contratos, ejecución del Presupuesto de Gastos del 2022 y demás documentaciones, es necesario que la provisión e instalación de los bienes se ajusten a dicho requerimiento.	15-11-2022	08:21:54

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas tardes, Solicitamos a la Convocante puedan considerar equipos insonorizados con nivel de ruido permisible de hasta 68db, considerando que los generadores insonorizados emiten un ruido promedio de hasta 75db. Estaría de más decir que con esta modificación permitiría una mayor participación y en consecuencia mejores precios	20-10-2022	11:57:05

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:22:23

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se está limitando significativamente la participación al establecer que Los componentes críticos del Grupo Generador Electrógeno: Alternador, Motor y Controlador (incluye comunicación remota), deberán estar diseñados por mismo fabricante. Este requisito no significa un mayor rendimiento o dependencia tecnológica para que la Convocante obligue a que todos los componentes críticos del equipo deban ser del mismo fabricante, sino que todo lo contrario, quebranta el Principio de Igualdad y Libre Competencia consagrado en el inc. b) del Art. 4° de la Ley 2051/2003. Es común para la mayoría de las fábricas inclusive de la línea Premium que el Grupo Generador esté compuesto de distintas marcas en los componentes principales y accesorios, sin que esto disminuya la fiabilidad o rendimiento del equipo, sino que responde a necesidades técnicas o de ingeniería que concluyen que estos equipos son los adecuados para el modelo fabricado. Por esta razón solicitamos puedan modificar esa condición, considerando que no se encuentra técnicamente justificada la especificación técnica.	20-10-2022	11:59:12

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:23:00

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos puedan ampliar el plazo de entrega contemplado para este llamado. Se debe analizar que se trata de equipos de gran porte, lo que significa que no es un producto que se cuente con stock para entrega inmediata, debiendo el oferente que resultase adjudicado, realizar la importación de estos bienes. Por eso solicitamos un plazo prudencial de al menos 150 días corridos, de manera a incentivar la participación de más proponentes	20-10-2022	11:59:37

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme al Informe de la Unidad solicitante se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Atendiendo a los plazos estipulados por la DNCP para la ejecución de los contratos, ejecución del Presupuesto de Gastos del 2022 y demás documentaciones, es necesario que la provisión e instalación de los bienes se ajusten a dicho requerimiento.	15-11-2022	08:24:07

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al consumo de combustible solicitado, se podría considerar al consumo solicitado una tolerancia de más 10% y menos 10%	20-10-2022	11:59:57

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme al Informe de la Unidad solicitante se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	15-11-2022	08:24:30

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente considerar experiencia incluyendo el ao 2022 como la mayoria de los llamados que se publican a esta etapa del año que ya cierra. Igualmente, considerar Experiencia en mantenimiento e instalación tambien de grupos generadores por un monto equivalente al 30 por ciento de la oferta como es tambien obligatorio en el pliego estandar, para no limitar oferentes. Todo esto es totalmente estandar en los pliegos.	23-10-2022	17:31:28

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:25:03

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem N° 2 se solicita Generador de 350kVA Potencia Stand By. Solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar Generador de 330Kva Potencia Stand By como mínimo, teniendo en cuenta que no supondría una desviación significativa a lo actualmente solicitado por el pliego, y la potencia tanto de 330 o 350 Kva podrán soportar la carga que le será encomenda	24-10-2022	14:09:40

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:25:13

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Hacemos notar a la convocante, que en las especificaciones técnicas, punto Dimensiones físicas aproximadas, se indica: Ítem 1: 350kva e ítem 2: 500Kva. Lo cual resulta erróneo, teniendo en cuenta que los generadores solicitados serían para el ítem 1: 450 Kva y para el ítem 2: 350 Kva. Por lo tanto tampoco corresponden las medidas indicadas. Solicitamos entonces, considerar las siguientes medidas: (largoxanchoxalto) en mm COMO MÁXIMO. Ítem 1 - 450Kva (5200x1800x2500). Ítem 2 - 330/350 Kva (4350x1600x2500)	24-10-2022	14:34:52

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:25:27

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas, DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES, Punto "Regulación de tensión" donde dice: Automática con +/- 0.5 % estado estable. Solicitamos respetuosamente a la convocante, considerar: Automática con +/-0.5 a +/- 1% estado estable. Teniendo en cuenta que la mayoría de los alternadores cuentan con la regulación estándar de +/-1%.	24-10-2022	14:39:05

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme al Informe de la Unidad solicitante se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	15-11-2022	08:26:10

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas, Sistema de combustible, donde dice: Base integral con tanque de combustible con volumen acorde al consumo del equipamiento y que garantice una autonomía mínima de 10 horas de servicio al 75% de carga, según régimen stand by. Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar: Base integral con tanque de combustible con volumen acorde al consumo del equipamiento y que garantice una autonomía mínima de 9 horas de servicio al 75% de carga según régimen stand by. De esta manera no se estaría limitando la participación a potenciales oferentes que cumplen a cabalidad con las certificaciones y estándares solicitados y garantizarán la adquisición de equipos de calidad y renombre, garantizando también el servicio post venta.	24-10-2022	14:46:26

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:26:50

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas, punto 4.ESTRUCTURA DEL GRUPO GENERADOR, donde dice: El nivel de ruido permisible será de 45 db en horario nocturno y de 60 db en horario diurno. Solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar modificar por: Los equipos deberán contar con cabina insonorizada, de tal forma que a carga completa (100%) y estando a una distancia de 7 metros, se detecte una lectura de 85 db COMO MÁXIMO.	24-10-2022	14:52:56

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:27:08

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las EETT, 6. Tablero de potencia eléctrica. Solicitamos cordialmente a la Convocante considerar grado de protección IP 32 (especial para exteriores) y en reemplazo de contactores tripolares, sea aceptada una transferencia motorizada. De esta forma no se estaría limitando la participación a potenciales oferentes con amplia experiencia en el rubro y servicio post venta garantizado.	25-10-2022	08:26:46

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme al Informe de la Unidad solicitante se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	15-11-2022	08:28:01

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El sistema de Transferencia solicitado podría ser o: Llave Motorizada o sistema de contactores? Favor aclarar.	29-10-2022	10:18:04

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Según informe técnico de la Unidad Solicitante sobre el punto consultado se aclara que sería mediante sistema de contactores tripolar para generador, tal como se especifica en el PBC.	15-11-2022	08:31:06

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El sistema de Transferencia solicitado podría ser o: Llave Motorizada o sistema de contactores? Favor aclarar.	29-10-2022	10:19:17

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Según informe técnico de la Unidad Solicitante sobre el punto consultado se aclara que sería mediante sistema de contactores tripolar para generador, tal como se especifica en el PBC.	15-11-2022	08:32:00

CONSULTA

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas tardes, La convocante podría considerar equipo que garantice Autonomía de 8 horas stand by o prime.? (cualquiera de las 2 potencias.)	31-10-2022	16:37:19

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme al Informe de la Unidad solicitante se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se indica que como requisito mínimo la autonomía debe ser de 8 horas en stand by.	15-11-2022	08:33:40

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El sistema de Transferencia solicitado podría ser o: Llave Motorizada o sistema de contactores? Favor aclarar.	31-10-2022	16:38:21

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Según informe técnico de la Unidad Solicitante sobre el punto consultado se aclara que sería mediante sistema de contactores tripolar para generador, tal como se especifica en el PBC.	15-11-2022	08:34:14

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 1 Se podrá considerar Equipo con autonomía mínima de 6 horas.? Consumo de combustible de lo indicado. +-10%.?	31-10-2022	16:39:22

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme al Informe de la Unidad solicitante se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	15-11-2022	08:34:52

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas tardes, La Convocante podrá aceptar Niveles de Ruido Ambiente. Como máximo 51 dB? Con relación a medición media. A 1 metro de distancia un máximo de 82,2 dB a 100 % de carga.	31-10-2022	16:40:29

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:35:22

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buena tardes, La Convocante podrá aceptar para ambos ítems como mínimo 400 kVA stand by?	31-10-2022	16:41:50

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme al Informe de la Unidad solicitante se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	15-11-2022	08:35:55

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante considerar un plazo de entrega de al menos 150 días, teniendo en cuenta el tiempo que implica importar los equipos.	03-11-2022	14:43:51

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme al Informe de la Unidad solicitante se solicita al oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	15-11-2022	08:36:17

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante Considerar un nivel de ruido no menor a 78 dB, puesto que es el nivel sonoro que presentan la mayoría de los equipos del mercado.	03-11-2022	15:07:11

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El referido punto fue modificado conforme al Informe Técnico de la Unidad solicitante según adenda correspondiente.	15-11-2022	08:36:43

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: GOTZE INGENIERIA SA - RUC: 80046302-1			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 1**
1508007030	Póliza	Alfa S.A. de Seguros y Reaseguros	21-10-2022	31-10-2022	28-02-2023

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: GOTZE INGENIERIA SA - RUC: 80046302-1			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 1**
Oferente: SIEMI SRL - RUC: 80001194-5			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 2**
1508055320	Póliza	La Consolidada de seguros	04-11-2022	10-11-2022	09-04-2023
Oferente: COMAGRO S.A - RUC: 80013712-4			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 3**
1508000071/1508	Póliza	La Meridional Paraguaya S.A. de Seguros	15-11-2022	17-11-2022	07-03-2023
1508000071/1508/01	Endoso de Póliza	La Meridional Paraguaya S.A. de Seguros	16-11-2022	17-11-2022	07-03-2023
Oferente: Emprendimientos del Sur S.A. - RUC: 80098601-6			**Categoría: Pequeña**		**Nro. Oferente: 4**
1508020013	Póliza	ASEPASA	07-11-2022	10-11-2022	10-03-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	26111601-002	Provisión e instalación de grupo generador de energía eléctrica, tipo diesel, encabinado, de 330KVA para el Bloque Senadores.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	DELLENT	Fuan Dellent Electric & Machinery Co., Ltd.	DE-W344S	China	Provisión e instalación de grupo generador de energía eléctrica, tipo diesel, encabinado.	335.000.000	335.000.000
SIEMI SRL - 80001194-5	AKSA	AKSA	APD360C	TURQUIA	Provisión e instalación de grupo generador de energía eléctrica, tipo diesel, encabinado, de 330KVA para el Bloque Senadores.	439.660.217	439.660.217
COMAGRO S.A - 80013712-4	PRAMAC	PRAMAC IBÉRICA SAU	GSW415V	ITALIA		504.746.750	504.746.750
Emprendimientos del Sur S.A. - 80098601-6	GENPOWER	Fujian Everstrong Lega Power Eq. Co. Ltd	GGRSDLIC 344/313 KVA	China		450.000.000	450.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	26111601-002	Provisión e instalación de grupo generador de energía eléctrica, tipo diesel, encabinado, de 450KVA para el Bloque Diputados.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	DELLENT	Fuan Dellent Electric & Machinery Co., Ltd.	DE-W438S	China	Provisión e instalación de grupo generador de energía eléctrica, tipo diesel, encabinado.	555.000.000	555.000.000

SIEMI SRL - 80001194-5	AKSA	AKSA	APD450CE	TURQUIA	Provisión e instalación de grupo generador de energía eléctrica, tipo diesel, encabinado, de 450KVA para el Bloque Diputados.	730.339.133	730.339.133
COMAGRO S.A - 80013712-4	PRAMAC	PRAMAC IBÉRICA SAU	GSW630DON	ITALIA		625.277.550	625.277.550
Emprendimientos del Sur S.A. - 80098601-6	BE/Scania/Stamford	Shangai THL Machine LTD Co. Ltd	BG450S	China		650.000.000	650.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Provisión e instalación de grupos generadores de energía eléctrica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	880.000.000	18-11-2022	09:25:00.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f06280998f0da6e9991c1bd883f83c99	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	890.000.000	18-11-2022	09:00:58.519	Propuesta
		Código Verificador:	8edbbde2b173956a7b7e0b4ebf8b1d1f	
SIEMI SRL - 80001194-5	1.030.835.558	18-11-2022	09:28:15.703	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a78f62d9b2bfae829a39ee178ca98f46	
Emprendimientos del Sur S.A. - 80098601-6	1.032.000.000	18-11-2022	09:27:58.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	536621375c5eb5dbc781cedf67e9cb98	
SIEMI SRL - 80001194-5	1.034.900.000	18-11-2022	09:23:56.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6903478d1c7efcee0456f86046df99a	
Emprendimientos del Sur S.A. - 80098601-6	1.059.000.000	18-11-2022	09:23:59.495	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2609607496a03230507cded5da97966	
SIEMI SRL - 80001194-5	1.060.000.000	18-11-2022	09:17:04.485	Etapa de Puja
		Código Verificador:	851b9487462f4337b6f39fb48fe25266	
Emprendimientos del Sur S.A. - 80098601-6	1.100.000.000	18-11-2022	09:00:58.520	Propuesta
		Código Verificador:	54581fd0d52225353001b985af818d31	
COMAGRO S.A - 80013712-4	1.130.024.300	18-11-2022	09:00:58.518	Propuesta
		Código Verificador:	8b41d7e1ebbbbed83561481ee16fed36	
SIEMI SRL - 80001194-5	1.169.999.350	18-11-2022	09:00:58.519	Propuesta
		Código Verificador:	033fea2da2655ae4150c2fd1a9325057	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Provisión e instalación de grupos generadores de energía eléctrica

Oferente	Mejor Precio
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	880.000.000
SIEMI SRL - 80001194-5	1.030.835.558
Emprendimientos del Sur S.A. - 80098601-6	1.032.000.000
COMAGRO S.A - 80013712-4	1.130.024.300

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80046302-1 - GOTZE INGENIERIA SA

Item	Precio Ganador
1 - Provisión e instalación de grupos generadores de energía eléctrica	880.000.000

Listado de Mensajes

1 - Provisión e instalación de grupos generadores de energía eléctrica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-11-2022	09:12:01.444
Buenos días, comenzamos la Subasta.	18-11-2022	09:12:29.663
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-11-2022	09:15:35.100
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-11-2022	09:15:47.523
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-11-2022	09:23:04.560
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-11-2022	09:30:42.624
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-11-2022	09:30:42.660

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.