DISERINTE									
N°	CODIGOS DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
1	81141804-049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de tratamiento de agua de la marca APPLIED MEMBRANES, modelo WM-325A-215. Verificacion de funcionamiento de los cabezales automaticos de los tres prefiltros, Retrolavado de los tres prefiltros, verificacion de funcionamiento del prefiltro de resina, verificacion de funcionamiento del prefiltro de carbon activo, verificacion de funcionamiento del prefiltro de gravas, limpieza del tanque salero, regeneracion de la resina para verificar la elimiacion de dureza del agua. (incluye sal para regeneracion), verificacion, control y regulacion de funcionamiento de la osmosis inversa, verificaccion de los valores fisicos quimicos del agua producto del pretratamiento y de la osmosis inversa. (Conductividad, cloro, dureza, ph), desinfeccion del tanque de almacenamiento de agua tratada y sistema de distribucion de agua tratada. Cambio del microfiltro de 5 micras, un analisis microbiologico mensual (Recuento de aerobio mesofilos) del agua tratada, garantia del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante seis meses como minimo	LA CASA DEL MEDICO	PARAGUAY	EVENTO	3	EVENTO	57.358.000

ROBERTO CANO
SOOF

ROGO TORRES
Stte Int.

Eva Maria Espinola Duré
Tte Int