MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	INGENET S.R.L.				MGM INGENIERIA S.A.			
								Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%	Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%
1	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	**Cambio de tablero de Área de Vacunación** 1 Tablero de adosar con barras de fase, neutro y tierra para alojar una llave TM de corte de 125A, 4 llaves TM trifásicas, 25 Llaves TM unipolares 1 Llave TM de 3x125A 25 Llaves TM de 1x25A 1 Llave TM de 3x40A 400 mts. De cable multifilar de 10 mm. 800 mts. De cable multifilar de 6 mm. 1600 mts. De cable multifar de 10 mm. 100 mts. De cable multifilar de 25 mm. 500 mts. De caño corrugado de 1" antillama Materiales menores **TABLERO PARA ACONDICIONADORES DE AIRE** 1 Tablero de adosar con barras de fase neutro y tierra para alojar una llave TM de corte de 100A, 30 llaves TM unipolares. 1 Llave TM de 3x100A 25 Llaves TM de 1x25A 340 mts. De Cable multifilar de 25 mm. 100 mts. De cable TPR de 2x4 mm. Materiales menores	Unidad	Evento	1	1	40.000.000	INGENET	PY	25.000.000	25.000.000	----------	----------	39.500.000	39.500.000
								Total Oferta			25.000.000	Total Oferta			39.500.000

LIC. WALTER VILLALBA
Administrador

DR. RUBEN NARCISO ARCE CACERE
Encargado de la Dirección General