ANDE

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

Nº del Pedido	Fecha	Costo Estimado	CD Nº	Fecha de Apertura
DD/DSM/024/2013	24/07/2013	G. 92.730.000	5856/2013	23/09/2013

Dependencia Solicitante: ***Dpto. de Suministro de Materiales de Distribución.***

ITEM	CANT.	U. Med.	01-DESCRIPCION DEL SUMINISTRO
1	57	UNIDAD	Conector separable recto no operable bajo carga para cable de 50 mm2
2	43	UNIDAD	Conector separable recto no operable bajo carga para cable de 240 mm2
Fecha de Apertura de las Ofertas: 23/09/2013 – ACTA N° 105/2013			

02-RESULTADO DEL CONCURSO

Firmas que se Presentaron	
1. SUMINISTRO Y MONTAJES S.R.L.	2. TECNO ELECTRIC S.A.
3.	4
5.	6.
7.	8.
9.	10.

03-OBSERVACIONES

2do. LLAMADO

Ing. Nelson K. Moreno O.
DPTO. DE SUM. DE MAT.
DE DISTRIBUCION

04 - Informe Técnico

En el presente Pedido de Contratación Directa N° 5856, referente para la provisión de:

ÍTEM	1	57	N°	Conector recto no operable bajo carga para cable de 50 mm^2
ÍTEM	2	43	N°	Conector recto no operable bajo carga para cable de 240 mm^2

Fueron verificadas la presentación de las documentaciones y exigencias indicadas en Anexo, como también las técnicas que hacen referencia a la Planilla de Datos Garantizados, correspondiente a las Especificaciones Técnicas ANDE N° 03.05.12 Rev. 1, que fueran presentadas por las firmas:

SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.:

Ítem 1:

Del análisis realizado se deduce que, corresponde a la oferta de menor precio, al analizar los ensayos requeridos encontramos que fue asentada la norma del ensayo pero no el N° de protocolo de los ensayos de tipo, por lo que se le ha solicitado, copia de los mismos y analizado encontramos inconsistencia en los ensayos presentados dado que los valores obtenidos fueron ensayados en conductores con nivel de aislación 8,7/15kV inferior al exigido por ANDE sobre conductores de (13,8/24kV); dada las inconsistencias que tampoco pudimos verificar en el portal de internet, concluimos que no se ajusta a lo requerido con el ítem 5.1 de las EE.TT exigida por ANDE. Por tanto su oferta no será propuesta para adjudicación.

Ítem 2:

Los datos presentados no corresponden al conector recto solicitado en el presente Item dado que pertenecen al codo conector no operable bajo carga para cable de 240 mm^2, el cual no es objeto del pedido realizado. Por tanto su oferta no será propuesta para adjudicación.

TECNO ELECTRIC S.A.:

Ítem 1:

Del análisis realizado hemos encontrado que en su constancia, el impuesto al valor agregado IVA se encontraba vencido por lo que al ser un documento formal se le ha solicitado presentar copia del pago en estado activo, también no presentó los ensayos de tipo (de carácter formal) por lo cual se le ha solicitado copia del ensayo de tipo que nos fuera presentado y analizado.

De todo lo analizado se deduce que cumple con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos por ANDE. Por tanto su oferta será propuesta para adjudicación y corresponde a la segunda oferta de menor precio.

Ítem 2

No presenta oferta.

Ing. Nelson R. Moreno O.
DPTO. DE SUM. DE MAT.
DE DISTRIBUCION

05 – Planilla de Verificación de Precios

Ítem	Nombre de la Firma	Precio Unitario G.	Total G.	Índice %	Cumple Leg-Com
1	**TECNO ELECTRIC S.A.**	**753.300**	**42.938.100**	**100,00**	**SI**

OBS.: Costos I.V.A., incluidos.

Monto total Estimado Ítem 1 : Gs. 35.368.500.-
Monto total Ofertado Ítem 1 : Gs. 42.938.100.-

Diferencia en porcentaje entre:
Monto Ofertado y Monto Estimado: 21,4 %

Ing. Nelson R. Moreno O.
DPTO. DE SUM. DE MAT.
DE DISTRIBUCION

06 – Conclusiones y Recomendaciones

Se sugiere adjudicar por la (s) oferta (s) más ventajosa (s), a la siguiente firma

Item	Firma a ser Adjudicada	Importe G.
1	**TECNO ELECTRIC S.A.**	**42.938.100.-**
2	a declarar desierto	_____.-
	TOTAL:	**42.938.100.-**

SON: Cuarenta y dos millones novecientos treinta y ocho mil cien guaraníes, IVA incluido.

A DD/PD:

La firma arriba mencionada, corresponde a la oferta que cumple con la totalidad de los requisitos técnicos, legales y comerciales exigidos por ANDE, para el **Item 1**, en el presente Pedido de Contratación Directa.

Atentamente,

Ing. Nelson Moreno
DD/DSM
Fecha: 21/11/2013

A la Dirección de Distribución:
Con fuego de encaminar a la DCP el Informe de Estudio y Comparación de Ofertas del Presente PCD.
A su consideración,

Ing. José L. González C.
Dpto. de Proy. de Distribución
22 NOV 2013