ACUSE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS — PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

M E M O R A N D O

PARA : SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1

DE : Comisión Evaluadora de Ofertas la Contratación por Vía de la Excepción – DIP Nº 01/12 "MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA PLANTA DE OXÍGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.

OBJETO : **Presentación de informe de evaluación.**

FECHA : Asunción, 24 de Mayo de 2012

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio al Consejo de Administración, en representación de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Contratación por Vía de la Excepción – DIP Nº 01/12 "MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA PLANTA DE OXÍGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S., a fin de remitirles nuestro informe de evaluación de ofertas.

Así mismo se hace la devolución de la carpeta de antecedentes, el Acta de apertura de sobres y la oferta original de la firma **EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.**

.....

Abog. Olga Beatriz Cabañas Peralta
Representante de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

.....

C.P. Rosa Carolina Benegas Ortiz
Representante Certificada de la DNCP

Gloria F. Colmán S.
Abogada
C.S.J. Nº 47.778

.....

Abog. Gloria Fátima Colman Saucedo
Representante de la Dirección Jurídica

Angel D. Cabral
Planta de Oxígeno
IPS - HC

.....

Técnico Angel David Cabral Nuñez
Representante de la Dirección de Infraestructura

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 24 de Mayo de 2012, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la **Contratación Por la Vía de la Excepción N° 01/12 "Mantenimiento correctivo y Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos a Demanda para la Planta de Oxígeno del Hospital Central del IPS" CVE-DIP N° 01/12**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003**, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

El Consejo de Administración designa la Comisión Evaluadora, a los siguientes funcionarios: Abog. Olga Beatriz Cabañas Peralta Representante de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, Técnico Angel David Cabral Nuñez Representante de la Dirección de Infraestructura, Abog. Gloria Fátima Colman Saucedo en representación de la Dirección Jurídica de la Institución y la C.P. Rosa Carolina Benegas Ortíz en su carácter de funcionaria certificada por la DNCP.

1. ANTECEDENTES

Por Memorando DBS/SUOC1/Nº 145/2012 de fecha 8 de marzo de 2012 se pone a conocimiento de la Dirección de Infraestructura que por Resolución Nº 015-048/12 de fecha 16 de febrero de 2.012, el Consejo de Administración resolvió declarar desierta la Licitación Pública Nacional Nº 11/11 "Mantenimiento correctivo y Asistencia técnica a con Provisión de Repuestos a Demanda para la Planta de Oxígeno del Hospital Central del IPS", debido a que la única oferta presentada fue descalificada por no cumplir con las documentaciones sustanciales del Pliego de Bases y autorizó a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 a iniciar los trámites correspondientes para el inicio de un llamado por Vía de la Excepción conforme al inc. g) del Art. 33 de la Ley Nº 2.051/03 que estipula que podrán llevarse a cabo los procedimientos de contratación sin sujetarse a los de la licitación pública o a los de licitación por concurso de ofertas cuando existan razones justificadas para la adquisición o locación de bienes por razones técnicas o urgencias impostergables.

Por Memorando NOT-0192-2012-000038 de fecha 07 de febrero de 2012 el Dpto. de Mantenimiento del Hospital Central del IPS elevó un informe sobre el estado actual de la planta de oxígeno.

Por memorando DIJ/DDC/Nº 2598/2012 de fecha 29 de marzo de 2012 la Dirección Jurídica remite a la Dirección de Infraestructura un Dictamen favorable sobre la viabilidad de efectuar un nuevo llamado en el marco de la licitación de referencia, por Vía de la Excepción.

Por Dictamen SUB UOC Nº 01/12 de fecha 03 de abril de 2012 se acredita la Excepcionalidad del Llamado "Mantenimiento Preventivo y Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos a Demanda para la Planta de Oxígeno del H.C. del I.P.S en el marco del artículo 33 inc. g) de la Ley 2051/03, en concordancia con el art. 73 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03.

Por Resolución Nº 030-020/12 de fecha 12 de abril de 2012, se acredita el supuesto de Excepcionalidad y se autoriza a iniciar el Proceso de Contratación por Vía de la Excepción – DIP Nº 01/12 "MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA PLANTA DE OXÍGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S."

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

Téc. Angel D. Cabral
Planta de Oxígeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

Gloria F. Colmán S.
Abogado
Matric. C.S.J. Nº 17.778

El pedido se halla incorporado en el Programa Anual de Contrataciones 2012, ID 239719, por un monto total a contratar de Gs. 1.826.384.057 (guaraníes un mil ochocientos veintiséis millones trescientos ochenta y cuatro mil cincuenta y siete), la contratación es plurianual y se estima ejecutar por la Dirección de Infraestructura en el presente ejercicio Gs. 900.000.000 (guaraníes novecientos millones).

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por Memorando DFI/DPR/PR2 Nº 003018/12 de fecha 19 de abril de 2.012, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera informa que la contratación de servicios corresponde ser imputado al Rubro 240 "Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparaciones" del Programa 2 Asistencia Médica General. El citado objeto de gasto se halla previsto en el Proyecto Ejecutivo del Presupuesto de Gastos para el IPS, correspondiente al ejercicio 2012, por la suma de Gs 900.000.000 (Guaraníes Novecientos Millones) y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 1113/2012 de fecha 19 de abril del 2012. Los montos que afecten al ejercicio 2013 quedan sujetos a disponibilidad presupuestaria correspondiente.

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

Según Acta Nº 09/12 de fecha de 17 de mayo de 2012 se procede al Acto de Apertura de Sobres siendo las 09:00 hs. se ha procedido a la apertura de los sobres - ofertas de las empresas que se presentaron al presente llamado de acuerdo al siguiente detalle:

1.- EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.: Según planilla de precios, el lote 1 oferta por un monto de Gs. 858.175.404.- (guaraníes ochocientos cincuenta y ocho millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos cuatro) IVA incluido; para el lote 2 oferta por un monto de Gs. 924.946.940.- (guaraníes novecientos veinte y cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta) iva incluido monto de la garantía de mantenimiento de oferta: Gs.55.000.000 (guaraníes cincuenta y cinco millones). Empresa Aseguradora: La Consolidada S.A.

4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL (conforme a las IAO del PBC).

Nº de Orden	Documentos Sustanciales	EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE
2	Formulario de Lista de Precios	CUMPLE
3	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE
4	Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE
5	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	CUMPLE

LOTE 1 : 858.175.404
LOTE 2 : 924.946.940
Monto Total de la Oferta: 1.783.122.344

Representante: Federico Lewkowitz

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

Téc. Angel D. Cabral
Planta de Oxígeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

Gloria Colmán S.
Abogado
Matric. C.S.J. Nº 17.778

Presenta:

- Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Póliza): 55.000.000 (Vigencia 150 días desde 17-05-2012 al 14-10-2012).-
-Formulario de presentación de la Oferta.
-Lista de precios.
-Declaración Jurada de no hallarse comprendida en las prohibiciones para contratar y de integridad establecidas en los artículos 40 y 20 de LA Ley Nº 2051/03.
-Declaración Jurada de no hacer trabajar a Menores - Resolución Nº DNCP 677/10.
- Poder que acredita la identidad del oferente y su representación legal.
- Copia de Cedula Tributaria.-
- Registro del Contribuyente.-
- Copia de C.I. del firmante.-
- Certificado de cumplimiento Tributario.-
- Autorización del fabricante, inscripto en la sección representación.-
- Comprobantes de facturas anteriores.-
- Copia de contratos anteriores.-
- Curriculum de personal capacitado.-
- Declaración Jurada de conocer el P.B.C.-
- Declaración Jurada de poseer capacidad de provisión de repuestos.-
- Copia de Balance General de los años 2010,2011.-
- Comprobante de pago de IVA.-
- Certificado de cumplimiento del Seguro Social.-

CONCLUSION: Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÙBLICAS", su DECRETO REGLAMENTARIO Nº 21.909/03 y el DECRETO Nº 5174/05 POR EL CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÌCULOS DEL DECRETO Nº 21.909/03.

5. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (conforme a las IAO del PBC)

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de la oferta presentada por la firma oferente, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, constatándose que no presentan errores aritméticos.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conforme a lo verificado en el PBC, correspondiente a las especificaciones técnicas referente a lo ofertado por la empresa EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.

LOTE 1			
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	E. LEWKOWITZ S.R.L
1.1	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) generadores de Oxigeno AIRSEP AS-Z 4900	Cumple
1.2	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) secadores Ingersoll rand MODELO TS12A	Cumple
1.3	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 1 (un) generador eléctrico de 350 kva	Cumple
1.4	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) compresores de oxigeno MODELO 4VX4BG-11ª-P3	Cumple
1.5	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) Compresores de aire Ingersoll rand modelo ML 160-25	Cumple
1.6	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 1 (un) generador Transformador eléctrico de 400 Kva	Cumple

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

Téc. Angel D. Cabral
Planta de Oxígeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

Gloria Colmán S.
Abogado
Matric. C.S.J. Nº 17.778

Especificaciones Técnicas y Normas referente a lo ofertado por la empresa E.Lewkowitz S.R.L.

LOTE 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS

No. de Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas	CALIFICACION
1	Mantenimiento de planta de Oxigeno AIRSEP AS-Z 4900	1.1 Mantenimiento de planta de Oxigeno AIRSEP AS-Z 4900 1.2 Cada 4000hs maquina Remplazar elemento filtro de Partículas 1. 3 Cada 4000hs maquina Control de drenadores 1. 4 Cada 4000hs maquina Control de escape 1.5 Cada 8000 hs maquina Ajuste de bridas de actuadores 1.6 Cada 8000 hs maquina Control de alineación de actuadores 1.7 Cada 8000 hs maquina remplazar elemento filtro coalescente 1.8 Cada 8000hs maquina control de calibración de transductores	**CUMPLE**
2	Mantenimiento de secadores Ingersoll rand MODELO TS12A	2- Mantenimiento de secadores Ingersoll rand MODELO TS12A 2.1 Cada 4000hs Maquina control de presión de gas 404 A 2.2 Cada 4000hs Maquina control de punto de congelamiento de módulos evaporadores 2.3 Cada 4000hs Maquina Ajuste general de bornes del tablero 2.4 Cada 4000hs Maquina limpieza de unidad condensadora 2.5 Cada 4000hs Maquina control de forzadores de aire del condensador	**CUMPLE**
3	Mantenimiento de generador eléctrico de 350 kva	3- Mantenimiento de generador eléctrico de 350 kva 3.1 cada 2 meses control de estado de la batería 3.2 cada 2 meses control del filtro de aceite 3.3 cada 2 meses control del filtro de gasoil 3.4 cada 2 meses control de nivel de agua 3.5 cada 2 meses control del filtro de aire 3.6 cada 6 meses control de emisión de humo en el escape 3.7 cada 6 meses control de estado de lubricantes remplazar en el caso que fuese necesario 3.8 cada 6 meses control de sensores 3.9 cada 6 meses control de pre calentador 3.10 cada 2 meses Ajuste y control general de bornes del tablero de transferencia	**CUMPLE**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

Téc. Angel D. Cabral
Planta de Oxígeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

Gloria M. Colmán S.
Abogado
Matric. C.S. Nº 17.778

4	Mantenimiento de compresores de oxigeno MODELO 4VX4BG-11ª-P3	4- Mantenimiento de compresores de oxigeno MODELO 4VX4BG-11ª-P3 4.1 cada 6000 hs maquina cambio del filtro de aceite 4.2 cada 6000 hs maquina control de aceite 4.3 cada 2000 hs maquina lubricar rodamientos motor eléctrico 4.4 cada 4000 hs maquina verificar mangueras del sistema refrigerador a agua 4.5 cada 4000 hs maquina verificar cabezales de compresión 4.6 cada 4000 hs maquina remplazar anillos de pistones 4.7 cada 4000 hs maquina reacondicionamiento e inspección de válvulas de compresión 4.8 cada 4000 hs maquina control de nivel de agua	**CUMPLE**
5	Mantenimiento de Compresor de aire Ingersoll rand modelo ML 160-25	5- Compresor de aire ingersoll rand modelo ML 160-25 5.1 cada 2000 hs maquina cambio del filtro de aceite 5.2 cada 4000 hs maquina cambio de filtro de aire 5.3 cada 4000 hs maquina elemento separador 5.4 cada 8000hs maquina cambio de aceite ultra coolant 5.5 cada 2000 hs maquina análisis de aceite 5.6 cada 2000 hs maquina engrase del motor eléctrico 5.7 cada 4000 hs maquina cambio de elemento filtro de partículas de la línea 5.8 cada 4000 hs maquina cambio de elemento filtro coalescente de la línea 5.9 cada 2000 hs maquina verificar vibración 5.10 cada 4000 hs maquina cambio de malla de toma de aire	**CUMPLE**
6	Mantenimiento de Transformador eléctrico de 400 Kva	6- Transformador eléctrico 6.1 filtrado de aceite 6.2 reposición de aceite en caso de que fuese necesario **Observación: el filtrado de aceite se realizara en la ubicación de la usina de la planta de oxigeno**	**CUMPLE**

LOTE 2: Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos a Demanda referente a lo ofertado por la empresa EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

Téc. Angel D. Cabral
Planta de Oxigeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

Gloria Calmán S.
Abogado
Nº 17.778

LOTE 2			
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	E. LEWKOWITZ S.R.L
2.1	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de repuestos a Demanda para 2 (dos) generadores de Oxigeno AIRSEP AS-Z 4900	**Cumple**
2.2	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) secadores Ingersoll rand MODELO TS12A	**Cumple**
2.3	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Respuestos a Demanda para 1 (un) generador eléctrico de 350 kva	**Cumple**
2.4	81141804-040	Asistencia Técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) Compresores de oxigeno MODELO 4VX4BG-11ª-P3	**Cumple**
2.5	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) Compresores de aire Ingersoll rand modelo ML 160-25	**Cumple**
2.6	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 1 (un) generador Transformador eléctrico de 400 Kva	**Cumple**

Correspondiente al listado de repuestos, la empresa EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L. cumple con las especificaciones técnicas dispuestas en el PBC del llamado a licitación para el Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para generador de oxígeno marca: airsep, compresor de aire marca: ingersoll, compresores de oxigeno: ingersoll y secadoras de aire: ingersoll.

CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PBC QUE DEMUESTREN QUE EL OFERENTE EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L. ES ELEGIBLE:

A) Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO.	
Declaración Jurada de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 de la Ley Nº 2.051/03 conforme se indica en el anexo respectivo del presente pliego de bases y condiciones.	**Cumple**
B) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.	
1. Certificado emitido por el fabricante en la que manifieste que la empresa posee capacidad en Materia de Personal, para la operación y modificación de hardware y software de los programas que posen los equipos, no admitiéndose alteración o sustitución por imitaciones.	**Cumple**
2. Declaración Jurada de compromiso de presentar la garantía técnica del servicio ofertado, en caso de resultar adjudicado para la firma del contrato por el periodo de 24 (veinticuatro) meses.	**Cumple**
3. Especificaciones técnicas de lo ofertado.	**Cumple**
4. Autorización del fabricante para los equipos de la marca AIRSEP (generador de oxígeno) e INGERSOL (compresores y secadoras) de acuerdo al formulario de la Sección VI; o declaración jurada en la que manifieste que el oferente es fabricante de los bienes que oferta.	**Cumple**
5. Documento que demuestren la representación de los repuestos de las marcas AIRSEP (para el generador de oxígeno) e INGERSOL (para los compresores y secadoras).	**Cumple**
6. Constancia de visita al sitio donde se realizarán los trabajos, expedida por el funcionario autorizado designado por el Dpto. de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura. El oferente que no efectúe esta visita deberá presentar una declaración jurada donde manifieste que conoce los equipos que componen la Planta de Oxígeno del Hospital Central del IPS y que cuenta con la información suficiente para preparar su oferta. Se realizará una visita técnica para la verificación del estado y funcionamiento actual de la Planta de Oxígeno, a modo de que la contratista pueda elaborar su oferta para el mantenimiento preventivo conforme a las instrucciones del Manual del Fabricante.	**Cumple**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

Téc. Aníbal D. Cabral
Resp. de Oxígeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

Gloria F. Colmán S.
Abogado
Matric. C.S.J. Nº 17.778

Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.	
1. Experiencia comprobada en la ejecución de los rubros solicitados realizados por la empresa oferente, demostrable con notas de referencias firmadas por clientes donde se indique que ha realizado alguno de los trabajos solicitados, conforme a los LOTES ofertados.	**Cumple**
2. Antigüedad mínima de 5 (cinco) años en el ramo, debidamente documentadas con copias autenticadas de contratos y/o facturas expedidas en los últimos 5 (cinco) años.	**Cumple**
3. Curriculum Vitae de cada uno de los integrantes del equipo que brindará el Soporte Técnico de la planta generadora de oxígeno.	**Cumple**
4. Carta de compromiso de presentar a la firma del contrato, una Declaración jurada en la que manifieste que el oferente dispone con stock mínimo de repuestos que se listan en las especificaciones técnicas, el que deberá ser calculado por el periodo de mantenimiento de 24 meses y las horas de mantenimiento preventivo establecidos por el fabricante, a fin de asegurar la provisión de los mismos en tiempo y forma.	**Cumple**

CONCLUSION:

Verificadas las documentaciones la firma EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L. cumple con todos los requisititos técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación.

7. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

A continuación se presenta el cuadro comparativo de las empresas que se presentaron al presente llamado:

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

1	2	3	4	5	6	7			8
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad *	Precio unitario (IVA incluido)**		Total Precio Unitario con IVA (M.O.+ MATERIAL)	EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
						MANO DE OBRA	REPUESTOS		
1.1	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) generadores de Oxigeno AIRSEP AS-Z 4900	UNIDAD	EVENTO	1	15.000.000	224.902.688	239.902.688	239.902.688
1.2	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) secadores Ingersoll rand MODELO TS12A	UNIDAD	EVENTO	1	9.000.000	31.865.962	40.865.962	40.865.962
1.3	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 1 (un) generador eléctrico de 350 kva	UNIDAD	EVENTO	1	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000
1.4	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) compresores de oxigeno MODELO 4VX4BG-11ª-P3	UNIDAD	EVENTO	1	18.000.000	286.420.442	304.420.442	304.420.442
1.5	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) Compresores de aire Ingersoll rand modelo ML 160-25	UNIDAD	EVENTO	1	20.000.000	223.686.312	243.686.312	243.686.312
1.6	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 1 (un) generador Transformador eléctrico de 400 Kva	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	6.800.000	12.300.000	12.300.000
								TOTAL LOTE 1 CON IVA INCLUIDO	858.175.404

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

Téc. Angel D. Cabral
Planta de Oxigeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

Gloria F. Colman S.
Abogado
Matric. C.S.J. N° 17.778

LOTE 2: ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS								
1	2	3	4	5	6	7		8
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad *	Precio Unitario con IVA **		EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
						MATERIAL	MANO DE OBRA	
2.1	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de repuestos a Demanda para 2 (dos) generadores de Oxigeno AIRSEP AS-Z 4900	UNIDAD	EVENTO	1	125.593.722	29.000.000	154.593.722
2.2	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) secadores Ingersoll rand MODELO TS12A	UNIDAD	EVENTO	1	138.294.903	19.000.000	157.294.903
2.3	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Respuestos a Demanda para 1 (un) generador eléctrico de 350 kva	UNIDAD	EVENTO	1	45.907.008	18.000.000	63.907.008
2.4	81141804-040	Asistencia Técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) Compresores de oxigeno MODELO 4VX4BG-11ª-P3	UNIDAD	EVENTO	1	90.131.596	27.000.000	117.131.596
2.5	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) Compresores de aire Ingersoll rand modelo ML 160-25	UNIDAD	EVENTO	1	331.119.711	32.000.000	363.119.711
2.6	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 1 (un) generador Transformador eléctrico de 400 Kva	UNIDAD	EVENTO	1	54.900.000	14.000.000	68.900.000
							TOTAL LOTE 2 CON IVA INCLUIDO	924.946.940
							MONTO TOTAL	1.783.122.344

8. INFORME DE LA EVALUACION DE CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD FINANIERA						
LIQUIDEZ	RATIOS	2.011	2.010	promedio	coeficiente	EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L
	AC	8.538.646.148	8.632.196.781	8.585.421.465	2,84	CUMPLE
	PC	2.341.724.159	3.713.617.054	3.027.670.607		
ENDEUDAMIENTO	PT	2.341.724.159	3.713.617.054	3.027.670.607	0,34	CUMPLE
	AT	8.802.223.994	8.880.521.497	8.841.372.746		
RENTABILIDAD	UDI	1.216.550.514	964.251.567	1.090.401.041	1,09	CUMPLE
	K	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		

CONCLUSION

La firma EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L. cumple con la capacidad financiera requerida en el Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

Téc. Angel D. Cabral
Planta de Oxigeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

Gloria T. Colmán S.
Abogado
Matric. C.S.J. N° 17.778

9. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

Conforme a los principios de economía y eficiencia, transparencia y publicidad, igualdad y libre competencia establecidos en el Art. 4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los Criterios de Evaluación y Calificación estipulados en la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de Ofertas eleva a consideración de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 y por su intermedio al Consejo de Administración la siguiente conclusión: ***Adjudicar a la firma EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L , oferta evaluada que cumple con todos los requisitos solicitados en el PBC, conforme al siguiente cuadro:***

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

1	2	3	4	5	6	7			8
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad *	Precio unitario (IVA incluido)**		Total Precio Unitario con IVA (M.O.+ MATERIAL)	EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
						MANO DE OBRA	REPUESTOS		
1.1	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) generadores de Oxigeno AIRSEP AS-Z 4900	UNIDAD	EVENTO	1	15.000.000	224.902.688	239.902.688	239.902.688
1.2	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) secadores Ingersoll rand MODELO TS12A	UNIDAD	EVENTO	1	9.000.000	31.865.962	40.865.962	40.865.962
1.3	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 1 (un) generador eléctrico de 350 kva	UNIDAD	EVENTO	1	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000
1.4	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) compresores de oxigeno MODELO 4VX4BG-11ª-P3	UNIDAD	EVENTO	1	18.000.000	286.420.442	304.420.442	304.420.442
1.5	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) Compresores de aire Ingersoll rand modelo ML 160-25	UNIDAD	EVENTO	1	20.000.000	223.686.312	243.686.312	243.686.312
1.6	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 1 (un) generador Transformador eléctrico de 400 Kva	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	6.800.000	12.300.000	12.300.000
								TOTAL LOTE 1 CON IVA INCLUIDO	858.175.404

LOTE 2: ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

1	2	3	4	5	6	7		8
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad *	Precio Unitario con IVA **		EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
						MATERIAL	MANO DE OBRA	
2.1	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de repuestos a Demanda para 2 (dos) generadores de Oxigeno AIRSEP AS-Z 4900	UNIDAD	EVENTO	1	125.593.722	29.000.000	154.593.722
2.2	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) secadores Ingersoll rand MODELO TS12A	UNIDAD	EVENTO	1	138.294.903	19.000.000	157.294.903
2.3	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Respuestos a Demanda para 1 (un) generador eléctrico de 350 kva	UNIDAD	EVENTO	1	45.907.008	18.000.000	63.907.008
2.4	81141804-040	Asistencia Técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) Compresores de oxigeno MODELO 4VX4BG-11ª-P3	UNIDAD	EVENTO	1	90.131.596	27.000.000	117.131.596
2.5	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) Compresores de aire Ingersoll rand modelo ML 160-25	UNIDAD	EVENTO	1	331.119.711	32.000.000	363.119.711
2.6	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 1 (un) generador Transformador eléctrico de 400 Kva	UNIDAD	EVENTO	1	54.900.000	14.000.000	68.900.000
							TOTAL LOTE 2 CON IVA INCLUIDO	924.946.940
							MONTO TOTAL	1.783.122.344

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

TOC. Angel D. Gabral
Planta de Oxigeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

Total Adjudicado Son Gs. 1.783.122.344 (Guaraníes un mil setecientos ochenta y tres millones ciento veintidós mil trescientos cuarenta y cuatro).

10. DISTRIBUCIÓN DE ADJUDICACIÓN POR RUBRO Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE PROGRAMA PREUPUESTARIO	RUBRO	EJERCICIO FISCAL	TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL ADJUDICADO
02	Asistencia Médica General	240	**2012**	900.000.000	858.175.404
			2013	926.384.057	924.946.940
			TOTAL	**1.826.384.057**	**1.783.122.344**

11. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

La firma oferente deberá presentar para la suscripción del contrato, el siguiente documento:

1. **Certificado de cumplimiento tributario**
2. **Certificado de no hallarse en quiebra ni convocatoria de acreedores y de Interdicciones**
3. **Certificado de estar al día con el pago del Seguro Social o la declaración jurada de no poseer trabajadores en relación de dependencia.**

Es nuestro informe.-

.....

Abog. Olga Beatriz Cabañas Peralta
Representante de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

.....

C.P. Rosa Carolina Benegas Ortiz
Representante Certificada de la DNCP

Gloria F. Colmán S.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 17.778

.....

Abog. Gloria Fátima Colman Saucedo
Representante de la Dirección Jurídica

Técn. Angel D. Cabral
Planta de Oxígeno
IPS - HC

.....

Técnico Angel David Cabral Nuñez
Representante de la Dirección de Infraestructura

Consejo de Administración
Instituto de Previsión Social

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Acta N°..... de fecha ..... de 2012.-

Resolución N° 000-000 /12

POR LA QUE SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN – DIP N° 01/12 "MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA PLANTA DE OXÍGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.

VISTO: El Memorandum N° /12 de fecha.... de Mayo de 2012, de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 por la que eleva a consideración del Consejo de Administración, el Informe Final de la Comisión Especial de Estudio de Ofertas correspondiente a la Contratación por Vía de la Excepción – DIP N° 01/12 "Mantenimiento y Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos a Demanda para la Planta de Oxígeno del Hospital Central del I.P.S.", y;----------

CONSIDERANDO: Que, por Memorando DBS/SUOC1/N° 145/2012 de fecha 8 de marzo de 2012 se pone a conocimiento de la Dirección de Infraestructura que por Resolución N° 015-048/12 de fecha 16 de febrero de 2.012, el Consejo de Administración resolvió declarar desierta la Licitación Pública Nacional N° 11/11 "Mantenimiento correctivo y Asistencia técnica a con Provisión de Repuestos a Demanda para la Planta de Oxígeno del Hospital Central del IPS", debido a que la única oferta presentada fue descalificada por no cumplir con las documentaciones sustanciales del Pliego de Bases y autorizó a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 a iniciar los trámites correspondientes para el inicio de un llamado por Vía de la Excepción conforme al inc. g) del Art. 33 de la Ley N° 2.051/03 que estipula que podrán llevarse a cabo los procedimientos de contratación sin sujetarse a los de la licitación pública o a los de licitación por concurso de ofertas cuando existan razones justificadas para la adquisición o locación de bienes por razones técnicas o urgencias impostergables.----------

Que, por Memorando NOT-0192-2012-000038 de fecha 07 de febrero de 2012 el Dpto. de Mantenimiento del Hospital Central del IPS eleva un informe sobre el estado actual de la planta de oxígeno.----------

Que, por memorando DIJ/DDC/N° 2598/2012 de fecha 29 de marzo de 2012 la Dirección Jurídica remite a la dirección de Infraestructura un Dictamen favorable sobre la viabilidad de efectuar un nuevo llamado en el marco de la licitación de referencia, por Vía de la Excepción.----------

Que, por Dictamen SUB UOC N° 01/12 de fecha 03 de abril de 2012 se acredita la Excepcionalidad del Llamado "Mantenimiento Preventivo y Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos a Demanda para la Planta de Oxígeno del H.C. del I.P.S en el marco del artículo 33 inc. g) de la Ley 2051/03, en concordancia con el art. 73 del Decreto Reglamentario N° 21909/03.----------

Que, por Resolución N° 030-020/12 de fecha 12 de abril de 2012, se acredita el supuesto de Excepcionalidad y se autoriza a iniciar el Proceso de Contratación por Vía de la Excepción – DIP N° 01/12 "MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA PLANTA DE OXÍGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S."----------

Que, el pedido se halla incorporado en el Programa Anual de Contrataciones 2012, ID 239719, por un monto total a contratar de Gs. 1.826.384.057 (guaraníes un mil ochocientos veintiséis millones trescientos ochenta y cuatro mil cincuenta y siete), la contratación es plurianual y se estima ejecutar por la dirección de dirección de Infraestructura en el presente ejercicio Gs. 900.000.000 (guaraníes novecientos millones).----------

Que, Según Acta N° 09/12 de fecha de 17 de mayo de 2012 se procede al Acto de Apertura de Sobres siendo las 09:00 hs. se ha procedido a la apertura de los sobres - ofertas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

Téc. Angel D. Cabral
Planta de Oxígeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

de las empresas que se presentaron al presente llamado de acuerdo al siguiente detalle: 1.- EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.: según planilla de precios, el lote 1 oferta por un monto de Gs. 858.175.404.- (guaraníes ochocientos cincuenta y ocho millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos cuatro) iva incluido; para el lote 2 oferta por un monto de Gs. 924.946.940.- (guaraníes novecientos veinte y cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta) IVA incluido monto de la garantía de mantenimiento de oferta: Gs.55.000.000 (guaraníes cincuenta y cinco millones). Empresa aseguradora: La Consolidada S.A.----------

Que, la Comisión Evaluadora en fecha 24 de Mayo de 2012, eleva a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 y por su intermedio al Consejo de Administración del IPS, su Informe de Evaluación y recomendación de adjudicación de la Contratación por Vía de la Excepción – DIP N° 01/12 "Mantenimiento y Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos a Demanda para la Planta de Oxígeno del Hospital Central del I.P.S.", a la firma **Eberhard Lewkowitz SRL** por cumplir con las documentaciones legales de carácter sustancial y formal, con las especificaciones técnicas y capacidad financiera establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

Por lo tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R E S U E L V E:

Art. 1°) Adjudicar a la EBERHARD LEWKOWITZ SRL la Contratación por Vía de la Excepción – DIP N° 01/12 "Mantenimiento y Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos a Demanda para la Planta de Oxígeno del Hospital Central del I.P.S.", según el siguiente detalle:

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

1	2	3	4	5	6	7			8
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad *	Precio unitario (IVA incluido)**		Total Precio Unitario con IVA (M.O.+ MATERIAL)	EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
						MANO DE OBRA	REPUESTOS		
1.1	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) generadores de Oxigeno AIRSEP AS-Z 4900	UNIDAD	EVENTO	1	15.000.000	224.902.688	239.902.688	239.902.688
1.2	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) secadores Ingersoll rand MODELO TS12A	UNIDAD	EVENTO	1	9.000.000	31.865.962	40.865.962	40.865.962
1.3	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 1 (un) generador eléctrico de 350 kva	UNIDAD	EVENTO	1	7.000.000	10.000.000	17.000.000	17.000.000
1.4	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) compresores de oxigeno MODELO 4VX4BG-11ª-P3	UNIDAD	EVENTO	1	18.000.000	286.420.442	304.420.442	304.420.442
1.5	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 2 (dos) Compresores de aire Ingersoll rand modelo ML 160-25	UNIDAD	EVENTO	1	20.000.000	223.686.312	243.686.312	243.686.312
1.6	81141804-040	Mantenimiento preventivo con provisión de repuestos para 1 (un) generador Transformador eléctrico de 400 Kva	UNIDAD	EVENTO	1	5.500.000	6.800.000	12.300.000	12.300.000
								TOTAL LOTE 1 CON IVA INCLUIDO	858.175.404

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

Téc. Angel Luis Cabral
Planta de Oxígeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1

Consejo de Administración
Instituto de Previsión Social

LOTE 2: ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS								
1	2	3	4	5	6	7		8
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad *	Precio Unitario con IVA **		EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
						MATERIAL	MANO DE OBRA	
2.1	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de repuestos a Demanda para 2 (dos) generadores de Oxigeno AIRSEP AS-Z 4900	UNIDAD	EVENTO	1	125.593.722	29.000.000	154.593.722
2.2	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) secadores Ingersoll rand MODELO TS12A	UNIDAD	EVENTO	1	138.294.903	19.000.000	157.294.903
2.3	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Respuestos a Demanda para 1 (un) generador eléctrico de 350 kva	UNIDAD	EVENTO	1	45.907.008	18.000.000	63.907.008
2.4	81141804-040	Asistencia Técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) Compresores de oxigeno MODELO 4VX4BG-11ª-P3	UNIDAD	EVENTO	1	90.131.596	27.000.000	117.131.596
2.5	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 2 (dos) Compresores de aire Ingersoll rand modelo ML 160-25	UNIDAD	EVENTO	1	331.119.711	32.000.000	363.119.711
2.6	81141804-040	Asistencia técnica con provisión de Repuestos a Demanda para 1 (un) generador Transformador eléctrico de 400 Kva	UNIDAD	EVENTO	1	54.900.000	14.000.000	68.900.000
							TOTAL LOTE 2 CON IVA INCLUIDO	924.946.940
							MONTO TOTAL	1.783.122.344

Son Gs. 1.783.122.344, (guaraníes un mil setecientos ochenta y tres mil ciento veintidós mil trescientos cuarenta y cuatro).----------

Art. 2°) Autorizar a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, a la elaboración del contrato correspondiente.----------

Art. 3°) Autorizar al Presidente del Instituto de Previsión Social la firma del Contrato conjuntamente con los miembros de la Comisión Especial de Estudio de Ofertas. ----------

Art. 4°) Establecer que la Dirección de Infraestructura a través del Dpto. de Mantenimiento del Hospital Central, será la encargada de la Administración del Contrato.----------

Art. 5°) Autorizar a la Dirección Financiera a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar los pagos correspondientes conforme al marco legal vigente contra presentación de facturas por los bienes efectivamente entregados. ----------

Art. 6°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio. ----------

Art. 7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar. ----------

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Carolina Benegas
Sub - UOC N° 1

Téc. Angel G. Cabral
Planta de Oxigeno
IPS - HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Olga Beatriz Cabañas Peralta
Secretaria - UOC N° 1