Asunción, 18 de noviembre de 2022

NOTA ANEAES UOC N° 172/2022.

Señores
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
Av. España N° 1489 casi San Rafael - Tel.: (021) 609 545 / 0961 346 471.
Correo: sgodoy@sisteco.com.py
Presente:

Ref.: Contratación Directa (CD) N° 19/2022 – "Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS - plurianual – ID N° 420.901" - ***Comunicación de resultado del proceso.***

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a Usted en el marco del procedimiento de la **Contratación Directa (CD) N° 19/2022 – "Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS - plurianual – ID N° 420.901"**, en su carácter de oferente de la misma.

En ese sentido, le comunico que su empresa no ha resultado adjudicada conforme a la **Resolución N° 367/2022** del 18 de noviembre de 2022, la cual se adjunta copia del mismo, así como del informe de evaluación.

Al recordarle que estamos a su disposición para cualquier consulta, y agradeciendo su participación en la presente licitación, hago propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior * ANEAES *
REPUBLICA DEL PARAGUAY

JAVIER FIGUEREDO
Coordinación de Contrataciones
ANEAES

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

ANEAES
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Javier Figueredo - ANEAES <uoc@aneaes.gov.py>

Notificación del resultado de la Adj. del llamado individualizado con el ID Nº 420.901.

1 mensaje

Javier Figueredo - ANEAES <uoc@aneaes.gov.py> 18 de noviembre de 2022, 16:35
Para: sgodoy@sisteco.com.py

Por este medio, me dirijo a ustedes, en el marco del llamado a **Contratación Directa (CD) Nº 19/2022 – "Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS - plurianual - ID Nº 420.901"**, convocado por esta Institución, a fin de remitir en adjunto, la notificación, el informe de evaluación y la resolución de adjudicación del proceso citado. **Favor acusar recibo del presente email.**

Atte.

--

Javier Figueredo
Coordinador de Contrataciones

William Richardson N° 546 e/ Incas y Aztecas
595 21 328 6079 - 595 21 328 6081
uoc@aneaes.gov.py
www.aneaes.gov.py

ANEAES
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario.

3 adjuntos

Notificacion a SISTECO PY S.R.L. de la adj. CD N° 19-2022-ID N° 420.901..pdf
73K

Informe de Evaluación-CD N° 19-2022-ID N° 420.901..pdf
1220K

Resolucion de adjudicacion-ID N° 420.901..pdf
2224K

Asunción, 18 de noviembre de 2022

NOTA ANEAES UOC N° 171/2022.

Señor
HUGO JAVIER GALEANO AVEIRO
E-SOLUTIONS
Acuña de Figueroa N° 3931 casi Tte. Troche - Tel.: 0981 576415.
Correo: hgaleano@esolution.com.py
Presente:

Ref.: Contratación Directa (CD) N° 19/2022 – "Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS - plurianual – ID N° 420.901" - *Comunicación de resultado del proceso.*

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a Usted en el marco del procedimiento de la **Contratación Directa (CD) N° 19/2022 – "Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS - plurianual – ID N° 420.901"**, en su carácter de oferente de la misma.

En ese sentido, le comunico que su empresa no ha resultado adjudicada conforme a la **Resolución N° 367/2022** del 18 de noviembre de 2022, la cual se adjunta copia del mismo, así como del informe de evaluación.

Al recordarle que estamos a su disposición para cualquier consulta, y agradeciendo su participación en la presente licitación, hago propicia la oportunidad para saludarlo cordialmente.

JAVIER FIGUEREDO
Coordinación de Contrataciones
ANEAES

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

ANEAES
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Javier Figueredo - ANEAES <uoc@aneaes.gov.py>

Notificación del resultado de la Adj. del llamado individualizado con el ID Nº 420.901.

1 mensaje

Javier Figueredo - ANEAES <uoc@aneaes.gov.py> 18 de noviembre de 2022, 16:34
Para: hgaleano@esolution.com.py

Por este medio, me dirijo a usted, en el marco del llamado a **Contratación Directa (CD) Nº 19/2022 – "Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS - plurianual - ID Nº 420.901"**, convocado por esta Institución, a fin de remitir en adjunto, la notificación, el informe de evaluación y la resolución de adjudicación del proceso citado. **Favor acusar recibo del presente email.**

Atte.

Javier Figueredo
Coordinador de Contrataciones

William Richardson N° 546 e/ Incas y Aztecas
595 21 328 6079 - 595 21 328 6081
uoc@aneaes.gov.py
www.aneaes.gov.py

ANEAES
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario.

3 adjuntos

- **Informe de Evaluación-CD Nº 19-2022-ID Nº 420.901..pdf** 1220K
- **Resolucion de adjudicacion-ID Nº 420.901..pdf** 2224K
- **Notificacion a E-SOLUTIONS de la adj. CD Nº 19-2022-ID Nº 420.901..pdf** 71K

Asunción, 18 de noviembre de 2022

NOTA ANEAES UOC N° 170/2022.

Señores
ACA TECHINCAL SUPPORT S.A.
Trébol N° 3618 casi Domingo Martínez de Irala - Tel.: (021) 904 594 / 0981 818 668.
Correo: acaupsventas@hotmail.es / licitaciones@aca.com.py
Presente:

Ref.: Contratación Directa (CD) N° 19/2022 – "Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS - plurianual – ID N° 420.901" - *Comunicación de Adjudicación.*

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en relación al procedimiento de referencia, a fin de comunicarles que conforme a la **Resolución N° 367/2022** del 18 de noviembre de 2022, la Presidente resolvió adjudicarlo en el marco del mencionado llamado, por un **Monto Mínimo de Gs. 39,000,000 (guaraníes treinta y nueve millones)** y un **Monto Máximo de Gs. 78,000,000 (guaraníes setenta y ocho millones)**, según los precios unitarios que fue presentado por la firma mencionada, detallados en el cuadro siguiente:

Actividad: 1

"Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS - plurianual - (CD) N° 19/2022 - ID N° 420.901"						ACA Techincal Support S.A.	
Ítem	**Código catalogo**	**Descripción de los servicios**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA incluido)**
1	**81111812-008**	**Servicio de mantenimiento preventivo de las UPS:**					**1,201,850**
1.1		Verificación general del equipo, conexiones, cableado, accesorios, ajustes, prueba, control, limpieza general (interruptores, gabinete). Otros servicios requeridos para su correcto funcionamiento.	Unidad	Evento	1	117,250	117,250
1.2		Verificación de parámetros, revisión del estado de las baterías y chequeo de configuraciones.	Unidad	Evento	1	103,800	103,800
1.3		Verificación de tensión de entrada de la UPS, verificación de balance de carga, esta verificación se debe realizar en el momento de la máxima utilización estimada de carga de la UPS.	Unidad	Evento	1	103,800	103,800
1.4		Lectura de la frecuencia de entrada y salida.	Unidad	Evento	1	91,000	91,000
1.5		Lectura de la intensidad (amperaje) de la salida de todas las fase.	Unidad	Evento	1	91,000	91,000
1.6		Verificación del tablero de la UPS.	Unidad	Evento	1	91,550	91,550
1.7		Ajuste general de los contactos eléctricos.	Unidad	Evento	1	91,550	91,550

Javier Figueredo
Coordinador de Contrataciones
ANEAES

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS - plurianual - (CD) N° 19/2022 - ID N° 420.901"						ACA Techincal Support S.A.	
Ítem	Código catalogo	Descripción de los servicios	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1.8		Accionar el interruptor.	Unidad	Evento	1	91,000	91,000
1.9		Revisión del sistema de baterías.	Unidad	Evento	1	91,150	91,150
1.10		Revisión de los niveles de baterías.	Unidad	Evento	1	78,250	78,250
1.11		Chequeo de todo el sistema eléctrico del equipo (potencia y electrónica).	Unidad	Evento	1	54,000	54,000
1.12		Verificación y programación del tablero de transferencia automática.	Unidad	Evento	1	50,700	50,700
1.13		Verificación y puesta en funcionamiento una vez terminado los ajustes.	Unidad	Evento	1	146,800	146,800
2	**81111812-008**	**Servicio de reparación correctivo de las UPS:**					**10,166,800**
2.1		Ejecución de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema en todos los modos de operación.	Unidad	Evento	1	166,000	166,000
2.2		Verificación y corrección de sistema de monitoreo remoto.	Unidad	Evento	1	159,350	159,350
2.3		Cambio de 16 baterías 12V-17AH VLRA y reposición de banco de baterías que permitan autonomía máxima.	Unidad	Evento	1	3,142,000	3,142,000
2.4		Mano de obra cambio de baterías.	Unidad	Evento	1	537,200	537,200
2.5		Cambio de fusiles en caso de fallas.	Unidad	Evento	1	144,200	144,200
2.6		Cambio de placas en caso de fallas.	Unidad	Evento	1	542,500	542,500
2.7		Instalación y programación del sistema SMNP para monitoreo remoto en la UPS marca NETION.	Unidad	Evento	1	633,200	633,200
2.8		Placa de control.	Unidad	Evento	1	742,240	742,240
2.9		Placa SMNP.	Unidad	Evento	1	751,000	751,000
2.10		Fusible.	Unidad	Evento	1	278,100	278,100
2.11		Placa cargador de batería.	Unidad	Evento	1	374,700	374,700
2.12		Placa de inversor potencia.	Unidad	Evento	1	399,000	399,000
2.13		Cambio de ventilador.	Unidad	Evento	1	589,600	589,600
2.14		Cambio de PDU.	Unidad	Evento	1	598,220	598,220
2.15		Cambio de alimentación.	Unidad	Evento	1	143,240	143,240
2.16		Placa rectificador.	Unidad	Evento	1	255,300	255,300
2.17		Cambio de display.	Unidad	Evento	1	531,650	531,650
2.18		Cambio de toma de salida.	Unidad	Evento	1	179,300	179,300
						Precio Total:	**11,368,650**

Del mismo modo, le señalo que deberá formalizar el respectivo Contrato transcurrido los **10 días hábiles** contados desde el envío de la presente notificación. A tal efecto deberán acercarse a la Coordinación de Contrataciones, sito en William Richardson N° 546 entre Incas y Azteca, en el horario de 8:00 a 15:00 de

Javier Figueredo
Coordinación de Contrataciones
ANEAES

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

lunes a viernes.

Asimismo, le informo que los documentos requeridos para la firma del contrato son:

1. Certificado de No hallarse en Interdicción Judicial.
2. Certificado de No encontrarse en Quiebra emitido por la Dirección General de Quiebras.
3. Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

En caso que dichos documentos se encuentren Activos en el SIPE al momento de la suscripción del contrato, no será necesaria la presentación de los mismos, no obstante, deberán presentar la **constancia de SIPE actualizada** donde se verifique que dichos documentos se encuentran activos.

En ese sentido, se les recuerda que dentro del plazo de 10 (diez) días corridos posteriores a la firma del Contrato, deberán presentar una **DECLARACIÓN JURADA** de Fiel Cumplimiento de contrato, en cualquiera de las formas establecidas en el art. 89 del Decreto N° 2992/2019, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto máximo adjudicado, (Capital a asegurar Gs. 7.800.000), dicha garantía deberá tener una vigencia hasta el 31 de enero de 2025, contados desde la firma del Contrato.

Al recordarles que estamos a su disposición para cualquier consulta, hago propicia la oportunidad para saludarles cordialmente.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior * ANEAES *
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

JAVIER FIGUEREDO
Coordinación de Contrataciones
ANEAES

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

ANEAES
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Javier Figueredo - ANEAES <uoc@aneaes.gov.py>

Notificación del resultado de la Adj. del llamado individualizado con el ID Nº 420.901.

2 mensajes

Javier Figueredo - ANEAES <uoc@aneaes.gov.py> 18 de noviembre de 2022, 16:34
Para: acaupsventas@hotmail.es, licitaciones@aca.com.py

Por este medio, me dirijo a ustedes, en el marco del llamado a **Contratación Directa (CD) Nº 19/2022 – "Servicio de mantenimiento y reparación de las UPS - plurianual - ID Nº 420.901"**, convocado por esta Institución, a fin de remitir en adjunto, la notificación, el informe de evaluación y la resolución de adjudicación del proceso citado. **Favor acusar recibo del presente email.**

Atte.

Javier Figueredo
Coordinador de Contrataciones

William Richardson N° 546 e/ Incas y Aztecas
595 21 328 6079 - 595 21 328 6081
uoc@aneaes.gov.py
www.aneaes.gov.py

ANEAES
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario.

3 adjuntos

- **Notificacion a ACA TECHNICAL SUPPORT S.A. de la adj. CD Nº 19-2022-ID Nº 420.901..pdf** 318K
- **Informe de Evaluación-CD Nº 19-2022-ID Nº 420.901..pdf** 1220K
- **Resolucion de adjudicacion-ID Nº 420.901..pdf** 2224K

Alcides Candia <acaupsventas@hotmail.es> 18 de noviembre de 2022, 16:49
Para: Javier Figueredo - ANEAES <uoc@aneaes.gov.py>

OK recibido

De: Javier Figueredo - ANEAES <uoc@aneaes.gov.py>
Enviado: viernes, 18 de noviembre de 2022 16:34
Para: acaupsventas@hotmail.es <acaupsventas@hotmail.es>; licitaciones@aca.com.py <licitaciones@aca.com.py>
Asunto: Notificación del resultado de la Adj. del llamado individualizado con el ID Nº 420.901.

[El texto citado está oculto]