RESOLUCIÓN N°: 719/18

Caacupé, 16 de noviembre de 2.018.-

VISTO: el Acta Nº 43 de fecha 16 de noviembre de 2018, del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera; y

C O N S I D E R A N D O :

Que, el **Expediente N° 18, PAC/ID N° 352418 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL",** según Informe de Comité de Evaluación N° 15/2018 de fecha 12/11/2018, en el punto **N° 1 "APERTURA DE SOBRES":** en la Sala de Reuniones de la Circunscripción Judicial de Cordillera se procedió a la apertura y lectura de la oferta presentada según Acta N° 15/2018 de fecha 16/10/2018; cabe destacar que el sistema de adjudicación es POR TOTAL, habiéndose presentado la siguiente empresa: INTECH S.R.L.; no se ha realizado ninguna observación en el acto de apertura.- - - - - - - - - - - - - - - -

Que, en el punto **N° 2 "DOCUMENTOS BASICOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL",** se procede al análisis de los documentos de carácter sustancial conforme la tabla. La empresa INTECH S.R.L., cumple con la presentación de los documentos sustanciales requeridos en el PBC. En referencia a la Resolución DNCP Nº 3726/2014, el Comité de Evaluación ha procedido a confirmar a través del SICP la existencia de los documentos que figuran en estado "activo e histórico", dando así cumplimiento a dicha disposición. - - - - - - - - - - - - - -

Que, en el punto N° 6 "ANALISIS DE LA OFERTA": "... la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2. Tenga las Calificaciones y la Capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3. Presente el precio evaluado como el más bajo. -

Que, el presente proceso de adjudicación se ajusta a lo que establece el Art. 2° de la Resolución N° 100/06 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con el objeto de evitar demoras excesivas e innecesarias y debido a la urgencia de contar con el Servicio solicitado en el presente proceso, el Consejo de Administración en su carácter de Máxima Autoridad de la Circunscripción Judicial de Cordillera y habiendo agotado las instancias pertinentes, en base a lo establecido en al art.2° de la Resolución DNCP antes mencionada, se responsabiliza de la adjudicación del presente proceso, sin haber podido contar con el mínimo de oferentes exigidos en la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, habiéndose agotado las instancias pertinentes. -

Que, el Consejo de Administración, en atención a los antecedentes y en uso de sus atribuciones dispone ADJUDICAR el presente llamado a la empresa INTECH S.R.L., de acuerdo al Cuadro de Propuesta de Adjudicación que se anexa al presente, por ajustarse el mismo a las bases y condiciones del llamado, y cumplir con los requisitos de adjudicación establecidos en el Art. 63 del Decreto N° 21.909/03. -

POR TANTO, el;

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

ART. 1°: ADJUDICAR, el llamado a Contratación Directa "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DEL GRUPO GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL", PAC/ID N° 352418, a la empresa **INTECH S.R.L., con R.UC. N° 80026795-8,** bajo la modalidad de **Contrato Abierto** por un Monto **Mínimo de Gs. 66.572.000** (guaraníes sesenta y seis millones quinientos setenta y dos mil) IVA incluido, y un **Monto Máximo de Gs. 133.144.000** (guaraníes ciento treinta y tres millones ciento cuarenta y cuatro mil) IVA incluido con todas las cargas impositivas que correspondan y de acuerdo al siguiente cuadro:

OFERENTE INTECH S.R.L.						
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI -DAD	PRESENTA - CION	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)
1	72102201-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO GENERADOR				1.891.990
1.1		Verificar nivel	UNIDAD	1	EVENTO	41.392
1.2		Drenar trampa de agua	UNIDAD	1	EVENTO	39.078
1.3		Verificar sistema de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	37.922
1.4		Reemplazar filtro	UNIDAD	1	EVENTO	104.100
1.5		Verificar nivel de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	42.548
1.6		Cambiar el aceite	UNIDAD	1	EVENTO	112.197
1.7		Reemplazar filtro	UNIDAD	1	EVENTO	135.330
1.8		Verificar nivel de líquido refrigerante	UNIDAD	1	EVENTO	34.006
1.9		Limpiar el sistema de enfriamiento	UNIDAD	1	EVENTO	31.693
1.10		Cambio de la solución de líquido refrigerante	UNIDAD	1	EVENTO	146.897
1.11		Verificar perdida del sistema de refrimiento	UNIDAD	1	EVENTO	21.977
1.12		Verificar filtro de aire	UNIDAD	1	EVENTO	35.857
1.13		Verificar manguera de admisión de aire, conexiones	UNIDAD	1	EVENTO	35.857
1.14		Cambio de filtro	UNIDAD	1	EVENTO	123.763
1.15		Trampa de agua de condensación	UNIDAD	1	EVENTO	30.982
1.16		Drenaje del escape	UNIDAD	1	EVENTO	46.267
1.17		Verificar nivel de líquidos de batería	UNIDAD	1	EVENTO	33.543
1.18		Verificar carga de batería	UNIDAD	1	EVENTO	33.543
1.19		Terminales de batería	UNIDAD	1	EVENTO	33.543
1.20		Verificar cargador equalizado de batería	UNIDAD	1	EVENTO	33.543
1.21		Verificar refrigerante y cualquier señal de deterioro de componentes	UNIDAD	1	EVENTO	30.073

Darío T. Estigarribia C.
Miembro Trib. Apl

Rosa Beatriz Yambay Gire
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

1.22		Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30min	UNIDAD	1	EVENTO	30.073
1.23		Limpiar el tubo respiradero del carter	UNIDAD	1	EVENTO	48.580
1.24		Ajustar caída de velocidad en motor	UNIDAD	1	EVENTO	37.013
1.25		Verificar correa, tensión y desgaste	UNIDAD	1	EVENTO	37.013
1.26		Verificación y ajuste de conexiones	UNIDAD	1	EVENTO	45.110
1.27		Test de lámparas del controlador	UNIDAD	1	EVENTO	32.387
1.28		Inspección general con y sin carga	UNIDAD	1	EVENTO	45.110
1.29		Verificación de tensión de generador con y sin carga	UNIDAD	1	EVENTO	32.387
1.30		Verificación de frecuencia de generador con y sin carga	UNIDAD	1	EVENTO	32.387
1.31		Verificar y reajustar conexiones	UNIDAD	1	EVENTO	52.050
1.32		Verificar llave	UNIDAD	1	EVENTO	40.483
1.33		Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	UNIDAD	1	EVENTO	23.133
1.34		Asegurar que el sistema esté en operación automática	UNIDAD	1	EVENTO	23.133
1.35		Sala interior de equipo	UNIDAD	1	EVENTO	27.760
1.36		Control y limpieza de tableros	UNIDAD	1	EVENTO	55.520
1.37		Ajuste de llaves TM	UNIDAD	1	EVENTO	17.350
1.38		Verificación del funcionamiento de Equipos	UNIDAD	1	EVENTO	55.520
1.39		Verificación tablero de transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	17.350
1.40		Verificación tablero de bando de capacitores	UNIDAD	1	EVENTO	55.520
ÍTEM N°	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTI -DAD**	**PRESENTA -CION**	**PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)**
2	**72102201-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR**				**2.582.533**
2.1		Verificación del nivel de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	18.507
2.2		Limpieza general de sus componentes externos	UNIDAD	1	EVENTO	55.520
2.3		Filtrado de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	2.116.700
2.4		Ensayo de aceites antes y después del filtrado	UNIDAD	1	EVENTO	157.002
2.5		Ajustes de piezas mecánicas externas	UNIDAD	1	EVENTO	55.520
2.6		Verificación de juntas externas	UNIDAD	1	EVENTO	21.977
2.7		Puesta en servicio	UNIDAD	1	EVENTO	157.307
ÍTEM N°	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTI -DAD**	**PRESENTA -CION**	**PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)**
3	**72102201-006**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR**				**11.115.567**
3.1		Reemplazar filtro PSC 498 combustible - generador	UNIDAD	1	EVENTO	219.767
3.2		Cambiar el aceite	UNIDAD	1	EVENTO	1.110.400
3.3		Reemplazar filtro FC1807 aceite - generador	UNIDAD	1	EVENTO	208.200
3.4		Reemplazar filtro Psl 962 aceite -generador	UNIDAD	1	EVENTO	231.333
3.5		Cambio de la solución de líquido refrigerante	UNIDAD	1	EVENTO	670.867
3.6		Cambio de filtro de sistema de adición de aire	UNIDAD	1	EVENTO	2.637.200
3.7		Cambio de terminales de batería del sistema eléctrico	UNIDAD	1	EVENTO	161.933
3.8		Cambio de correa – motor	UNIDAD	1	EVENTO	508.933
3.9		Cambio de lámparas del controlador	UNIDAD	1	EVENTO	416.400
3.10		Cambio de conexiones de tablero de transferencia automática	UNIDAD	1	EVENTO	323.867
3.11		Cambio de llave protección de tablero de transferencia automática	UNIDAD	1	EVENTO	4.626.667
ÍTEM N°	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTI DAD**	**PRESENTA CION**	**PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)**
4	**72102201-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR**				**58.573.600**
4.1		Transformador de 1.000 KVA Trifásico	UNIDAD	1	EVENTO	58.573.600

ART. 2°: IMPUTAR la erogación dispuesta en el Art. 1° al rubro correspondiente del Programa de Administración de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, por el monto establecido, más las retenciones impositivas que rigen en materia de Contrataciones Públicas sobre el monto facturado. -

Darío T. Estigarribia C.
Miembro Trib. Apl

Dra. MARIA ESTELA ALDAMA C.
Miembro Tribunal Apelación

Rosa Beatriz Yambay Girel
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA
XIII Circunscripción Judicial
Consejo de Administración

Compromiso con la gente

ART. 3°: AUTORIZAR a la Presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, a suscribir el contrato respectivo con la empresa adjudicada. ----------

ART. 4°: ANOTAR, registrar, notificar. ----------

Ante mí:

Darío T. Estigarribia C.
Miembro Trib. Apl

Rosa Beatriz Yambay Giret
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

P/A Lic. María Liliana González

Dra. MARIA ESTELA ALDAMA C.
Miembro Trib. Apelación

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA