CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

COMITÉ DE EVALUACION RESOLUCION N° 1534/2016

CD Nº 18/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y DE MOTOR GENERADOR - ID 310443

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción deservicio	Cant.	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y DEL MOTOR GENERADOR DE ISLA BOGADO LUQUE.	1	IRUN INGENIERIA		EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGIA E INGENIERIA		EGIS INGENIERIA Y SERVICIOS		N&F INGENIERIA		INTECH S.R.L.	
1.1	Controlar el nivel de aceite, informar en caso de pérdida reparación de ser necesario.	1	450.000	450.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	1.305.000	1.305.000
1.2	Cambio de aceite, filtro de aceite y bulbo de presión de aceite.	1	650.000	650.000	850.000	850.000	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	1.334.000	1.334.000
1.3	Correas de elementos auxiliares. Comprobación y ajuste.	1	400.000	400.000	725.000	725.000	580.000	580.000	350.000	350.000	986.000	986.000
1.4	Sistema de refrigeración.	1	750.000	750.000	1.150.000	1.150.000	500.000	500.000	600.000	600.000	725.000	725.000
1.5	Cambio del filtro de combustible.	1	250.000	250.000	250.000	250.000	320.000	320.000	250.000	250.000	232.000	232.000
1.6	Provisión e instalación de batería de arranque.	1	850.000	850.000	850.000	850.000	520.000	520.000	800.000	800.000	507.500	507.500
1.7	Verificación del sistema de carga de batería (CARGADOR)	1	250.000	250.000	250.000	250.000	400.000	400.000	350.000	350.000	435.000	435.000
1.8	Verificar la alimentación de carga de batería desde red comercial.	1	450.000	450.000	250.000	250.000	620.000	620.000	250.000	250.000	72.500	72.500
1.9	Mantenimiento del alternador de un grupo electrógeno.	1	3.550.000	3.550.000	950.000	950.000	1.500.000	1.500.000	250.000	250.000	362.500	362.500
1.10	Sensor del voltaje de alimentación.	1	750.000	750.000	550.000	550.000	1.000.000	1.000.000	200.000	200.000	290.000	290.000
1.11	Dar la señal de arranque al generador, cuando el voltaje falte, baje o suba de un nivel adecuado.	1	450.000	450.000	350.000	350.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	580.000	580.000
1.12	Realizar la transferencia de la carga de la red comercial al generador y viceversa. (Esta función se deberá realizar a través de la unidad de fuerza, que pueden ser del tipo contactores o interruptores, según la capacidad requerida)	1	4.600.000	4.600.000	550.000	550.000	1.400.000	1.400.000	1.250.000	1.250.000	362.500	362.500
1.13	Dar señal a la unidad de fuerza para que haga el cambio cuando se normaliza la alimentación (re transferencia).	1	450.000	450.000	350.000	350.000	920.000	920.000	1.000.000	1.000.000	188.500	188.500
1.14	Retardador de re transferencia para dar tiempo a la compañía suministradora de normalizar su alimentación.	1	750.000	750.000	330.000	330.000	430.000	430.000	500.000	500.000	290.000	290.000
1.15	Retardador de señal de paro al motor para lograr su enfriamiento.	1	750.000	750.000	450.000	450.000	430.000	430.000	350.000	350.000	290.000	290.000
1.16	Señal de paro al motor a través del control maestro.	1	350.000	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000	250.000	250.000	72.500	72.500
1.17	Cargador del acumulador.	1	650.000	650.000	2.200.000	2.200.000	700.000	700.000	500.000	500.000	1.914.000	1.914.000
1.18	El tablero deberá permitir un simulacro de falla de la compañía suministradora de la red eléctrica.	1	550.000	550.000	550.000	550.000	750.000	750.000	500.000	500.000	145.000	145.000
1.19	Provisión e instalación de batería del tablero.	1	450.000	450.000	990.000	990.000	450.000	450.000	250.000	250.000	507.500	507.500
1.20	Diagramas de las instalaciones y conexiones del nuevo tablero de transferencia automática, con el motor generador y la línea de distribución principal, firmado por un profesional habilitado por la ANDE.	1	1.600.000	1.600.000	3.250.000	3.250.000	1.800.000	1.800.000	250.000	250.000	725.000	725.000
		TOTAL Gs.		18.950.000		16.445.000		16.120.000		9.650.000		11.324.500

Lic. Jorge Irala F.
Jefe Interino
Unid. Gestión de Contratos
G.O.C. - CONATEL

Lic. CARLOS MIGUEL RIVEROS S.
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

Sally Ortega