PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA
Consejo de Administración

RESOLUCIÓN N°: 745/18

Caacupé, 04 de diciembre de 2.018.-

VISTO: el Acta Nº 44 de fecha 04 de diciembre de 2018, del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera; y

C O N S I D E R A N D O :

Que, el **Expediente N° 15, PAC/ID N° 351891 – LCO N° 03/2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA – 2do. LLAMADO"**, según Informe de Comité de Evaluación N° 19/2018 de fecha 29/11/2018, en el punto **N° 1 "APERTURA DE SOBRES"**: en la Sala de Reuniones de la Circunscripción Judicial de Cordillera se procedió a la apertura y lectura de las ofertas presentadas según Acta N° 19/2018 de fecha 16/11/2018; cabe destacar que el sistema de adjudicación es POR TOTAL, habiéndose presentado la siguiente empresa: BRITAM S.A.; no se ha realizado ninguna observación en el acto de apertura.- - -

Que, en el punto **N° 2 "DOCUMENTOS BASICOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL"**, se procede al análisis de los documentos de carácter sustancial conforme la tabla. La empresa BRITAM S.A.; cumple con la presentación de los documentos sustanciales requeridos en el PBC. En referencia a la Resolución DNCP Nº 3726/2014, el Comité de Evaluación ha procedido a confirmar a través del SICP la existencia de los documentos que figuran en estado "activo", dando así cumplimiento a dicha disposición. - - -

PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA – 2do. LLAMADO", de acuerdo al Cuadro de Propuestas de Adjudicación que se anexa al presente, por ajustarse su propuesta a las bases y condiciones del llamado, y cumplir con los requisitos de adjudicación establecidos en el Art. 63 del Decreto N° 21.909/03. - - - - - - -

POR TANTO, el;

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

ART. 1°: ADJUDICAR, el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas, **PAC/ID N° 351891 – LCO N° 03/2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA – 2do. LLAMADO",** a la empresa **BRITAM S.A.,** con R.UC. N° 80008970-7, bajo la modalidad de **CONTRATO ABIERTO** por un MONTO MÍNIMO DE **Gs. 228.900.0000** (guaraníes doscientos veintiocho millones novecientos mil) IVA incluido, y un MONTO MÁXIMO de **Gs. 457.800.000** (guaraníes cuatrocientos cincuenta y siete millones ochocientos mil) IVA incluido; con todas las cargas impositivas que correspondan y de acuerdo al siguiente cuadro:

OFERENTE BRITAM S.A.						
ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	PRESEN-TACION	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)
1	72102305-001	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO**				
1.1		Panel de Control; Verificar y regular si es necesario las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones. Verificar los PLCs (dispositivos programables).	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
1.2		Computadora con el software de Supervisión del funcionamiento del sistema; Verificar y registrar los parámetros más importantes.	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
1.3		Verificación, limpieza y mantenimiento de tableros, llaves, UPS, transformador u otro dispositivo existente.	UNIDAD	1	EVENTO	200.000
1.4		Verificación y limpieza de la sala técnica, equipos u otros dispositivos instalados en las mismas.	UNIDAD	1	EVENTO	200.000
1.5		Verificar el cierre hermético de las tapas en tanque de agua	UNIDAD	1	EVENTO	200.000
1.6		Verificar la existencia de filtraciones o exudación por condensación en Aislación térmica e hidráulica	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
1.7		Control de Válvulas y llaves	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
1.8		Verificación de Cañerías	UNIDAD	1	EVENTO	100.000
1.9		Verificar calidad de agua	UNIDAD	1	EVENTO	1.200.000
1.10		Verificar señalización de control y purgar. Aire en la red de agua	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
1.11		Control de Filtro hidráulico	UNIDAD	1	EVENTO	1.200.000
1.12		Control de Flow Swich	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
1.13		Vaciado y limpieza del sistema	UNIDAD	1	EVENTO	2.000.000
1.14		Limpieza	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
1.15		Limpieza de bandejas colectoras de UMA y FANCOILS	UNIDAD	1	EVENTO	1.000.000
1.16		Limpieza de cajas sifonadas y registros	UNIDAD	1	EVENTO	1.000.000
1.17		Prueba de funcionamiento y regulación de temperatura	UNIDAD	1	EVENTO	900.000
1.18		Verificar resistencia	UNIDAD	1	EVENTO	450.000
1.19		Verificar conexiones	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.20		Verificar termostato	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.21		Control de presión del Gas Refrigerante	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
1.22		Verificación y purga de la Humedad en el circuito	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
1.23		Verificar nivel y viscosidad. De aceite	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
1.24		Consumo eléctrico	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.25		Registro de las horas de uso y mantenimiento	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.26		Verificación y regulación de presostato	UNIDAD	1	EVENTO	120.000

Abog. Ma. Lurdes Barreto A.
Secretaria
Consejo de Administración

Presidente

Dra. MARIA ESTELA ALDAMA C.
Miembro Titular

1.27		Limpieza y ajuste a la estructura del equipo	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.28		Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador	UNIDAD	1	EVENTO	60.000
1.29		Verificar aislación térmica del evaporador	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.30		Limpieza y ajuste a la estructura del equipo	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.31		Medición del consumo eléctrico	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.32		Verificar arranque y parada de bombas	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.33		Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.34		Verificación de Manómetro	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.35		Limpieza y ajuste a la estructura del equipo (chapas y otros elementos metálicos)	UNIDAD	1	EVENTO	900.000
1.36		Verificación y ajuste de ventilador	UNIDAD	1	EVENTO	1.500.000
1.37		Verificar tensión de Correas de transmisión	UNIDAD	1	EVENTO	900.000
1.38		Medición de carga eléctrica	UNIDAD	1	EVENTO	900.000
1.39		Serpentina de tubos de cobre: Verificación y limpieza	UNIDAD	1	EVENTO	2.500.000
1.40		Limpieza de Filtro de aire	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
1.41		Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
1.42		Control de válvulas y termostato	UNIDAD	1	EVENTO	450.000
1.43		Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	UNIDAD	1	EVENTO	450.000
1.44		Limpieza y ajuste a la estructura del equipo	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
1.45		Verificación y ajuste de ventilador	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
1.46		Limpieza y mantenimiento de Válvulas	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.47		Medición de carga eléctrica	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.48		Verificación y limpieza de serpentina de tubos de cobre	UNIDAD	1	EVENTO	1.000.000
1.49		Limpieza de filtro de aire	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
1.50		Control de termostato	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.51		Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje o vibraciones	UNIDAD	1	EVENTO	60.000
1.52		Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	UNIDAD	1	EVENTO	60.000
1.53		Limpieza de filtros de aire	UNIDAD	1	EVENTO	80.000
1.54		Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
1.55		Revisión del sistema de drenaje	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
1.56		Limpieza de serpentinas evaporador y condensador	UNIDAD	1	EVENTO	120.000
1.57		Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
1.58		Medición de carga eléctrica del motor	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
1.59		Verificación de anclaje de motor y lubricación	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
1.60		Verificación y balanceo de aspas del ventilador	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
1.61		Limpieza general de extractores	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
2	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO**				
2.1		Cambio de Sensor teap	UNIDAD	1	EVENTO	5.000.000
2.2		Cambio de Traductor presión alta	UNIDAD	1	EVENTO	3.500.000
2.3		Cambio de Traductor presión baja	UNIDAD	1	EVENTO	3.500.000
2.4		Cambio de Contactor C grande	UNIDAD	1	EVENTO	2.950.000
2.5		Cambio de Contactor C chico	UNIDAD	1	EVENTO	2.600.000
2.6		Cambio de Paleta ventilador	UNIDAD	1	EVENTO	3.500.000
2.7		Cambio de Ruleman ventilador	UNIDAD	1	EVENTO	4.600.000
2.8		Cambio de Placa madre	UNIDAD	1	EVENTO	5.800.000
2.9		Cambio de Pilot	UNIDAD	1	EVENTO	10.000.000

Abog. Ma. Lurdes Barreto K.
Secretaria
Consejo de Administración
Dpto. Cordillera

Rosa Beatriz Yambay Chiri
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Dra. MARIA ESTELA ALDAMA C.
Miembro Titular - Apelación

2.10		Cambio de Placa U. exp	UNIDAD	1	EVENTO	4.000.000
2.11		Cambio de Placa comp C	UNIDAD	1	EVENTO	5.800.000
2.12		Carga de aceite 220	UNIDAD	1	EVENTO	13.000.000
2.13		Carga de gas 134	UNIDAD	1	EVENTO	10.000.000
2.14		Cambio de Sello mecánico	UNIDAD	1	EVENTO	6.500.000
2.15		Cambio de Contactor B.G	UNIDAD	1	EVENTO	775.000
2.16		Cambio de Guardamotor B.G	UNIDAD	1	EVENTO	950.000
2.17		Cambio de variador B.G	UNIDAD	1	EVENTO	32.000.000
2.18		Cambio de ruleman motor electrico	UNIDAD	1	EVENTO	1.000.000
2.19		Cambio de ruleman turbina	UNIDAD	1	EVENTO	1.100.000
2.20		Cambio de Contactor	UNIDAD	1	EVENTO	650.000
2.21		Cambio de Guardamotor	UNIDAD	1	EVENTO	800.000
2.22		Cambio de termostato	UNIDAD	1	EVENTO	190.000
2.23		Cambio de correa	UNIDAD	1	EVENTO	420.000
2.24		Cambio de ruleman	UNIDAD	1	EVENTO	1.000.000
2.25		Cambio de válvula de 2 vías	UNIDAD	1	EVENTO	520.000
2.26		Cambio de válvula de 3 vías	UNIDAD	1	EVENTO	320.000
2.27		Cambio de termostato	UNIDAD	1	EVENTO	320.000
2.28		Cambio de turbina	UNIDAD	1	EVENTO	300.000
		MONTO TOTAL				**148.200.000**

ART. 2°: IMPUTAR la erogación dispuesta en el Art. 1° al rubro correspondiente del Programa de Administración de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, por los montos establecidos, más las retenciones impositivas que rigen en materia de Contrataciones Públicas sobre el monto facturado. - - - - - - - - - - - - - -

ART. 3°: AUTORIZAR a la Presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, a suscribir el contrato respectivo con la empresa adjudicada. - - - - - - - - - - - - -