# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0784 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com


## INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
## LLAMADO A LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA LCD N° 37/2018

## "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED ELECRICA PARA EL COLEGIO PRESBITERO MOLAS- FONACIDE" ID 353.570

### 1. *INTRODUCCION*

En la ciudad de Santa María de Fe, a los 12 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, siendo 09:40 hs, se reúnen en la oficina de la Unidad de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Santa María de Fe, para integrar el comité de Evaluación; a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado. ----------

Este comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe en el marco del estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo con las condiciones, requerimientos y especificaciones técnicas, establecidos en los documentos del presente procedimiento de contratación, a fin de determinar la oferta *más conveniente para los intereses de la Municipalidad de Santa María de Fe.*----------

### 2. *ANTECEDENTES*

a) **Disponibilidad Presupuestaria:** Se procede a verificar la Disponibilidad asignada en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2018, según el Objeto de Gasto **520-30-03** del Clasificador Presupuestario, en concordancia con el Plan Anual de Contrataciones. A través del **CDP N° 45/18** se certifica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria y Financiera de Gs. **160.000.000** pudiendo contraer las obligaciones hasta ese monto. ----------

b) **Miembros del Comité de Evaluación:**

-Prof. Hugo Alberto Ruiz Díaz –Secretario General
-Lic. Blanca Ester Coronel Domínguez –Encargada de la Unidad Administrativa Financiera
-Sr. Raúl Jesús María Maidana Ríos –Tesorero.

### 3. *ACTO DE APERTURA*

De acuerdo al procedimiento previsto por el Art. 54 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de ofertas, en el local de la Municipalidad de Santa María de Fe, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, a los 12 días del mes de noviembre de 2018, siendo las 09:15 horas, contando con la presentación de 3 (tres) ofertas, que se detallan a continuación. ----------

| N° | FIRMAS | RUC | MONTO |
|---|---|---|---|
| 1 | MORIBA INGENIERÍA SRL | 80094636-7 | 139.583.730 |
| 2 | PSM INGENIERIA | 651692-0 | 139.862.000 |
| 3 | ING MANUEL ROMAN SOLIS | 422925-8 | 127.887.322 |

# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0784 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com


## 4. MONTOS DE LAS OFERTAS

MORIBA INGENIERIA SRL

Ítems del llamado Mantenimiento y Reparacion de Red Electrica del Colegio Presbitero Molas-Fonacide con ID: 353570

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102201-010 | ACOMETIDA DE RED EN MEDIA TENSION (PROVISION Y MONTAJE) incl. 1 poste de HA DE 12/300 Kgf con cimentacion RCRII, 1 PMTDH 7, 1 PMTDH 5, 1 SFTH 1. | Unidad Medida Global | 1 | 15.687.100 | 15.687.100 |
| 2 | 72102201-010 | PROVISION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR, incl. 1 transformador trifasico model estandar 150KVA 23000/380-220v, 50 hz con estructura de maniobra y proteccion, sistema de puesta a tierra. | Unidad Medida Global | 1 | 44.716.100 | 44.716.100 |
| 3 | 72102201-010 | PUESTO DE MEDICION, 12ml conductor NYY DE 4X1X150mm en electroducto, 1tablero metalico de sobreponer con TC, 1interruptor termomagnetico tripolar 3x250A, 1sistema de puesta a tierra | Unidad Medida Global | 1 | 11.133.980 | 11.133.980 |
| 4 | 72102201-010 | PROV. E INSTAL. DE TABLERO PRINCIPAL, prov. y tendido de conductor subterraneo de alimentacion de tablero principal con caneria desde puesto de medicion, prov. Y montaje de interruptor principal y seccionales, sist. de puesta a tierra y retiro de acometida existente, constr. de caseta de proteccion | Unidad Medida Global | 1 | 19.061.900 | 19.061.900 |
| 5 | 72102201-010 | MANTENIMIENTOS de 3 unid. de tableros, 5 unid. de circuitos de alimentacion de bloques, 10 unid. de circuitos de alimentacion de aulas, 55 unid. de artefactos de iluminacion con lamparas tipo flourescentes, 15 unid. de ventiladores de techo. | Unidad Medida Global | 1 | 42.907.150 | 42.907.150 |
| 6 | 72102201-010 | GESTION Y PAGOS ANDE | Unidad Medida Global | 1 | 6.077.500 | 6.077.500 |
| | | | | | Precio Total | 139.583.730 |
| | Son GS | Ciento treinta y nueve millones quinientos ochenta y tres mil setescientos treinta. | | | | |

PSM INGENIERIA

Ítems del llamado Mantenimiento y Reparacion de Red Electrica del Colegio Presbitero Molas-Fonacide con ID: 353570

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102201-010 | ACOMETIDA DE RED EN MEDIA TENSION (PROVISION Y MONTAJE) incl. 1 poste de HA DE 12/300 Kgf con cimentacion RCRII, 1 PMTDH 7, 1 PMTDH 5, 1 SFTH 1. | Unidad Medida Global | 1 | 16.600.000 | 16.600.000 |
| 2 | 72102201-010 | PROVISION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR, incl. 1 transformador trifasico model estandar 150KVA 23000/380-220v, 50 hz con estructura de maniobra y proteccion, sistema de puesta a tierra. | Unidad Medida Global | 1 | 45.200.000 | 45.200.000 |
| 3 | 72102201-010 | PUESTO DE MEDICION, 12ml conductor NYY DE 4X1X150mm en electroducto, 1tablero metalico de sobreponer con TC, 1interruptor termomagnetico tripolar 3x250A, 1sistema de puesta a tierra | Unidad Medida Global | 1 | 10.400.000 | 10.400.000 |
| 4 | 72102201-010 | PROV. E INSTAL. DE TABLERO PRINCIPAL, prov. y tendido de conductor subterraneo de alimentacion de tablero principal con caneria desde puesto de medicion, prov. Y montaje de interruptor principal y seccionales, sist. de puesta a tierra y retiro de acometida existente, constr. de caseta de proteccion | Unidad Medida Global | 1 | 18.662.000 | 18.662.000 |
| 5 | 72102201-010 | MANTENIMIENTOS de 3 unid. de tableros, 5 unid. de circuitos de alimentacion de bloques, 10 unid. de circuitos de alimentacion de aulas, 55 unid. de artefactos de iluminacion con lamparas tipo flourescentes, 15 unid. de ventiladores de techo. | Unidad Medida Global | 1 | 41.700.000 | 41.700.000 |
| 6 | 72102201-010 | GESTION Y PAGOS ANDE | Unidad Medida Global | 1 | 7.300.000 | 7.300.000 |
| | Son GS | Ciento treinta y nueve millones ochoscientos sesenta y dos mil. | | | Precio Total | 139.862.000 |

ING MANUEL ROMAN SOLIS

Ítems del llamado Mantenimiento y Reparacion de Red Electrica del Colegio Presbitero Molas-Fonacide con ID: 353570

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102201-010 | ACOMETIDA DE RED EN MEDIA TENSION (PROVISION Y MONTAJE) incl. 1 poste de HA DE 12/300 Kgf con cimentacion RCRII, 1 PMTDH 7, 1 PMTDH 5, 1 SFTH 1. | Unidad Medida Global | 1 | 15.063.082 | 15.063.082 |
| 2 | 72102201-010 | PROVISION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR, incl. 1 transformador trifasico model estandar 150KVA 23000/380-220v, 50 hz con estructura de maniobra y proteccion, sistema de puesta a tierra. | Unidad Medida Global | 1 | 40.387.200 | 40.387.200 |
| 3 | 72102201-010 | PUESTO DE MEDICION, 12ml conductor NYY DE 4X1X150mm en electroducto, 1tablero metalico de sobreponer con TC, 1interruptor termomagnetico tripolar 3x250A, 1sistema de puesta a tierra | Unidad Medida Global | 1 | 9.395.200 | 9.395.200 |
| 4 | 72102201-010 | PROV. E INSTAL. DE TABLERO PRINCIPAL, prov. y tendido de conductor subterraneo de alimentacion de tablero principal con caneria desde puesto de medicion, prov. Y montaje de interruptor principal y seccionales, sist. de puesta a tierra y retiro de acometida existente, constr. de caseta de proteccion | Unidad Medida Global | 1 | 17.383.040 | 17.383.040 |
| 5 | 72102201-010 | MANTENIMIENTOS de 3 unid. de tableros, 5 unid. de circuitos de alimentacion de bloques, 10 unid. de circuitos de alimentacion de aulas, 55 unid. de artefactos de iluminacion con lamparas tipo flourescentes, 15 unid. de ventiladores de techo. | Unidad Medida Global | 1 | 39.212.800 | 39.212.800 |
| 6 | 72102201-010 | GESTION Y PAGOS ANDE | Unidad Medida Global | 1 | 6.446.000 | 6.446.000 |
| | Son GS | Ciento veintisiete millones ochocientos ochenta y siete mil trecientos veintidos. | | | Precio Total | 127.887.322 |

## 5. ANALISIS DE LA OFERTA

### a. Cumplimiento de suministro de documentación básica de carácter sustancial.

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en la **Sección II – "CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION"**, relativo a la "Metodología de Evaluación", en concordancia con las disposiciones contenidas en el Art. 58° del Decreto N° 21909/03, se procede a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de documentación básica de carácter sustancial la cual se detalla en la planilla que se presenta a continuación, identificada como **Cuadro N° 1**

| Cuadro N° 1 - Documentos | MORIBA INGENIERÍA SRL | PSM INGENIERIA | ING MANUEL ROMAN SOLIS |
|---|---|---|---|
| Formulario de la Oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Formulario de Lista de Precios | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| DD JJ de Garantía de Mant. de Oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de cédula de identidad del representante legal, propietarios y/o socios. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de cédula tributaria RUC/Cumplimiento Tributario | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| DD.JJ. Art. 40 y 20 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración Jurada del Derecho del Menor | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Atendiendo a lo dispuesto en el Decreto N° 21909/03 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, en el **Art. 61 Métodos de Evaluación**;

*Punto 1 Se verificara el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.*

Y habiendo constatado que las empresas cumplen con todos los documentos sustanciales, se prosigue con la evaluación de ofertas.

### b. Cumplimiento de suministro de documentación técnico y legal.

En concordancia con las disposiciones contenidas en el **Art. 61° del Decreto N° 21909/03 establece en el punto 3**; "Se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio más bajo…, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación…".

Se ha verificado que la menor oferta corresponde a la firma ***ING. MANUEL ROMAN SOLIS***, su planilla de precios asciende a ***Gs* 127.887.322 *(*Son guaraníes ciento veintisiete millones ochocientos ochenta y siete mil trescientos veintidós*)* con todos los documentos correspondientes**, por lo cual se procede a analizar en detalle los requisitos de calificación, establecidos en el PBC, la cual se detalla en la planilla que se presenta a continuación, identificada como **Cuadro N° 2 (CUMPLE/NO CUMPLE).**

| *DOCUMENTOS LEGALES* | *ING. MANUEL ROMAN SOLIS* |
|---|---|
| *Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.* | *CUMPLE* |
| *Fotocopia simple de Patente Comercial* | *CUMPLE* |
| *Fotocopia de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta* | *CUMPLE* |
| *Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.* | *CUMPLE* |
| *Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.* | *CUMPLE* |
| *Certificado de Cumplimiento Tributario* | *CUMPLE* |

Habiéndose comprobado a través de los documentos incluidos en las ofertas presentadas por la firma ***ING. MANUEL ROMAN SOLIS, CUMPLE*** satisfactoriamente con todos los documentos de carácter legal. ----------

### 6. MOTIVOS DE LA CALIFICACION

Con lo manifestado se corrobora que la firma ***ING. MANUEL ROMAN SOLIS,*** cumple con todos indicadores dispuestos en el Art. 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: ----------

1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el P.B.C.; ----------
2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y, ----------
3. Presente el precio evaluado como el más bajo. ----------

# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491Tel.: 0784 – 283214
Correo: munisantamaria@hotmail.com


## 7. CONCLUSION

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Art 27 y 28 de la Ley 2051/03 y los Art. 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA la adjudicación del presente **Llamado a Contratación Directa N° LCD 37/2018**, para la **"MANTENIMIENTO Y**

**REPARACION DE LA RED ELECTRICA PARA EL COLEGIO PRESBITERO MOLAS-FONACIDE"**, a la siguiente firma: ----------

- ***ING. MANUEL ROMAN SOLIS*** por un total de ***Gs* 127.887.322 *(*Son guaraníes ciento veintisiete millones ochocientos ochenta y siete mil trescientos veintidós)**

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la INTENDENCIA MUNICIPAL, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por acto administrativo de la máxima autoridad de la Institución, a favor de la firma más arriba individualizada.

Se aclara que el procedimiento de evaluación culminó en fecha 13 de noviembre, a las 10:00 Hs.

No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe y, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto. ----------

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE FE MISIONES * CONTABILIDAD *

Lic. Blanca Coronel.
Encargada de UAF

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE * SECRETARIA GENERAL * MNES. - PARAGUAY

Sr. Hugo Ruiz Díaz.
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE * TESORERIA * MNES. - PARAGUAY

Sr. Raúl. Maidana Ríos
Tesorero