petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PR N° 818 /10

Asunción, 03 de Diciembre de 2010

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 33/10 PARA LA "PROVISIÓN Y MONTAJE DE LÍNEAS DE FUERZA EN ZONA DE TANQUES EN VILLA ELISA".

VISTOS: El Acta Informe del Comité de Evaluación, de fecha 02.12.10, el cual fue constituido por Resolución PR Nº 785/10, de fecha 30.11.10, para el estudio y análisis de las ofertas presentadas en la Licitación por Concurso de Ofertas N° 33/10 para la "Provisión y Montaje de Líneas de Fuerza en Zona de Tanques en Villa Elisa"; y,

CONSIDERANDO: Que, según el Acta de Apertura de Ofertas, de fecha 02.12.10, presentaron oferta las firmas INGEMANT S.A. y ESTILO Y TECNOLOGÍA de Juan Antonio Sanabria.

Que, el Comité de Evaluación recomienda adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas N° 33/10 para la "Provisión y Montaje de Líneas de Fuerza en Zona de Tanques en Villa Elisa" a la firma INGEMANT SA., por un monto total de Gs. 382.751.357 (Guaraníes trescientos ochenta y dos millones setecientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta y siete), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Que, el compromiso que derive de la presente Licitación para el ejercicio 2010 está previsto en el Objeto de Gasto 522 "Construcción de Obras de Uso Institución" del Ejercicio 2010, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 357/2010 de Gs. 200.000.000 (Guaraníes Doscientos millones). El costo estimado por PETROPAR es Gs. 498.148.487 (Guaraníes cuatrocientos noventa y ocho millones ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y siete).

Que, la Licitación se encuentra incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de 2010 bajo el Número de Orden 156.785.

Que, la Asesoría Jurídica, según la Nota Interna AJ/CL/1373/2010 del 03.12.10, informa que las etapas del procedimiento establecido por las normas que regulan las "Contrataciones Públicas" han sido cumplidas por lo que corresponde que la máxima autoridad de la Institución se expida dictando la resolución de adjudicación, de conformidad con el Art. 28° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", por tanto,

EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), en uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

Art. 1°.- Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas N° 33/10 para la "Provisión y Montaje de Líneas de Fuerza en Zona de Tanques en Villa Elisa", a la firma INGEMANT S.A., por un monto total de Gs. 382.751.357 (Guaraníes trescientos ochenta y dos millones setecientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta y siete), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) conforme al siguiente detalle:

EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA PROVISIÓN Y MONTAJE DE LÍNEAS DE FUERZA EN ZONA DE TANQUES EN VILLA ELISA						
Ítem	Código de Catálogo	RUBRO	Unid.	Cant.	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	7210160 6-001	Instalación Eléctrica. Construcción del Obrador, Depósitos para Equipos y Materiales, Provisión de Servicios Sanitarios y Otros Necesarios. Relevamientos de las Zonas de Trabajo.	Unidad	1	4.872.000	4.872.000
2	7210220 8-999	Circuito #sa1: cableado subterráneo, conductores 3x1x35/16mm2 PVC/PVC-1kV, caños PVC/ HºGº con	M	289,5	107.716	31.183.782

Fotocopia del documento que obra en el Archivo de la Empresa.-

MANUEL DOS SANTOS
Secretario General
PETROPAR

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PR Nº 818 /10

Asunción, 03 de Diciembre de 2010

EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA PROVISIÓN Y MONTAJE DE LÍNEAS DE FUERZA EN ZONA DE TANQUES EN VILLA ELISA						
		protección mecánica.				
3	7210220 8-999	Circuito #sa2: cableado subterráneo, conductores 3x1x50/16mm2 PVC/PVC-1kV, caños PVC/ HºGº con protección mecánica.	M	582,5	153.916	89.656.070
4	7210220 8-999	Circuito #sa3: cableado subterráneo, conductores 3x1x35/16mm2 PVC/PVC-1kV, caños PVC/ HºGº con protección mecánica.	M	404,0	107.716	43.517.264
5	2612154 1-001	Caja a prueba de explosión para interruptor seccionador con comando frontal. Capacidad: 1 seccionador rotativo o tipo modular tripolar 3x80A IEC 60947-1-3, le 80A (AC-22A)/ 63A (AC-23A), 400VAC/ 50Hz. Dimensiones 348x371x185mm (ext.) - 225x248x148mm (int.). Cl.1 Div.1 Gr.D - NEMA 4, 7D - Zona1 Ex-d IIA T3 - IP65. Fundición de aluminio. Pintura nitrosintética. Tapa abulonada, junta O'ring. Orejas de fijación. Bandeja desmontable, riel 35mm. Terminal de tierra interno o externo. Accionamiento a palanca o rotativo, indicador de posición. Accesos: inferior 2xØ1.1/2" o 2xØ2". Roscado: NPT. Interruptor seccionador incorporado.	Unidad	3	966.438	2.899.313
6	2612154 1-001	Caja a prueba de explosión para interruptores termomagnéticos de accionamiento manual con comando frontal. Capacidad: 3 interruptores termomagnéticos tripolares 3x100A, norma IEC 60947-1-2, 400VAC/ 50Hz/ 10kA/ curva C. Dimensiones 542x473x207mm (ext.) - 416x347x161mm (int.). Cl.1 Div.1 Gr.D - NEMA 4, 7D - Zona1 Ex-d IIA T3 - IP65. Fundición de aluminio. Pintura nitrosintética. Tapa abulonada, junta O'ring. Orejas de fijación. Bandeja desmontable, rieles 35mm. Terminal de tierra externo. Accionamiento a palanca o rotativo, indicador de posición I-O. Accesos: superior 3xØ2", inferior 3xØ2", izquierdo 4xØ2", derecho 1xØ2". Roscado: NPT. Interruptores termomagnéticos incorporados. Tapón sellador Ø2" para cada uno de los accesos libres.	Unidad	1	8.312.500	8.312.500
7	2612154 1-001	Caja a prueba de explosión para tablero de conexión. Dimensiones 430x604x230mm (ext.) - 309x483x180mm (int.). Cl.1 Div.1 Gr.D - NEMA 4, 7D - Zona1 Ex-d IIA T3 - IP65. Fundición de aluminio. Pintura nitrosintética. Tapa abulonada, junta O'ring. Orejas de fijación. Bandeja desmontable, barras de Cu perforadas 3polos+neutro de 20x5mm, aisladores tipo escalera o buje. Terminal de tierra interno. Accesos: inferior 2xØ2", izquierdo 2xØ2", derecho 1xØ1.1/2". Roscado: NPT. Tapón sellador Ø2" para cada uno de los accesos libres.	Unidad	10	1.376.200	13.762.000
8	2612154 1-001	Tomacorriente y ficha a prueba de explosión de 63A, 5 polos 3P+N+PE, 400V/ 50Hz, con enclavamiento. Cl.1 Div.1 Gr.D - NEMA 4, 7D - Zona1 Ex-de IIA - IP66. a) Tomacorriente fundición de aluminio. Junta O'ring. Pintura nitrosintética. Espigas de bronce; interruptor rotativo interior; orejas de fijación; tapa a resorte o roscada. Terminal de tierra interno. Accesos: 2 accesos a 180° Ø1.1/2". Roscado: NPT. b) Ficha fundición de aluminio. Pintura nitrosintética. Espigas de bronce. Enclavamiento de la ficha por interruptor interior. Salida prensacable para cable Ø18-32mm. Tapón sellador Ø1.1/2" para el acceso libre.	Juego	10	1.120.000	11.200.000
9	4014170 5-001	Conexiones y Accesorios APE: caños flexibles de Ac. Inoxidable; selladores vertical-horizontal con pasta selladora y fibra de retención, codos 90° con tapa sesgada; uniones dobles; tapones selladores; bujes de reducción; cuplas de reducción; entrerroscas, etc. Accesorios estancos: caños de Ac. Galvanizado; boquillas; contratuercas.	Unidad	1	92.747.129	92.747.129

Fotocopia del documento que obra en el Archivo de la Empresa.
MANUEL DOLDÁN TORRES
Secretario General
PETROPAR

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PR N° 818 /10

Asunción, 03 de Diciembre de 2010

EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA PROVISIÓN Y MONTAJE DE LÍNEAS DE FUERZA EN ZONA DE TANQUES EN VILLA ELISA						
10	7210160 6-001	Diseño y montaje de racks. Hierros perfiles y chapas, pernería, hierros de soporte.	Unidad	1	1.147.300	1.147.300
11	2612154 1-001	Caja APE para interruptor seccionador CS1, CS2, CS3: montaje sobre rack, montaje de cañerías y accesorios APE, instalación de componentes, cableado interno. Puesta a tierra de cajas y racks. Pruebas funcionales.	Unidad	1	4.900.000	4.900.000
12	2612154 1-001	Caja APE para Interruptores termomagnéticos TDSA: montaje sobre rack, montaje de cañerías y accesorios APE, cañerías de interconexión con el TSF, instalación de componentes, cableado interno, cableado de interconexión. Puesta a tierra de caja y rack. Pruebas funcionales.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
13	2612154 1-001	Caja APE para tablero de conexión TSA1, TSA2, TSA3, TSA4, TSA5, TSA6, TSA7, TSA8, TSA9, TSA10: montaje sobre rack, montaje de cañerías y accesorios APE, montaje de tomacorrientes APE asociados y cañerías de interconexión, instalación de componentes, cableado interno del conjunto. Puesta a tierra de cajas y racks. Pruebas funcionales.	Unidad	1	8.400.000	8.400.000
14	7210300 4-001	Trazado, excavación de janzas, tendido y hormigonado de caños, relleno y compactado, cruces vehiculares, construcción de registros, construcción de base hormigonada para racks, adecuación/ reparación de registros, demoliciones y reparaciones varias.	Unidad	1	31.654.000	31.654.000
15	7611170 2-002	Materiales menores, tornillería, terminales, barras de cobre, aisladores portabarra, rieles, jabalinas y grampas, etc. Materiales para construcciones civiles. Insumos y materiales para soldaduras, pinturas. Otros materiales.	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
16	7611170 2-002	Otros gastos: imprevistos, registros adicionales, cruce de calle con reposición de pavimento, roturas, reparaciones, alquiler de equipos y/o maquinarias, etc.	Unidad	1	21.000.000	21.000.000
17	7210180 3-001	Limpieza final. Planos y documentos de ingeniería.	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
TOTAL IVA INCLUIDO						**382.761.357.**

Art. 2º.- Encomendar a la Unidad Operativa de Contratación la elaboración del Contrato respectivo.

Art. 3º.- Designar como encargada de administrar el Contrato a la Gerencia de Mantenimiento Electromecánico.

Art. 4º.- Autorizar a la Gerencia Financiera a efectuar los pagos correspondientes, contra presentación de facturas, conforme a las condiciones de pago establecidas, previa conformidad del Administrador de Contrato.

Art. 5º.- Imputar la erogación al Objeto de Gasto 522 "Construcción de Obras de Uso Institución".

Art. 6º.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

Firmado:

JUAN A. GONZÁLEZ MEYER
PRESIDENTE

PETROLEOS PARAGUAYOS · SECRETARIA GENERAL · PETROPAR

Es fotocopia del documento original
en el Archivo de la Empresa.-

MANUEL ROSSI SILVERO
Secretario General
Petropar