PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N° de PAC: 328.391
Nombre del llamado: ADQUISICION DE UNIDADES ININTERUMPIDAS DE ALIMENTACION PARA LA CIRCUNSCRPCION JUDICIAL DE CAAGUAZU.
Modalidad: Contratación Directa

ÍTEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	UNID. DE MED.	PRESENTACION	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.				
						PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO TOTAL (IVA INC.)
1	39121004-003	UNIDAD	UNIDAD	1	UPS DE 20KVA, 20KVA*Entrada: *Tensión: 380VCA+-25%.*Frecuencia 50/60Hz+-5%.* Alimentación: Trifásica. Salida:*Tensión: 220VCA. *THD: 3% Lineal. *Regulación: ±1%. *Factor de cresta: 3:1 *Tiempo de Transferencia: por cruzamiento cero. *Forma de onda de salida: Senoidal Pura. *Capacidad de sobrecarga: 150% por 30">150% por 10 ciclo. *Eficiencia: >=83%. Baterías:* Tipo de baterías: Secas libre de mantenimientos. *Autonomía estándar: 15 minutos. *Tensión de batería: 192 Vcc. *Tiempo de recarga: 5 horas el 90%. Pantalla: LCD: Operación del sistema, tensión de entrada y salida frecuencia, % carga de salida, tensión de batería, temperatura ^{0}c Alarma audible: *Falla del UPS: Pitido cada 4 seg. Por 2 min. *Batería baja: Pitido continuo. *Falla sobrecarga de bat: pitido continuo. *Sobrecarga: pitido de 2 seg. Ambiente: Humedad: 0-90% sin condensación. *Temperatura: 0^{0}c-40^{0}c Ruido audible:<60db. Apariencia: Peso Kg.: 120 *Medidas mm. Interface: Comunicación: Rs 232/Contacto seco o As 400. Garantía: 1 año, Incluye baterías, partes y mano de obra certificada. Con instalación incluida.	19.000.000	SANTAK UPS	CHINA	CUMPLE	19.000.000
					TOTAL.					**19.000.000**

Joel Recalde
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR

PODER JUDICIAL
Judicial de Caaguazú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

:
el llamado:

328.391
ADQUISICION DE UNIDADES ININTERUMPIDAS DE ALIMENTACION PARA LA CIRCUNSCRPCION JUDICIAL DE CAAGUAZU.
Contratación Directa

O G	UNID. DE MED.	PRESENTA CION	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SDA PARAGUAY S.A.				
					PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA	ESPECIFICA CIONES TECNICAS	PRECIO TOTAL (IVA INC.)
4-	UNIDAD	UNIDAD	1	UPS DE 20KVA, 20KVA*Entrada: *Tensión: 380VCA+-25%.*Frecuencia 50/60Hz+-5%.* Alimentación: Trifásica. Salida:*Tensión: 220VCA. *THD: 3% Lineal. *Regulación: ±1%. *Factor de cresta: 3:1 *Tiempo de Transferencia: por cruzamiento cero. *Forma de onda de salida: Senoidal Pura. *Capacidad de sobrecarga: 150% por 30"> Baterías:* Tipo de baterías: Secas libre de mantenimientos. *Autonomía estándar: 15 minutos. *Tensión de batería: 192 Vcc. *Tiempo de recarga: 5 horas el 90%. Pantalla: LCD: Operación del sistema, tensión de entrada y salida frecuencia, % carga de salida, tensión de batería, temperatura ^{0}c Alarma audible: *Falla del UPS: Pitido cada 4 seg. Por 2 min. *Batería baja: Pitido continuo. *Falla sobrecarga de bat: pitido continuo. *Sobrecarga: pitido de 2 seg. Ambiente: Humedad: 0-90% sin condensación. *Temperatura: 0^0c-40^0c Ruido audible:<60db. Apariencia: Peso Kg.: 120 *Medidas mm. Interface: Comunicación: Rs 232/Contacto seco o As 400. Garantía: 1 año, Incluye baterías, partes y mano de obra certificada. Con instalación incluida.	48.000.000	VCP	CHINA	CUMPLE	48.000.000
				TOTAL.					**48.000.000**

Joel Recalde
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR
Caaguazú

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N° de PAC: 328.391
Nombre del llamado: ADQUISICION DE UNIDADES ININTERUMPIDAS DE ALIMENTACION PARA LA CIRCUNSCRPCION JUDICIAL DE CAAGUAZU.
Modalidad: Contratación Directa

ÍTEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	UNID. DE MED.	PRESENTACION	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PIRO`Y S.A.				
						PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO TOTAL (IVA INC.)
1	39121004-003	UNIDAD	UNIDAD	1	UPS DE 20KVA, 20KVA*Entrada: *Tensión: 380VCA+-25%.*Frecuencia 50/60Hz+-5%.* Alimentación: Trifásica. Salida:*Tensión: 220VCA. *THD: 3% Lineal. *Regulación: ±1%. *Factor de cresta: 3:1 *Tiempo de Transferencia: por cruzamiento cero. *Forma de onda de salida: Senoidal Pura. *Capacidad de sobrecarga: 150% por 30"> *Eficiencia: >=83%. Baterías:* Tipo de baterías: Secas libre de mantenimientos. *Autonomía estándar: 15 minutos. *Tensión de batería: 192 Vcc. *Tiempo de recarga: 5 horas el 90%. Pantalla: LCD: Operación del sistema, tensión de entrada y salida frecuencia, % carga de salida, tensión de batería, temperatura °c Alarma audible: *Falla del UPS: Pitido cada 4 seg. Por 2 min. *Batería baja: Pitido continuo. *Falla sobrecarga de bat: pitido continuo. *Sobrecarga: pitido de 2 seg. Ambiente: Humedad: 0-90% sin condensación. *Temperatura: 0°c-40°c Ruido audible:<60db. Apariencia: Peso Kg.: 120 *Medidas mm. Interface: Comunicación: Rs 232/Contacto seco o As 400. Garantía: 1 año, Incluye baterías, partes y mano de obra certificada. Con instalación incluida.	55.000.000	VCP	CHINA	CUMPLE	55.000.000
					TOTAL.					**55.000.000**

Joel Recalde
Comité Evaluador

Lic. ALAN KERNICA
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR
Circunscripción Judicial de Caaguazú