Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura
Telefax: 595 – 21 – 585540/41/42/43
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

RECTORADO - UNA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
06 SEP 2019
DIRECCION DE CONTRATACIONES
Nº: 2230 Horas: 11:57.
Receptor Olga Medina

MEMORANDO D.G.O.T.I. Nº 0598/19

A	:	Lic. **YONNY JAVIER ALVAREZ INSFRAN**, Director General Interino Dirección General de Administración Universidad Nacional de Asunción.
DE	:	Arq. **CARLOS ALBERTO VERA S.**, Director General Interino Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura Universidad Nacional de Asunción.
FECHA	:	06 de septiembre del 2019.
REF.	:	Presentar conformidad

Por el presente, me dirijo al **Señor Director General**, con el respeto que se merece, con el objeto de **Presentar Conformidad con relación al Llamado por la via de Excepción, para la adquisición de una motobomba mancalizada de 40 HP, por la empresa adjudicada COIN.**

Se adjunta Memorando el Ing. Elect. Richard López, Jefe del Departamento de Electricidad y Manteniemiento de Equipos Eléctricos.

Atentamente.

Universidad Nacional de Asunción
Dirección General de Administración
Mesa de Entrada
06 SEP 2019
Nº 38690 Hora: 10:13
Firma:
Lic. Ma. De los Ángeles Miranda
Coordinadora de Gestión Administrativa
Dirección General de Administración
Rectorado - UNA

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
MESA DE ENTRADAS 2
06 SEP 2019
Nº: 38690 Tel.:
Hora: 9:35 Firma:
Liliana J. Alvarez de Ojeda
Dirección de Gestión de Documentos - SG
Universidad Nacional de Asunción

06 SEP 2019

A: Adm. de Contratos

Lic. Yonny J. Álvarez Insfrán
Director General Int. de Administración
Universidad Nacional de Asunción

A Opto de C. de Contratos
P/ anexar al Expediente.

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director Interino de Contrataciones
Dirección General de Administración

Elaborado por:.....
Ing. Richard Lopez

Controlado por:.....
Arq. Ena Narváez

C.A.V.S./EN/rl
D.G.O.T.I.

Ing. Elect. Richard López
Jefe de Departamento
Electricidad y Mantenimiento de Equipos Electricos
D.G.O.T.I. Rectorado - U.N.A.

Arq. Ena Narváez
Directora de Mantenimiento
D.G.O.T.I. Rectorado - U.N.A.

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rolopez@ rec .una.py
Dirección de Mantenimiento
Departamento de Electricidad y Mantenimiento de Equipos Eléctricos
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, int 134
San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

MEMORANDO Nº 164/19

A: Arq. **CARLOS VERA,** Director General Interino
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura

De: Ing. Elect. **RICHARD LOPEZ,** Jefe
Departamento de Electricidad y Mantenimiento de Equipos eléctricos – Rectorado UNA
Dirección de Mantenimiento

Fecha: 06 de septiembre de 2019

Ref: Presentar conformidad

Por el presente me dirijo a Ud. como **Jefe** del Departamento de Electricidad y Mantenimiento de Equipos Eléctricos, con el objeto de **presentar conformidad** con relación a **la instalación de una motobomba mancalizada de 40 HP por la empresa adjudicada COIN, en la Caseta de Bombeo el tanque de agua del Campus de San Lorenzo.**

Se informa que el día sábado 31 de agosto del corriente, se procedió a la instalación de un motor de 40 HP, al cuerpo de bomba que se encontraba con motor quemado, también se resalta el trabajo de alineación realizado.

Se informa que a las 12:30 hs culmino el trabajo y para las 15:00hs aproximadamente ya hubo reposición del agua en todas las Unidades Académicas.

La bomba mancalizada y el manchón de acople se encuentran con este Departamento

Es mi informe,

A consideración de la superioridad,
Atentamente,