VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

MEMORÁNDUM

A: **Arq. Francisco A. Martínez D,** Director
Dirección Administrativa

De: **Felipe Cano Gonzalez**, Jefe
Departamento de Servicios Generales

Ref.: Informe Técnico incendio edificio

Fecha: 18 de enero de 2021

Cumplo en informar que el incendio ocurrido en el edificio de la Vicepresidencia de la Republica el día viernes 15 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 12.20 horas, dejó a la institución sin la provisión total de energía eléctrica, a consecuencia de lo ocurrido con los cables eléctricos, según detalle:

1. Quema de Alimentador principal desde el transformador al tablero general ubicado en el entre piso.
2. Quema del tablero general con sus dispositivos de protección correspondientes
3. Quema de Alimentadores desde el tablero general a cada nivel o tablero seccional.
4. Quema de Alimentación desde tablero general a la azotea, (a equipos de AA)
5. Daños de las Llaves termomagnéticas en su totalidad
6. Quema de dos contactores de potencia de transferencia automática del equipo generador
7. Quema de alimentador del ascensor principal.
8. Quema de alimentador de ascensor secundario

Atentamente,

A: Dirección General de Adm. y Finanzas

A su conocimiento.-

Atte

18/01/21

Arq. FRANCISCO A. MARTINEZ D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VICEPRESIDENCIA DE LA RCA.