	kV		5°C a +65°C				
	7- Relé de Distancia	SIEMENS	1. Normas de Fabricación.	IEC60255	No		Cumple
			2. Cantidad de zonas.	6 direccionales 6 no direccionales 1 reversa configurable	No		Cumple
			3. Posee función de recierre.	SI	No		Cumple
			4. Posee oscilo- perturbógrafo y registrador de eventos.	SI	No		Cumple
			5. Temperatura de Operación	-25 a +70°C	No		Cumple
	8- Relé de Protección Diferencial para Transformador de 2 y 3 Arrollamientos.	SIEMENS	1. Tipo y Modelo	7UT8	No		Cumple
			2. Tensión de Alimentación 110 Vcc	125 Vcc	No		Cumple
			3. Posee funciones de registro de eventos y oscilografía.	SI	No		Cumple
			4. Posee funciones de autodiagnóstico (hardware y software)	SI	No		Cumple
	9- Relé para Banco de Capacitores	SIEMENS	1. Tipo y Modelo	7JJ8T	No		Cumple
			2. Norma de Fabricación	IEC60250	No		
			3. Corriente Nominal 1 y 5 A	1A / 5A	No		Cumple
			4. Temperatura de Operación: -10°C a +85°C	Según IEC	No		Cumple
	10- Relé Trifásico de Sobrecorriente con Recierre	SIEMENS	1. Tipo y Modelo	7SJ8	No		Cumple
			2. Norma de Fabricación	IEC	No		Cumple
			3. Corriente Nominal 1 y 5 A	1A / 5A	No		Cumple
			4. Temperatura de Operación: -5°C a +55°C	Según IEC	No		Cumple
	11- Unidad de	SIEMENS	1. Tipo y Modelo	6IND8	No		Cumple

	Control de Posición		2. Norma de Fabricación	IEC	No		Cumple
			3. Corriente Nominal 1 y 5 A	1A / 5A	No		Cumple
			4. Temperatura de Operación: -5°C a +55°C	Según IEC	No		Cumple
	12- Relé Auxiliar de Disparo Ultrarrápido	SIEMENS	1. Tipo y Modelo	7PA	No		Cumple
			2. Tensión Nominal: 110 Vcc	125 Vca	No		Cumple
			3.Tiempo de Operación: a) Apertura: 5 ms b) Cierre: 8 ms	a) Apertura: 4 ms b) Cierre: 4 ms	No		Cumple
			4. Consumo: 20W	1W	No		Cumple
			5. Nro. de contactos: 4 NA y 4 NC	8 NA	No		Cumple
	13- Relé Principal de Disparo y Control (Maestro)	SIEMENS	1. Tipo y Modelo	7PA22	No		Cumple
			2. Tensión Nominal: 110 Vcc	125 Vca	No		Cumple
			3.Tiempo de Operación: 20 ms	10 ms	No		Cumple
			4. Capacidad de los Contactos: 25 A	10 A	No		Cumple
			5. Nro. de contactos: 8 NA y 8 NC	8 NA	No		Cumple
	14- Relé Auxiliar	SIEMENS	1. Tipo y Modelo	7PA	No		Cumple
			2. Tensión Nominal: 110 Vcc	125 Vca	No		Cumple
			3.Consumo: 3W	0,3 VA	No		Cumple
			4. Capacidad de los Contactos: 10 A en 1 min.	Según pliego	No		Cumple
			5. Nro. de contactos: 4 NA y 4 NC	Según pliego	No		Cumple
	15- Bornera de Prueba para Circuitos de	SIEMENS	1. Tipo y Modelo	ENCHUFABLE	No		Cumple
			2. Tensión de empleo: 380V	125 Vca	No		Cumple
			3. Corriente de ensayo: 10 A	Según IEC	No		Cumple

	Corriente		4. Ensayo Dieléctrico entre bornes y masas: 2000 V, 50Hz, durante 1 min.	Según IEC	No		Cumple
	16- Medidor de Calidad de Energía	SCHENEIDER	1. Modelo	ION 7550	No		Cumple
			2. Clase de Precisión ≦ 1 % 0,2s de acuerdo a la Norma IEC-687	0,2%	No		Cumple
			3. Protocolos de Comunicación • MODBUS RTU • MODBUS TCP IEC 61850	ION, DNP 3.0, MODBUS	No		Cumple
			4. Normas de Fabricación	C 37/90 - IEC			
			5. Puertos de Comunicación • Ethernet sobre fibra óptica • Serial: RS-232/RS-485, • Serial Óptico	RS 485 o Disponible	No		Cumple
	17- Medidor Digital Multifunción	SIEMENS	1. Modelo	SIMEAS P50	No		Cumple
			2. Clase de Precisión • **Tensión** (F-N) ≦ 0,3% • **Tensión** (F-F) ≦ 0,3 % • **Corriente** ≦ 0,2 % • **Potencia Activa**≦ 1,5 % • **Potencia Reactiva** ≦ 1,5 % • **Potencia Aparente**≦ 1,7 % • **Factor de Potencia**≦ 2 %	• **Tensión** (F-N) +- 0,2% • **Tensión** (F-F) 0,2 % • **Corriente** 0,2 % • **Potencia Activa** 0,5 % • **Potencia Reactiva** 0,5 % • **Potencia Aparente** 0,5 % • **Factor de Potencia 0,5%**	No		Cumple
			3. Protocolos de Comunicación	MODBUS RTU / IEC 60870-5-103	No		Cumple

			- MODBUS RTU - IEC 61850 o en su defecto MODBUS TCP/ DNP3 TCP				
			• 4. Normas de Fabricación	IEC 60255			
			5. Puertos de Comunicación • Ethernet sobre fibra óptica • Serial: RS-232/RS-485, USB o interfaz óptica para acceso/configuración local • Serial Óptico	RS 485.	No		Cumple

Cuadro 7. Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas Lote N° 2

Licitante *a)*	Item *b)*	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido *c)*	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones ? (SI/NO) *f)*	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? *g)*	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d)*	Detalle según oferta *e)*			
ARTEC INGENIERIA S.A.	1. Medidor Digital Multifunción	SCHNEIDER ELECTRIC – POWER LOGIC PM 5560	1. Normas de Fabricación	IEC60529; IEC61557-12; IEC62053-22, EN 50470-1, EN50470-3, UL61010-1, IEC 61000-4-11, IEC61000-4-5, IEC61000-4-4, IEC61000-4-3, IEC64000-4-2, IEC61000-3-3, EN55022	No		Cumple
			2. Clase de Precisión • **Tensión** (F-N) ≦ 0,3% • **Tensión** (F-F) ≦ 0,3 % • **Corriente** ≦ 0,2 % • **Potencia Activa**≦ 1,5 % • **Potencia Reactiva** ≦ 1,5 % • **Potencia Aparente**≦ 1,7 % • **Factor de Potencia**≦ 2 %	• **Tensión** (F-N) 0,10% • **Tensión** (F-F) 0, 10% • **Corriente** 0,15 • **Potencia Activa** 0,20% • **Potencia Reactiva** 1,00% • **Potencia Aparente** 0,50% • **Factor de Potencia** ND	No		Cumple
			3. Protocolos de Comunicación - MODBUS RTU - IEC 61850 o en su defecto	MODBUS TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP	No		Cumple

			MODBUS TCP/ DNP3 TCP				
			4. Puertos de Comunicación • Ethernet sobre fibra óptica • Serial: RS-232/RS-485, USB o interfaz óptica para acceso/configuración local • Serial Óptico	1Xrs485 y 2x Ethernet	No		Cumple
	2. Cuadro de Alarma de 30 y 15 Puntos	ATEEI EQUIPAMIENTOS ELETROELETRONICOS LTDA.	1. Marca y Modelo.	ATEEI EQUIPAMIENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA. – ANTRON II	No		Cumple
			2. Procedencia.	BRASIL	No		Cumple
			3. Tensión de Alimentación.	110 Vcc	No		Cumple
			4. Dimensiones máximas.	195x200x201 mm	No		Cumple
			5. Cantidad de Puntos de Alarma	32/16	No		Cumple
	3. Interruptor Termomagnético Bipolar y Tripolar de 10 A con contacto auxiliar	SCHNEIDER ELECTRIC	1. Marca y Modelo.	SCHNEIDER ELECTRIC – IC60H	No		Cumple
			2. Tensión Nominal	220 Vca	No		Cumple
			3. Corriente Nominal	10 A	No		Cumple
			4. Nro. de Contactos	2+2 Auxiliares	No		Cumple
			5. Capacidad de ruptura del contacto principal	10 KA	No		Cumple
	4. Interruptor Termomagnético Bipolar y Tripolar de 6 A con contacto auxiliar		1. Marca y Modelo.	SCHNEIDER ELECTRIC – IC60H	No		Cumple
			2. Tensión Nominal	220 Vca	No		Cumple
			3. Corriente Nominal	6 A	No		Cumple

			4. Nro. de Contactos	2+2 Auxiliares	No		Cumple
			5. Capacidad de ruptura del contacto principal	10 KA	No		Cumple

Licitante *a)*	**Item** *b)*	**Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido** *c)*	**Especificaciones técnicas**		**¿La oferta presenta desviaciones ? (SI/NO)** *f)*	**La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable?** *g)*	**Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica** *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d)*	**Detalle según oferta** *e)*			
RIEDER & CIA SACI	1. Medidor Digital Multifunción	SIEMENS	1. Modelo	SIMEAS P50	No		Cumple
			2. Clase de Precisión • **Tensión** (F-N) ≦ 0,3% • **Tensión** (F-F) ≦ 0,3 % • **Corriente** ≦ 0,2 % • **Potencia Activa**≦ 1,5 % • **Potencia Reactiva** ≦ 1,5 % • **Potencia Aparente**≦ 1,7 % • **Factor de Potencia**≦ 2 %	• **Tensión** (F-N) +- 0,2% • **Tensión** (F-F) 0,2 % • **Corriente** 0,2 % • **Potencia Activa** 0,5 % • **Potencia Reactiva** 0,5 % • **Potencia Aparente** 0,5 % • **Factor de Potencia 0,5%**	No		Cumple
			3. Protocolos de Comunicación - MODBUS RTU - IEC 61850 o en su defecto MODBUS TCP/ DNP3 TCP	MODBUS RTU / IEC 60870-5-103	No		Cumple
			4. Normas de Fabricación	IEC 60255			
	2. Cuadro de Alarma de 30 y 15 Puntos	MAUELL - ME3011-b	1. Marca y Modelo.	MAUELL, ME3011-b	No		Cumple
			2. Procedencia.	BRASIL	No		Cumple
			3. Tensión de Alimentación.	110 Vcc	No		Cumple

			4. Dimensiones máximas.	161x209 cm / 161x305 cm	No		Cumple
			5. Cantidad de Puntos de Alarma	20 / 30	No		Cumple
	3. Interruptor Termomagnético Bipolar y Tripolar de 10 A con contacto auxiliar	SIEMENS	1. Marca y Modelo.	5JY/3RV	No		Cumple
			2. Tensión Nominal	Según pliego	No		Cumple
			3. Corriente Nominal	Según Pliego	No		Cumple
			4. Nro. de Contactos	Según Pliego	No		Cumple
			5. Capacidad de ruptura del contacto principal	10 KA	No		Cumple
	4. Interruptor Termomagnético Bipolar y Tripolar de 6 A con contacto auxiliar	SIEMENS	1. Marca y Modelo.	5SY	No		Cumple
			2. Tensión Nominal	Según pliego	No		Cumple
			3. Corriente Nominal	Según Pliego	No		Cumple
			4. Nro. de Contactos	Según pliego	No		Cumple
			5. Capacidad de ruptura del contacto principal	10 KA	No		Cumple

Licitante *a)*	Item *b)*	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido *c)*	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones ? (SI/NO) *f)*	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? *g)*	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d)*	Detalle según oferta *e)*			
SAS PARAGUAY S.A.	1. Medidor Digital Multifunción	ELECTRO INDUSTRIES – GAUGE TECH	1. Normas de Fabricación	IEC687 Precisión 0,20%, ANSI 12.20 Presición 0,2%; ANSI (IEEE) C37.90.1 Surge W. ANSI C62.41. IEC 1000-4-2 ESD, IEC 1000-4-3 Inm. Radiación; IEC 1000-4-4 Transiente rápido; IEC 1000-4-5 Inm Surge.	No		Cumple
			2. Clase de Precisión • **Tensión** (F-N) ≦ 0,3% • **Tensión** (F-F) ≦ 0,3 % • **Corriente** ≦ 0,2 % • **Potencia Activa**≦ 1,5 % • **Potencia Reactiva** ≦ 1,5 % • **Potencia Aparente**≦ 1,7 % • **Factor de Potencia**≦ 2 %	• **Tensión** (F-N) 0,2 • **Tensión** (F-F) 0, 2 • **Corriente** 0,2 • **Potencia Activa** 0,2 • **Potencia Reactiva** 0,2 • **Potencia Aparente** 0,2 • **Factor de Potencia** 0,2	No		Cumple
			3. Protocolos de Comunicación - MODBUS RTU - IEC 61850 o en su defecto MODBUS TCP/ DNP3 TCP	Modbus RTU, Modus ASCII – DNP 3.0	No		Cumple

			4. Puertos de Comunicación • Ethernet sobre fibra óptica • Serial: RS-232/RS-485, USB o interfaz óptica para acceso/configuración local • Serial Óptico	1 P. FO/SERIAL – 1 Serial RS 485 – 1 Puerta Ethernet, 1 Infraroja en el Frontal.	No		Cumple
	2. Cuadro de Alarma de 30 y 15 Puntos	BILFINGER MAUELL SERVICIOS E ENGENHARIA LTDA.	1. Marca y Modelo.	BILFINGER MAUELL SERVICIOS E ENGENHARIA LTDA. – ME3011-B	No		Cumple
			2. Procedencia.	BRASIL	No		Cumple
			3. Tensión de Alimentación.	110 Vcc	No		Cumple
			4. Dimensiones máximas.	161x209 mm	No		Cumple
			5. Cantidad de Puntos de Alarma	32/20	No		Cumple
	3. Interruptor Termomagnético Bipolar y Tripolar de 10 A con contacto auxiliar	SCHNEIDER ELECTRIC	1. Marca y Modelo.	SCHNEIDER ELECTRIC – GV2ME20	No		Cumple
			2. Tensión Nominal	690 Vca	No		Cumple
			3. Corriente Nominal	18 A	No		Cumple
			4. Nro. de Contactos	2+2 Auxiliares	No		Cumple
			5. Capacidad de ruptura del contacto principal	15 KA en 400/415 s/ IEC 947-2	No		Cumple
	4. Interruptor Termomagnético Bipolar y Tripolar de 6 A con contacto auxiliar		1. Marca y Modelo.	SCHNEIDER ELECTRIC – C60H-DC	No		Cumple
			2. Tensión Nominal	500 Vcc	No		Cumple
			3. Corriente Nominal	6 A	No		Cumple
			4. Nro. de Contactos	2+2 Auxiliares	No		Cumple

			5. Capacidad de ruptura del contacto principal	20 KA en 220 Vcc	No		Cumple

Breves Consideraciones Técnicas de esta Comisión Evaluadora.

Todas las marcas aceptadas cumplen, en general, con todos los requerimientos técnicos sustanciales, lo que hace que técnicamente estén aprobadas para continuar con la siguiente etapa de la evaluación.

Cuadro 8. Correcciones y descuentos no condicionados – LOTE 1

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	**Moneda(s)** *b)*	**Monto(s)** *c)*	**Errores de cálculo** *d)*	**Montos provisionales** *e)*	**Precio(s) corregido(s) de la oferta** *f) = c) + d) - e)*	**Porcentaje** *g)*	**Montos (s)** *h)*	**Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s)** *i) = f) - h)*
ZIV GRID AUTOMATION SL	Euros	1.470.985,95.-	0,43		1.470.986,38	5%	73.549,32	**1.397.437,06.-**
RIEDER & CIA. S.A.C.I.	Dólares de los Estados Unidos de América	2.683.916,00.- + 396.440,00.-	1,00 -2,00		2.683.917,00.- + 396.438,00.-			**2.683.917,00.- + 396.438,00.-**

Cuadro 8. Correcciones y descuentos no condicionados – LOTE 2

Datos	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Descuentos no condicionados			Precio final
Licitante *a)*	Moneda(s) *b)*	Monto(s) *c)*	Errores de cálculo *d)*	Montos provisionales *e)*	Precio(s) corregido(s) de la oferta *f) = c) + d) - e)*	Porcentaje *g)*	Montos (s) *h)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s) *i) = f) - h)*
RIEDER & CIA. S.A.C.I.	Dólares de los Estados Unidos de América	322.404,00	10,01		322.414,01.-			**322.414,01.-**
ARTEC INGENIERIA S.A.	Dólares de los Estados Unidos de América	310.717,94	-0,14		310.717,80.-			**310.717,80.-**

Cuadro 9. Conversión monetaria (varias monedas) – LOTE 1

Indicar la moneda de la evaluación: Dólares de los Estados Unidos de América

Licitante *a)*	Moneda(s) de la oferta *b)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) y/o rebajado(s) *c)*	Tipo(s) de cambio aplicable(s) *d)*	Moneda de la evaluación	
				Precio(s) de la oferta *e) = c) x d)*	Precio total de la oferta *f)*
ZIV GRID AUTOMATION SL	Euros	1.397.437,06.-	1 Euro = 1,2683 USD.	1.772.369,42 USD.	**1.772.369,42 USD.**
EFACEC ENERGIA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS S.A.	Euros	1.768.798,00.-	1 Euro = 1,2683 USD.	2.243.366,50 USD.	**2.243.366,50 USD.**
RIEDER & CIA. S.A.C.I.	Dólares de los Estados Unidos de América	2.683.917,00.- + 396.438,00.-			**3.080.355,00 USD.**

Cuadro 9. Conversión monetaria (varias monedas) – LOTE 2

Indicar la moneda de la evaluación: Dólares de los Estados Unidos de América

Licitante *a)*	Moneda(s) de la oferta *b)*	Precio(s) de la oferta corregido(s) y/o rebajado(s) *c)*	Tipo(s) de cambio aplicable(s) *d)*	Moneda de la evaluación	
				Precio(s) de la oferta *e) = c) x d)*	Precio total de la oferta *f)*
ARTEC INGENIERIA S.A.	Dólares de los Estados Unidos de América	310.717,80.-			**310.717,80 USD.**
RIEDER & CIA. S.A.C.I.	Dólares de los Estados Unidos de América	322.414,01.-			**322.414,01 USD.**
SAS PARAGUAY S.A.	Guaraníes	2.012.578.500.-	1 guaraní = 1/4.505 USD.	446.743,28 USD.	**446.743,28 USD.**

Cuadro 10. Adiciones, ajustes y precio asignado a las desviaciones

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Licitante *a)*	**Precio de la oferta corregido y/o rebajado** *b)*	**Adiciones** *c)*	**Ajustes** *d)*	**Precio asignado a las desviaciones** *e)*	**Precio total** *f) = b) + c) + d) + e)*
etc.					

NO APLICA

Cuadro 11.A Descuentos por adjudicación conjunta de varios lotes

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Identificación del Licitante *a)*	**Precio total**				**Descuento ofrecido por combinación de lotes** *f)*
	Lote Nº 1 *b)*	**Lote Nº 2** *c)*	**Lote Nº 3** *d)*	**Lote Nº …** *e)*	
etc.					

NO APLICA

Cuadro 12.A Combinaciones de Ofertas

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Combinaciones posibles					Precio total incluyendo descuentos por lotes					Ranking
Nro. de combinación de lotes *a)*	Lote 1 a Licitante ..... *b)*	Lote 2 a Licitante ..... *c)*	Lote 3 a Licitante ..... *d)*	Lote ... a Licitante ..... *e)*	Lotes a Licitante ..... *f)*	Descuento Licitante ..... *g)*	Lotes a Licitante ..... *h)*	Descuento Licitante ..... *i)*	Total *j)*	*k)*

NO APLICA

Cuadro 13. Preferencia nacional para la adquisición de bienes

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Licitante *a)*	**Grupo preferencia nacional** *b)*	**Precio total** *c)*	**Exclusiones de la preferencia** *d)*	**Total revisado** *e) = c) – d)*	**Porcentaje preferencia nacional (15 % del precio CIP)** *f)*	**Precio de la preferencia nacional** *g)*	**Precio total de comparación** *h) = c) + g)*

NO APLICA

Cuadro 14.A Descuentos por adjudicación conjunta de varios lotes con preferencia nacional

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Paso de la evaluación nro _____

Identificación del Licitante *a)*	**Precio total de comparación**				**Descuento ofrecido por combinación de lotes** *f)*
	Lote Nº 1 *b)*	**Lote Nº 2** *c)*	**Lote Nº 3** *d)*	**Lote Nº …** *e)*	
etc.					

NO APLICA

Cuadro 15.A Combinaciones de Ofertas con preferencia nacional

Indicar la moneda de la evaluación: _____

Paso de la evaluación nro. _____

Combinaciones posibles					Precio total de comparación incluyendo descuentos por lotes					Ranking
Nro. de combinación de lotes *a)*	Lote 1 a Licitante ..... *b)*	Lote 2 a Licitante ..... *c)*	Lote 3 a Licitante ..... *d)*	Lote ... a Licitante ..... *e)*	Lotes a Licitante ..... *f)*	Descuento Licitante ..... *g)*	Lotes a Licitante ..... *h)*	Descuento Licitante ..... *i)*	Total *j)*	*k)*
etc.										

NO APLICA

Cuadro 16.A Post-calificación[1]

Resumen correspondiente a la Combinación N°: _____*[columna a) del Cuadro 12.A o 15.A, según corresponda]* _____
Licitante: _____
Lotes que se le adjudicarían en la combinación: _____[indicar número y nombre] _____
Licitante califica (SI/NO): _____

Tema		Requisito según documentos de licitación[2]				Licitante individual		Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
								Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
		Lote Nº 1	Lote Nº 2	Lote Nº …	Total	Detalle según oferta	Cumple (SI/NO)[3]	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)[3]	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)[3]	
(a)	Autorización del Fabricante											
(b)	Agente y/o Representante del fabricante											
III (a)	Capacidad Financiera											
III (b)	Experiencia y Capacidad Técnica											
III (c)	Requisitos de utilización de los Bienes											

NO APLICA

[1] Este cuadro debe completarse para licitaciones con lotes con la información de las ofertas incluidas en la combinación de menor precio evaluado. Se incluirá una referencia a las principales conclusiones de la poscalificación; en **Anexo 7** se incluirá información detallada. En caso que alguno de los licitantes no cumpla con los requisitos de calificación para esta combinación, se completará un nuevo cuadro para la siguiente combinación (en orden de menor precio evaluado). Este procedimiento se aplicará hasta obtener la combinación para la cual todos los licitantes cumplan con los requisitos de calificación.

[2] Según cláusula IAL 19 y Sección III, del documento de licitación para Adquisición de Bienes.

[3] Si la oferta no cumple un requisito específico, o si se ha aceptado una desviación mínima (ver cláusulas IAL 30 a 33), se deberán explicar claramente las razones de tal determinación en el **Anexo 7.**

Cuadro 16.B Post-calificación

Licitante: ZIV GRID AUTOMATION SL – LOTE N° 1
Licitante califica (SI/NO): SI

Tema		Requisito según documentos de licitación	Licitante individual		Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
			Detalle según oferta	Cumple (SI/NO)	Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
					Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	
(a)	Autorización del Fabricante	Autorización del fabricante	Presenta	SI	--	--	--	--	SI
(b)	Agente y/o Representante del fabricante	Poder de Autorización al firmante de la Oferta.	Presenta	SI	--	--	--	--	SI
III (a)	Capacidad Financiera	Volumen de Capacidad Facturación Anual Promedio en los últimos 3 años: USD 7.600.000,00-	Según Balance Presenta como Facturación Promedio: USD 23.114.598,07-	SI	--	--	--	--	SI
III (b)	Experiencia y Capacidad Técnica	SI	Presenta Certificados Satisfactorios	SI	--	--	--	--	SI
III (c)	Requisitos de utilización de los Bienes	SI	Presenta Planilla de Datos Correctamente Completadas.	SI	--	--	--	--	SI

Licitante: ARTEC INGENIERIA S.A. – LOTE N° 2
Licitante califica (SI/NO): SI

Tema		Requisito según documentos de licitación	Licitante individual		Asociación de firmas				Calificación para el requisito (SI/NO)
			Detalle según oferta	Cumple (SI/NO)	Todas las Partes Combinadas		Cada socio		
					Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	Detalle según Oferta	Cumple (SI/NO)	
(a)	Autorización del Fabricante	Autorización del fabricante	Presenta	SI	--	--	--	--	SI
(b)	Agente y/o Representante del fabricante	Poder de Autorización al firmante de la Oferta.	Presenta	SI	--	--	--	--	SI
III (a)	Capacidad Financiera	Volumen de Capacidad Facturación Anual Promedio en los últimos 3 años: USD 1.680.000,00-	Según Balance Presenta como Facturación Promedio: USD 3.768.352,00-	SI	--	--	--	--	SI
III (b)	Experiencia y Capacidad Técnica	SI	Presenta Certificados Satisfactorios	SI	--	--	--	--	SI
III (c)	Requisitos de utilización de los Bienes	SI	Presenta Planilla de Datos Correctamente Completadas.	SI	--	--	--	--	SI

Cuadro 17.A Monitoreo de Precios

Licitante a)	Lote b)	Precio de la oferta más baja evaluada c)	Costo estimado **CO-1** d)	% sobre **CO-1** e)	¿La calificación vale para la diferencia encontrada? **(SI/NO)**	Costo estimado **CO-2** f)	% sobre **CO-2** g)	¿El precio es consistente con el costo estimado? **(SI/NO)**
ZIV GRID AUTOMATION SL	**1**	***1.772.369,42 USD.***	1.900.000,00 USD	93,28	SI			**SI**
ARTEC INGENIERIA S.A.	**2**	***310.717,80 USD.***	350.000,00 USD	88,77	SI			**SI**
Descuentos		**93.282,60 USD.** (1)						
Total		**2.083.087,22 USD.**	**2.250.000,00 USD.**	**92.58**				

El Licitante **ZIV GRID AUTONATION SL,** llega al **93,28%** del Precio Estimado por la ANDE para este Lote, es decir, queda 6.72 % por debajo del Precio Estimado.

El Licitante **ARTEC INGENIERIA S.A.**, llega al **88,77%** del Precio Estimado por la ANDE para este Lote, es decir, queda 11.23 % por debajo del Precio Estimado.

Cuadro 18. Adjudicación propuesta del contrato

Lote: 1 - Sistemas de Protección, Medición y Control Computarizado

1.	Licitante que cumple los requisitos de calificación cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (licitante propuesto para la adjudicación del contrato) a) nombre b) dirección	a) ZIV GRID AUTOMATION SL. b) PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA, 210-ZAMUDIO 48170, BILBAO, ESPAÑA.	
2.	Si la oferta ha sido presentada por un agente, indicar el proveedor real a) nombre b) dirección	a) ERWIN ABRAHAM S.R.L. b) 15 DE AGOSTO 828, ASUNCIÓN – PARAGUAY.	
3.	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato.	NO APLICA.	
4.	País(es) principal(es) de origen de los bienes o materiales	ESPAÑA.	
5.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	Enero del 2015.	
6.	Plazo estimado de terminación del contrato (meses)	6 (seis) Meses.	
		Moneda(s)	Monto(s) o porcentaje (s)
7.	Precio(s) de la oferta leído(s) en voz alta1	EUROS (€)	**1.470.985,95.-**
8.	Correcciones de errores2	EUROS (€)	+ 0,43
9.	Descuentos3	EUROS (€)	73.549,32
10.	Otros ajustes4		NO APLICA
11.	Adjudicación propuesta[5]	EUROS (€)	**1.397.437.06**
12.	Categoría de los desembolsos[6]		

Nota: En caso de licitaciones en Lotes, deberá llenarse un formulario de propuesta de adjudicación para cada lote (o agrupación de lotes en caso de adjudicación conjunta) correspondientes a la combinación más baja evaluada que cumpla con los requisitos de calificación.

1 Se refiere a las columnas b) y c) del Cuadro 6. En licitaciones por lotes, no completar.
2 Se refiere a la columna d) del Cuadro 6. En licitaciones por lotes, no completar.
3 Se refiere a la columna h) del Cuadro 6. Incluye cualquier descuento cruzado. Véase el párrafo 7 b) del Anexo I. En licitaciones por lotes, no completar.
4 Todos los ajustes deben explicarse en detalle. En licitaciones por lotes, no completar.
5 Suma de los precios a que se refieren los puntos 7 a 10.
6 Se refiere a la categoría estipulada en el convenio de préstamo.

Lote: 2 - Sistemas de Medición

1.	Licitante que cumple los requisitos de calificación cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (licitante propuesto para la adjudicación del contrato) a) nombre b) dirección	c) ARTEC INGENIERIA S.A. d) KING 386 (C1199AAAB) BUENOS AIRES, ARGENTINA.	
2.	Si la oferta ha sido presentada por un agente, indicar el proveedor real a) nombre b) dirección	c) BEIGEL S.R.L. d) 24 DE JUNIO 357, ASUNCIÓN – PARAGUAY.	
3.	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato.	NO APLICA.	
4.	País(es) principal(es) de origen de los bienes o materiales	INDIA / FRANCIA/ BRASIL.	
5.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	Enero del 2015.	
6.	Plazo estimado de terminación del contrato (meses)	5 (cinco) Meses.	
		Moneda(s)	Monto(s) o porcentaje (s)
7.	Precio(s) de la oferta leído(s) en voz alta1	DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	**310.717,94.-**
8.	Correcciones de errores2	DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	- 0,14
9.	Descuentos3		NO APLICA
10.	Otros ajustes4		NO APLICA
11.	Adjudicación propuesta[5]	DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	**310.717,80**
12.	Categoría de los desembolsos[6]		