CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA GASES MEDICINALES Y MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE LUQUE Y EL HOSPITAL DE PRESIDENTE HAYES"

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA N° 35/2012 "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA GASES MEDICINALES Y MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE LUQUE Y EL HOSPITAL DE PRESIDENTE HAYES"

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPRESA 1: DEZETA S.A.					EMPRESA 2: TECHNOLOGY INGENIERIA				
						N° DE PRESUPUESTO:					N° DE PRESUPUESTO:				
						CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
Lote 1: EQUIPOS PARA GASES MEDICINALES - HOSPITAL DE LUQUE															
1	42191703-002	Toma para consola para gas medicinal	Toma para gas medicinal Caracteristicas Generales minimas: Tomas para aire comprimido debe ser con sistema de conexión del tipo Ohmeda enchufe rápido, especifica para cada gas, con válvula de retención primaria reemplazable sin interrupción de la provisión del gas. Las Tomas deben estar con identificación, y con el color determinado - Aire Comrimido: Amarillo. Las tomas deberán ser para pared Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio en aire Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	5	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	5	440.000	TRIDONT	ARGENTINA	2.200.000
2	42191709-002	Valvula esferica sectorizadora	Válvulas esféricas sectorizadoras. Deberán ser del tipo esféricas, con conexiones en bronce, y asientos de PTFE, para una presión de trabajo de 600 psig, como mínimo, limpias para servicio en aire. Cada válvula de sectorización debe tener un cartel identificatorio del sector que abastece. Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1	440.000	TECHNOLOGY	NACIONAL	440.000
3	42191703-996	Caneria de gas medicinal	En Metros Red de distribución canalizada de Gases Caracteristicas: La Red de distribución debe ser montada en caños de cobre tipo L o 1 mm de espesor como mínimo para Oxigeno, Deben ser pintados con los colores internacionales padronizados Aire: Amarillo,identificados con adhesivos de sentido de flujo y nombre de gas. Las conexiones tales como codos tees y cuplas deberán ser en cobre forjado ,para ser utilizados son soldadura oxiacetilenica y aparte con varilla de plata. con instalacion incluida. Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	METROS instalados	METROS	60	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	60	100.000	TECHNOLOGY	NACIONAL	6.000.000
4	42191703-997	Conexion para mangueras medicinales	Terminal para manguera de equipos médicos. Conexión para manguera Aire Comprimido Deberán ser como mínimo de conexión Tipo Ohmeda enchufe rápido para Aire, con salida niple para manguera 1/4" Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	5	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	5	600.000	TECHNOLOGY	NACIONAL	3.000.000
										TOTAL LOTE 1:					**11.640.000**
Lote 2: EQUIPOS MEDICOS - HOSPITAL DE LUQUE															

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPRESA 1: DEZETA S.A.					EMPRESA 2: TECHNOLOGY INGENIERIA				
						N° DE PRESUPUESTO:					N° DE PRESUPUESTO:				
						CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	42203702-001	Procesadora automatica de placas radiograficas	Procesadora automática de placas radiográficas.Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN.Caracteristicas Generales:Para uso exclusivo en Mamografia del Hospital Regional de Luque.Fabricación acorde a normas internacionales de calidad, de la FDA, ISO, CE, Normas del Mercosur almenos unas de ellas.Sistema de seguridad acorde a normas internacionales..Carcaza de de estructura sintética resistente a medios agresivos.Tecnologia de microprocesador con test de funcionamiento.Capacidad de procesamiento: 60 peliculas/hora como mínimo.Tiempo de procesado: 125 segundos/película como máximo.Velocidad de transporte de la pelicula: 28 cm/min como mínimo.Formato películas: Mínimo: 10x10 cm, Máximo: 35x43 cm.Tanque del revelador: 0,9 litros como mínimo.Tanque del fijador: 0,9 litros como mínimo.Tanque de lavado: 0,9 litros como mínimo.Tres botellas de regeneración de 10 litros como mínimo cada una.Diseño acorde a normas Internacionales.Secador de peliculas por resistencia y ventilación forzada.Dimensiones: 1,2x0,80x0,80 mt (longitud x ancho x altura) como máx.Peso Neto: 50 kg. Como mín..Tipo de peliculas: todo tipo de películas radiográficas médicas que se presten a un procesador rápido.Alimentación eléctrica: 220V / 50 Hz Consumo máximo: 2 kW.Nivel de ruido: < 60 dB.Se requieren como min. 20 lt de revelador y fijador, como para dejar el equipo instalado y en funcionamiento.El plazo de vencimiento de los líquidos de revelador y fijador debe ser de 18 meses como min.Accesorios.Manual de operación y servicio técnico en español. Se aceptarán Manuales de Servicio técnico en inglés si dichos manuales son originales y sin alteraciones en el contenido del mismo. Además, al mismo se deberá acompañar la Traducción de los Manuales de uso y de servicio técnico realizado por un Traductor Público Matriculado.Realizar la preinstalación necesaria para la instalación del equipo esto incluye todos los materiales necesarios (sean conductores eléctricos, llaves termomagneticas, fusibles, puesta a tierra, y otros sistemas de protección, además de tuberias etc.) y mano de obra.Garantizar la existencia en el mercado nacional de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	1	44.000.000	AGFA	ALEMANIA	44.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
									TOTAL LOTE 2:	44.000.000					
Lote 3: 15°REGIÓN SANITARIA - PRESIDENTE HAYES															
1	42191703-002	Toma para consola para gas medicinal	Toma para gas medicinal Características Generales. Tomas para oxigeno debe ser como mínimo con sistema de conexión del tipo DISS, especifica para cada gas,con válvula de retención primaria reemplazable sin interrupción de la Las Tomas deben tener la tapa frontal con identificación, y con el color determinado - Oxigeno: Verde. Las tomas deberán ser aparentes. Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio en O2 Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	25	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	25	300.000	TRIDONT	ARGENTINA	7.500.000
2	42191709-003	Fluxómetro	Flujómetro para Oxigeno. Deberán ser como mínimo con sistema de conexión del tipo DISS Deberán contar con escala de 1 hasta 15 Lit/min. Este equipo destinado al controlde caudal de gas Medicinal,deberá estar fabricado en tubo depolicarbonato, de alta resistencia a impactos mecánicos, y productos químicos de limpieza. Cromado de larga vida útil. Deberá estar pre calibrado de fabrica a 50 Psig de presión como mínimo. Bajo Normas Internacionales Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	25	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	25	170.000	TRIDONT	ARGENTINA	4.250.000
3	42191709-004	Humidificador	Humidificador, para Oxigeno Ser reusables, de 250 cc, válvula de seguridad a 2 PSI, con conexiones cromadas con especificaciones técnicas de uso Deberán estar fabricados depolicarbonato, autoclavables a 120°C por 15min. Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	25	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	25	120.000	TRIDONT	ARGENTINA	3.000.000

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPRESA 1: DEZETA S.A.					EMPRESA 2: TECHNOLOGY INGENIERIA				
						N° DE PRESUPUESTO:					N° DE PRESUPUESTO:				
						CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
4	42191705-001	Panel de alarma visual y acústica para gas médico	Panel de Alarma de área visual y acústica para 1 gas. Los Paneles deberán ser de Alarma visual y acústica, para mostrar el valor de presión de cada gas, y dar señal de alarma cuando la presión exceda o disminuya +/- 20 % de la operación normal. Deberá tener un indicador visual analógico. Deberán contener botones para Test de alarma, y Silenciador de Alarma. Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1	1.100.000	TRIDONT	ARGENTINA	1.100.000
5	42191709-002	Válvulas esféricas sectorizadoras	Válvulas esféricas sectorizadoras Deberán ser como mínimo del tipo esféricas, con conexiones en bronce, y asientos de teflón, para una presión de trabajo de 600 psig mínimo, limpias para servicio en oxigeno, aire y vacio Cada válvula de sectorización debe tener un cartel identificatorio del sector que abastece.	UNIDAD	UNIDAD	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	3	440.000	TECHNOLOGY	NACIONAL	1.320.000
6	42191703-996	Cañería de gas medicinal	En Metros Red de distribución canalizada de Gases Medicinales Características: La Red de distribución debe ser montada en caños de cobre tipo L o 1 mm de espesor como mínimo para Oxigeno Deben ser pintados con los colores internacionales padronizados Oxigeno: Blanco o Verde,identificados con adhesivos de sentido de flujo y nombre de gas. Las conexiones tales como codos tees y cuplas deberán ser en cobre forjado ,para ser utilizados son soldadura oxiacetilenica y aparte con varilla de plata con instalacion incluida. Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso	METROS instalados	METROS	250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	250	80.000	TECHNOLOGY	NACIONAL	20.000.000
									TOTAL LOTE 3:						37.170.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO										44.000.000	✓				48.810.000

SRA. EMILCE PEREIRA LEIVA
DPTO. COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA GASES MEDICINALES Y MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE LUQUE Y EL HOSPITAL DE PRESIDENTE HAYES"

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 35/2012 "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA GASES MEDICINALES Y MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE LUQUE Y EL HOSPITAL DE PRESIDENTE HAYES"

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPRESA 3: LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.					EMPRESA 4: PRAXAIR				
						Nº DE PRESUPUESTO:					Nº DE PRESUPUESTO:				
						CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
Lote 1: EQUIPOS PARA GASES MEDICINALES - HOSPITAL DE LUQUE															
1	42191703-002	Toma para consola para gas medicinal	Toma para gas medicinal Características Generales mínimas: Tomas para aire comprimido debe ser con sistema de conexión del tipo Ohmeda enchufe rápido, especifica para cada gas, con válvula de retención primaria reemplazable sin interrupción de la provisión del gas. Las Tomas deben estar con identificación, y con el color determinado - Aire Comrimido: Amarillo. Las tomas deberán ser para pared Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio en aire Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	5	548.563	AIR LIQUIDE	ARGENTINA	2.742.815	5	340.505	INPAGAS S.R.L.	NACIONAL	1.702.525
2	42191709-002	Valvula esferica sectorizadora	Válvulas esféricas sectorizadoras. Deberán ser del tipo esféricas, con conexiones en bronce, y asientos de PTFE, para una presión de trabajo de 600 psig, como mínimo, limpias para servicio en aire. Cada válvula de sectorización debe tener un cartel identificatorio del sector que abastece. Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	1	257.481	AMICO	CANADA	257.481	1	226.567	INPAGAS S.R.L.	NACIONAL	226.567
3	42191703-996	Caneria de gas medicinal	En Metros Red de distribución canalizada de Gases Características: La Red de distribución debe ser montada en caños de cobre tipo L o 1 mm de espesor como mínimo para Oxigeno, Deben ser pintados con los colores internacionales padronizados Aire: Amarillo,identificados con adhesivos de sentido de flujo y nombre de gas. Las conexiones tales como codos tees y cuplas deberán ser en cobre forjado ,para ser utilizados son soldadura oxiacetilenica y aparte con varilla de plata. con instalacion incluida. Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	METROS instalados	METROS	60	108.671	ELUMA	ARGENTINA	6.520.260	60	79.596	INPAGAS S.R.L.	NACIONAL	4.775.760
4	42191703-997	Conexion para mangueras medicinales	Terminal para manguera de equipos médicos. Conexión para manguera Aire Comprimido Deberán ser como mínimo de conexión Tipo Ohmeda enchufe rápido para Aire, con salida niple para manguera 1/4" Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	5	409.538	AMICO	CANADA	2.047.690	5	121.902	INPAGAS S.R.L.	NACIONAL	609.510
									TOTAL LOTE 1:	**11.568.246**					**7.314.362**
Lote 2: EQUIPOS MEDICOS - HOSPITAL DE LUQUE															

1	42203702-001	Procesadora automatica de placas radiograficas	Procesadora automática de placas radiográficas.Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN.Caracteristicas Generales:Para uso exclusivo en Mamografia del Hospital Regional de Luque.Fabricación acorde a normas internacionales de calidad, de la FDA, ISO, CE, Normas del Mercosur almenos unas de ellas.Sistema de seguridad acorde a normas internacionales..Carcaza de de estructura sintética resistente a medios agresivos.Tecnologia de microprocesador con test de funcionamiento.Capacidad de procesamiento: 60 peliculas/hora como minimo.Tiempo de procesado: 125 segundos/pelicula como máximo.Velocidad de transporte de la película: 28 cm/min como minimo.Formato peliculas: Mínimo: 10x10 cm, Máximo: 35x43 cm.Tanque del revelador: 0,9 litros como minimo.Tanque del fijador: 0,9 litros como minimo.Tanque de lavado: 0,9 litros como minimo.Tres botellas de regeneración de 10 litros como minimo cada una.Diseño acorde a normas Internacionales.Secador de peliculas por resistencia y ventilación forzada.Dimensiones: 1,2x0,80x0,80 mt (longitud x ancho x altura) como máx.Peso Neto: 50 kg. Como min..Tipo de peliculas: todo tipo de peliculas radiográficas médicas que se presten a un procesador rápido.Alimentación eléctrica: 220V / 50 Hz.Consumo máximo: 2 kW.Nivel de ruido: < 60 dB.Se requieren como min. 20 lt de revelador y fijador, como para dejar el equipo instalado y en funcionamiento.El plazo de vencimiento de los liquidos de revelador y fijador debe ser de 18 meses como min.Accesorios:Manual de operación y servicio técnico en español. Se aceptarán Manuales de Servicio técnico en inglés si dichos manuales son originales y sin alteraciones en el contenido del mismo. Además, al mismo se deberá acompañar la Traducción de los Manuales de uso y de servicio técnico realizado por un Traductor Público Matriculado.Realizar la preinstalación necesaria para la instalación del equipo esto incluye todos los materiales necesarios (sean conductores eléctricos, llaves termomagneticas, fusibles, puesta a tierra, y otros sistemas de protección, además de tuberias etc.) y mano de obra.Garantizar la existencia en el mercado nacional de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
									TOTAL LOTE 2:	-						
Lote 3: 15°REGIÓN SANITARIA - PRESIDENTE HAYES																
1	42191703-002	Toma para consola para gas medicinal	Toma para gas medicinal Caracteristicas Generales: Tomas para oxigeno debe ser como mínimo con sistema de conexión del tipo DISS, especifica para cada gas,con válvula de retención primaria reemplazable sin interrupción de la Las Tomas deben tener la tapa frontal con identificación, y con el color determinado - Oxigeno: Verde. Las tomas deberán ser aparentes. Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio en O2 Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	25	285.912	AIR LIQUIDE	ARGENTINA	7.147.800	25	223.267	INPAGAS S.R.L.	NACIONAL	5.581.675
2	42191709-003	Fluxómetro	Flujómetro para Oxigeno. Deberán ser como mínimo con sistema de conexión del tipo DISS Deberán contar con escala de 1 hasta 15 Lit/min. Este equipo destinado al controlde caudal de gas Medicinal,deberá estar fabricado en tubo depolicarbonato, de alta resistencia a impactos mecánicos, y productos químicos de limpieza. Cromado de larga vida útil. Deberá estar pre calibrado de fabrica a 50 Psig de presión como mínimo. Bajo Normas Internacionales Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	25	134.164	AIR LIQUIDE	BRASIL	3.354.100	25	73.260	INPAGAS S.R.L.	NACIONAL	1.831.500
3	42191709-004	Humidificador	Humidificador, para Oxigeno Ser reusables, de 250 cc, válvula de seguridad a 2 PSI, con conexiones cromadas con especificaciones técnicas de uso Deberán estar fabricados depolicarbonato, autoclavables a 120°C por 15min. Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	25	103.850	AIR LIQUIDE	ARGENTINA	2.596.250	25	22.000	INPAGAS S.R.L.	NACIONAL	550.000
4	42191705-001	Panel de alarma visual y acústica para gas médico	Panel de Alarma de área visual y acústica para 1 gas. Los Paneles deberán ser de Alarma visual y acústica; para mostrar el valor de presión de cada gas, y dar señal de alarma cuando la presión exceda o disminuya +/- 20 % de la operación normal. Deberá tener un indicador visual analógico. Deberán contener botones para Test de alarma, y Silenciador de Alarma. Garantía de 1 año a partir de la fecha de uso.	UNIDAD	UNIDAD	1	1.300.547	AIR LIQUIDE	BRASIL	1.300.547	1	1.142.592	INPAGAS S.R.L.	NACIONAL	1.142.592

5	42191709-002	Válvulas esféricas sectorizadoras	Válvulas esféricas sectorizadoras Deberán ser como mínimo del tipo esféricas, con conexiones en bronce, y asientos de teflón, para una presión de trabajo de 600 psig mínimo, limpias para servicio en oxigeno, aire y vacio Cada válvula de sectorización debe tener un cartel identificatorio del sector que abastece.	UNIDAD	UNIDAD	3	257.481	AMICO	CANADA	772.443	3	199.375	INPAGAS S.R.L.	NACIONAL	598.125
6	42191703-996	Cañeria de gas medicinal	En Metros Red de distribución canalizada de Gases Medicinales Caracteristicas: La Red de distribución debe ser montada en caños de cobre tipo L o 1 mm de espesor como minimo para Oxigeno Deben ser pintados con los colores internacionales padronizados Oxigeno: Blanco o Verde,identificados con adhesivos de sentido de flujo y nombre de gas. Las conexiones tales como codos tees y cuplas deberán ser en cobre forjado ,para ser utilizados son soldadura oxiacetilenica y aparte con varilla de plata con instalacion incluida. Garantia de 1 año a partir de la fecha de uso	METROS instalados	METROS	250	92.931	ELUMA	ARGENTINA	23.232.750	250	81.950	INPAGAS S.R.L.	NACIONAL	20.487.500
									TOTAL LOTE 3:	**38.403.890**					**30.191.392**
			PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO							**49.972.136**					**37.505.754**

SRA. EMILCE PEREIRA LEIVA
DPTO. COMPRAS MENORES