CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

NOTA D.I.F. N.º 418 / 2021

Asunción, de julio de 2021

Señora
C.P. ROCIO FLORENCIO, Coordinadora
Comité de Evaluación de Ofertas

Me dirijo a Ud., en el marco del llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 12/2021 – "ADQUISICION DE ARTICULOS DE PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM – SBE" – ISEGUNDO LLAMADO" ID N° 392.887.**

Al respecto, se remite el Memorandum DMT N° 202/2021 del Dpto. de Mantenimiento Técnico con el Informe de Evaluación, a fin de dar respuesta a lo solicitado en la Nota NCEO N° 288/2021.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
26 JUL. 2021
Firma: Hora: 10:30
Aclaración:
Lic. SONIA FUNES JARA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Mantenimiento Técnico.

DMT N° 202/2021

Asunción, 26 de julio del 2021.

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli.
Directora de la Dirección de Infraestructura Física.
Presente:

El Ing. Edgar Pezoa, Encargado interino del Despacho del Departamento de Mantenimiento Técnico - DMT, dependiente de la Dirección de Infraestructura Física del Palacio de Justicia de Asunción, se dirige a Ud. para presentarle un informe sobre la evaluación técnica realizada a la documentación adicional presentada en el marco del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 12/2021 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E". ID 392.887, cuyo pedido fue remitido por nota NCEO N° 288/2021, de fecha 23 de julio del 2021.**

La empresa que ha presentado documentación adicional:

- PIRO´Y.

A continuación se presenta la evaluación realizada a la documentación adicional presentada, con los siguientes puntos:
-Evaluación de Especificaciones Técnicas.
- Informe de Evaluación Técnica - Documentos

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Sec. Electricidad
DMT - DIF

RECIBIDO
26 -07- 2021
DIRECCION INFRAESTRUCTURA FISICA

1430

ELIDA G. TORREZ V.
AUXILIAR
DPTO. EJECUTIVO - D.I.F.

9:04hs.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Comprometidos con la gente

EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - PAC Nro. 12/2021 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO" ID 392887

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Especificaciones Técnicas	PIRO'Y S.A.
1	25131707-979	ARRANCADORES	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.000	4.000	• Deberá proveer de una alta tensión de arranque a las lámparas fluorescentes comprendidas en el rango de 4 a 65 vatios. • Deberán cumplir totalmente los requerimientos de las normas iec 155, en particular en los aspectos de seguridad para luminarias y lámparas. Pulso de tensión máxima de 900 v y tensión mínima de cierre de 140 v. • Tensión nominal de 220 voltios como mínimo y máximo 240 voltios	CUMPLE
2	26121635-006	CABLE MULTIFILAR PLASTIPLOMO DE 2X1 mm2 (COTIZAR POR ROLLO)	Unidad	ROLLO	Por Cantidad	5	10	• Cable multifilar plastiplomo de 2x1 mm2 rollo 100 metros antillama. • Tensión de servicio 750v, aislación pvc ecológico antillama, sin plomo y la vaina de pvc ecológico. antillama y sin plomo. • El producto debe contar con la certificación INTN	NO COTIZA
3	26121635-006	CABLE MULTIFILAR PLASTIPLOMO DE 2X2 mm2 (COTIZAR POR ROLLO)	Unidad	ROLLO	Por Cantidad	5	10	• Cable multifilar plastiplomo de 2x2 mm2 rollo 100 metros antillama. • Tensión de servicio 750v, aislación pvc ecológico antillama, sin plomo y la vaina de pvc ecológico. antillama y sin plomo. • El producto debe contar con la certificación INTN.	NO COTIZA
4	26121635-006	CABLE MULTIFILAR PLASTIPLOMO DE 3X2 mm2 (COTIZAR POR ROLLO)	Unidad	ROLLO	Por Cantidad	5	10	• Cable multifilar plastiplomo de 3x2 mm2 rollo 100 metros antillama. • Tensión de servicio 750v, aislación pvc ecológico antillama, sin plomo y la vaina de pvc ecológico. antillama y sin plomo. • El producto debe contar con la certificación INTN	NO COTIZA
5	31201502-001	CINTA AISLADORA PARA USO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	15	30	• Retardante de llamas, aislación para baja tensión, debe presentar una resistencia a altas temperaturas. • Longitud mínima de 18 metros y espesor de 13 mm. Tensión mínima de empleo 600 voltios.	CUMPLE
6	39121402-002	FICHA MACHO.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	80	160	• Ficha macho, perno redondo sin tierra, salida posterior. 10 amperios como mínimo de capacidad	CUMPLE
7	39101601-002	FOCO ECONÓMICO - LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 15W	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	100	200	• Potencia: 15 watts. • Tensión de alimentación: 220 – 240v. • Base e27. • Temperatura: luz blanca fría. • Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	NO COTIZA
8	39101601-002	FOCO ECONÓMICO - LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (E40) 85W.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	100	200	• Potencia: 85 watts • Tensión de alimentación: 220 – 240v. • Base: e40. • Temperatura: Luz blanca fría. • Vida útil mínima de 8000 horas	NO COTIZA
9	39101601-021	LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO HALOGENADO 400 VATIOS	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	20	40	• Lámpara de vapor de mercurio halogenado tubular de 400 vatios color blanco, tubular rosca e40	CUMPLE
10	39101701-001	LÁMPARA FLUORESCENTE (G24D-3) - 26W	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	50	100	• Potencia: 26 watts. • Tensión de alimentación: 220-230v • Base: 2 pines para zócalo G24D – 3. • Luminosidad. Flujo luminoso mínimo de 1800 lumen. • Temperatura: luz blanca fría.	NO COTIZA
11	39101701-001	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (G24D-3) - 18W	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	50	100	• Potencia: 18 watts. • Base g24d. • Luminosidad: flujo luminoso mínimo de 1800 lumen. • Tensión de alimentación: 220-230v • Temperatura: Luz blanca fría. • Vida útil: mínimo de 10.000 horas	NO COTIZA
12	39101701-001	LÁMPARA FLUORESCENTE (G24q-3) - 26W	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	50	100	• Potencia: 26 watts. • Temperatura: luz blanca. • Luminosidad Flujo luminoso mínimo de 2500 lumen. • Base: 4 pines para zócalo g24q – 3. • Tensión de alimentación: 220-230v.	NO COTIZA
13	39101601-9997	LUZ LED ZÓCALO GU10.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	30	60	• Luz led, zócalo gu10, • Lámpara de 220 voltios, • 5 vatios mínimo, Luz fría.	CUMPLE
14	39121402-006	PICO TOMACORRIENTE PARA COMPUTADORA DE 10 AMPERIOS	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	500	1.000	• Los picos tomacorrientes para computadora deberán cumplir con una corriente de 10 amperios y 250 voltios, tipo euroamericano. • Deberán ser compatibles con cajas externas y de embutir del tipo conatel existentes	CUMPLE
15	39121402-006	PICO TOMACORRIENTE PARA COMPUTADORA DE 16 AMPERIOS.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	30	60	• Los picos tomacorrientes para computadora deberán cumplir con una corriente de 16 amperios y 250 voltios, tipo euroamericano. • Deberán ser compatibles con cajas externas y de embutir del tipo conatel existentes	CUMPLE
16	39111803-001	PORTA LÁMPARA DE METAL ROSCA E27.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	50	100	• Material de metal parte interna y externa de ceramica resistente, • Nivel de tensión mínima 220 voltios	CUMPLE
17	39111803-001	PORTA LÁMPARA ROSCAS E40	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	50	100	• Material de porcelana, tensión de 600 voltios y potencia de 1500 vatios	CUMPLE
18	39111501-004	PORTA ARRANCADOR.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	400	800	• Porta arrancador para lámparas fluorescentes con nivel de tensión de 250 voltios y corriente mínima de 10 amperios, debe incluir chicotes (cables flexibles) como extensión para su correspondiente conexión eléctrica	NO COTIZA
19	39111501-008	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X20 VATIOS.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	500	1.000	• Deberá cumplir con una temperatura normal de 5 ª hasta 65º c factor de potencia mayor o igual a 0,97. tensión de trabajo 230 voltios, a 50 hz lfnd 20%. • Deberá contar con una coberturа metálica y no plástica de toda su estructura	NO COTIZA
20	39111501-008	REACTANCIA 18 - 20 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.000	2.000	• Deberá cumplir con una temperatura normal de trabajo comprendida entre 55º/140º c (a 55º/140ºc) • Factor de potencia mayor o igual a 0,35. hw 120ºc. • Tensión de trabajo 220 voltios a 50 hz • Deberá contar con la marca de conformidad europea ce	MUESTRA
21	39111501-008	REACTANCIA 36 - 40 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.000	2.000	• Deberá cumplir con una temperatura normal de trabajo comprendida entre 55º/140º c (a 55º/140ºc) • Factor de potencia mayor o igual a 0,50. hw 120ºc. • Tensión de trabajo 220 voltios a 50 hz • Deberá contar con la marca de conformidad europea ce	MUESTRA
22	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE - 18W G13 - T8	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	3.500	7.000	• Potencia: T8 de 18 Watts. • Base: g13. • Tensión de alimentación: 200-230v. • Índice de reproducción de color: Mayor o igual a 79. • Temperatura: Color de 6500K. • Luminosidad: 1050 lumen como mínimo. • Vida útil: mediana de 8000 horas como mínimo. • Descripción de características especiales: Los tubos deberán contar con los datos como la marca, la potencia como mínimo en su superficie prohibiéndose el uso de calcomanías, o el llenado con marcador indeleble en la superficie el tubo	MUESTRA
23	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE - 36W G13 - T8	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.000	4.000	• Potencia: T8 de 36 Watts. • Base: g13. • Tensión de alimentación: 200-230v. • Índice de reproducción de color: Mayor o igual a 79. • Temperatura: Color de 6500K. • Luminosidad: 2500 lumen como mínimo. • Vida útil: mediana de 8000 horas como mínimo. • Descripción de características especiales: Los tubos deberán contar con los datos como la marca, la potencia como mínimo en su superficie prohibiéndose el uso de calcomanías, o el llenado con marcador indeleble en la superficie el tubo	MUESTRA

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad
DIT - DIF

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA - DOCUMENTOS	
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - PAC Nro. 12/2021 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO" ID 392887	
Requisitos documentales para la evaluación de la Experiencia Requerida	**PIRO'Y S.A.**
a) Copia de contratos ejecutados, facturas de ventas y/o recepciones finales correspondientes al objeto de la presente contratación, que podrán corresponder tanto a instituciones públicas como privadas. Dichos documentos deberán corres-ponder al periodo 2018, 2019 y 2020 y la sumatoria de los mismos deberán ser al menos 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.	**CUMPLE**
Requisitos documentales para la evaluación de la Capacidad Técnica	
a) Declaración Jurada en la que manifieste que el Oferen-te cuenta con la capacidad de proveer en cantidad y tiempo los bienes solicitados en las Especificaciones Técnicas.	**CUMPLE**
b) Declaración Jurada en la que se manifieste que será de entera responsabilidad del Oferente, todos los daños a los bienes de la Convocante, proveniente de hechos u omisiones voluntarias e involuntarias, resultantes de la negligencia o la impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante	**CUMPLE**
c) Especificaciones técnicas ofertadas	**CUMPLE**

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad
DMT - DIF