ANEXO 6

• Planilla de verificación de Especificaciones Técnicas. Informe Técnico

Considerando lo mencionado en el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección "Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación", en el punto "Capacidad Técnica":

1) Se evaluará los datos proporcionados por el Oferente en la Planilla de Datos Garantizados y demás documentos técnicos requeridos en las Especificaciones Técnicas, para determinar si la oferta cumple con las Especificaciones Técnicas que forman parte de los documentos de esta Licitación.

Oferente: PARGOS TECH S.A.

- Verificación de Planilla de Datos por parte del Comité Técnico.

ANDE	*ESPECIFICACIONES TECNICAS EE.TT. N° 05.91.51 AMPERIMETRO PORTATIL PARA MEDIA TENSION*	Pág. 4 /5

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

	DESCRIPCION	EE.TT ANDE N° 05.91.51	Garantizado Fabricante.
1	**Marca**	Aclarar	MINIPA
2	**Fabricante**	Aclarar	MINIPA
3	**Tipo o modelo**	Aclarar	HDC 2550 T/R
4	**Características constructivas**		
4.1	Núcleo Abierto	Sí	NO
4.2	Para uso en Media Tensión (AC) hasta 25KV	Sí	GARANTIZADO
4.3	Baterías de Ní-Metal recargable	Sí	GARANTIZADO
4.4	Dispositivo de Fijación para pértiga de maniobra	Sí	GARANTIZADO
5	**Características Eléctricas**		
5.1	Corriente CA	0 a ≤1000A	GARANTIZADO

5.2	Frecuencia	50 Hz.	GARANTIZADO
5.3	El display debe indicar valores Prom/Máx/Mín de corriente en A	Sí	NO
5.4	Clase de Precisión	≤1%	GARANTIZADO
5.5	Medir valores en RMS	Sí	GARANTIZADO
5.6	Retención de lectura en pantalla	Sí	GARANTIZADO
5.7	Pantalla con retroiluminación	Sí	GARANTIZADO
5.8	Display indicador de caracteres	≤a 2x16	GARANTIZADO
5.9	Indicador de batería	Sí	GARANTIZADO
5.10	Desconexión Automática	Sí	GARANTIZADO

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	FECHA

6	**Características de Seguridad**	Aclarar	NO
7	**Accesorios**		
	Bolso de protección y transporte	Sí	GARANTIZADO
	Batería recargable con cargador	Sí	GARANTIZADO
8	**Catálogos o folletos ilustrativos en idioma español**	Sí	GARANTIZADO

Según la planilla de Datos garantizados entregada por el oferente solicitada por medio la Nota CEO Nº 01 – CD N° 6623/2023, en el punto 4.1 Núcleo Abierto, declara que el

equipo ofertado no es de núcleo abierto, siendo esto un requisito solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Tampoco hace referencia a las Características de Seguridad solicitadas en el punto 6 de las Especificaciones Técnicas.

Dando el incumplimiento de estos puntos el Oferente queda **descalificado**.

- **Demás documentos técnicos requeridos en las Especificaciones Técnicas**

a. Normas de fabricación y Ensayos. **(NO CUMPLE)**

b. Diseño a escala del instrumento ofertado, con las dimensiones en milímetros **(CUMPLE)**

c. Información complementaria: publicaciones descriptivas y/o folletos técnicos del instrumento ofertado, en idioma español **(CUMPLE)**

d. Materiales referentes a procedimientos de utilización del instrumento **(CUMPLE)**

Oferente: DAVECO S.R.L.

- Verificación de Planilla de Datos por parte del Comité Técnico.

ANDE	*ESPECIFICACIONES TECNICAS EE.TT. N° 05.91.51 AMPERIMETRO PORTATIL PARA MEDIA TENSION*	Pág. 4 /5

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

	DESCRIPCION	EE.TT ANDE N° 05.91.51	Garantizado Fabricante.
1	**Marca**	Aclarar	MTKY
2	**Fabricante**	Aclarar	Dongguan Mengtai Electronic Equipment Co., Ltd.

3	**Tipo o modelo**	Aclarar	9000A
4	**Características constructivas**		
4.1	Núcleo Abierto	Sí	GARANTIZADO
4.2	Para uso en Media Tensión (AC) hasta 25KV	Sí	GARANTIZADO
4.3	Baterías de Ní-Metal recargable	Sí	GARANTIZADO
4.4	Dispositivo de Fijación para pértiga de maniobra	Sí	GARANTIZADO
5	**Características Eléctricas**		
5.1	Corriente CA	0 a ≤1000A	GARANTIZADO
5.2	Frecuencia	50 Hz.	GARANTIZADO
5.3	El display debe indicar valores Prom/Máx/Mín de corriente en A	Sí	GARANTIZADO
5.4	Clase de Precisión	≤1%	NO
5.5	Medir valores en RMS	Sí	GARANTIZADO
5.6	Retención de lectura en pantalla	Sí	GARANTIZADO
5.7	Pantalla con retroiluminación	Sí	GARANTIZADO
5.8	Display indicador de caracteres	≤a 2x16	GARANTIZADO
5.9	Indicador de batería	Sí	GARANTIZADO
5.10	Desconexión Automática	Sí	GARANTIZADO

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	FECHA

6	**Características de Seguridad**	Aclarar	GARANTIZADO
7	**Accesorios**		
	Bolso de protección y transporte	Sí	GARANTIZADO
	Batería recargable con cargador	Sí	GARANTIZADO
8	**Catálogos o folletos ilustrativos en idioma español**	Sí	GARANTIZADO

Se ha observado mediante las documentaciones presentadas por el oferente que se incumple lo establecido en el punto 5.4 "Clase de Precisión" de la planilla de datos garantizados. Por ende el Oferente DAVECO S.R.L. queda **Descalificado.**

- **Demás documentos técnicos requeridos en las Especificaciones Técnicas**

a. Normas de fabricación y Ensayos. **(CUMPLE)**

b. Diseño a escala del instrumento ofertado, con las dimensiones en milímetros **(CUMPLE)**

c. Información complementaria: publicaciones descriptivas y/o folletos técnicos del instrumento ofertado, en idioma español **(CUMPLE)**

d. Materiales referentes a procedimientos de utilización del instrumento **(CUMPLE)**

Estos puntos mencionados fueron analizados por parte del Comité Técnico, verificando el cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas, dando por **Cumplido** este punto.

Oferente: EVEREST INGENIERIA S.R.L.

➢ Verificación de Planilla de Datos por parte del Comité Técnico.

ANDE	*ESPECIFICACIONES TECNICAS EE.TT. N° 05.91.51 AMPERIMETRO PORTATIL PARA MEDIA TENSION*	Pág. 4 /5

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

	DESCRIPCION	EE.TT ANDE N° 05.91.51	Garantizado Fabricante.
1	**Marca**	Aclarar	GFUVE
2	**Fabricante**	Aclarar	Beijing
3	**Tipo o modelo**	Aclarar	GF2011
4	**Características constructivas**		
4.1	Núcleo Abierto	Sí	GARANTIZADO
4.2	Para uso en Media Tensión (AC) hasta 25KV	Sí	GARANTIZADO
4.3	Baterías de Ní-Metal recargable	Sí	GARANTIZADO
4.4	Dispositivo de Fijación para pértiga de maniobra	Sí	GARANTIZADO
5	**Características Eléctricas**		
5.1	Corriente CA	0 a ≤1000A	GARANTIZADO
5.2	Frecuencia	50 Hz.	GARANTIZADO
5.3	El display debe indicar valores Prom/Máx/Mín de corriente en A	Sí	GARANTIZADO
5.4	Clase de Precisión	≤1%	GARANTIZADO
5.5	Medir valores en RMS	Sí	GARANTIZADO

5.6	Retención de lectura en pantalla	Sí	GARANTIZADO
5.7	Pantalla con retroiluminación	Sí	GARANTIZADO
5.8	Display indicador de caracteres	≤a 2x16	GARANTIZADO
5.9	Indicador de batería	Sí	GARANTIZADO
5.10	Desconexión Automática	Sí	GARANTIZADO

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	FECHA

6	**Características de Seguridad**	Aclarar	GARANTIZADO
7	**Accesorios**		
	Bolso de protección y transporte	Sí	GARANTIZADO
	Batería recargable con cargador	Sí	GARANTIZADO
8	**Catálogos o folletos ilustrativos en idioma español**	Sí	GARANTIZADO

Estos puntos mencionados fueron analizados por parte del Comité Técnico, verificando el cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas, dando por **Cumplido** este punto.

- **Demás documentos técnicos requeridos en las Especificaciones Técnicas**

a. Normas de fabricación y Ensayos. **(CUMPLE)**

b. Diseño a escala del instrumento ofertado, con las dimensiones en milímetros **(CUMPLE)**

c. Información complementaria: publicaciones descriptivas y/o folletos técnicos del instrumento ofertado, en idioma español **(CUMPLE)**

d. Materiales referentes a procedimientos de utilización del instrumento **(CUMPLE)**

Ing. Cayo Torres
Dpto. Comerciales
Jefatura

Ing. Cayo Torres

Comité de Evaluación