DIGITALIZADO
Dirección Operativa de Contrataciones

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 14 días del mes de diciembre del año 2016, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 16/16 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS", elaborado en base a lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 2051/2003 de "CONTRATACIONES PÚBLICAS", el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2.051/2003 de "CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.-

Por resolución C.A. 102-023/16 de fecha 06 de diciembre de 2016, se designa a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual se encuentra integrada por los siguientes funcionarios: el **Abg. Andrés Olmedo**, en representación de la Dirección Operativa de Contrataciones, el **Sr. Miguel Centurión** en representación de la Dirección Tecnología de la Información y de las Comunicaciones y la **Abg. Mirtha Valdez**, en representación de la Dirección Jurídica.-

1. ANTECEDENTES

Por Nota Interna **GDG/DTIC/N° 037/2016 - NOT-0052-2016-000028** de fecha 02 de marzo de 2016, la Dirección de Tecnología de la Información y de la Comunicaciones a través de la Gerencia de Desarrollo eleva el pedido para el inicio de los trámites para la "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS".-

Por Memorándum **DBS/TC/Nº 0202/2016** de fecha 11 de marzo de 2016, se ha informado que se ha incluido en el **PAC 2016**, el llamado correspondiente al pedido para la "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica.-

Por **Resolución C.A. Nº 036-018/16** de fecha 03 de mayo de 2016, el Consejo de Administración resolvió: **Art. 1º)** "Autorizar el llamado a LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 16/16 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS" .**Art. 2º)** "Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 16/16 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS". **Art. 3º)** "Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, y el decreto N° 1107/14, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP)".-

Por Nota **G.A.F.D.G.B.S. Nº 326/2016** de fecha 06 de mayo de 2016, la Dirección Operativa de Contrataciones, comunicó el inicio del llamado de referencia con ID Nº 310.904 a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por Nota Interna **DFI/DPR/PR2 N° 007976/2016** de fecha 07 de julio de 2016, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera informa que el presente pedido afecta al Rubro 240 "GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" del Programa 1 y 2 del Presupuesto General del IPS. Asimismo indica que la Contratación cuenta con **Certificación de disponibilidad presupuestaria** para el Ejercicio 2016, por un monto de G. 400.000.000 (cuatrocientos millones) conforme al **CDP Nº 0000001678** de fecha 07 de setiembre de 2016. Cabe aclarar que la presente Licitación es de carácter plurianual por un monto total a contratar de GS. **1.752.792.000** (Guaraníes mil setecientos cincuenta y dos millones setecientos noventa y dos mil), que afectará a los ejercicios 2017 y 2018, cuyos pagos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado - Mat. N° 5 406
Dirección Jurídica

Miguel Centurión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión Social

3. LISTADO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.-

1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	132.735.700
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	133.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	203.000.000

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	150.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	152.500.000

3 - LOTE 3

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	71.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	72.400.000

4 - LOTE 4

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	28.400.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	28.500.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	33.900.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	64.000.000

5 - LOTE 5

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	25.800.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	26.500.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	28.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	50.000.000

6 - LOTE 6

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	76.800.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	79.000.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	98.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	120.000.000

7 - LOTE 7

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	8.800.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	9.000.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	25.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	39.500.000

8 - LOTE 8

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	25.000.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	26.900.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	30.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	65.000.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado - Mat N° 5 406
Direccion Jurídica

Miguel Centurion
Dpto. de Tecnología
Dirección de Inmuebles
Instituto de Previsión Social

4. MEJORES LANCES DE CADA PROVEEDOR POR ÍTEM.-

1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	132.735.700
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	133.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	203.000.000

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	150.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	152.500.000

3 - LOTE 3

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	71.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	72.400.000

4 - LOTE 4

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	28.400.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	28.500.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	33.900.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	64.000.000

5 - LOTE 5

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	25.800.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	26.500.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	28.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	50.000.000

6 - LOTE 6

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	76.800.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	79.000.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	98.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	120.000.000

7 - LOTE 7

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	8.800.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	9.000.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	25.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	39.500.000

8 - LOTE 8

Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	25.000.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	26.900.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	30.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	65.000.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado - Mat. N° 5 406
Direccion Jurídica

Miguel Centurión
Dpto. de Tecnología
Dirección Informática
Instituto de Previsión Social

5. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

Según consta en el **Acta N° 121/16** de fecha 07 de diciembre de 2.016, siendo las 08:15 hs. se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 16/16 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS.-
Seguidamente, siendo las 08:30 horas se dio apertura a los sobres recepcionados:

1. INFOCENTER S.A. – RUC 80023118-0: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 1.088.499.872.- (Guaraníes mil ochenta y ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y dos) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 45.000.000.- (Guaraníes cuarenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS N° de Póliza: 13.1508.0003765.0000.- Total de hojas foliadas 145 (ciento cuarenta y cinco).

2. FARRES S.A.C.I. - RUC 80022415-9: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 1.444.800.000.- (Guaraníes mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ochocientos mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 54.000.000.- (Guaraníes cincuenta y cuatro millones)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 007.1501.037874/000. Cuenta con un endoso.- Total de hojas foliadas 23 (veinte y tres).

3. INGENIERÍA SISTEMA Y CONSULTORÍA S.R.L. - RUC 80016585-3: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 179.900.000.- (Guaraníes ciento setenta y nueve millones novecientos mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 9.000.000.- (Guaraníes nueve millones)** Empresa Aseguradora: INTERCONTINENTAL S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 24.1508.0015598.0000.- Total de hojas foliadas 12 (doce).

4. PARASOFT S.R.L. – RUC: 80000727-1: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 529.999.920.- (Guaraníes quinientos veinte y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos veinte) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 23.000.000.- (Guaraníes veinte y tres millones)** Empresa Aseguradora: CENTRAL S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 20.1508.0001069.0000.- Total de hojas foliadas 99 (noventa y nueve).

OBSERVACIONES DEL ACTA

Las siguientes empresas realizan las siguientes observaciones:
INFOCENTER S.A.: La empresa Farres SACI., no presenta lo siguiente:

- Autorización del fabricante y certificado de obras similares certificación del técnico.-
- Especificaciones Técnicas y /0 folletos, técnicos de las baterías.-
- La póliza no cumple con lo solicitado (Datos incorrectos).-
- Que la empresa ISC no presenta las copias solicitadas de la oferta, presenta solo original y no presenta autorización del fabricante, constancias de provisiones similares, especificaciones técnicas y/o folletos técnicos de las baterías, el monto total de la oferta no coincide con la suma de los lotes.-

PARASOFT SRL. La empresa Farres SACI., no presenta lo siguiente:

- La póliza de mantenimiento presentada en la carpeta no corresponde con los datos cargados en el portal de la subasta en cuanto a la fecha de emisión, fecha de inicio de vigencia , fecha de cobertura , si bien adjunta un endoso a la póliza la misma presenta diferencia con los datos del Acta de la Sección virtual , la cual es sustancial, motivo de descalificación según las reglas de SBE y la Ley 2051.-
- No presenta carta de autorización o distribuidor de las marcas cotizados, no presenta Certificados Técnicos de las marcas de UPS exigido en la Adenda 2, no presenta detalles de especificaciones técnicas, ni mecanismo de cumplimiento de los servicios, tampoco el plan de capacitación exigido dentro de las especificaciones técnicas.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5.406
Direccion Jurídica

Miguel Centurión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión Social

En relación a los documentos mencionados por los oferentes, la Comisión Evaluadora puede solicitar dichos documentos durante el proceso de evaluación. Y referente a la póliza no se constató ningún error.-

6. INFORME JURIDICO

INFOCENTER S.A.

Garantía de mantenimiento de oferta.	DD.JJ. de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. de los derechos del niño	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Verificadas las documentaciones requeridas a la firma oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

PARASOFT S.R.L.

Garantía de mantenimiento de oferta.	DD.JJ. de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. de los derechos del niño	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Verificadas las documentaciones requeridas a la firma oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

FARRES SACI.

Garantía de mantenimiento de oferta.	DD.JJ. de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. de los derechos del niño	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Verificadas las documentaciones requeridas a la firma oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado - Mat N° 5 406
Direccion Juridica

Miguel Ontanarión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión Social

INGENIERIA, SISTEMAS Y CONSULTORIA SRL.

Garantía de mantenimiento de oferta.	DD.JJ. de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. de los derechos del niño	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Verificadas las documentaciones requeridas a la firma oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

INFORME DEL SINARH

La Oficina de Coordinación remite el reporte del SINARH, en el que se visualiza que las personas mencionadas no forman parte del plantel de funcionarios permanentes del Instituto de Previsión Social y de ningún organismo del Estado.-

REGISTRO DE INHABILITADO

Verificado en la página de la Dirección de Contrataciones Públicas Contrataciones Públicas se puede verificar que las firmas INFOCENTER S.A., FARRES SACI, INGENIERIA, SISTEMAS Y CONSULTORIA S.RL., y PARASOFR S.R.L. se encuentran habilitados.-

7. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL

N°	Empresa	Formulario de la Oferta		Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta		Garantía de Mantenimiento de Oferta		Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP N° 330/07)	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	**INFOCENTER S.A.**	X		X		X		X	
2	**FARRES SACI**	X		X		X		X	
3	**INGENIERIA, SISTEMAS Y CONSULTORIA SRL.**	X		X		X		X	
4	**PARASOFT S.R.L.**	X		X		X		X	

8. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES

N° de Orden	DOCUMENTOS REQUERIDOS	INFOCENTER S.A.		PARASOFT SRL		FARRES SACI		ISC SRL.	
		Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
1	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.-	✓		✓		✓		✓	
2	Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	✓		✓		✓		✓	
3	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	✓		✓		✓		✓	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado - Mat N° 5 406
Direccion Jurídica

Miguel Centurión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión Social

4	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	✓		✓		✓		✓	
5	Planilla de Precios en medio magnético (Excel) versión 2003 o posterior.	✓		✓		✓		✓	
6	Declaración Jurada de proveer la Garantía Técnica por escrito en caso de ser adjudicado.-	✓		✓		✓			✓
7	Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	✓		✓		✓		✓	
8	Copia Autenticada Patente Municipal vigente.	✓		✓		✓		✓	
9	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	✓		✓		✓		✓	
10	Balance de los tres últimos años 2013, 2014 y 2015.	✓		✓		✓		✓	
11	Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los tres últimos años (2013, 2014 y 2015).	✓		✓		✓		✓	
12	Para los lotes 1 al 3: Certificado de Capacitación en la marca de la UPS de un técnico como mínimo, que deberá supervisar los trabajos a ser realizados durante el contrato. Para demostrar la relación laboral entre el técnico y la empresa adjudicada, para la firma del Contrato se deberá presentar la planilla de IPS del último mes declarado o en caso de no ser personal dependiente un Contrato de Servicio entre el técnico y la empresa por el tiempo del servicio contratado.	✓		✓			✓		✓
13	Para los lotes 4 al 8: Catálogos de las Baterías ofertadas. (en reemplazo podrá indicar el sitio web oficial de la marca ofertada para verificar las características técnicas del producto).-	✓		✓			✓		✓
14	Para los lotes 1 al 3: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Conformidad conste el **desempeño satisfactorio** en la prestación de servicios de mantenimientos de UPS, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2011-2012-2013-2014-2015). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Para los lotes 4 al 8: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el **desempeño satisfactorio** en la provisión de baterías, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2011-2012-2013-2014-2015). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).	✓		✓			✓		✓
15	Certificado de Origen del servicio y/o bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los servicios de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. ***La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.-***	✓		✓			✓		✓
16	Autorización del fabricante: a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.	✓		✓			✓		✓

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado - Mat N° 5 406
Direccion Jurídica

Miguel Benítez
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión Social

9. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS E INFORME TECNICO.

LOTE 1 - Mantenimiento UPS Marca Eaton

Monto Mínimo Lote 1	G. 400.000.000 IVA Incluido
Monto Máximo Lote 1	G. 800.000.000 IVA Incluido

	Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA incl.	Precio Referencial	Variacion Porcentual
			Mantenimiento de UPS de 160 KVA Marca EATON Modelo 9390						
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
INFOCENTER S.A.	1	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	350.000	348.000	1%
FARRES SACI	1	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	300.000	348.000	-14%
ISC SRL.	1	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	348.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	1	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	348.000	NO COTIZA
INFOCENTER S.A.	2	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	9.150.000	9.163.440	0%
FARRES SACI	2	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	7.900.000	9.163.440	-14%
ISC SRL.	2	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	9.163.440	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	2	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	9.163.440	NO COTIZA
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)						
INFOCENTER S.A.	3	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	85.000.000	84.600.000	0%
FARRES SACI	3	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	50.000.000	84.600.000	-41%
ISC SRL.	3	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	84.600.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	3	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	84.600.000	NO COTIZA
			Mantenimiento de UPS de 60 KVA Marca EATON Modelo 9390						
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
INFOCENTER S.A.	4	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	350.000	348.000	1%
FARRES SACI	4	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	300.000	348.000	-14%
ISC SRL.	4	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	348.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	4	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	348.000	NO COTIZA
INFOCENTER S.A.	5	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	7.150.000	7.167.000	0%
FARRES SACI	5	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	6.167.000	7.167.000	-14%
ISC SRL.	5	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	7.167.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	5	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	7.167.000	NO COTIZA
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)						
INFOCENTER S.A.	6	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	56.520.000	57.000.000	-1%
FARRES SACI	6	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	38.000.000	57.000.000	-33%
ISC SRL.	6	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	57.000.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	6	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	57.000.000	NO COTIZA
			Mantenimiento de UPS de 30 KVA Marca EATON Modelo DX Series						
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
INFOCENTER S.A.	7	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	350.000	348.000	1%
FARRES SACI	7	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	300.000	348.000	-14%
ISC SRL.	7	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	348.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	7	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	348.000	NO COTIZA
INFOCENTER S.A.	8	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	5.900.000	5.928.720	0%
FARRES SACI	8	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	4.928.000	5.928.720	-17%
ISC SRL.	8	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	5.928.720	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	8	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	5.928.720	NO COTIZA
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)						
INFOCENTER S.A.	9	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	18.500.000	18.900.000	-2%
FARRES SACI	9	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	10.991.980	18.900.000	-42%
ISC SRL.	9	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	18.900.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	9	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	18.900.000	NO COTIZA
			Mantenimiento de UPS de 15 KVA Marca EATON Modelo DX Series						
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
INFOCENTER S.A.	10	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	350.000	348.000	1%
FARRES SACI	10	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	348.000	348.000	0%
ISC SRL.	10	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	348.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	10	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	348.000	NO COTIZA
INFOCENTER S.A.	11	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	1.980.000	1.980.000	0%
FARRES SACI	11	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.980.000	-24%
ISC SRL.	11	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	1.980.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	11	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	1.980.000	NO COTIZA
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)						
INFOCENTER S.A.	12	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	10.400.000	10.800.000	-4%
FARRES SACI	12	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	6.900.000	10.800.000	-36%
ISC SRL.	12	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	10.800.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	12	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	10.800.000	NO COTIZA
			SOPORTE TÉCNICO UPS MARCA EATON 15KVA 30 KVA 60KVA 160KVA						
INFOCENTER S.A.	13	81111812-008	Soporte Técnico	Hora/Hombre	Evento	1	1.900.000	1.890.000	1%
FARRES SACI	13	81111812-008	Soporte Técnico	Hora/Hombre	Evento	1	2.100.000	1.890.000	11%
ISC SRL.	13	81111812-008	Soporte Técnico	Hora/Hombre	Evento	1	NO COTIZA	1.890.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	13	81111812-008	Soporte Técnico	Hora/Hombre	Evento	1	NO COTIZA	1.890.000	NO COTIZA
			CAPACITACIÓN 15KVA 30 KVA 60KVA 160KVA						
INFOCENTER S.A.	14	81111812-008	Capacitación	Unidad	Unidad	1	5.100.000	5.086.957	0%
FARRES SACI	14	81111812-008	Capacitación	Unidad	Unidad	1	3.000.000	5.086.957	-41%
ISC SRL.	14	81111812-008	Capacitación	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	5.086.957	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	14	81111812-008	Capacitación	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	5.086.957	NO COTIZA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5
Direccion Juridica

Miguel Centurión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión

LOTE 2 - Mantenimiento UPS Marca Aros 250 KVA

Monto Mínimo Lote 2	G. 160.000.000IVA Incluido
Monto Máximo Lote 2	G. 320.000.000 IVA Incluido

	Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA incl.	Precio Referencial	Variacion Porcentual
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
INFOCENTER S.A.	1	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	5.087.500	NO COTIZA
FARRES SACI	1	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	5.087.500	5.087.500	0%
ISC SRL.	1	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	5.087.500	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	1	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	5.087.500	5.087.500	0%
INFOCENTER S.A.	2	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	10.175.000	NO COTIZA
FARRES SACI	2	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	10.192.500	10.175.000	0%
ISC SRL.	2	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	NO COTIZA	10.175.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	2	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	10.175.000	10.175.000	0%
			SOPORTE TÉCNICO						
INFOCENTER S.A.	3	81111812-008	Soporte Técnico	Hora/Hombre	Evento	1	NO COTIZA	2.200.000	NO COTIZA
FARRES SACI	3	81111812-008	Soporte Técnico	Hora/Hombre	Evento	1	2.200.000	2.200.000	0%
ISC SRL.	3	81111812-008	Soporte Técnico	Hora/Hombre	Evento	1	NO COTIZA	2.200.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	3	81111812-008	Soporte Técnico	Hora/Hombre	Evento	1	2.200.000	2.200.000	0%
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)						
INFOCENTER S.A.	4	81111812-008	Batería de Recambio	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	1.450.000	NO COTIZA
FARRES SACI	4	81111812-008	Batería de Recambio	Unidad	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	0%
ISC SRL.	4	81111812-008	Batería de Recambio	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	1.450.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	4	81111812-008	Batería de Recambio	Unidad	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	0%
INFOCENTER S.A.	5	81111812-008	Placa Principal - Control Central	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	23.760.000	NO COTIZA
FARRES SACI	5	81111812-008	Placa Principal - Control Central	Unidad	Unidad	1	21.700.000	23.760.000	-9%
ISC SRL.	5	81111812-008	Placa Principal - Control Central	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	23.760.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	5	81111812-008	Placa Principal - Control Central	Unidad	Unidad	1	22.260.000	23.760.000	-6%
INFOCENTER S.A.	6	81111812-008	Placa de Potencia – Inversora	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	20.160.000	NO COTIZA
FARRES SACI	6	81111812-008	Placa de Potencia – Inversora	Unidad	Unidad	1	19.000.000	20.160.000	-6%
ISC SRL.	6	81111812-008	Placa de Potencia – Inversora	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	20.160.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	6	81111812-008	Placa de Potencia – Inversora	Unidad	Unidad	1	19.260.000	20.160.000	-4%
INFOCENTER S.A.	7	81111812-008	Placa de Potencia – Rectificadora	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	20.160.000	NO COTIZA
FARRES SACI	7	81111812-008	Placa de Potencia – Rectificadora	Unidad	Unidad	1	19.000.000	20.160.000	-6%
ISC SRL.	7	81111812-008	Placa de Potencia – Rectificadora	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	20.160.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	7	81111812-008	Placa de Potencia – Rectificadora	Unidad	Unidad	1	19.260.000	20.160.000	-4%
INFOCENTER S.A.	8	81111812-008	Placa Controladora de Fuentes/Potencia	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	20.160.000	NO COTIZA
FARRES SACI	8	81111812-008	Placa Controladora de Fuentes/Potencia	Unidad	Unidad	1	19.000.000	20.160.000	-6%
ISC SRL.	8	81111812-008	Placa Controladora de Fuentes/Potencia	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	20.160.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	8	81111812-008	Placa Controladora de Fuentes/Potencia	Unidad	Unidad	1	19.260.000	20.160.000	-4%
INFOCENTER S.A.	9	81111812-008	Ventiladores - Cooling Fan	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.800.000	NO COTIZA
FARRES SACI	9	81111812-008	Ventiladores - Cooling Fan	Unidad	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	0%
ISC SRL.	9	81111812-008	Ventiladores - Cooling Fan	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.800.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	9	81111812-008	Ventiladores - Cooling Fan	Unidad	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	0%
INFOCENTER S.A.	10	81111812-008	Fusible 100-120 A FF 400/660V	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	890.000	NO COTIZA
FARRES SACI	10	81111812-008	Fusible 100-120 A FF 400/660V	Unidad	Unidad	1	890.000	890.000	0%
ISC SRL.	10	81111812-008	Fusible 100-120 A FF 400/660V	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	890.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	10	81111812-008	Fusible 100-120 A FF 400/660V	Unidad	Unidad	1	890.000	890.000	0%
INFOCENTER S.A.	11	81111812-008	Fusible 160A a R 400/660V	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	990.000	NO COTIZA
FARRES SACI	11	81111812-008	Fusible 160A a R 400/660V	Unidad	Unidad	1	990.000	990.000	0%
ISC SRL.	11	81111812-008	Fusible 160A a R 400/660V	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	990.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	11	81111812-008	Fusible 160A a R 400/660V	Unidad	Unidad	1	990.000	990.000	0%
INFOCENTER S.A.	12	81111812-008	Fusible 250A a R 400/660V 200KA M8	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	1.250.000	NO COTIZA
FARRES SACI	12	81111812-008	Fusible 250A a R 400/660V 200KA M8	Unidad	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	0%
ISC SRL.	12	81111812-008	Fusible 250A a R 400/660V 200KA M8	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	1.250.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	12	81111812-008	Fusible 250A a R 400/660V 200KA M8	Unidad	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	0%
INFOCENTER S.A.	13	81111812-008	Contactor de Entrada	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	9.075.000	NO COTIZA
FARRES SACI	13	81111812-008	Contactor de Entrada	Unidad	Unidad	1	8.000.000	9.075.000	-12%
ISC SRL.	13	81111812-008	Contactor de Entrada	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	9.075.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	13	81111812-008	Contactor de Entrada	Unidad	Unidad	1	9.075.000	9.075.000	0%
INFOCENTER S.A.	14	81111812-008	SCR Module - Semipack 250A 1200V	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	14	81111812-008	SCR Module - Semipack 250A 1200V	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
ISC SRL.	14	81111812-008	SCR Module - Semipack 250A 1200V	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	14	81111812-008	SCR Module - Semipack 250A 1200V	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
INFOCENTER S.A.	15	81111812-008	IGBT - bipolar	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.800.000	NO COTIZA
FARRES SACI	15	81111812-008	IGBT - bipolar	Unidad	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	0%
ISC SRL.	15	81111812-008	IGBT - bipolar	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.800.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	15	81111812-008	IGBT - bipolar	Unidad	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	0%
INFOCENTER S.A.	16	81111812-008	Graphic System Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	16	81111812-008	Graphic System Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
ISC SRL.	16	81111812-008	Graphic System Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	16	81111812-008	Graphic System Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
INFOCENTER S.A.	17	81111812-008	Voltage-Current Interface Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	17	81111812-008	Voltage-Current Interface Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
ISC SRL.	17	81111812-008	Voltage-Current Interface Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	17	81111812-008	Voltage-Current Interface Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
INFOCENTER S.A.	18	81111812-008	Rectifier SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	2.500.000	NO COTIZA
FARRES SACI	18	81111812-008	Rectifier SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	0%
ISC SRL.	18	81111812-008	Rectifier SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	2.500.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	18	81111812-008	Rectifier SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	0%
INFOCENTER S.A.	19	81111812-008	Filter Card 3X + 2Y	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	19	81111812-008	Filter Card 3X + 2Y	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
ISC SRL.	19	81111812-008	Filter Card 3X + 2Y	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	19	81111812-008	Filter Card 3X + 2Y	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
INFOCENTER S.A.	20	81111812-008	Interface AC+RC SCR Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.200.000	NO COTIZA
FARRES SACI	20	81111812-008	Interface AC+RC SCR Card	Unidad	Unidad	1	3.200.000	3.200.000	0%
ISC SRL.	20	81111812-008	Interface AC+RC SCR Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.200.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	20	81111812-008	Interface AC+RC SCR Card	Unidad	Unidad	1	3.200.000	3.200.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5 4...
Dirección Jurídica

Miguel Centurión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión Social

INFOCENTER S.A.	21	81111812-008	Static Switch SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	21	81111812-008	Static Switch SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
ISC SRL.	21	81111812-008	Static Switch SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	21	81111812-008	Static Switch SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
INFOCENTER S.A.	22	81111812-008	IGBT Driver Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	1.880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	22	81111812-008	IGBT Driver Card	Unidad	Unidad	1	1.880.000	1.880.000	0%
ISC SRL.	22	81111812-008	IGBT Driver Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	1.880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	22	81111812-008	IGBT Driver Card	Unidad	Unidad	1	1.880.000	1.880.000	0%
INFOCENTER S.A.	23	81111812-008	Inv. Volt-Curr Interface Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	23	81111812-008	Inv. Volt-Curr Interface Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
ISC SRL.	23	81111812-008	Inv. Volt-Curr Interface Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	23	81111812-008	Inv. Volt-Curr Interface Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
INFOCENTER S.A.	24	81111812-008	Pack transistores de rectificador	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.800.000	NO COTIZA
FARRES SACI	24	81111812-008	Pack transistores de rectificador	Unidad	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	0%
ISC SRL.	24	81111812-008	Pack transistores de rectificador	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.800.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	24	81111812-008	Pack transistores de rectificador	Unidad	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	0%
INFOCENTER S.A.	25	81111812-008	Battery SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	25	81111812-008	Battery SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
ISC SRL.	25	81111812-008	Battery SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	25	81111812-008	Battery SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
INFOCENTER S.A.	26	81111812-008	RS232 – USB Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	26	81111812-008	RS232 – USB Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
ISC SRL.	26	81111812-008	RS232 – USB Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	26	81111812-008	RS232 – USB Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
INFOCENTER S.A.	27	81111812-008	Global Power Supply Card (placa)	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.500.000	NO COTIZA
FARRES SACI	27	81111812-008	Global Power Supply Card (placa)	Unidad	Unidad	1	3.160.000	3.500.000	-10%
ISC SRL.	27	81111812-008	Global Power Supply Card (placa)	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.500.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	27	81111812-008	Global Power Supply Card (placa)	Unidad	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	0%
INFOCENTER S.A.	28	81111812-008	Graphic Display Control	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	28	81111812-008	Graphic Display Control	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
ISC SRL.	28	81111812-008	Graphic Display Control	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	28	81111812-008	Graphic Display Control	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
INFOCENTER S.A.	29	81111812-008	Condensadores	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	1.320.000	NO COTIZA
FARRES SACI	29	81111812-008	Condensadores	Unidad	Unidad	1	1.320.000	1.320.000	0%
ISC SRL.	29	81111812-008	Condensadores	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	1.320.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	29	81111812-008	Condensadores	Unidad	Unidad	1	1.320.000	1.320.000	0%
INFOCENTER S.A.	30	81111812-008	Graphic Display Contro Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	4.500.000	NO COTIZA
FARRES SACI	30	81111812-008	Graphic Display Contro Card	Unidad	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	0%
ISC SRL.	30	81111812-008	Graphic Display Contro Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	4.500.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	30	81111812-008	Graphic Display Contro Card	Unidad	Unidad	1	4.262.500	4.500.000	-5%
INFOCENTER S.A.	31	81111812-008	Current Sensor 3PH TA Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	31	81111812-008	Current Sensor 3PH TA Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
ISC SRL.	31	81111812-008	Current Sensor 3PH TA Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	31	81111812-008	Current Sensor 3PH TA Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
INFOCENTER S.A.	32	81111812-008	Graphic Display Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
FARRES SACI	32	81111812-008	Graphic Display Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
ISC SRL.	32	81111812-008	Graphic Display Card	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	880.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	32	81111812-008	Graphic Display Card	Unidad	Unidad	1	880.000	880.000	0%
			CAPACITACIÓN						
INFOCENTER S.A.	33	81111812-008	Capacitación	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.600.000	NO COTIZA
FARRES SACI	33	81111812-008	Capacitación	Unidad	Unidad	1	3.600.000	3.600.000	0%
ISC SRL.	33	81111812-008	Capacitación	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	3.600.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	33	81111812-008	Capacitación	Unidad	Unidad	1	3.600.000	3.600.000	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Miguel Centurión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5.406
Dirección Jurídica

LOTE 3 - Mantenimiento UPS Marca Riello 90 KVA

Monto Mínimo Lote 3	80.000.000	IVA INCLUIDO
Monto Máximo Lote 3	160.000.000	IVA INCLUIDO

	Ítem	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incl.	Precio Referencial	Variacion Porcentual
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
INFOCENTER S.A.	1	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Evento	Unidad	1	NO COTIZA	3.000.000	NO COTIZA
FARRES SACI	1	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Evento	Unidad	1	2.000.000	3.000.000	-33%
ISC SRL.	1	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Evento	Unidad	1	NO COTIZA	3.000.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	1	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Evento	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	0%
INFOCENTER S.A.	2	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Evento	Unidad	1	NO COTIZA	4.500.000	NO COTIZA
FARRES SACI	2	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Evento	Unidad	1	3.500.000	4.500.000	-22%
ISC SRL.	2	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Evento	Unidad	1	NO COTIZA	4.500.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	2	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Evento	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	0%
			SOPORTE TÉCNICO					
INFOCENTER S.A.	3	Soporte Técnico	Evento	Hora/Hombre	1	NO COTIZA	750.000	NO COTIZA
FARRES SACI	3	Soporte Técnico	Evento	Hora/Hombre	1	750.000	750.000	0%
ISC SRL.	3	Soporte Técnico	Evento	Hora/Hombre	1	NO COTIZA	750.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	3	Soporte Técnico	Evento	Hora/Hombre	1	750.000	750.000	0%
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)					
INFOCENTER S.A.	4	Módulo de potencia de 15kva	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	27.360.000	NO COTIZA
FARRES SACI	4	Módulo de potencia de 15kva	Unidad	Unidad	1	26.000.000	27.360.000	-5%
ISC SRL.	4	Módulo de potencia de 15kva	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	27.360.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	4	Módulo de potencia de 15kva	Unidad	Unidad	1	26.860.000	27.360.000	-2%
INFOCENTER S.A.	5	Panel de control y comunicación de UPS	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	26.220.000	NO COTIZA
FARRES SACI	5	Panel de control y comunicación de UPS	Unidad	Unidad	1	23.180.000	26.220.000	-12%
ISC SRL.	5	Panel de control y comunicación de UPS	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	26.220.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	5	Panel de control y comunicación de UPS	Unidad	Unidad	1	25.720.000	26.220.000	-2%
INFOCENTER S.A.	6	Fusibles	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	1.890.000.000	NO COTIZA
FARRES SACI	6	Fusibles	Unidad	Unidad	1	1.890.000	1.890.000.000	-100%
ISC SRL.	6	Fusibles	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	1.890.000.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	6	Fusibles	Unidad	Unidad	1	2.890.000	1.890.000.000	-100%
INFOCENTER S.A.	7	Pantalla de visualización (display)	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	5.130.000	NO COTIZA
FARRES SACI	7	Pantalla de visualización (display)	Unidad	Unidad	1	5.130.000	5.130.000	0%
ISC SRL.	7	Pantalla de visualización (display)	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	5.130.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	7	Pantalla de visualización (display)	Unidad	Unidad	1	5.130.000	5.130.000	0%
			CAPACITACIÓN					
INFOCENTER S.A.	8	Capacitación	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	8.550.000	NO COTIZA
FARRES SACI	8	Capacitación	Unidad	Unidad	1	8.550.000	8.550.000	0%
ISC SRL.	8	Capacitación	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	8.550.000	NO COTIZA
PARASOFT SRL.	8	Capacitación	Unidad	Unidad	1	3.550.000	8.550.000	-58%

LOTE 4 - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Baterías UPS 160 KVA

	Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incl	Precio Total IVA incl.	Precio Referencial	Variacion Porcentual
INFOCENTER S.A.	1	Baterías 12V-100Ah	EATON	TAIWAN	Unidad	Unidad	40	1.600.000	64.000.000	2.549.000	-37%
FARRES SACI	1	Baterías 12V-100Ah	SEA WILL	CHINA	Unidad	Unidad	40	710.000	28.400.000	2.549.000	-72%
ISC SRL.	1	Baterías 12V-100Ah	VISION	VIETNAM	Unidad	Unidad	40	847.500	33.900.000	2.549.000	-67%
PARASOFT SRL.	1	Baterías 12V-100Ah	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	Unidad	40	NO COTIZA	NO COTIZA	2.549.000	NO COTIZA

LOTE 5 - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Baterías UPS 90 KVA

	Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incl	Precio Total IVA incl.	Precio Referencial	Variacion Porcentual
INFOCENTER S.A.	1	Baterías 12V-17Ah	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	Unidad	120	NO COTIZA	NO COTIZA	600.000	NO COTIZA
FARRES SACI	1	Baterías 12V-17Ah	SEA WILL	CHINA	Unidad	Unidad	120	215.000	25.800.000	600.000	-64%
ISC SRL.	1	Baterías 12V-17Ah	VISION	VIETNAM	Unidad	Unidad	120	233.333	28.000.000	600.000	-61%
PARASOFT SRL.	1	Baterías 12V-17Ah	VISION	CHINA	Unidad	Unidad	120	416.666	49.999.920	600.000	-31%

LOTE 6 - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Baterías UPS 60KVA

	Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incl	Precio Total IVA incl.	Precio Referencial	Variacion Porcentual
INFOCENTER S.A.	1	Baterías 12V-52Ah	EATON	TAIWAN	Unidad	Unidad	80	930.000	74.400.000	1.250.000	-26%
FARRES SACI	1	Baterías 12V-52Ah	SEA WILL	CHINA	Unidad	Unidad	80	600.000	48.000.000	1.250.000	-52%
ISC SRL.	1	Baterías 12V-52Ah	VISION	VIETNAM	Unidad	Unidad	80			1.250.000	
PARASOFT SRL.	1	Baterías 12V-52Ah	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	Unidad	80	NO COTIZA	NO COTIZA	1.250.000	NO COTIZA
INFOCENTER S.A.	2	Baterías 12V-75Ah	EATON	TAIWAN	Unidad	Unidad	40	1.140.000	45.600.000	1.530.000	-25%
FARRES SACI	2	Baterías 12V-75Ah	SEA WILL	CHINA	Unidad	Unidad	40	720.000	28.000.000	1.530.000	-53%
ISC SRL.	2	Baterías 12V-75Ah	RITAR	CHINA	Unidad	Unidad	40	1.152.847	46.113.880	1.530.000	-25%
PARASOFT SRL.	2	Baterías 12V-75Ah	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	Unidad	40	NO COTIZA	NO COTIZA	1.530.000	NO COTIZA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Miguel Centurión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez
Abogado – Mat. N°
Direccion Jur.

	LOTE 7- Mantenimiento Correctivo - Cambio de Baterías 30 KVA										
	Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incl	Precio Total IVA incl.	Precio Referencial	Variacion Porcentual
INFOCENTER S.A.	1	Baterías 12V-65Ah	EATON	TAIWAN	Unidad	Unidad	32	1.234.375	39.500.000	1.313.000	-6%
FARRES SACI	1	Baterías 12V-65Ah	SEA WILL	CHINA	Unidad	Unidad	32	275.000	8.800.000	1.313.000	-79%
ISC SRL.	1	Baterías 12V-65Ah	RITAR	CHINA	Unidad	Unidad	32	284.250	9.000.000	1.313.000	-78%
PARASOFT SRL.	1	Baterías 12V-65Ah	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	Unidad	32	NO COTIZA	NO COTIZA	1.313.000	NO COTIZA

	LOTE 8 - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Baterías 15 KVA										
	Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incl	Precio Total IVA incl.	Precio Referencial	Variacion Porcentual
INFOCENTER S.A.	1	Baterías 12V-9Ah	EATON	TAIWAN	Unidad	Unidad	288	225.694	64.999.872	332.000	-32%
FARRES SACI	1	Baterías 12V-9Ah	SEA WILL	CHINA	Unidad	Unidad	288	86.805	25.000.000	332.000	-74%
ISC SRL.	1	Baterías 12V-9Ah	VISION	VIETNAM	Unidad	Unidad	288	104.166	30.000.000	332.000	-69%
PARASOFT SRL.	1	Baterías 12V-9Ah	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	Unidad	288	NO COTIZA	NO COTIZA	332.000	NO COTIZA

Informe de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Lotes 1, 2 y 3:	Infocenter	Parasoft	Farres S.R.L	ISC S.R.L
Evaluaciones Técnicas de Funcionamiento :				
Chequeo de funcionamiento de cada equipo, registrando todos los valores de los equipos, los cuales deben incluir como mínimo Registro de Alarmas presentes, voltajes de salida, corrientes de salida, potencia activa de salida, frecuencia de salida (en Hz), voltajes de entrada de by pass, voltaje de entrada, corriente de baterías, temperatura interna de UPS, estado del banco de baterías, parámetros actuales, y deberá informar la necesidad de cambio de algún repuesto de ser necesario. En la primera verificación de rutina se deberá realizar el diagnóstico del estado de cada UPS, y detallar las reparaciones que deben ejecutarse para su óptimo funcionamiento en caso que corresponda	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Se deberá presentar un Informe de Evaluación Técnica, con el detalle de los trabajos realizados en formato impreso por cada UPS, y en la misma deberá constar la fecha y los nombres de los técnicos de la Contratista, y del responsable del Administrador del Contrato que avalará con su firma los trabajos realizados.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
El Informe de Evaluación Técnica de Funcionamiento será presentada al Administrador del Contrato, que emitirá un **Acta de Conformidad por la Evaluación Técnica de Funcionamiento.**	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Mantenimiento Preventivo:			No cumple	
Desarme en general de partes y limpieza de las mismas, desarme de placas principales para verificación de componentes, reapriete de conexiones, limpieza de carcasas, medición de string de baterías, medición de cargador de baterías, verificación de estado de componentes principales, ajustes necesarios y armado de equipo, puesta en servicio nuevamente.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Verificación de funcionamiento de unidades, pruebas de simulación de cortes de energía de entrada AC y soporte de cargas críticas (a la salida), mediciones de tensión de entrada en volts (por fases), medición de amperajes de entrada en Amperes, medición de salida de tensión de líneas en Volts (por línea), medición de amperaje de salida en Amperes, consumo de equipo, potencia de salida entregada en Kw, consumo total, porcentaje de carga, revision del sistema de LOG en equipo, nivel de temperatura en la sala (ambiente), registros de actividades, registros de eventos y mediciones en formato impreso. Autonomía en estado de baterías del equipo.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Por cada mantenimiento preventivo, se deberá presentar un informe con el detalle de los trabajos realizados en formato impreso por cada UPS. En el informe deberá constar la fecha y los nombres de los técnicos de la Contratista, y del responsable del Administrador del Contrato que avalará con su firma los trabajos realizados.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
El informe del Mantenimiento Preventivo será presentada al Administrador del Contrato, que emitirá un **Acta de Conformidad por el Mantenimiento Preventivo**.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Soporte Técnico:				
Se deberá poder contactar con el contratista vía telefónica o correo electrónico, las 24 hs del día, los 7 días de la semana, para eventuales requerimientos del Administrador del Contrato. En caso de ser necesaria la presencia del personal técnico de la empresa para verificar el equipo, deberá realizar el diagnóstico y solucionar el inconveniente en un plazo de 4 horas desde la hora del reporte, y de ser necesario el cambio de algún componente/repuesto deberá informar y solicitar la provisión del mismo.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Por cada soporte técnico realizado, deberá presentarse un Informe Técnico, que debe contener minimamente los siguientes datos:	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Nombre del/los técnicos del Contratista.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Nombre del Técnico Responsable designado por el Administrador del Contrato, que será el responsable de avalar el servicio con su firma.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Trabajos realizados.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Hora exacta de Inicio y Hora exacta de Fin del Servicio.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Firma de los técnicos nombrados en el documento.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Previa a la solicitud de pago por el soporte técnico, el Contratista deberá presentar un informe donde sumará los minutos y/o horas de soporte técnico realizados en el mes, adjuntando las respectivas hojas de servicio técnico. No se deben considerar para este ítem las Evaluaciones Técnicas de Funcionamiento, el Mantenimiento preventivo y el Mantenimiento correctivo, que son cotizados en forma independiente.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
De ser satisfactorio el informe se emitirá un **Acta de Conformidad por Soporte Técnico del mes que corresponda**, que deberá ir acompañado de las hojas de servicio para habilitar al pago.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Mantenimiento Correctivo				
Se solicitará conforme a la necesidad que se presente, y consiste en la provisión y cambio de algún componente del detalle de repuestos exigidos para cada tipo de UPS, y deberá estar avalado con un informe técnico que justifique el motivo por el cual se debe proceder al cambio. El informe debe estar avalado con la firma de un técnico designado por el Administrador del Contrato. La provisión y la mano de obra para el cambio de alguno de los componentes del listado debe estar incluido en la cotización del repuesto.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
En caso de que excepcionalmente exista un repuesto que no se encuentre en el listado y deba ser adquirido, se deberá presentar el informe técnico acompañado del presupuesto del repuesto con la mano de obra incluida. Este presupuesto debe ser verificado y avalado por el administrador del Contrato para proceder a la compra del mismo. Posterior al cambio del componente se deberá presentar un informe con el detalle del trabajo realizado y el mismo deberá estar avalado por un técnico designado por el Administrador del Contrato.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
El plazo para el cambio de repuestos es de 3 días contados a partir de la orden de servicio. Si por motivos técnicos el equipo no pueda ser reparado en el lugar por motivos técnicos o por necesitar un componente que no se previó en el listado de repuestos, deberá ser retirado para reparación con un plazo máximo para la reposición en funcionamiento del mismo de 30 días hábiles. Durante este periodo el oferente deberá proveer un equipo de igual rendimiento, que será devuelto contra entrega del equipo perteneciente al IPS. Los costos de envío/retorno serán por cuenta de la empresa adjudicada.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Todos los repuestos que sean cambiados deberán estar garantizados por el plazo de 12 meses, y en caso de fallas deberán ser cambiados sin costo para el IPS durante dicho periodo. Los repuestos deben ser nuevos, originales del fabricante de la UPS.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
De ser satisfactorio el informe técnico se emitirá un **Acta de Recepción**, que deberá ir acompañado del informe técnico para habilitar al pago.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Capacitación Local:				
Se deberá incluir un plan de capacitación local a 4 funcionarios del IPS, de al menos 8 horas, donde se explique minimamente el funcionamiento de los tableros eléctricos de alimentación / by pass, módulos de monitoreo WEB de las UPS, funcionamiento y principios básicos de sistemas UPS de las potencias para manejos básicos. Entrega de manual de capacitación impreso para cuatro funcionarios. Los días y horarios para cumplir con la capacitación deberán ser coordinadas con el Administrador del Contrato, y deberá completarse dentro de los primeros 3 meses de la suscripción del Contrato. El lugar será en las oficinas de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IPS o en donde lo indique la Contratista que deberá ser en la ciudad de Asunción.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza
Se deberá presentar al Administrador del Contrato el listado de asistencia de los funcionarios a la capacitación, con la firma de cada uno, se procederá a su verificación previa emisión del **Acta por las Capacitaciones**.	Cumple	Cumple	No cumple	No Cotiza

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5 406
Direccion Juridica

Miguel Canturión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión

DETALLE DE CADA LOTE

LOTE 1- Mantenimiento de UPS Marca EATON

Ubicación de los Equipos

Dependencia	Ubicación	Cantidad	KVA				
Edificio Caja Central	Asunción	1	160	Cumple	No Cotiza	No cumple	No Cotiza
IPS INGAVI	Asunción	1	60				
IPS 12 de JUNIO	Asunción	1	60				
IPS LUQUE	Luque	1	60				
IPS ZEBALLOS CUE	Asunción	1	30				
Edificio Caja Central	Asunción	9	15				

En caso de necesidad institucional las UPS podrán ser reubicadas, y el costo de traslado y reinstalación, correrá por cuenta del IPS pero deberá tener el acompañamiento y asesoramiento técnico del Contratista.

Mantenimiento de UPS de 160 KVA Marca EATON Modelo 9390
Cantidad de UPS: 01 (una) unidad.
Componentes del KIT de Repuestos

DESCRIPCION	CANTIDAD
400V 9390 PM Enhanced GDB New PCB	2
SUBAS 3P160 STATIC SWITCH 400V	1
9390 and 9395(MCU)Interface board	1
9390 Power Supply Board Assy	1
CONTROL BOARD II SP 9390	1
DISPLAY ASM INDIGO	1
TRAY, SIX FAN	1
FUSE, 315A, 700VAC, M8 45MM SQ	3
FUSE, 630A, 600VAC, M8 45MM SQ	3
FUSE 160A, 700VAC, M8, 45MM SQ	2
CONTA 3PH 275A 415V COIL 48VDC	1
CAP, AL ELECT, 64000UF, 63V	1
AIR FILTER, 12X30X1	3
AIR FILTER, 16X30X1	3

Cumple	No Cotiza	No cumple	No Cotiza
Cumple	No Cotiza	No cumple	No Cotiza

Obs: **Obs**: Los repuestos a ser utilizados deben ser nuevos y deben tener garantía por 12 meses, y en caso de falla deberá ser

Mantenimiento de UPS de 60 KVA Marca EATON Modelo 9390
Cantidad de UPS: 3 unidades.
Componentes del KIT de Repuestos

DESCRIPCION	CANTIDAD
400V 9390 PM Enhanced GDB New PCB	2
STATIC SWITCH 80KVA 400V	1
DISPLAY ASM INDIGO	1
TRAY, SIX FAN	2
9390 and 9395(MCU)Interface board	1
9390 Power Supply Board Assy	1
CONTROL BOARD II SP 9390	1
PCBAS 3P80 DCLINK CAPBOARD	1
PCBAS 3P80 IN/OUT RFI BOARD	1
FUSE 160A 240V UR 160LET	3
FUSE 355A 240V UR 355LMT	3
CONTA 3PH 125A 415VAC COIL 48V	1
CAP, AL ELECT, 64000UF, 63V	1
SWTCH 3X200A 415VAC OT200E03	1
SWTCH ACC SHAFT 290MM OXP6*290	1
SWTCH ACC HANDLE OHB65J6	1
SWTCH 4X250A 415VAC ON-OFF	1
AIR FILTER, 10X16X1	4

Cumple	No Cotiza	No cumple	No Cotiza
Cumple	No Cotiza	No cumple	No Cotiza

Obs: **Obs**: Los repuestos a ser utilizados deben ser nuevos y deben tener garantía por 12 meses, y en caso de falla deberá ser cambiado por uno igual sin costo para el IPS.

Mantenimiento de UPS de 30 KVA Marca EATON Modelo DX Series
Cantidad: 01 (una) unidad.

DESCRIPCION	CANTIDAD
PCBAS DIC ASSY 13X2S STK S.P.P.	1
PCBAS 30/40K BYB-BF/1362	1
FAN ASSY DATA1238B2U-K01	1
FAN-CHGE ASSY 1352S STK SYSTERM	1
PCBAS 30/40K -IP-EMI/1362/EATON	1
PCBAS PSDR-1362S STK	2
CHARGER CONTROL BOARD	1
PCBAS CHRG/1352S/SANTAK 098-02323-00 P	1

Componentes del KIT de Repuestos

Obs: Los repuestos a ser utilizados deben ser nuevos y deben tener garantía por 12 meses, y en caso de falla deberá ser cambiado por uno igual sin costo para el IPS.

Cumple	No Cotiza	No cumple	No Cotiza
Cumple	No Cotiza	No cumple	No Cotiza

Mantenimiento de UPS de 15 KVA Marca EATON Modelo 9155
Cantidad: 09 (nueve) unidades.
Componentes del KIT de Repuestos

DESCRIPCION	CANTIDAD
CONTROL BOARD II	1
POWER BOARD 9155 12-15 KVA	1
I/O BOARD 12-15 KVA	1
DISPLAY PANEL COMPLETE	1
CAPACITOR BOARD 8-10/D, 12-15/N	1
IGBT 3X70A 1200V 12-15 KVA	3
FAN 230V 44 I/S 119X119X38	2
WEB SNMP CARD	2
COVER, TERMINAL ACCESS	2

Cumple	No Cotiza	No cumple	No Cotiza
Cumple	No Cotiza	No cumple	No Cotiza

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Miguel Centurión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez M.
Abogado – Mat. N° 5 406
Dirección Jurídica

LOTE 2 - Mantenimiento de UPS Marca AROS 250 KVA Cantidad de UPS: 03 unidades Ubicación de las UPS: 2 (dos) Hospital Central – (Avda. Sacramento y Manuel Peña) 1 (un) Edificio Caja Central (Constitución y Herrera - Asunción) En caso de necesidad institucional las UPS podrán ser reubicadas, y el costo de traslado y reinstalación correrá por cuenta del IPS pero deberá tener el acompañamiento y asesoramiento técnico del Contratista.	No Cotiza	Cumple	No cumple	No Cotiza
Detalle de repuestos que se debe tener disponible Batería Placa Principal - Control Central Placa de Potencia - Inversora Placa de Potencia - Rectificadora Placa Controladora de Fuentes/Potencia Ventiladores - Cooling Fan Fusible 100-120 A FF 400/660V Fusible 160A aR 400/660V Fusible 250A aR 400/660V 200KA M8 Contactor de Entrada SCR Module - Semipack 250A 1200V IGBT - bipolar Graphic System Card Voltage-Current Interface Card Rectifier SCR Driver Card Filter Card 3X + 2Y Interface AC+RC SCR Card Static Switch SCR Driver Card IGBT Driver Card Inv. Volt-Curr Interface Card Pack tiristores de rectificador Battery SCR Driver Card RS232 – USB Card Global Power Supply Card (placa) Graphic Display Control Condensadores Graphic Display Contro Card Current Sensor 3PH TA Card Graphic Display Card **Obs**: **Obs**: Los repuestos a ser utilizados deben ser nuevos y deben tener garantía por 12 meses, y en caso de falla deberá ser cambiado por uno igual sin costo para el IPS.	No Cotiza	Cumple	No cumple	No Cotiza
LOTE 3 – Mantenimiento UPS Marca RIELLO KVA: 90 Cantidad: 01 (una) unidad. Ubicación de la UPS: Edificio Caja Central (Constitución y Herrera - Asunción) En caso de necesidad institucional la UPS podrá ser reubicada, y el costo de traslado y reinstalación, correrá por cuenta del IPS pero deberá tener el acompañamiento y asesoramiento técnico del Contratista.	No Cotiza	Cumple	No cumple	No Cotiza
Detalle de repuestos que se debe tener disponible Módulo de potencia de 15kva Panel de control y comunicación de UPS Fusibles Pantalla de visualización (display) **Obs**: **Obs**: Los repuestos a ser utilizados deben ser nuevos y deben tener garantía por 12 meses, y en caso de falla deberá ser cambiado por uno igual sin costo para el IPS.	No Cotiza	Cumple	No cumple	No Cotiza

Especificaciones Técnicas LOTES 4 al 8 Mantenimiento Correctivo – Cambio de Baterías				Infocenter	Parasoft	Ferres S.R.L	ISC S.R.L
Lote	**Tipo de UPS**	**Tipo de Batería**	**Ubicación de la/s UPS**				
4	Eaton 160 KVA	Baterías 12V-100 Ah	Verificar Detalle Lote 1	Cumple	No Cotiza	No cumple	No cumple
5	Riello 90 KVA	Baterías 12V-17 Ah	Verificar Detalle Lote 3	No Cotiza	Cumple	No cumple	No cumple
6	Eaton 60 KVA	Baterías 12V-52 Ah	Verificar Detalle Lote 1	Cumple	No Cotiza	No cumple	No cumple
	Eaton 60 KVA	Baterías 12V-75 Ah	Verificar Detalle Lote 1	Cumple	No Cotiza	No cumple	No cumple
7	Eaton 30 KVA	Baterías 12V-65 Ah	Verificar Detalle Lote 1	Cumple	No Cotiza	No cumple	No cumple
8	Eaton 15 KVA	Baterías12V-9 Ah	Verificar Detalle Lote 1	Cumple	No Cotiza	No cumple	No cumple
Las baterías deben ser nuevas y cumplir con las siguientes características: **Descripción:** batería sellada regulada a valvula con separadores AGM, libre de mantenimiento, para uso en UPS. **Vida útil en flotación a 25 grados Celsius:** 3 a 5 años como mínimo **Caja:** plástico retardante de llama clase UL 94-HB **Rango de temperatura de operación:** -15 a 40 grados Celsius Garantía: 24 meses. En caso de fallas, las baterías deberán ser cambiadas en un plazo de 3 días corridos a partir de la notificación. Se debe coordinar con el Administrador del Contrato día y hora para el cambio de baterías, que podrá ser incluso sábado o domingo. Una vez instaladas y comprobado el correcto funcionamiento de las baterías se emitirá el Acta de Recepción que habilitará para el pago				Cumple	Cumple	No cumple	No cumple
Plan de Ejecución **Lotes 1 al 3:** Evaluaciones Técnicas de Funcionamiento: La primera Orden de Servicio se emitirá en un plazo de 10 días de la suscripción del Contrato. Las órdenes posteriores se emitirán según necesidad. Para el Mantenimiento Preventivo: Las Órdenes de Servicio se emitirán según necesidad. Para el Mantenimiento Correctivo: Las Órdenes de Servicio se emitirán según necesidad. Capacitaciones: Dentro de los primeros 3 meses de la suscripción del contrato. Soporte Técnico: Se solicitará según necesidad				Cumple	Cumple	No cumple	No cumple
Lotes 4 al 8: Se emitirá una Orden de Entrega por el total del contrato dentro de los 6 meses posteriores a la suscripción del Contrato, conforme a la disponibilidad de personal técnico del Administrador del Contrato para el acompañamiento para los trabajos de instalación. Las baterías deben estar instaladas y en funcionamiento en un plazo máximo de 90 días a partir de la notificación de la Orden.				Cumple	Cumple	No cumple	No cumple
Plazo del Servicio Lotes 1 al 3: 24 meses a partir de la recepción de la Orden de Servicio por el contratista. Lotes 4 al 8: 90 días a partir de la recepción de la Orden de Entrega por el contratista.				Cumple	Cumple	No cumple	No cumple
Inspecciones y Pruebas **Aplica para Lotes 4 al 8:** Se verificará que las baterías a ser instaladas correspondan a las ofertadas y se debe comprobar su correcto funcionamiento posterior a la instalación de las mismas, previa emisión del Acta de Recepción.				Cumple	Cumple	No cumple	No cumple

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Miguel Centurión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez
Abogado – Mat N°
Dirección Jurídica

10 CAPACIDAD FINANCIERA

INFOCENTER S.A.									
		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	22.825.237.208	1.12	40.504.640.562	1.31	35.260.914.818	1.65	1,36	CUMPLE
	Pasivo corriente	20.365.072.866		30.961.534.959		21.429.677.705			
Endeudamiento	Pasivo total	23.073.973.981	0.61	38.819.788.124	0.73	32.670.246.802	0.68	0,67	CUMPLE
	Activo total	37.821.618.410		53.215.181.955		47.859.016.435			
Rentabilidad	Utilidad Neta	1.561.641.241	1.14	674.669.909	0.49	836.637.205	0.61	0,75	CUMPLE
	Capital	1.365.000.000		1.365.000.000		1.365.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					35.260.914.818	13.831.237.113	163.274.981	CUMPLE
	Pasivo corriente					21.429.677.705			
									1.088.499.872

FARRES SACI.									
		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	6.018.951.423	18.66	6.247.376.980	15.16	6.408.885.420	11.63	15,15	CUMPLE
	Pasivo corriente	322.482.130		412.012.135		550.999.315			
Endeudamiento	Pasivo total	322.482.130	0,05	412.012.135	0,06	550.999.315	0,08	0,06	CUMPLE
	Activo total	6.912.831.654		7.483.384.745		7.178.045.325			
Rentabilidad	Utilidad Neta	134.201.620	0,03	130.757.631	0,03	139.205.318	0,03	0,03	CUMPLE
	Capital	5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					6.247.376.980	5.835.364.845	216.720.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					412.012.135			
									1.444.800.000

PARASOFT S.R.L.									
		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	22.883.354.324	1,76	16.212.516.467	1,68	19.777.116.411	1,72	1,72	CUMPLE
	Pasivo corriente	13.032.925.693		9.636.965.087		11.480.319.423			
Endeudamiento	Pasivo total	13.032.925.693	0,46	9.636.965.087	0,37	11.480.319.423	0,39	0,41	CUMPLE
	Activo total	28.124.761.690		26.220.656.724		29.665.035.395			
Rentabilidad	Utilidad Neta	3.452.547.503	2,65	3.064.040.431	2,36	3.531.398.310	2,71	2,57	CUMPLE
	Capital	1.300.768.000		1.300.768.000		1.300.768.000			
Capital Operativo	Activo corriente					19.777.116.411	8.296.796.988	79.499.988	CUMPLE
	Pasivo corriente					11.480.319.423			
									529.999.920

ISC S.R.L.									
		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.649.705.526	6,44	3.059.801.093	3,98	3.611.145.066	4,13	4,85	CUMPLE
	Pasivo corriente	411.584.655		768.032.899		874.274.452			
Endeudamiento	Pasivo total	411.584.655	0,14	768.032.899	0,23	874.274.452	0,23	0,20	CUMPLE
	Activo total	2.856.644.130		3.304.977.105		3.850.326.656			
Rentabilidad	Utilidad Neta	370.987.712	1,69	91.884.731	0,42	84.352.424	0,13	0,75	CUMPLE
	Capital	220.000.000		220.000.000		641.433.440			
Capital Operativo	Activo corriente					3.611.145.066	2.736.870.614	26.985.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					874.274.452			
									179.900.000

11. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

Siguiendo el método de evaluación establecido en el **Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5.174/05**, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por las firmas oferentes, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, constatándose que las mismas **no poseen errores aritméticos**.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Miguel Ferrucción
Dpto. de Tecnología
Dirección Informática
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mirtha E. Valdez
Abogado – Mat. N° 5
Dirección Jur.

12.VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECCIÓN III, SUMINISTROS REQUERIDOS.

N° de Orden	Requisitos Mínimos	INFOCENTER S.A.		PARASOFT S.R.L.		FARRES SACI		ISC SRL.	
		Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	cumple	No cumple
1	Especificaciones Técnicas de los Servicios Ofertados.	X		X			X		X

En base al estudio pormenorizado de las documentaciones técnicas presentadas por las firmas oferentes, en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 16/16 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS", y conforme al Pliego de Bases y Condiciones, se formulan las siguientes observaciones:

INFOCENTER S.A.: El oferente Cumple con las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-

PARASOFT S.R.L.: El oferente Cumple con las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-

FARRES SACI.: El oferente No Cumple con las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-

INGENIERIA, SISTEMAS Y CONSULTORIA SRL.: El oferente No Cumple con las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-

13. ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.

No se realizó ninguna aclaración legal y técnicas durante el proceso de la evaluación.-

14. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

N° de Orden	Requisitos Mínimos	INFOCENTER S.A.		PARASOFT S.R.L.		FARRES SACI		ISC SRL.	
		Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
1	1. **Para los lotes 1 al 3:** Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de servicios de mantenimiento de ups a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2011 – 2012 – 2013 – 2014-2015), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta **Para los lotes 4 al 8:** Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión baterías a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2011 – 2012 – 2013 – 2014-2015), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta	X		X			X		X

15. RECOMENDACIÓN DE LA COMISION EVALUADORA:

Conforme a los principios de economía, eficiencia, transparencia y publicidad, igualdad y libre competencia establecidos en el art. 4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los Criterios de Evaluación y Calificación estipulado en el Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 de "CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, el

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Andrés Olmedo COMISION EVALUADORA DE CONTRATACIONES

Miguel Centurión Dpto. de Tecnología Dirección de Informática Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Mirtha E. Valdez Abogado – Mat. N° Dirección Jurídica

Comité de Reevaluación de Ofertas eleva su Informe Final a la Dirección Operativa de Contrataciones y por su intermedio al Consejo de Administración con las siguientes sugerencias:

a) ***DESCALIFICAR*** a las firmas FARRES SACI, e INGIENERIA, SISTEMAS Y CONSULTORIA S.R.L., por no cumplir con las condiciones Técnicas exigidas en el Pliego de Bases Condiciones.-

b) ***ADJUDICAR*** a las firmas INFOCENTER S.A., y PARASOFT S.R.L., por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras establecido por el PBC, conforme al siguiente cuadro:

INFOCENTER S.A.	
LOTE 1 - Mantenimiento UPS Marca Eaton	
Monto Mínimo Lote 1	G. 400.000.000 IVA Incluido
Monto Máximo Lote 1	G. 800.000.000 IVA Incluido

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA incl.
Mantenimiento de UPS de 160 KVA Marca EATON Modelo 9390						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
1	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equi	Unidad	Evento	1	350.000
2	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	9.150.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)						
3	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	85.000.000
Mantenimiento de UPS de 60 KVA Marca EATON Modelo 9390						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
4	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equi	Unidad	Evento	1	350.000
5	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	7.150.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)						
6	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	56.520.000
Mantenimiento de UPS de 30 KVA Marca EATON Modelo DX Series						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
7	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equi	Unidad	Evento	1	350.000
8	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	5.900.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)						
9	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	18.500.000
Mantenimiento de UPS de 15 KVA Marca EATON Modelo DX Series						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
10	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equi	Unidad	Evento	1	350.000
11	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	1.980.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)						
12	81111812-008	Kit de Repuestos	Unidad	Unidad	1	10.400.000
		SOPORTE TÉCNICO UPS MARCA EATON 15KVA 30 KVA 60KVA 160KVA				
13	81111812-008	Soporte Técnico	Hora/Hombre	Evento	1	1.900.000
CAPACITACIÓN 15KVA 30 KVA 60KVA 160KVA						
14	81111812-008	Capacitación	Unidad	Unidad	1	5.100.000
Monto Total Adjudicado Unitarios del LOTE 1: Son Guaraníes Dos cientos tres millones (Gs. 203.000.000) IVA incluido.-						**203.000.000**

Monto Máximo Adjudicado Lote 1: G. 800.000.000 (Guaraníes ochocientos millones) IVA INCLUIDO.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Miguel Centurión
Dpto. Tecnología
Dirección Informática
Instituto de Previsión

INSTITUTO DE PREVISI
Mirtha E. Val
Abogado – Ma
Dirección J

PARASOFT S.R.L.						
LOTE 2 - Mantenimiento UPS Marca Aros 250 KVA						
Monto Mínimo Lote 2		G. 160.000.000 IVA Incluido				
Monto Máximo Lote 2		G. 320.000.000 IVA Incluido				
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
1	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	5.087.500
2	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	10.175.000
		SOPORTE TÉCNICO				
3	81111812-008	Soporte Técnico	Hora/Hombre	Evento	1	2.200.000
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)				
4	81111812-008	Batería de Recambio	Unidad	Unidad	1	1.450.000
5	81111812-008	Placa Principal - Control Central	Unidad	Unidad	1	22.260.000
6	81111812-008	Placa de Potencia – Inversora	Unidad	Unidad	1	19.260.000
7	81111812-008	Placa de Potencia – Rectificadora	Unidad	Unidad	1	19.260.000
8	81111812-008	Placa Controladora de Fuentes/Potencia	Unidad	Unidad	1	19.260.000
9	81111812-008	Ventiladores - Cooling Fan	Unidad	Unidad	1	3.800.000
10	81111812-008	Fusible 100-120 A FF 400/660V	Unidad	Unidad	1	890.000
11	81111812-008	Fusible 160A aR 400/660V	Unidad	Unidad	1	990.000
12	81111812-008	Fusible 250A aR 400/660V 200KA M8	Unidad	Unidad	1	1.250.000
13	81111812-008	Contactor de Entrada	Unidad	Unidad	1	9.075.000
14	81111812-008	SCR Module - Semipack 250A 1200V	Unidad	Unidad	1	880.000
15	81111812-008	IGBT - bipolar	Unidad	Unidad	1	3.800.000
16	81111812-008	Graphic System Card	Unidad	Unidad	1	880.000
17	81111812-008	Voltage-Current Interface Card	Unidad	Unidad	1	880.000
18	81111812-008	Rectifier SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	2.500.000
19	81111812-008	Filter Card 3X + 2Y	Unidad	Unidad	1	880.000
20	81111812-008	Interface AC+RC SCR Card	Unidad	Unidad	1	3.200.000
21	81111812-008	Static Switch SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	880.000
22	81111812-008	IGBT Driver Card	Unidad	Unidad	1	1.880.000
23	81111812-008	Inv. Volt-Curr Interface Card	Unidad	Unidad	1	880.000
24	81111812-008	Pack transistores de rectificador	Unidad	Unidad	1	3.800.000
25	81111812-008	Battery SCR Driver Card	Unidad	Unidad	1	880.000
26	81111812-008	RS232 – USB Card	Unidad	Unidad	1	880.000
27	81111812-008	Global Power Supply Card (placa)	Unidad	Unidad	1	3.500.000
28	81111812-008	Graphic Display Control	Unidad	Unidad	1	880.000
29	81111812-008	Condensadores	Unidad	Unidad	1	1.320.000
30	81111812-008	Graphic Display Contro Card	Unidad	Unidad	1	4.262.500
31	81111812-008	Current Sensor 3PH TA Card	Unidad	Unidad	1	880.000
32	81111812-008	Graphic Display Card	Unidad	Unidad	1	880.000
		CAPACITACIÓN				
33	81111812-008	Capacitación	Unidad	Unidad	1	3.600.000
Monto total Adjudicado de Precios Unitarios del LOTE 2: Son Guaranies: Cientocincuenta y dos millones quinientos mil. IVA incluido						**152.500.000**

Monto Máximo Adjudicado Lote 2: G. 320.000.000(Guaraníes Trescientos veinte millones) IVA INCLUIDO.-

ITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
CCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Miguel Centurión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión Social

...O DE PRE...
...rtha E. ...
...gado – M...
Direcci...

PARASOFT SRL.						
LOTE 3 - Mantenimiento UPS Marca Riello 90 KVA						
Monto Mínimo Lote 3		G. 80.000.000 IVA Incluido				
Monto Máximo Lote 3		G. 160.000.000 IVA Incluido				
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
1	81111812-008	Evaluación Técnica de Funcionamiento para 1 equipo	Unidad	Evento	1	3.000.000
2	81111812-008	Mantenimiento Preventivo para 1 equipo	Unidad	Evento	1	4.500.000
SOPORTE TÉCNICO						
3	81111812-008	Soporte Técnico	Hora/Hombre	Evento	1	750.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (provisión de repuestos)						
4	81111812-008	Módulo de potencia de 15kva	Unidad	Unidad	1	26.860.000
5	81111812-008	Panel de control y comunicación de UPS	Unidad	Unidad	1	25.720.000
6	81111812-008	Fusibles	Unidad	Unidad	1	2.890.000
7	81111812-008	Pantalla de visualización (display)	Unidad	Unidad	1	5.130.000
CAPACITACIÓN						
8	81111812-008	Capacitación	Unidad	Unidad	1	3.550.000
Monto total Adjudicado de Precios Unitarios del LOTE 3: Son Guaranies Setenta y dos millones cuatrocientos mil. IVA incluido						**72.400.000**

Monto Máximo Adjudicado Lote 3: G. 160.000.000 (Guaraníes Ciento sesenta millones) IVA INCLUIDO.-

INFOCENTER S.A.									
LOTE 4 - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Baterías UPS 160 KVA									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incl	Precio Total IVA incl.
1	81111812-008	Baterías 12V-10	EATON	TAIWAN	Unidad	Unidad	40	1.600.000	**64.000.000**
Monto Total Adjudicado del LOTE 4: Son Guaranies Sesenta y cuatro millones (Gs. 64.000.000) IVA incluido.-									**64.000.000**

PARASOFT SRL.									
LOTE 5 - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Baterías UPS 90 KVA									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incl	Precio Total
1	81111812-008	Baterías 12V-17Ah	Vision	China	Unidad	Unidad	120	416.666	49.999.920
Monto total Adjudicado del LOTE 5: Son Guaranies Cuatrenta y nueve millones novencientos noventa y nueve mil, novecientos veinte. IVA incluido									**49.999.920**

INFOCENTER S.A.									
LOTE 6 - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Baterías UPS 60KVA									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incl	Precio Total IVA incl.
1	81111812-008	Baterías 12V-52	EATON	TAIWAN	Unidad	Unidad	80	930.000	74.400.000
2	81111812-008	Baterías 12V-75	EATON	TAIWAN	Unidad	Unidad	40	1.140.000	45.600.000
Monto Total Adjudicado del LOTE 6: Son Guaranies Ciento veinte millones (Gs. 120.000.000) IVA incluido.-									**120.000.000**

INFOCENTER S.A.									
LOTE 7- Mantenimiento Correctivo - Cambio de Baterías 30 KVA									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incl	Precio Total IVA incl.
1	81111812-008	Baterías 12V-65	EATON	TAIWAN	Unidad	Unidad	32	1.234.375	**39.500.000**
Monto Total Adjudicado del LOTE 7: Son Guaranies Treinta y nueve millones quinientos mil (Gs. 39.500.000) IVA incluido.-									**39.500.000**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Andrés Olmedo
Dpto. de Contrataciones

Miguel Chaturión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Informática
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION
Mirtha E. Vel
Abogado – Me
Dirección

INFOCENTER S.A.									
LOTE 8 - Mantenimiento Correctivo - Cambio de Baterías 15 KVA									
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incl**	**Precio Total IVA Incl.**
1	81111812-008	Baterías 12V-9A	EATON	TAIWAN	Unidad	Unidad	288	225.694	**64.999.872**
Monto Total Adjudicado del LOTE 8: Son Guaraníes Sesenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y dos (Gs. 64.999.872) IVA incluido.-									**64.999.872**

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LA LPN Nº 16/16 GS. 1.618.499.792 IVA INCLUIDO (GUARANIES UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS).-

Es nuestro informe.

Miguel Cerrarión
Dpto. de Tecnología
Dirección de Tecnología
Instituto de Previsión Social

.....
Sr. Miguel Cerrarión
Dirección Tecnología de la Información y de las Comunicaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mirtha Valdez M.
Dirección Jurídica
Matrícula N° 5 406
Dirección Jurídica

.....
Abog. Mirtha Valdez
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Andrés Olmedo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

.....
Abog. Andrés Olmedo
Dirección Operativa de Contrataciones