Petropar
ñanemba'e

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE N° 1159 /13

Asunción, 29 de julio de 2013

POR LA CUAL SE RATIFICA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/13 PARA LA "ADQUISICION DE TANQUES SUBTERRÁNEOS DE COMBUSTIBLE".

VISTO: El Acta Informe de reevaluación del Comité de Evaluación, de fecha 19 de julio de 2013, constituido por Resolución PRE Nº 476/13, de fecha 18 de marzo de 2013; el Memorándum UOC N° 184/2013 de la Unidad Operativa de Contratación, de fecha 23 de julio de 2013; y,

CONSIDERANDO: Que, según el Acta de Apertura de Ofertas de fecha 21 de mayo de 2013, presentaron ofertas las empresas ENGINEERING S.A., CABIPAL METALMEK S.A. y TRANSPORTADORA BINACIONAL S.R.L.

Que, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por Resolución DNCP Nº 1474/2013, de fecha 11 de julio de 2013, dispuso una nueva evaluación de ofertas del presente llamado, y de acuerdo con el mandato recibido por la referida Resolución, se ha procedido a analizar nuevamente las ofertas recibidas en esta licitación.

Que, en base a la reevaluación de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de Evaluación se ratifica en la recomendación de adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 10/13 para la "ADQUISICIÓN DE TANQUES SUBTERRÁNEOS DE COMBUSTIBLE", a la empresa ENGINEERING S.A., por un monto total de G. 7.252.376.000 (Guaraníes siete mil doscientos cincuenta y dos mil trescientos setenta y seis), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Que, la Licitación se encuentra incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de 2012 bajo el Número de Orden 2015.

Que, la Dirección Jurídica, según la Nota Interna DJU/CL/668/2013, de fecha 26 de julio de 2013, informa que las etapas del procedimiento establecido por las normas que regulan las "Contrataciones Públicas" han sido cumplidas por lo que corresponde a la máxima autoridad de la Institución expedirse dictando la resolución de adjudicación, de conformidad con el Art. 2º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", por tanto,

EL PRESIDENTE DE PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), en uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

Art.1º. Ratificar la adjudicación de la Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la "ADQUISICION DE TANQUES SUBTERRÁNEOS DE COMBUSTIBLE", a la empresa ENGINEERING S.A., por un monto total de G. 7.252.376.000 (Guaraníes siete mil doscientos cincuenta y dos mil trescientos setenta y seis), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Es fotocopia del documento que obra en el archivo de la Empresa.

ESTEBAN IZAGUIRRE
Secretario General
PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS SECRETARIA GENERAL PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

PRESIDENCIA

1	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	46.839.000	1.873.560.000
2	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	59.242.000	1.184.840.000
3	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo **compartido, de 10.000 litros, cada compartimiento** para combustibles (gasoil, naftas y alcohol). Chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	48.680.300	1.947.212.000

COPIA PARA LA U.O.C

Es fotocopia del documento que obra en el archivo de la Empresa.-

ESTEBAN IZAGUIRRE
Secretario General
PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS SECRETARIA GENERAL PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

PRESIDENCIA

4	24111808-001	Tanque cilíndrico de **30.000 litros compartido, de 10.000 litros cada compartimiento**, subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	73.750.000	1.475.000.000
5	24111808-001	Tanque cilíndrico de **15.000 litros aéreo**, para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	33.518.500	335.185.000
6	24111808-001	Tanque cilíndrico de **20.000 litros aéreo**, para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	43.657.900	436.579.000
			Total G. IVA incluido						**7.252.376.000**

Art. 2º. Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

COPIA PARA LA U.O.C

Es fotocopia del documento que obra en el archivo de la Empresa.-

FIRMA:

SERGIO ESCOBAR AMARILLA
PRESIDENTE

ESTEBAN IZAGUIRRE
Secretario General
PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS • PETROPAR •