Petropar
ñanemba´e

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 267

Asunción, 06 de junio de 2013

Señores
TRANSPORTADORA BINACIONAL S.R.L.
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la **"ADQUISICION DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLES"**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), ha dictado la Resolución PRE N° 966/13, en fecha 06 de junio de 2013, cuya parte resolutiva dice:

Art.1° Adjudicar Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la **"ADQUISICIÓN DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLES"**, a la empresa ENGINEERING S.A., por un monto total de G. 7.252.376.000 (Guaraníes siete mil doscientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y seis), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	46.839.000	1.873.560.000

Abog. CARLOS ESQUIVEL
JEFE
U.O.C. PETROPAR

2	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	59.242.000	1.184.840.000
3	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo **compartido, de 10.000 litros, cada compartimiento** para combustibles (gasoil, naftas y alcohol). Chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	48.680.300	1.947.212.000
4	24111808-001	Tanque cilíndrico de **30.000 litros compartido, de 10.000 litros cada compartimiento**, subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	73.750.000	1.475.000.000

Abog. CARLOS ESQUIVEL
JEFE
U.O.C. - PETROPAR

5	24111808-001	Tanque cilíndrico de **15.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	33.518.500	335.185.000
6	24111808-001	Tanque cilíndrico de **20.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	43.657.900	436.579.000
Total G. IVA Incluido									**7.252.376.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
Unidad Operativa de Contratación

contrataciones

De: Ana Ruiz Diaz
Enviado el: martes, 11 de junio de 2013 12:06
Para: contrataciones
Asunto: RV: Cedula de Notificacion Nº 267

De: Microsoft Exchange
Enviado el: jueves, 06 de junio de 2013 12:27
Para: Ana Ruiz Diaz
Asunto: Retransmitido: Cedula de Notificacion Nº 267

Se ha realizado la entrega a estos destinatarios o listas de distribución, pero el destino no envió notificación de entrega:

binacional@binacional.com.br

Asunto: Cedula de Notificacion Nº 267

Enviado por Microsoft Exchange Server 2007

Petropar
ñanemba'e

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 266

Asunción, 06 de junio de 2013

Señores
CABIPAL METALMEK S.A.
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la **"ADQUISICION DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLES"**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), ha dictado la Resolución PRE N° 966/13, en fecha 06 de junio de 2013, cuya parte resolutiva dice:

Art.1° Adjudicar Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la **"ADQUISICIÓN DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLES"**, a la empresa ENGINEERING S.A., por un monto total de G. 7.252.376.000 (Guaraníes siete mil doscientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y seis), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	46.839.000	1.873.560.000

Abog. CARLOS ESQUIVEL
JEFE
U.O.C. - PETROPAR

2	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	59.242.000	1.184.840.000
3	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo **compartido, de 10.000 litros, cada compartimiento** para combustibles (gasoil, naftas y alcohol). Chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	48.680.300	1.947.212.000
4	24111808-001	Tanque cilíndrico de **30.000 litros compartido, de 10.000 litros cada compartimiento**, subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	73.750.000	1.475.000.000

Abog. CARLOS ESQUIVEL
JEFE
U.O.C. PETROPAR

5	24111808-001	Tanque cilíndrico de **15.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	33.518.500	335.185.000
6	24111808-001	Tanque cilíndrico de **20.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	43.657.900	436.579.000
Total G. IVA Incluido									**7.252.376.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
Unidad Operativa de Contratación

contrataciones

De: Ana Ruiz Diaz
Enviado el: martes, 11 de junio de 2013 12:10
Para: contrataciones
Asunto: RV: Cedula de Notificacion Nº 266

De: Ana Ruiz Diaz
Enviado el: jueves, 06 de junio de 2013 12:53
Para: Nelson Ruben Galvan
Asunto: RV: Cedula de Notificacion Nº 266

De: Microsoft Exchange
Enviado el: jueves, 06 de junio de 2013 12:35
Para: Ana Ruiz Diaz
Asunto: Retransmitido: Cedula de Notificacion Nº 266

Se ha realizado la entrega a estos destinatarios o listas de distribución, pero el destino no envió notificación de entrega:

cabipal@conexion.com.py

metalmec@conexion.com.py

Asunto: Cedula de Notificacion Nº 266

Enviado por Microsoft Exchange Server 2007

Petropar
ñanemba'e

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 265

Asunción, 06 de junio de 2013

Señores
ENGINEERING S.A.
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la **"ADQUISICION DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLES"**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), ha dictado la Resolución PRE N° 966/13, en fecha 06 de junio de 2013, cuya parte resolutiva dice:

Art.1° Adjudicar Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la **"ADQUISICIÓN DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLES"**, a la empresa ENGINEERING S.A., por un monto total de G. 7.252.376.000 (Guaraníes siete mil doscientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y seis), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	46.839.000	1.873.560.000

Abog. CARLOS ESQUIVEL
JEFE
DPTO. PETROPAR

2	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	59.242.000	1.184.840.000
3	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo **compartido, de 10.000 litros, cada compartimiento** para combustibles (gasoil, naftas y alcohol). Chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	48.680.300	1.947.212.000
4	24111808-001	Tanque cilíndrico de **30.000 litros compartido, de 10.000 litros cada compartimiento,** subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	73.750.000	1.475.000.000

Abog. CARLOS ESQUIVEL
JEFE
U.O.C. PETROPAR

Petropar ñanemba'e

5	24111808-001	Tanque cilíndrico de **15.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	33.518.500	335.185.000
6	24111808-001	Tanque cilíndrico de **20.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	43.657.900	436.579.000
Total G. IVA Incluido									**7.252.376.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
Unidad Operativa de Contratación

[REPORTE DE TRANSMISION]

JUN. 06 2013 12:27PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0647883	JUN. 06 12:20PM	06'15	TX	03	OK

Nelson Gonzalez.