# INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2014 "ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA XVI REGION SANITARIA DE BOQUERON" – I.D. Nº 272.846

### 1- INTRODUCCION

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **dos** días del mes de **junio** del año **dos mil catorce**, siendo las 15:00 horas, se reúnen los miembros designados por **MEMORÁNDUM SUB UOC 1 Nº 27/14** de fecha 06/05/2014, para integrar el Comité de Evaluación; a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

Este comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe en el marco del estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo con las condiciones, requerimientos y especificaciones técnicas, establecidos en los documentos del presente procedimiento de contratación, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses de la XVI Región Sanitaria de Boquerón.

### 2- ANTECEDENTES

a) **Nº PAC:** ID 272.846
b) **Sistema de Adjudicación:** ITEMS
c) **Disponibilidad Presupuestaria:** se procede a verificar la Disponibilidad asignada en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2014, según el Objeto de Gasto 530, en concordancia con el Plan Anual de Contrataciones. A través del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 3303/2014 se certifica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria y Financiera de Gs. 45.520.000 (cuarenta y cinco millones quinientos veinte mil) y a las estimaciones globales de costo, conforme lo establecen el Art. 15 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas y el Art. Nº 13 del Decreto 21909/03 que lo reglamenta, por lo que la presente Contratación Directa Nº 06/2014, dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.
d) **Miembros del Comité de Evaluación:** han sido designados el Arq, Diego Sotomayor – **Representante de la Sub Unidad Operativa Nº 1**, Lic. Zunilda Medina – **Representante de la Sub Unidad Operativa Nº 1** – Abog. Cristhian Ríos – **Representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P. y B.S.**.-

### 3- ACTA DE APERTURA

De acuerdo al procedimiento previsto por el Art. 54 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de ofertas, en la oficina de la Sub Unidad Operativa Nº 1, sito en las calles Brasil entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno, a los seis días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 10:30 horas, con la presentación de 3 (tres) ofertas, correspondientes a la siguientes firmas:

| Nº | OFERENTE | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1.- | **TRAFOPAR S.A.**<br>Vigencia de la oferta: 60 días<br>Garantía de Mantenimiento de la Oferta: 90 días<br>Todas debidamente foliadas 01 al 25<br>Presenta Certificado del SIPE Nº 1.296.091 | **Gs. 72.200.000.-** |
| 2.- | **TRAFOSUR S.A.**<br>Vigencia de la oferta: 60 días<br>Garantía de Mantenimiento de la Oferta: 90 días<br>Todas debidamente foliadas 01 al 56<br>Presenta Certificado del SIPE Nº 1.296.152 | **Gs. 45.520.000.-** |

| | | |
|---|---|---|
| 3.- | GOTZE INGENIERIA S.A.<br>Vigencia de la oferta: 60 días<br>Garantía de Mantenimiento de la Oferta: 90 días<br>Todas debidamente foliadas 01 al 35<br>Presenta Certificado del SIPE Nº 1.295.871 | Gs. 64.000.000 |

OBSERVACIÓN:

Se verifica y se imprime el Registro de Empresas Inhabilitadas, del Portal de Contrataciones Públicas; **que ninguno de los oferentes se encuentran inhabilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.**

## 4- ANALISIS DE LA OFERTA

**4.1.** De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Art. 60 del Decreto Nº 21909/03 se procede a verificar el cumplimiento de cada oferta, si contienen la documentación básica de carácter sustancial, la cual se detalla en la planilla que se presenta a continuación:

| I - Documentos Sustanciales | TRAFOPAR S.A. | TRAFOSUR S.A. | GOTZE INGENIERIA S.A. |
|---|---|---|---|
| **Formulario Oferta**: El oferente presentará el formulario de oferta que se adjunta en el Anexo 2. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Garantía de Mantenimiento de Oferta**: 90 DÍAS. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Declaración Jurada** de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Artículo Nº 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc, W ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas | CUMPLE/SIPE | CUMPLE | CUMPLE/SIPE |
| **Declaración Jurada** en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | CUMPLE/SIPE | CUMPLE | CUMPLE/SIPE |

De la verificación, se ha constatado que las firmas han dado cumplimiento a los requisitos exigidos en la documentación básica de carácter sustancial requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado a Contratación Directa Nº 06/14, por lo que seguidamente se procede a analizar los documentos técnicos, legales y financieros de dichas firmas.

**4.2.** En concordancia con las disposiciones contenidas en el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03 establece en el punto 3 "Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo..., la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de licitación..", a continuación el cuadro comparativo de las ofertas presentadas:

## DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
## SUB UNIDAD OPERATIVA Nº 1

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

**DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA XVI REGION SANITARIA BOQUERON- ID. 272.846**

**MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2014**

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO REFERENCIAL | Empresa 1: GOTZE INGENIERIA S.A. | | | | | | Empresa 2: TRAFOSUR S.A. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | | |
| | | | | | | | | Cantidad Ofertada | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) | % | Cantidad Ofertada | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) | % |
| 1 | 39121001-003 | Transformador de potencia trifásico de 63 KV | Acometida de MT de líneas aéreas trifásica de media tensión conforme al siguiente detalle:<br>Poste de Hº Aº 12 m. según proyecto ANDE con cimentación reforzada.<br>Aisladores polimérico de retención para 23 KV.<br>Aislador triple campana con perno.<br>Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2.-<br>Seccionador de MT con fusible tipo ANDE.<br>Preformado de Retención y atadura de 35 mm2.<br>Servicio de Transporte Camión Grúa y mano de obra Especializada.<br>Tramites en ANDE para Proyecto y Aprobación<br>Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 63 KVA conforme al siguiente detalle:<br>Poste de Hº Aº de 12m con cimentación reforzada.<br>Crucetas de madera y herrajes en Gral. todos galvanizados.<br>Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnuda de 25mm2.<br>Cable tipo Cu- NYY de 3 x 35 + 25 mm2.-<br>Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y equipo de medición<br>Descargadores de M T Polimérico.<br>Seccionadores de M T con fusible.<br>Aisladores poliméricos de retención.-<br>Provisión y montaje de un transformador de 63 KVA tipo ANDE con todas las documentaciones, certificado de aprobación en Laboratorio de la ANDE y Garantía Escrita de un año.-<br>Provisión y montaje de un Banco capacitor fijo, para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE.<br>Extensión de Líneas de media tensión aproximado, 150 mtrs. del sitio de instalación del transformadar. La cantidad necesaria para la misma en la utilización de la bajada 5 mts. de la línea de extensión, 38mtrs. lineal hasta el tablero de distribuidor (tablero General).-<br><br>Circuito llave limitadora tablero General con provisión y montaje de conductor Cu- NYY de 3 x 35 +25 mm2.- llave TM tipo europeo de D 100- R100A. Caja metálica y conexión a la instalación existente, cuya distancia ubicada del tablero general se encuentra a 38 mtrs. del medidor de la ANDE y cuenta con un solo tablero general.<br>Todas las instalaciones se realizaran de acuerdo a los Reglamentos de la ANDE de baja y media tensión.-<br>Todos los tramites deberán ser realizados por la Empresa Contratista.-<br>Los Derechos de conexión y la garantía de Consumo quedaran a cargo del MSPY BS. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.- | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 45.520.000 | 1 | TECNOTRAFO | NACIONAL | 64.000.000 | 64.000.000 | 40,60 | 1 | TRAFOSUR | PARAGUAYA | 45.520.000 | 45.520.000 | 0,00 |
| MONTO TOTALES IVA INCLUIDO ==========>>>>>>>>>>>>>>>>>> | | | | | | | | | | | | 64.000.000 | | | | | | 45.520.000 | |

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO REFERENCIAL | Empresa 3: TRAFOPAR S.A. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | | |
| | | | | | | | | Cantidad Ofertada | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA | IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) | % |
| 1 | 39121081-003 | Transformador de potencia trifásico de 63 KV | Acometida de MT de líneas aéreas trifásica de media tensión conforme al siguiente detalle:<br>Poste de Hº Aº 12 m. según proyecto ANDE con cimentación reforzada.<br>Aisladores polimérico de retención para 23 KV.<br>Aislador triple campana con perno.<br>Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2.-<br>Seccionador de MT con fusible tipo ANDE.<br>Preformado de Retención y atadura de 35 mm2.<br>Servicio de Transporte Camión Grúa y mano de obra Especializada.<br>Tramites en ANDE para Proyecto y Aprobación<br>Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 63 KVA conforme al siguiente detalle:<br>Poste de Hº Aº de 12m con cimentación reforzada.<br>Crucetas de madera y herrajes en Gral. todos galvanizados.<br>Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25mm2.<br>Cable tipo Cu- NYY de 3 x 35 + 25 mm2.-<br>Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y equipo de medición<br>Descargadores de M T Polimérico.<br>Seccionadores de M T con fusible.<br>Aisladores poliméricos de retención.-<br>Provisión y montaje de un transformador de 63 KVA tipo ANDE con todas las documentaciones, certificado de aprobación en Laboratorio de la ANDE y Garantía Escrita de un año.-<br>Provisión y montaje de un Banco capacitor fijo, para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE.<br>Extensión de Líneas de media tensión aproximado, 150 mtrs. del sitio de instalación del transformador. La cantidad necesaria para la misma en la utilización de la bajada 5 mts. de la línea de extensión, 30mtrs. lineal hasta el tablero de distribuidor (tablero General).-<br><br>Circuito llave limitadora tablero General con provisión y montaje de conductor Cu- NYY de 3 x 35 +25 mm2.- llave TM tipo europeo de D 100- R100A. Caja metálica y conexión a la instalación existente, cuya distancia ubicada del tablero general se encuentra a 30 mtrs. del medidor de la ANDE y cuenta con un solo tablero general.<br>Todas las instalaciones se realizaran de acuerdo a los Reglamentos de la ANDE de baja y media tensión.-<br>Todos los tramites deberán ser realizados por la Empresa Contratista.-<br>Los Derechos de conexión y la garantía de Consumo quedaran a cargo del MSPY BS. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.- | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 45.520.000 | 1 | TRAFOPAR | NACIONAL | 72.200.000 | 72.200.000 | 58,61 |
| MONTO TOTALES IVA INCLUIDO ==========>>>>>>>>>>>>>>>>>> | | | | | | | | | | | | 72.200.000 | |

Siendo la oferta más baja de la firma **TRAFOSUR S.A.**, se procede a analizar en detalle los requisitos de calificación, establecidos en PBC, los cuales se detallan en la planilla que se presenta a continuación:

| **Documentos Legales** | | **TRAFOSUR S.A.** |
|---|---|---|
| a) | Constancia del SIPE Nº | **1.296.152** |
| b) | Fotocopia Simple de la Cédula de identidad del firmante de la Oferta. | **CUMPLE** |
| c) | Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos sociales, Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección personas jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. | **CUMPLE / SIPE** |
| d) | Fotocopia Simple de la Cedula Tributaria Constancia de inscripción en el Registro Único del Contribuyente (RUC) y de los Documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. | **CUMPLE / SIPE** |
| e) | Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) o de los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. | **CUMPLE / SIPE** |
| f) | Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y o del impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta. | **CUMPLE /SIPE** |
| g) | Autorización del fabricante representante o distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado sino sea importador y o distribuidor de los bienes. | **CUMPLE** |
| h) | El oferente deberá contar con una experiencia, Contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente Contratación, de un periodo de no menos de 1 año, sean en Instituciones públicas o privadas, de Bienes similares a lo ofertado. | **CUMPLE** |

Por Nota C.E. Nº 01/14, de fecha 19/05/14, remitida vía fax y recibida por la Sra. Fátima Mendoza, se solicita aclaración a la presentación del contenido de la oferta, en un plazo de 24 horas.

La firma **TRAFOSUR S.A.**, presenta la aclaración del documento solicitado en fecha 20/05/14, cumpliendo en forma y en fecha lo solicitado.

Se comprueba el contenido del documento, la empresa **TRAFOSUR S.A.**, **CUMPLE** satisfactoriamente con los requisitos de la calificación.

## 5- ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA, EXPERIENCIA

De conformidad a lo previsto en la Carta de Invitación, ANEXO B, Evaluación de ofertas, Punto b) Capacidad Financiera, Punto d) Experiencia, se procede a analizar la oferta presentada por la firma **TRAFOSUR S.A.**, resultando lo que se detallan a continuación:

### b)- Capacidad Financiera

| Documentos Legales | TRAFOSUR S.A. |
|---|---|
| Capacidad Financiera<br>a) **Ratio de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente – Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio en los dos últimos años (2012 – 2013)<br>b) **Endeudamiento:** Pasivo Total/Activo Total – No deberá ser mayor a 0,80 en promedio a los dos últimos años (2012 – 2013).<br>c) **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de Impuesto o Perdida con respecto a Capital. En promedio de los dos últimos años no deberá ser negativo (2012 – 2013) | **CUMPLE** |

**EMPRESA: TRAFOSUR S.A.**

| INDICES FINANCIEROS | | AÑO 2012 | | AÑO 2013 | | PROMEDIO | CALIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MONTO GS. | INDICE | MONTO GS. | INDICE | | |
| RATIO DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE | 26.192.427.584 / 12.089.861.389 | 2,17 | 30.106.009.339 / 11.676.358.024 | 2,58 | **2,37** | **CUMPLE** |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL | 12.436.127.006 / 33.887.793.311 | 0,37 | 12.245.617.302 / 39.440.515.738 | 0,31 | **0,34** | **CUMPLE** |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL | 6.902.190.225 / 14.000.000.000 | 0,49 | 8.245.293.563 / 18.000.000.000 | 0,46 | **0,48** | **CUMPLE** |

### d) Experiencia

| | |
|---|---|
| Contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente Contratación, de un periodo de no menos de 1 año, sean en Instituciones públicas o privadas, de bienes similares a lo ofertado.- | **CUMPLE** |

## 6- ANALISIS DE MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES

Se menciona que se procedió a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 4558/2011, que establece Mecanismos de Apoyo a la Producción y Empleo Nacional a través de los Procesos de Contratación Pública, en su Art. 2 donde se dispone " que las Contrataciones que realiza el Estado Paraguayo, se establezca un margen de preferencia del 20% (veinte por ciento) a favor de los productos y servicios de origen Nacional", el oferente podrá presentar el Certificado de Origen Nacional o Constancia otorgado por el Ministerio de Industria y Comercio de Gestión de la misma a fin de dar aplicación al Margen de Preferencia mencionado.

## 7- MOTIVOS DE CALIFICACION

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28º de la Ley 2051/03 " De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, "la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1 ) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la firma **TRAFOSUR S.A**

## 8- RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Articulos 27 y 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación a la siguiente firma, conforme al siguiente cuadro:

**CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO**

**INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.**

**DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA XVI REGIÓN SANITARIA DE BOQUERÓN - ID 272.846**

**MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2.014**

**ADJUDICADO: TRAFOSUR S.A.**

**R.U.C.: 80026314-6**

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | RELACIÓN DE MEDIDA | CANTIDAD ADJUDICADA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39121001-003 | Transformador de potencia trifásico de 63 KV | Acometida de MT de líneas aéreas trifásica de media tensión conforme al siguiente detalle:<br>Poste de Hº Aº 12 m. según proyecto ANDE con cimentación reforzada.<br>Aisladores polimérico de retención para 23 KV.<br>Aislador triple campana con perno.<br>Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2.-<br>Seccionador de MT con fusible tipo ANDE.<br>Preformado de Retención y atadura de 35 mm2.<br>Servicio de Transporte Camión Grúa y mano de obra Especializada.<br>Tramites en ANDE para Proyecto y Aprobación<br>Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 63 KVA conforme al siguiente detalle<br>Poste de Hº Aº de 12m con cimentación reforzada.<br>Crucetas de madera y herrajes en Gral. todos galvanizados.<br>Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25mm2.<br>Cable tipo Cu- NYY de 3 x 35 + 25 mm2.-<br>Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y equipo de medición<br>Descargadores de M T Polimérico.<br>Seccionadores de M T con fusible.<br>Aisladores poliméricos de retención.-<br>Provisión y montaje de un transformador de 63 KVA tipo ANDE con todas las documentaciones, certificado de aprobación en Laboratorio de la ANDE y Garantía Escrita de un año.-<br>Provisión y montaje de un Banco capacitor fijo, para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE.<br>Extensión de Líneas de media tensión aproximado, 150 mtrs. del sitio de instalación del transformador. La cantidad necesaria para la misma en la utilización de la bajada 5 mts. de la línea de extensión, 30mtrs. lineal hasta el tablero de distribuidor (tablero General).-<br><br>Circuito llave limitadora tablero General con provisión y montaje de conductor Cu-NYY de 3 x 35 +25 mm2.- llave TM tipo europeo de D 100- R100A. Caja metálica y conexión a la instalación existente, cuya distancia ubicada del tablero general se encuentra a 30 mtrs. del medidor de la ANDE y cuenta con un solo tablero general.<br>Todas las instalaciones se realizaran de acuerdo a los Reglamentos de la ANDE de baja y media tensión.-<br>Todos los tramites deberán ser realizados por la Empresa Contratista.-Los Derechos de conexión y la garantía de Consumo quedaran a cargo del MSPY BS. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.- | 1 | TRAFOSUR | PARAGUAYA | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 45.520.000 | 45.520.000 |
| | | | MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR (IVA INCLUIDO) | | | | | | | | | 45.520.000 |

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación y sus Anexos, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

| EMPRESA: | ÍTEM ADJUDICADO: | MONTO – Gs. (IVA Incl.) |
|---|---|---|
| 1. TRAFOSUR S.A. | 01 | 45.520.000.- |
| MONTO TOTAL A ADJUDICAR (I.V.A. Incluido) | | 45.520.000.- |
| SON GUARANIES: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL.- | | |

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

**Lic. ZUNILDA MEDINA**
COMITÉ DE EVALUACION
Sub Unidad Operativa Nº 1

**Arq. DIEGO SOTOMAYOR**
COMITÉ DE EVALUACION
Sub Unidad Operativa Nº 1

**Abog. CRISTHIAN RIOS**
COMITÉ DE EVALUACION
Dirección General Operativa de Contrataciones