Anexo A-5

VERIFICACION DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

LCO ANDE N° 1176/2022 - ADQUISICIÓN DE CAJAS DE POLICARBONATO PARA MEDIDORES ELECTRÓNICOS

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA REQUERIDA

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes requisitos:

Requisitos Mínimos	Requisitos Mínimos			
	Oferente Individual	Consorcios		
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder
a- El oferente deberá contar con antecedentes en la provisión de bienes objeto de la presente licitación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, acreditadas mediante Certificados expedidos por clientes, Contratos finiquitados y/o facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2019, 2020 y 2021), o que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) de lo ofertado en esta Licitación	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	40%	60%

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales de contratos ejecutados y finiquitados en las que se indiquen claramente el periodo de ejecución y montos ejecutados, que avalen la experiencia requerida. Deberán indicarse los datos del contacto de la empresa emisora de la documentación.

Oferente			Compañía Comercial delParaguay S.A.		
Experiencia - Descripción del Bien Ofertado	Fecha del ARD	Cantidad (un)	Contrato N°	Factura N°	Monto en ₲
Caja de Policarbonato para Medidores Electrónicos	11/04/2019	50.000	6834/2016	003-008-0000096	925.000.000
Tapa de Policarbonato para Nichos de Medidores (*)	29/06/2021	50.000	7509/2018	003-008-0000096	1.771.481.240
MONTO TOTAL (₲)					2.696.481.240

(*) Oferta original de 314.000 USD - Cotización Dólar BCP de Fecha 15/04/2019 correspondiente a la fecha de la Factura N° 003-008-0000096 emitida por CCP S.A.-

Monto Ofertado del presente Proceso de Compra ₲ 404.985.000

Evaluación de la Experiencia	50% Monto ofertado	Monto Facturado Últimos 03 Años	Diferencia	Cumple / No Cumple
Montos según Requisitos del PBC	202.492.500	2.696.481.240	2.493.988.740	Cumple

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente				**Lote:**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente				**Item**
DATOS		**MARCA:**	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	
		MODELO (denominación comercial o según catalogo) :	8398 – C	
		FABRICANTE:	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	
		ORIGEN:	BRASIL	
		PROCEDENCIA:	BRASIL	
DESCRIPCIÓN			**EE.TT. ANDE N° 19.01.50 - Rev. 1**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
2	**REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS**	Según Normas indicadas en el ítem 2.1.	IEC 17025 - IEC 60529	CUMPLE
		Según otras Normas indicadas en el ítem 2.2. y 2.3.	NBR 5426 - NBR 15820 IEC 60695 - IEC 60695-10-2	CUMPLE
		Debe suministrar las otras Normas indicadas en los ítems 2.2. y 2.3., si aplica	IEC 60695-10-2	CUMPLE
3	**Condiciones de Servicio**	Apto para funcionar con las condiciones de instalación: Según ítem 3.1.	Sí, de acuerdo con Ítem 3.1	CUMPLE
		Apto para funcionar con las condiciones ambientales: Según ítem 3.2.	Sí, de acuerdo con Ítem 3.2	CUMPLE
		Apto para funcionar con las características de la red: Según ítem 3.3	Sí, de acuerdo con Ítem 3.3	CUMPLE
4	**CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACCESORIOS**	Material de la Tapa: Policarbonato Virgen transparente	Policarbonato virgen transparente	CUMPLE
		Material de la Tapa: (con protección anti rayos UV)	Material con protección UV	CUMPLE
		Espesor de la Tapa: 3 ± 0,5 mm	3,02 mm	CUMPLE
		Material de la Base de la Caja: Policarbonato virgen o reciclado	Policarbonato reciclado	CUMPLE
		Material de la Base de la Caja: (Con protección anti rayos UV)	Material con protección UV	CUMPLE
		Espesor de la Base de la Caja: 3 ± 0,5 mm	3,04 mm	CUMPLE
Observaciones:				

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Lote:**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Item:**
DESCRIPCIÓN				**EE.TT. ANDE N° 19.01.50 - Rev. 1**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
4	**CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACCESORIOS**	Material del Soporte del Medidor	Policarbonato virgen o reciclado	Policarbonato virgen	CUMPLE
		Estanqueidad según IEC 60529	IP 43	Grado Protección IP 43	CUMPLE
		Superficie exterior lisa e inclinada	(Según ítem 4.2.3)	Superficie lisa	CUMPLE
		Entrada de Cables	(Según ítem 4.2.4)	Sí	CUMPLE
		Cauchos Pasacables Superior e Inferior	2 unidades (Según ítem 4.2.5)	Sí, 02 unidades	CUMPLE
		Piezas Intercambiables	Sí (Según ítem 4.2.6)	Sí	CUMPLE
		Accesorios de fijación a poste	Sí (Según ítem 4.2.8 Y 9.1.2)	Sí	CUMPLE
Observaciones:					

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Lote:**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente					**Item**
DESCRIPCIÓN				**EE.TT. ANDE N° 19.01.50 - Rev. 1**	**GARANTIZADO**
4	**CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACCESORIOS**	Accesorios de fijación a pared	Sí (Según ítem 9.1.1)	Sí	CUMPLE
		Sistema de anti-apertura accidental	Sí (Según ítem 4.2.10)	Sí	CUMPLE
		Material de tornillos, arandelas y herrajes en general	Sí (Según ítem 9.1)	Sí	CUMPLE
		Altura interior de la caja	Sí (según ítem 4.2.1514 y 4.5)	300 mm	CUMPLE
		Ancho interior de la caja	Sí (según ítem 4.2.1514 y 4.5)	200 mm	CUMPLE
		Profundidad interior de la caja	Sí (según ítem 4.2.1514 y 4.5)	130 mm	CUMPLE
Observaciones:					

Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente				**Lote:**
Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente				**Item**
DESCRIPCIÓN			**EE.TT. ANDE N° 19.01.50 - Rev. 1**	**GARANTIZADO**
5	**ENSAYOS DE TIPO**			
	Inspección visual e identificación		Sí	CUMPLE
	Verificación dimensional:		Sí	CUMPLE
	Verificación de los orificios pasa cables		Sí	CUMPLE
	Ensayo de resistencia a la compresión		Sí	CUMPLE
	Ensayo a la penetración de líquidos		Sí	CUMPLE
	Resistencia a los choques mecánicos		Sí	CUMPLE
	Ensayo de auto-extinción		Sí	CUMPLE
	Resistencia a la penetración de una bolilla		Sí	CUMPLE
	Resistencia a la intemperie		Sí	CUMPLE
7	Documentación e Inspección Técnica		Sí	CUMPLE
	Garantía (según 7.1.7)		Sí	CUMPLE
8	EMBALAJE	Sí (Según ítem 8)	Sí, según Ítem 8	CUMPLE
9	ALCANCE DEL SUMINISTRO	Sí (Según ítem 9)	Sí, según Ítem 9	CUMPLE
	Muestra entregada para análisis	Sí (Según ítem 7.1.3)	Sí, según Ítem 7.1.3	CUMPLE
	Presentación de Certificado de Ensayo	Sí (Según ítem 7.1.2)	Sí, según Ítem 7.1.2	CUMPLE
Observaciones: Ninguna.				