CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría SGS
Código: 108
Fecha: 08 MAYO 2018
Hora: 15:00
Firma:

181

DGAF/DL/DSG Nº 100 /2018

A : **Abg. TERESA WAGNER**, Directora
Dirección de Logística

DE : **Econ. VÍCTOR ESTIGARRIBIA**, Jefe
Departamento de Servicios Generales

REF. : Informe sobre ejecución de contrato PAC N° 41/17 ID N° 336.147 *"Mantenimiento y reparación de transformador de 300 KVA".*

FECHA : 08/05/18.

Considerando la providencia de la Dirección de Logística de fecha 26/04/18, por la cual se remite al Departamento de Servicios Generales la observación realizada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que solicita: *"informe sobre la ejecución del contrato, el mismo deberá estar individualizado por fecha de orden de compra con la cantidad solicitada en cada orden emitida".*

En ese sentido, comunicó para lo que hubiere lugar que en fecha 06/09/17 el Departamento de Servicios Generales había comunicado que se produjo un corte en la energía eléctrica en las instalaciones del GECOFA, procediendo los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a verificar en qué consistió el problema, detectando que se debió a probables fallas en la instalación interna (transformador) del mencionado edificio.

En base a dicho inconveniente, funcionarios de este Departamento procedieron a solicitar asistencia técnica de la firma TRAFOPAR, encontrando sus técnicos que el problema consistió a fallas en los fusibles del mencionado equipo, por lo que procedieron al retiro del transformador averiado para la verificación correspondiente, instalando en dicho predio uno en préstamo, propiedad de la citada firma.

Por tanto, como se podrá notar, el equipo averiado fue retirado por la firma TRAFOPAR, en el momento de ocurrir la falla, entregando en préstamo otro trasformador de su propiedad, ya que la falta de dicho equipo ocasionaría un problema en la utilización de la energía eléctrica lo que derivaría a la interrupción de las actividades en dichas dependencias afectadas, remitiendo posteriormente la empresa, su *Informe de Asistencia de Emergencia* con los problemas detectados y el costo de reparación.

Considerando la emisión del Contrato N° 02/18 suscripto entre la Contraloría General de la República y la empresa TRAFOPAR S.A., y teniendo en cuenta la urgencia del trabajo por los reclamos constante recibidos por parte de la Empresa TRAFOPAR S.A de la intención de devolver el trasformador reparado, y retirar el trasformador propiedad de la empresa, se procedió a coordinar con la empresa la realización de dichos trabajos de devolución e instalación del equipo ya reparado, el día sábado 05/05/18, ejecutándose finalmente con la conformidad del funcionario de la institución, asignado para supervisar el trabajo, el día mencionado.

Es mi informe.

Atentamente.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Logística
Mesa de Entrada
D.L. Nº 407
Fecha 08
Hora 11'15
Firma