PODER JUDICIAL
Dirección de Infraestructura Física

NOTA

DIF Nº 1018

Asunción, 23 de Julio de 2015.

Lic. Roberto I. Torres Cardozo, Director
Comité de Evaluación de Ofertas

Arq. Marta Martínez Reinoso, Directora de la Dirección de Infraestructura Física, se dirige a Usted en respuesta a la providencia sobre la Nota C.E.O N° 688/2015 referente a la **Evaluación Técnica** de la oferta presentada en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 69/2015 – Adquisición y Colocación de Alfombras y Pisos Vinílicos – Contrato Abierto – Ad Referéndum**".

Luego de la evaluación y verificación de las especificaciones técnicas y de las muestras presentadas se remite el informe técnico.

Atentamente.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto.
Mantenimiento Técnico

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
23 JUL 2015
Recibido por: Andrea Ramírez Obst
C.S.J. - DGAF
Aclaración:
13:00

Lic. María Olga Peralta Ch.
Departamento de Programación
y Evaluación de Ofertas

23-07-15
(12:50 h).-

EVALUACIÓN TÉCNICA
ADQUISICION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS Y PISOS VINILICOS
OFERENTE: CASA IMPERIAL

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA		PRECIO TOTAL REFERENCIAL IVA INCLUIDO
					MIN.	MAX.	
1	30161701-001	ALFOMBRA SEMI ALTO TRANSITO	Provision y colocacion de alfombras tipo " SEMI ALTO TRANSITO ", espesor 5mm, color a definir, en material poliester con excelentes propiedades a la abrasion, lavable, etc. Lacolocacion debe incluir traslado de mobiliario, desmonte de alfombra existente, reparacion de piso base, provision de material cementicio (pegamento), colocacion de zocalos, provision y colocacion de fletes metalicos color a definir, en transicion de pisos, reposicion de mobiliarios	METROS CUADRADOS	1.200	2.400	CUMPLE
2	30161701-001	ALFOMBRA TIPO ALTO TRANSITO	Provision y colocacion de alfombras tipo " alto transito", de rizo, de espesor minimo 6mm, color a definir en material poliester (ultralon o luxatron) con ultragrad, con excelentes propiedades a la abrasion, lavables, antiestaticas, auto extinguibles, etc. La colocacion debe incluir traslado de mobiliario, desmonte de alfombra existente reparacion de piso base, provision y colocacion de una base "base alfombra" en PVC, provision y colocacion de flejes metalicos color a definir, en transicion de pisos, reposicion de mobiliarios.	METROS CUADRADOS	300	600	CUMPLE
3	30161707-001	PISO VINILICO	Provision y colocacion de piso vinilico, debe ser impermeable de alto transito resistente a la abrasion con un espesor no menor de 1,5mm. Superficie antideslizante (rugosa). Presentacion debe ser rollos de 2,00m de ancho. El color sera definido según muestra a ser presentada. La colocacion debe incluir traslado de mobiliario, desmonte de alfombra y/o piso existente, reparacion de base si fuera necesaria y la provision de material adecuado para el pegado del mismo, colocacion de zocalos colocacion de flejes metalicos en transicion de pisos y umbrales, reposicion del mobiliario.	METROS CUADRADOS	600	1.200	CUMPLE
Observacion: la oferta cumple con las especificaciones tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones del llamado y las muestras presentadas se ajustan a las mismas.							
No se observan errores aritmeticos en la oferta.							