# Municipalidad de Minga Guazú

## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero Km. 16 Minga Guazú**
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
**Telefax.: (0644) 20334**
E-mail-uocminga@tigo.com.py


**Contratación Directa N° 16/10**
**"Adquisición de Generador Eléctrico"**
**Evaluación y Análisis de las Ofertas**

En la Ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil diez los miembros del comité de evaluación de licitaciones para los llamados; Contratación Directa N° 16/10 "Adquisición de Generador Eléctrico y contratación Directa N° 17/10 "Adquisición de Equipos Hospitalar" conformada mediante Resolución. I.M. N° **940/10** de fecha quince de junio del año dos mil diez se reúnen a los efectos de evaluar y recomendar la adjudicación conforme al acta de recepción de las ofertas labrada por **la UOC. MG.**

En primer término se procede a la evaluación de las documentaciones básica de carácter sustancial estipulada en la carta de invitación ***anexo numeral 10 punto a), b) e i),*** conforme a las prescripciones del art. 61 del Decreto 5174/05, conforme al siguiente detalle:

| **Oferentes** | **DD JJ Inhabilidades Art. 40** | **DD JJ Res. 677/10** | **Carta debidamente Extendida en base a formulario estándar en anexo 2** | **Monto de la Oferta** |
|---|---|---|---|---|
| Gotze Ingenieria | Sipe N° 1078376 | Sipe N° 1078376 | Si | 59.500.000.- |
| Record Eléctric SAECA | Sipe N° 1073540 | Si | Si | 87.837.500.- |
| H. Petersen SACI | Sipe N° 1078246 | Si | Si | 97.548.000 |

Este Comité de Evaluaciones declara que en las documentaciones de carácter sustancial todos los oferentes se hallan habilitados.

En Segundo término este comité procede a la verificación de las documentaciones de carácter formal no sustancial estipulada en la carta de invitación ***anexo 1 numeral 10*** conforme al siguiente detalle:

| **Descripción de documentaciones** | ***Oferentes*** | | |
|---|---|---|---|
| | **Gotze Ingenieria** | **Record Eléctric SAECA** | **H. Petersen SACI** |
| b) Fotocopia simple de cedula de Identidad del firmante de la oferta | Cumple SIPE N° 1078376 | Cumple SIPE N° 1073540 | Cumple SIPE N° 1078246 |
| c) Fotocopia simple de Cédula tributaria (RUC) | Cumple SIPE N° | Cumple SIPE N° | Cumple SIPE N° |

# Municipalidad de Minga Guazú

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero Km. 16 Minga Guazú**

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

**Telefax.: (0644) 20334**

E-mail-uocminga@tigo.com.py


## Contratación Directa Nº 16/10
## "Adquisición de Generador Eléctrico"
**Evaluación y Análisis de las Ofertas**

| | 1078376 | 1073540 | 1078246 |
|---|---|---|---|
| c) Fotocopia simple de la patente Municipal del oferente | Cumple SIPE Nº 1078376 | Cumple SIPE Nº 1073540 | No cumple |
| e)Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica) | No Corresponde | Cumple SIPE Nº 1073540 | Cumple SIPE Nº 1078246 |
| f) Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio). | Cumple SIPE Nº 1078376 | Cumple SIPE Nº 1073540 | Cumple SIPE Nº 1078246 |
| h)Certificado de Cumplimiento Tributario según Inc. c) del art. 194 de la Ley 125/91 | Cumple SIPE Nº 1078376 | Cumple SIPE Nº 1073540 | Cumple SIPE Nº 1078246 |

Este comité tras verificar el suministro de las documentaciones de carácter formal no sustancial estipulada en la carta de invitación de cada uno de los oferentes constata que los oferentes: **Gotze Ingeniería, Record Eléctric SAECA** han cumplido con la totalidad de los requisitos de carácter formal, y la firma **H. Petersen S.A.C.I.** no ha cumplido con la presentación de la patente Municipal , por lo que en el caso que la misma merezca adjudicación se le solicitará la presentación de dicha documentación como condición para ser adjudicada

A continuación, conforme a la clasificación de menor a mayor, se procede a seleccionar provisoriamente la oferta más baja, la de **Gotze Ingenieria**, para la evaluación técnica de la oferta, a los efectos de determinar si se ajusta sustancialmente a las especificaciones solicitadas.

La oferta de Gotze Ingenieria detalla únicamente la marca del grupo generador, que la describe como "Power Link" y de procedencia china.

Al tratar de evaluar los aspectos técnicos de la oferta, a folio tres de la oferta es dable percibir la trascripción fidedigna de las especificaciones de la Invitación, incluso con los rangos variables de las cualidades técnicas del equipo licitado. En estas condiciones este Comité declara que la oferta de Gotze Ingenieria no describe ni especifica las cualidades técnicas específicas de un producto, en este caso el grupo generador. A modo de ejemplo, oferta un grupo generador de +/- 65 Kva de potencia continua y de +/- 68 Kva de potencia intermitente sin que defina o especifique una capacidad determinada de un equipo, en este caso el ofertado, cuando que es de esperar en la oferta que la especificación sea concreta y específica connotando que las cualidades del bien se encuentra dentro de los límites o rango indicado o permitido.

En estado de cosas, se procede a evaluar y comparar técnicamente la siguiente menor oferta económica de **Record Eléctric SAECA**, conforme al siguiente detalle:

# Municipalidad de Minga Guazú

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Telefax.: (0644) 20334

E-mail-uocminga@tigo.com.py


## Contratación Directa Nº 16/10
## "Adquisición de Generador Eléctrico"
### Evaluación y Análisis de las Ofertas

| Oferta: Grupo Generador Weg/Mwm | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción Solicitada** | **Especificación Oferta Técnica** | **Marca/Descripción** | **Cumple** |
| Grupo Generador 220V/380V<br>Frecuencia: 50 Hz<br>- Potencia continua: +/- 65 Kva<br>- Potencia intermitente: +/- 68Kva<br>Regulador automático de<br>- tensión;<br>Tablero de transferencia automática tanto en la transferencia por falla en la línea de ANDE como en la restauración con parada automática;<br>- Tipo de Generador: sincrono, Brushless, especial para cargas deformantes;<br>- Factor de potencia: 0,8<br>- Clase de aislación: 180º<br>- Temperatura de sobre elevación: 125º<br>- Grado de IP: 21<br>- Corriente de cortocircuito: 3xln, período 5 seg.<br>- Conmutación; el sistema de conmutación deberá evitar cualquier posibilidad de conexión de doble fuente (Generado/ANDE); | Grupo Generador 220V/380V<br>Frecuencia: 50 Hz<br>- Potencia continua: 65 Kva<br>- Potencia intermitente: 68Kva<br>Regulador automático de<br>- tensión;<br>Tablero de transferencia automática tanto en la transferencia por falla en la línea de ANDE como en la restauración con parada automática;<br>- Tipo de Generador: isocrono bajo variación de carga entre 0% y 100%, alternador tipo Brushless, especial para cargas deformantes;<br>- Factor de potencia: 0,8 y 1,0<br>- Clase de aislación: H<br>- Grado de IP: 21<br>- Conmutación; el sistema de conmutación deberá evitar cualquier posibilidad de conexión de doble fuente (Generado/ANDE); | Weg | Si |
| - Motor Diesel de inyección directa con sistema de precalentamiento de agua; tanque de combustible de poliuretano cap. Mínima 100 lts. embutido en la base;<br>- Autonomía del tanque combustible: mínimo 6 horas.<br>- Cabina de protección antisonora máximo 85 dB a 1,5 m. | - Motor Diesel MWM, 6 cilindros,<br>- Autonomía: 10 horas.<br>- Cabina de protección antisonora. | MWM D 229-6 | Si |



MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU – Unidad Operativa de Contrataciones – PERIODO 2010

**Contratación Directa Nº 16/10**
**"Adquisición de Generador Eléctrico"**
**Evaluación y Análisis de las Ofertas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Servicio Técnico especializado garantizado por el fabricante;<br>- Garantía: Un año o 1.000 horas<br>- Respaldo técnico y mantenimiento: Un año o 1.000 horas;<br>- Entrenamiento al personal encargado. | - Servicio Técnico especializado garantizado por el fabricante;<br>- Garantía: Un año o 1.000 horas<br>- Respaldo técnico y mantenimiento: Un año<br>- Entrenamiento al personal encargado.<br>- | Institucional | Si |

Como se podrá observar, la oferta de **Record Electric SAECA** describe un producto específico y sus característica ciertas, al contrario de la oferta de Gotze Ingenieria cuya oferta se ha limitado a transcribir las especificaciones técnicas de la Invitación, incluso con los intervalos o limites variables del producto.

***Al respecto, es de aplicación lo dispuesto por el numeral 3 del art. 61 del decreto reglamentario 21909 que establece que "seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación", en concordancia con el numeral 4 que establece que "En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda mas baja"***

Por todo lo expuesto este Comité de Evaluaciones procede a rechazar la oferta de Gotze Ingenieria por la imposibilidad de realizar la evaluación técnica de la oferta por las razones expuestas. Es de resaltar que el texto del numeral 3 y 4 del art. 61 del decreto reglamentario expone claramente que el factor determinante para la propuesta de una oferta para su adjudicación es el cumplimiento sustancial de las especificaciones técnicas.

Adicionalmente, el art. 28 de la ley 2051 establece claramente que la oferta "deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas".

A continuación se procede a analizar la disponibilidad presupuestaria, la que es posible constatar la disponibilidad de suficiente crédito presupuestario conforme a la Ordenanza 45/10, financiado con recursos del Convenio con la Entidad Itaipú Binacional.

Por todo lo expuesto, este Comité de Evaluación de Licitaciones procede a declarar la oferta de Record Eléctric SAECA como la que se ajusta sustancialmente a las especificaciones técnicas del llamado, por lo que propone su adjudicación para la "Adquisición de Generador Eléctrico" WEG/MWM GRM68-65 kVa-CA D 229-6 para el Hospital Distrital de Minga Guazú conforme al siguiente detalle:

# Municipalidad de Minga Guazú

## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero Km. 16 Minga Guazú**
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
**Telefax.: (0644) 20334**
E-mail-uocminga@tigo.com.py


**Contratación Directa Nº 16/10**
**"Adquisición de Generador Eléctrico"**
**Evaluación y Análisis de las Ofertas**

| Ítem | Descripción | Presentación | Marca | Procedencia | u.m. | Precio Unitario (IVA incluido ) | Cant. | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Generador | Equipo | Weg/MWM | Brasil | 1 | 87.837.500 | 1 | 87.837.500.- |
| | | | | | | **Precio Total** | | **87.837.500.-** |

Gs. 87.837.500 (Guaraníes ochenta y siete millones ochocientos treinta y siete mil quinientos).

Es nuestro informe, y recomendación de Adjudicación salvo mejor parecer.

**Lic. Carlos Sandoval**
Asesor

**Abog. Pablo Lezcano F.**
Asesor

**Dr. Carlos Silvero**
Director del Hospital Distrital de Minga Guazú

**Margarita Toledo Recalde**
Responsable de la UOC