PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DATOS TÉCNICOS

LICITACIÓN: Contratación Directa ANDE 6510/2021 "Adquisición de Aires Acondicionados para Estaciones y Subestaciones"

Item: 1 Acondicionadores de Aire Tipo SPLIT de 18.000 BTU

OFERENTE: PIRO´Y S.A.

Datos Técnicos Solicitados	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/ 4-19		PIRO´Y S.A.		
			PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS		EVALUACIÓN
	Unidad Evaporadora	Unidad Condensadora	Unidad Evaporadora	Unidad Condensadora	
MARCA/PROCEDENCIA	---	---	VCP/CHINA	VCP/CHINA	CUMPLE
CÓDIGO DEL MODELO	---	---	XA91	XA91	CUMPLE
Capacidad frigorífica acorde con A.R.I.(BTU/h):	18.000	18.000	18.000 BTU	18.000 BTU	CUMPLE
Tensión y frecuencia nominal (V/Hz):	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ	CUMPLE
Marca y procedencia del compresor:	---		GMCC/CHINA		CUMPLE
Tipo de gas refrigerante:	Ecológico		R410 A		CUMPLE
Evaporador para montaje:	PARED: X	PISO/TECHO:	PARED	---	CUMPLE
Presostato de alta y baja presión de gas:	SI: X	NO:	SI	---	CUMPLE
Protección térmica del compresor:	SI: X	NO:	SI	---	CUMPLE
Con Bomba de Calor:	SI: X	NO:	SI	---	CUMPLE

Ing. Horacio D. Schupp C.
Jefe GT/DT

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DATOS TÉCNICOS

LICITACIÓN: Contratación Directa ANDE 6510/2021 "Adquisición de Aires Acondicionados para Estaciones y Subestaciones"

Item: 2 Acondicionadores de Aire Tipo SPLIT de 36.000 BTU

OFERENTE: PIRO´Y S.A.

Datos Técnicos Solicitados	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/ 4-19		PIRO´Y S.A.		
			PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS		EVALUACIÓN
	Unidad Evaporadora	Unidad Condensadora	Unidad Evaporadora	Unidad Condensadora	
MARCA/PROCEDENCIA	---	---	VCP/CHINA	VCP/CHINA	CUMPLE
CÓDIGO DEL MODELO	---	---	TCC-36ZHRA	TCC-36ZHRA	CUMPLE
Capacidad frigorífica acorde con A.R.I.(BTU/h):	36.000	36.000	36.000 BTU	36.000 BTU	CUMPLE
Tensión y frecuencia nominal (V/Hz):	380 V/50 HZ	380 V/50 HZ	380 V/50 HZ	380 V/50 HZ	CUMPLE
Marca y procedencia del compresor:	---		HIGHLY/CHINA		CUMPLE
Tipo de gas refrigerante:	Ecológico		R410 A		CUMPLE
Evaporador para montaje:	PARED:	PISO/TECHO:	PISO/TECHO		CUMPLE
Presostato de alta y baja presión de gas:	SI:	NO:	---	SI	CUMPLE
Protección térmica del compresor:	SI:	NO:	---	SI	CUMPLE
Con Bomba de Calor:	SI:	NO:	---	SI	CUMPLE

Ing. Horacio D. Schupp C.
Jefe GT/DT