Petropar
ñanemba'e

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 332

Asunción, 29 de julio de 2013

SEÑORES
ENGINEERING S.A.
Tel:647-883/654-336
Email:ventas@engineering.com.py
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la **"ADQUISICION DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLE"**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), ha dictado la Resolución PRE N° 1159/13, en fecha 29 de julio de 2013, cuya parte resolutiva dice:

Art.1°. Rectificar la adjudicación de la Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la "ADQUISICIÓN DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLES", por un monto total de G. 7.252.376.000 (Guaraníes siete mil doscientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y seis mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los ítems que se detallan a las siguientes empresas:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	46.839.000	1.873.560.000

[REPORTE DE TRANSMISION]

JUL. 29 2013 03:34PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0647883	JUL. 29 03:31PM	02'52	TX	02	OK

Petropar
ñanemba'e

2	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	59.242.000	1.184.840.000
3	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo **compartido, de 10.000 litros, cada compartimiento** para combustibles (gasoil, naftas y alcohol). Chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	48.680.300	1.947.212.000
4	24111808-001	Tanque cilíndrico de **30.000 litros compartido, de 10.000 litros cada compartimiento**, subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	73.750.000	1.475.000.000

Abog. CARLOS ESQUIVEL
JEFE
U.O.C. - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

5	24111808-001	Tanque cilíndrico de **15.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	33.518.500	335.185.000
6	24111808-001	Tanque cilíndrico de **20.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	43.657.900	436.579.000
Total G. IVA Incluido									**7.252.376.000**

Art. 2°. Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
Unidad Operativa de Contratación

Petropar
ñanemba'e

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 333

Asunción, 29 de julio de 2013

SEÑORES
CABIPAL METALMEK S.A.
Tel:612-047/8
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la **"ADQUISICION DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLE"**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), ha dictado la Resolución PRE N° 1159/13, en fecha 29 de julio de 2013, cuya parte resolutiva dice:

Art.1°. Rectificar la adjudicación de la Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la "ADQUISICIÓN DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLES", por un monto total de G. 7.252.376.000 (Guaraníes siete mil doscientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y seis mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los ítems que se detallan a las siguientes empresas:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	46.839.000	1.873.560.000

[REPORTE DE TRANSMISION]

JUL. 29 2013 03:29PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	59521611677	JUL. 29 03:26PM	03'02	TX	03	OK

2	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	59.242.000	1.184.840.000
3	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo **compartido, de 10.000 litros, cada compartimiento** para combustibles (gasoil, naftas y alcohol). Chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	48.680.300	1.947.212.000
4	24111808-001	Tanque cilíndrico de **30.000 litros compartido, de 10.000 litros cada compartimiento**, subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	73.750.000	1.475.000.000

Abog. CARLOS ESQUIVEL
JEFE
U.O.C. - PETROPAR

5	24111808-001	Tanque cilíndrico de **15.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	33.518.500	335.185.000
6	24111808-001	Tanque cilíndrico de **20.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	43.657.900	436.579.000
Total G. IVA Incluido									**7.252.376.000**

Art. 2º. Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
Unidad Operativa de Contratación

Petropar
ñanemba'e

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 334

Asunción, 29 de julio de 2013

SEÑORES
TRANSPORTADORA BINACIONAL S.R.L.
Tel:620-7836
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la **"ADQUISICION DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLE"**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), ha dictado la Resolución PRE N° 1159/13, en fecha 29 de julio de 2013, cuya parte resolutiva dice:

Art.1°. Rectificar la adjudicación de la Licitación Pública Nacional N° 10/13 para la "ADQUISICIÓN DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLES", por un monto total de G. 7.252.376.000 (Guaraníes siete mil doscientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y seis mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los ítems que se detallan a las siguientes empresas:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	46.839.000	1.873.560.000

[REPORTE DE TRANSMISION]

JUL. 29 2013 03:49PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0216207701	JUL. 29 03:46PM	03'01	TX	03	OK

2	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	59.242.000	1.184.840.000
3	24111808-001	Tanque cilíndrico subterráneo **compartido, de 10.000 litros, cada compartimiento** para combustibles (gasoil, naftas y alcohol). Chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	40	48.680.300	1.947.212.000
4	24111808-001	Tanque cilíndrico de **30.000 litros compartido, de 10.000 litros cada compartimiento**, subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	20	73.750.000	1.475.000.000

Abog. CARLOS ESQUIVEL
JEFE
U.O.C. / PETROPAR

5	24111808-001	Tanque cilíndrico de **15.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	33.518.500	335.185.000
6	24111808-001	Tanque cilíndrico de **20.000 litros aéreo,** para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma Internacionales.	Engineering S.A.	Nacional	Unidad	Unidad	10	43.657.900	436.579.000
Total G. IVA incluido									**7.252.376.000**

Art. 2º. Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Abog. Carlos Esquivel
Jefe
Unidad Operativa de Contratación