271.285.

Informe sobre la Evaluación de las Ofertas y Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato

Nombre del Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento del Sector de Energía

Préstamo del BIRF o Crédito de la AIF No.: 7994-PA

Nombre del Proceso: Licitación Pública Internacional ANDE – BIRF N° 763/14 "Suministro de Equipos de Maniobra y Medición de 220 kV y 66 kV y Celdas Metalclad para 23 kV".

Fecha de presentación: 24 de noviembre de 2014

Cuadro 1. Identificación

1.1	Nombre del Prestatario	Administración Nacional de Electricidad - ANDE
1.2	Número del Préstamo	7994-PA
1.3	Fecha de entrada en vigor	13 de diciembre de 2011
1.4	Fecha de cierre a) original b) modificada	a) 31/12/2015 b) --
1.5	Nombre del proyecto	Proyecto de Fortalecimiento del Sector de Energía
1.6	Nombre de la entidad a cargo del proceso de licitación o Comprador a) nombre b) dirección	a) Administración Nacional de Electricidad – ANDE b) Avenida España N° 1268 y Padre Cardozo, Asunción - Paraguay
1.7	Datos de identificación del Contrato registrados en el Plan de Adquisiciones Nombre del Proceso: Identificador:	A.N.D.E- 14-LPI B Suministro de Equipos de Maniobra y Medición de 220 kV y 66 kV y Celdas Metalclad para 23 kV
1.8	Descripción del Contrato	Lote 1: Suministro de Interruptores de Potencia Trifásicos de 245 kV. Lote 2: Suministro de Interruptores de Potencia Trifásicos de 72,5 kV. Lote 3: Suministro de Seccionadores de Potencia Trifásicos de 245 kV.

		Lote 4: Suministro de Seccionadores de Potencia Trifásicos de 72,5 kV. Lote 5: Transformadores de medida de 245 kV. Lote 6: Transformadores de medida de 72,5 kV. Lote 7: Descargadores de sobretensión de 198 kV. Lote 8: Descargadores de sobretensión de 60 kV. Lote 9: Celdas Tipo Metalclad para 23 kV.		
1.9 A	Estimación de Costos a) CO-0 Inicial b) CO-1 Actualización al mes de la emisión del documento de licitación	Lote 1 USD 661.100	Lote 2 USD 438.900	Lote 3 USD 299.000
1.9 A	Estimación de Costos a) CO-0 Inicial b) CO-1 Actualización al mes de la emisión del documento de licitación	Lote 4 USD 271.000	Lote 5 USD 404.000	Lote 6 USD 696.000
1.9 A	Estimación de Costos a) CO-0 Inicial b) CO-1 Actualización al mes de la emisión del documento de licitación	Lote 7 USD 75.000	Lote 8 USD 45.000	Lote 9 USD 2.310.000
1.9 B	Estimación de Costos a) CO-0 Inicial b) CO-1 Actualización al mes anterior a la emisión del documento de licitación	-		
1.10	Método de adquisición (marcar uno)	LPI_X__LPN_____ LIL____, Otro_____		

1.11	¿Se requiere examen previo?	Sí ____X____ No _____
1.12	¿Se concede preferencia nacional?	Sí _____ No ____X____
1.13	¿El Contrato es a precio fijo?	Sí ____X____ No _____
1.14	¿El Contrato es por suma alzada o por precios unitarios?	Suma Alzada: Sí ____ No ____X____ Precios Unitarios: Sí ____X____ No _____
1.15	Cofinanciamiento, si lo hubiere: a) nombre del organismo b) porcentaje financiado por el organismo	NO.

Cuadro 2. Proceso de Licitación

2.1	Anuncio general de adquisiciones fecha de publicación	 --
2.2	Anuncio específico de la licitación a) nombre del periódico nacional b) fecha de publicación c) nombre de la publicación internacional d) fecha de publicación e) nombre de la página Web de publicación f) fecha de publicación en la página Web	 DIARIO ULTIMA HORA 02, 03 y 04 de agosto de 2014. CLIENT CONNECTION Licitación Pública Internacional ANDE-BIRF N° 763/2014 02/08/14 Portal de la DNCP 01/08/14
2.3	Documento de Licitación a) fecha de comunicación de la no objeción del Banco b) fecha de disponibilidad del documento c) nombre de la página Web de publicación d) fecha de publicación en la página Web	 1 de julio de 2014. El documento se disponibiliza al publicarse en el Portal de la DNCP. 1 de agosto de 2014.
2.4	Número de firmas a las que se enviaron y/o adquirieron los documentos de licitación	La descarga digital del PBC puede ser realizada por parte de cualquier interesado.

2.5	Pedidos de Aclaraciones, Aclaraciones y Enmiendas a los documentos de licitación, si las hubiere[1] a) lista de licitantes y fechas en que formularon pedidos de aclaraciones b) lista de las fechas de emisión de respuestas a cada uno de dichos pedidos de aclaración c) lista de todas las fechas de publicación en la Web de las aclaraciones.	 Adenda N° 1 del 8/09/2014 11:44. Comunicación Aclaratoria N° 1 del 9/09/2014 09:16. Comunicación Aclaratoria N° 2 del 25/09/2014 14:42 ---
	d) lista de todas las fechas de emisión de enmiendas al documento de licitación e) fecha(s) de la comunicación de la no objeción del Banco.	Adenda N° 1 del 8/09/2014 11:44. 05/09/14
	f) fecha de la publicación en la página Web de las enmiendas.	8/09/2014 11:44.
2.6	Fecha de la conferencia previa a la licitación, si la hubiere.	--
2.7	Fecha del acta de la conferencia enviada a los licitantes y al Banco	--

Cuadro 3. Presentación y Apertura de las Ofertas

3.1	Plazo para la presentación de ofertas a) fecha y hora originales b) prórrogas, si las hubiere	 17 de setiembre de 2014. 3 de octubre de 2014.
3.2	Apertura de las ofertas fecha y hora	 3 de Octubre de 2014, 9:15 horas
3.3	Acta de la apertura de las ofertas fecha del envío al Banco	 08/10/14
3.4	Número de ofertas presentadas	9 (nueve) ofertas.
3.5	Período de validez de las ofertas a) período especificado originalmente b) prórrogas, si las hubiere c) fecha de comunicación de la no objeción del Banco, si se requiere	 90 días _____ 120 días __X___ 150 días _____ — —

Cuadro 4. Evaluación de las Ofertas

4.1	Comisión de evaluación Nombre, cargo y profesión de cada uno de los integrantes	1. Ing. Rose Marie Gil 2. Ing. Daniel Cabrera 3. Abog. Javier Bernal
4.2	Pedidos de Aclaraciones remitidos a los Licitantes y respuestas recibidas, si las hubiere a) lista de licitantes y fechas en las que se les requirieron aclaraciones b) lista de las fechas de recepción de respuestas a cada uno de dichos pedidos de aclaración	1) LAGO ELECTROMECANICA S.A (20/10/14) 2) RIEDER Y CIA. (14/11/14) 3) CROMPTON GREAVES LTD. (19/11/14) 4) CROMPTON GREAVES LTD. (08/01/15) 1) LAGO ELECTROMECANICA S.A (22/10/14) 2) RIEDER Y CIA. (19/11/14) 3) CROMPTON GREAVES LTD. (21/11/14) 4) CROMPTON GREAVES LTD. (12/01/15)
4.3	Quejas de los Licitantes y respuestas dadas a las mismas, si las hubiere a) lista de licitantes y fechas en las que formularon quejas b) lista de las fechas de respuesta a cada una de dichas quejas	
4.4	Tipos de cambio a) Moneda utilizada para la evaluación de la oferta: b) Fecha efectiva del tipo de cambio: c) Organismo o publicación especificados con respecto al tipo de cambio:	Dólares de los EE UU de América 3 de octubre de 2014 Banco Central del Paraguay

Cuadro 5.A Precios de las Ofertas (tal como se hayan leído en voz alta)

Identificación del Licitante			Lote Nº 1		Lote Nº 2		Lote Nº 3		Descuentos ofrecidos por combinación de lotes (%)	Modificaciones / Comentarios
Nombre *a)*	Ciudad / o Pcia. *b)*	País *c)*	Moneda(s) d)	Monto(s) e)	Moneda(s) d)	Monto(s) e)	Moneda(s) d)	Monto(s) e)	*f)*	*g)*
CROMPTON GREAVES LTD.		INDIA	USD	333.190	USD	187.248,87	USD	180.715	(1)	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
LAGO ELECTROMECANICA S.A.		ARGENTINA					USD	332.713		La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
SIEMENS LTDA.		BRASIL	USD	450.700	USD	261.580	USD	190.915		La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de

										Oferta.
ALSTOM GRID SPA		ITALIA					USD	145.790		La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA.		BRASIL	USD	389.003	USD	263.700				La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
CHINT ELECTRIC CO.LTD.		CHINA	USD	415.509,50	USD	266.757,74	USD	190.533,01		La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.

Identificación del Licitante			Lote Nº 4		Lote Nº 5		Lote Nº 6		Descuentos ofrecidos por combinación de lotes (%)	Modifica-ciones / Comentarios
Nombre *a)*	Ciudad / o Pcia. *b)*	País *c)*	Moneda(s) *d)*	Monto(s) *e)*	Moneda(s) *d)*	Monto(s) *e)*	Moneda(s) *d)*	Monto(s) *e)*	*f)*	*g)*
CROMPTON GREAVES LTD.		INDIA	USD	154.265	USD	223.705	USD	284.713	(1)	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
LAGO ELECTROMECANICA S.A.		ARGENTINA	USD	294.900	--	--	--	--	--	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
SIEMENS LTDA.		BRASIL	USD	247.380	--	--	--	--	--	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de

										Oferta.
RIEDER & CIA.		PARAGUAY	--	--	USD	199.210	USD	362.670	--	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
ALSTOM GRID SPA		ITALIA	USD	158.060	--	--	--	--	--	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA.		BRASIL	--	--	USD	288.150	USD	344.100	--	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
CHINT ELECTRIC CO.LTD.		CHINA	USD	127.813	USD	233.555	USD	305.886	--	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios

										debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
BALTEAU PROD. ELET.LTDA.		BRASIL	--	--	--	--	USD	353.496	--	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, No obstante, presenta una nota emitida por el Banco Itau denominada Notificación de Enmienda de Garantía 1 y 2, acompañada del Swift y una nota que expresa "El original básico de esta garantía fue entregada directamente por el Banco Itau a la ANDE bajo expediente N° SG/DSME/11 341/14."

Identificación del Licitante			Lote Nº 7		Lote Nº 8		Lote Nº 9		Descuentos ofrecidos por combinación de lotes (%)	Modificaciones / Comentarios
Nombre *a)*	Ciudad / o Pcia. *b)*	País *c)*	Moneda(s) d)	Monto(s) e)	Moneda(s) d)	Monto(s) e)	Moneda(s) d)	Monto(s) e)	*f)*	*g)*
CROMPTON GREAVES LTD.		INDIA	USD	27.500	USD	10.250	USD	1.835.222	(1)	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
TECNOELECTRIC S.A.		PARAGUAY	USD	90.221	USD	34.158	--	--	--	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.
RIEDER & CIA.		PARAGUAY	USD	39.106	USD	23.581	USD	2.791.294 + 31.027	--	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.

CHINT ELECTRIC CO.LTD.		CHINA	USD	25.852,75	USD	7.630	--	--	--	La firma presentó su Formulario de Presentación de Oferta y Lista de precios debidamente firmados, asi también la Garantía de Seriedad de Oferta.

[1] El Oferente Crompton Greaves LTD, ofrece descuentos entre 2 y 14% sobre el precio total CIP, conforme la siguiente tabla:

Opciones de Descuento	**Por la adjudicación del LOTE (s)**	**Descuento Ofrecido sobre el Precio CIP (%)**	**Comentario**
1	1	13,00	Descuentos no pueden ser combinados entre las diferentes opciones aquí indicadas
2	2	12,00	
3	3	2,00	
4	4	5,00	
5	5	8,00	
6	6	13,00	
7	9	8,00	
8	1 y 2	14,00	
9	3 y 4	4,50	
10	5 y 6	12,00	
11	1, 2, 3 y 4	10,50	
12	5, 6. 7 y 8	11,00	
13	1, 2, 5, 6, 7 y 8	12,00	
14	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8	10,70	
15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 y 9	11,00	

Cuadro 6A. Examen Preliminar Lote N°1

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*		Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
					Exigencias		
					Comerciales f_i)	Técnicas f_{ii})	
CROMPTON GREAVES LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SIEMENS LTDA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro 6B. Examen Preliminar Lote N°2

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*		Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
					Exigencias		
					Comerciales *f_i)*	Técnicas *f_{ii})*	
CROMPTON GREAVES LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SIEMENS LTDA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro 6C. Examen Preliminar Lote N°3

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*		Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
					Exigencias		
					Comerciales f_i)	Técnicas f_{ii})	
CROMPTON GREAVES LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SIEMENS LTDA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LAGO ELECTROMECANICA S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ALSTOM GRID SPA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro 6D. Examen Preliminar Lote N°4

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*		Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
					Exigencias		
					Comerciales *f_i)*	Técnicas *f_{ii})*	
CROMPTON GREAVES LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
LAGO ELECTROMECANICA S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SIEMENS LTDA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ALSTOM GRID SPA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro 6E. Examen Preliminar Lote N°5

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*		Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
					Exigencias		
					Comerciales f_i)	Técnicas f_{ii})	
CROMPTON GREAVES LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RIEDER & CIA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro 6F. Examen Preliminar Lote N°6

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*		Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
					Exigencias		
					Comerciales f_i)	Técnicas f_{ii})	
CROMPTON GREAVES LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RIEDER & CIA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
BALTEAU PROD. ELET.LTDA.	SI	SI	NO[1]	SI	SI	SI	NO

[1]Este Oferente presenta un Swift extendido por el Banco Itaú, con enmiendas referidas a los plazos de presentación de ofertas y extensión de la validez de la misma, conforme al hecho de que la entrega de las ofertas ha sido prorrogada del 17/09/14 al 03/10/14, ajustándose de dicha forma a los nuevos plazos prorrogados. No obstante, la misma presentada en original y en enmiendas, corresponden a swift bancario, y no conforme a los formularios previstos en los documentos de licitación. A tal efecto, el comité evaluador considera inválido el presente documento, considerando el numeral 21.2.c de las IAL. Por tal motivo la mencionada Oferta es descalificada por no poseer una Garantía extendida debidamente.

Cuadro 6G. Examen Preliminar Lote N°7

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*		Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
					Exigencias		
					Comerciales f_i)	Técnicas f_{ii})	
CROMPTON GREAVES LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
TECNOELECTRIC S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RIEDER & CIA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro 6H. Examen Preliminar Lote N°8

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*		Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
					Exigencias		
					Comerciales *f_i)*	Técnicas *f_{ii})*	
CROMPTON GREAVES LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
TECNOELECTRIC S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RIEDER & CIA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro 6I. Examen Preliminar Lote N°9

Licitante *a)*	Verificación *b)*	Elegibilidad *c)*	Garantía de seriedad de la oferta *d)*	Integridad de la oferta *e)*	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado *f)*		Aceptación para efectuar un examen detallado *g)*
					Exigencias		
					Comerciales f_i)	Técnicas f_{ii})	
CROMPTON GREAVES LTD.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RIEDER & CIA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro 7A. Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas – Lote N° 1

Licitante *a)*	Item *b)*	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido *c)*	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones? (SI/NO) *f)*	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? *g)*	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d)* *Sustanciales*	Detalle según oferta *e)*			
CROMPTON GREAVES LTD.	*Interruptores de potencia de 245 kV – 1250 A*	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A	*1250 A*	*NO*	--	--
			Corriente soportable 31,5 kA	*31.5 kA*	*NO*	--	--
	Interruptores de potencia de 245 kV – 2000 A	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 2000 A	*2000 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 40 kA	*31.5 kA*	*NO*	--	--
	Interruptores de potencia de 245 kV – 1250 A	*Siemens Brasil*	*Tensión nominal 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--

			Corriente 1250 A	*1250 A*	*NO*	--	--
SIEMENS LTDA.			*Corriente Soportable 31,5 kA*	*31.5 kA*	*NO*	--	--
	Interruptores de potencia de 245 kV – 2000 A	*Siemens Brasil*	*Tensión nominal 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 2000 A	*2000 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 40 kA	*40 kA*	*NO*		
	Interruptores de potencia de 245 kV – 1250 A	*Alstom Grid Energía, Brasil*	*Tensión nominal 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A	*1250 A*	*NO*	--	--
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA			*Corriente Soportable 31,5 kA*	*31.5 kA*	*NO*	--	--
	Interruptores de potencia de 245 kV – 2000 A	*Alstom Grid Energía, Brasil*	*Tensión nominal 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 2000 A	*2000 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 40	*40 kA*	*NO*	--	--

			kA				
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	*Interruptores de potencia de 245 kV – 1250 A*	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A	*1250 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 31,5 kA	*31.5 kA*	*NO*	--	--
	Interruptores de potencia de 245 kV – 2000 A	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 2000 A	*2.000 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 40 kA	*40 kA*	*NO*	--	--

Cuadro 7B. Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas – Lote N° 2

Licitante *a)*	Item *b)*	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido *c)*	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones? (SI/NO) *f)*	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? *g)*	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d)* *Sustanciales*	Detalle según oferta *e)*			
CROMPTON GREAVES LTD.	*Interruptores de potencia de 72,5 kV*	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*72,5 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A	*1250 A*	*NO*	--	--
SIEMENS LTDA.	*Interruptores de potencia de 72,5 kV*	*Siemens Brasil*	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*72,5 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A	*1250 A*	*NO*	--	--
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA.	*Interruptores de potencia de 72,5 kV*	*Alstom Grid Energía, Brasil*	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*72,5 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A	*1250 A*	*NO*	--	--
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	*Interruptores de potencia de 72,5 kV*	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*126 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A	*1250 A*	*NO*	--	--

Cuadro 7C. Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas – Lote N° 3

Licitante *a)*	Item *b)*	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido *c)*	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones? (SI/NO) *f)*	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? *g)*	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d)* *Sustanciales*	Detalle según oferta *e)*			
CROMPTON GREAVES LTD.	*Seccionador de 245 kV, 1250 A*	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal : 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 31,5 kA	*31,5 kA*	*NO*	--	--
	Seccionador de 245 kV, 2000 A	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal : 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 2000 A.	*2000 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 40 kA	*40 kA*	*NO*	--	--
SIEMENS LTDA.	*Seccionador de 245 kV, 1250 A*	*Siemens Brasil*	*Tensión nominal : 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--

			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 31,5 kA	*31,5 kA*	*NO*	--	--
	Seccionador de 245 kV, 2000 A	*Siemens Brasil*	*Tensión nominal : 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 2000 A.	*2000 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 40 kA	*40kA*	*NO*	--	--
LAGO ELECTROMECANICA S.A.	*Seccionador de 245 kV, 1250 A*	Lago Electromecanica, Argentina	*Tensión nominal : 245 kV*	*220 Kv en el sistema*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 31,5 kA	*31,5 A*	*NO*	--	--
	Seccionador de 245 kV, 2000 A	Lago Electromecanica, Argentina	*Tensión nominal : 245 kV*	*220 kV en el sistema*	*NO*	--	--
			Corriente 2000 A.	*2000 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 40	*40 kA*	*NO*	--	--

			kA				
ALSTOM GRID SPA	*Seccionador de 245 kV, 1250 A*	Alstom Grid SpA Italia	*Tensión nominal : 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 31,5 kA	*31,5 kA*	*NO*	--	--
	Seccionador de 245 kV, 2000 A	Alstom Grid SpA Italia	*Tensión nominal : 245 kV*	*245 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 2000 A.	*2000 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 40 kA	*40 kA*	*NO*	--	--
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	*Seccionador de 245 kV, 1250 A*	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal : 245 kV*	*252 kV*	*SI*	*a)*	*Tensión mayor a la requerida*
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 31,5 kA	*31.5 kA*	*NO*	--	--
	Seccionador de 245 kV, 2000 A	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal : 245 kV*	*252 kV*	*SI*	*a)*	*Tensión mayor a la requerida*

			Corriente 2000 A.	*2000 A*	*NO*	--	--
			Corriente Soportable 40 kA	*40 kA*	*NO*	--	--

Cuadro 7D. Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas – Lote N° 4

Licitante *a)*	Item *b)*	Marca (y modelo) del bien o producto ofrecido *c)*	Especificaciones técnicas		¿La oferta presenta desviaciones? (SI/NO) *f)*	La desviación: a) es mínima y se acepta?, b) se evalúa? o c) es inaceptable? *g)*	Comparación con lo previsto al formular la Especificación Técnica *h)*
			Requeridas según documento de licitación *d)* *Sustanciales*	Detalle según oferta *e)*			
CROMPTON GREAVES LTD.	*Seccionador de 72,5 kV, 1250 A*	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*72,5 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Montaje horizontal	*Horizontal*	*NO*	--	--
	Seccionador de 72,5 kV, 1250 A	*CROMPTON GREAVES*	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*72,5 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Montaje vertical	*Vertical*	*NO*	--	--
SIEMENS LTDA.	*Seccionador de 72,5 kV, 1250 A*	*Siemens Brasil*	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*72,5 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--

			Montaje horizontal	*Horizontal*	*NO*	--	--
	Seccionador de 72,5 kV, 1250 A	*Siemens Brasil*	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*72,5*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Montaje vertical	*Horizontal*	*NO*	--	--
LAGO ELECTROMECANICA S.A.	*Seccionador de 72,5 kV, 1250 A*	Lago Electromecánica, Argentina	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*66 kV en el sistema*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Montaje horizontal	*horizontal*	*NO*	--	--
	Seccionador de 72,5 kV, 1250 A	Lago Electromecánica, Argentina	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*66 kV en el sistema*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Montaje vertical	*lateral*	*NO*	--	--
ALSTOM GRID SPA	*Seccionador de 72,5 kV, 1250 A*	Alstom Grid SpA Italia	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*72,5 kV*	*NO*	--	--
			Corriente	*1250 A*	*NO*	--	--

			1250 A.				
			Montaje horizontal	*Horizontal*	*NO*	--	--
	Seccionador de 72,5 kV, 1250 A	Alstom Grid SpA Italia	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*72,5 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Montaje vertical	*Vertical*	*NO*	--	--
CHINT ELECTRIC CO.LTD.	*Seccionador de 72,5 kV, 1250 A*	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*72,5 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Montaje horizontal	*Horizontal*	*NO*	--	--
	Seccionador de 72,5 kV, 1250 A	*CHINT Electric Co.*	*Tensión nominal : 72,5 kV*	*72,5 kV*	*NO*	--	--
			Corriente 1250 A.	*1250 A*	*NO*	--	--
			Montaje vertical	*Indistinto conforme el modelo*	*NO*	--	--