MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 06/2011 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE VACUNAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS										NM DISEÑOS - RUC: 1009022-3						
LOTE	CODIGO DEL CATALOGO Y UBICACIÓN DE LAS CAMARAS	CANTIDAD DE CAMARAS FRIGORIFICAS POR REGION	DETALLE GENERAL			PRECIO UNITARIO	CANTIDAD MINIMA SOLICITADA	CANTIDAD MAXIMA SOLICITADA	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO	Precio Unitario	CANTIDAD MINIMA ADJUDICADA	CANTIDAD MAXIMA ADJUDICADA	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial
1	**81141804-038 - Mantenimiento y Reparacion de Camara Frigorifica - UBICADA EN: CONCEPCION**	1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS SEGÚN DETALLE. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**	EVAPORADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Limpieza de los paneles de condensacion, los mismo deben encontrarse libre de polvo y particulas, que permita la buena circulacion de aire a través de la misma.. Asolar los bujes de los ventiladores. Limpieza de presostato, el mismo debe encontrarse libre de polvo y particulas , Verificar el buen funcionamiento de la válvula de solenoide. Limpieza y pintura anticorrosivo de piezas metálicas., Limpieza de la válvula de servicio.. la misma debe encontrarse libre de polvo y particulas.. Las fichas o conectores deben estar limpios.. La limpieza de estos componentes deben realizarse acorde a la Necesidad de la Convocante y cuando asi lo requiera, si cuentan con dos unidades pueden hacerse el mantenimiento en forma alternada sin dejar fuera de funcionamiento la cámara. EQUIPO EVAPORADOR: Limpieza de las parrales, debe encontrarse libre de escarchas y otros materiales que impida la libre circulacion del flujo de aire, Asolar los bujes de los ventiladores, Verificar el buen funcionamiento	5.000.000	7	14	**35.000.000**	**70.000.000**	**5.390.000**	7	13	**NM**	**NACIONAL**	**70.070.000**	**8**
				CONDENSADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Carga de gas R404 Ecológico, Carga de gas Koz , Cambio de presostato de alta y bajo necesario para ambo s bajo, Cambio de valvula solenoide, se utiliza en el ANV , Cambio de relay termico de 3 y 7o Amp, Cambio de contactor termico 10 Amp, Cambio de Filtro secador, Cambio llave TM 20, 25 y 30 Amp, Cambio de Compresor de 3 y 5 Hp. En Sanitaria y Concepcion los equipos utilizan Gas R22 por que las Unidades estan preparda para este refrimerate. Se recomienda reemplazar los equipos por otro diseñado para uso de gas ecologico. Estos equipos fueron adquiridos por el PNy se encuentran depositados en el ANV. EQUIPO EVAPORADOR: Cambio de Evaporador(Evaporador con 4 forzadores de 0.25 cc), Cambio de Forzadores(Forzadores de 0.25 cc), Cambio de valvula expansora(Valvula expansora), Cambio del Sistema Electrico(Sistema Electrico Integral), Sistema Electrico Integral. CAMARA FRIGORIFICA: Cambio de termostato, Cambio de llave TM 10,15,20 Amp del									
2	**81141804-038 - Mantenimiento y Reparacion de Camara Frigorifica - UBICADA EN: CORONEL OVIEDO**	1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS SEGÚN DETALLE. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**	EVAPORADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Limpieza de los paneles de condensacion, los mismo deben encontrarse libre de polvo y particulas, que permita la buena circulacion de aire a través de la misma.. Asolar los bujes de los ventiladores. Limpieza de presostato, el mismo debe encontrarse libre de polvo y particulas , Verificar el buen funcionamiento de la válvula de solenoide. Limpieza y pintura anticorrosivo de piezas metálicas., Limpieza de la válvula de servicio.. la misma debe encontrarse libre de polvo y particulas.. Las fichas o conectores deben estar limpios.. La limpieza de estos componentes deben realizarse acorde a la Necesidad de la Convocante y cuando asi lo requiera, si cuentan con dos unidades pueden hacerse el mantenimiento en forma alternada sin dejar fuera de funcionamiento la cámara. EQUIPO EVAPORADOR: Limpieza de las parrales, debe encontrarse libre de escarchas y otros materiales que impida la libre circulacion del flujo de aire, Asolar los bujes de los ventiladores, Verificar el buen funcionamiento	5.000.000	7	14	**35.000.000**	**70.000.000**	**5.390.000**	7	13	**NM**	**NACIONAL**	**70.070.000**	**8**
				CONDENSADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Carga de gas R404 Ecológico, Carga de gas Koz , Cambio de presostato de alta y bajo necesario para ambo s bajo, Cambio de valvula solenoide, se utiliza en el ANV , Cambio de relay termico de 3 y 7o Amp, Cambio de contactor termico 10 Amp, Cambio de Filtro secador, Cambio llave TM 20, 25 y 30 Amp, Cambio de Compresor de 3 y 5 Hp. En Sanitaria y Concepcion los equipos utilizan Gas R22 por que las Unidades estan preparda para este refrimerate. Se recomienda reemplazar los equipos por otro diseñado para uso de gas ecologico. Estos equipos fueron adquiridos por el PNy se encuentran depositados en el ANV. EQUIPO EVAPORADOR: Cambio de Evaporador(Evaporador con 4 forzadores de 0.25 cc), Cambio de Forzadores(Forzadores de 0.25 cc), Cambio de valvula expansora(Valvula expansora), Cambio del Sistema Electrico(Sistema Electrico Integral), Sistema Electrico Integral. CAMARA FRIGORIFICA: Cambio de termostato, Cambio de llave TM 10,15,20 Amp del									
3	**81141804-038 - Mantenimiento y Reparacion de Camara Frigorifica - UBICADA EN: SAN PEDRO - SANTANI**	1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS SEGÚN DETALLE. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**	EVAPORADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Limpieza de los paneles de condensacion, los mismo deben encontrarse libre de polvo y particulas, que permita la buena circulacion de aire a través de la misma.. Asolar los bujes de los ventiladores. Limpieza de presostato, el mismo debe encontrarse libre de polvo y particulas , Verificar el buen funcionamiento de la válvula de solenoide. Limpieza y pintura anticorrosivo de piezas metálicas., Limpieza de la válvula de servicio.. la misma debe encontrarse libre de polvo y particulas.. Las fichas o conectores deben estar limpios.. La limpieza de estos componentes deben realizarse acorde a la Necesidad de la Convocante y cuando asi lo requiera, si cuentan con dos unidades pueden hacerse el mantenimiento en forma alternada sin dejar fuera de funcionamiento la cámara. EQUIPO EVAPORADOR: Limpieza de las parrales, debe encontrarse libre de escarchas y otros materiales que impida la libre circulacion del flujo de aire, Asolar los bujes de los ventiladores, Verificar el buen funcionamiento	5.000.000	7	14	**35.000.000**	**70.000.000**	**5.390.000**	7	13	**NM**	**NACIONAL**	**70.070.000**	**8**
				CONDENSADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Carga de gas R404 Ecológico, Carga de gas Koz , Cambio de presostato de alta y bajo necesario para ambo s bajo, Cambio de valvula solenoide, se utiliza en el ANV , Cambio de relay termico de 3 y 7o Amp, Cambio de contactor termico 10 Amp, Cambio de Filtro secador, Cambio llave TM 20, 25 y 30 Amp, Cambio de Compresor de 3 y 5 Hp. En Sanitaria y Concepcion los equipos utilizan Gas R22 por que las Unidades estan preparda para este refrimerate. Se recomienda reemplazar los equipos por otro diseñado para uso de gas ecologico. Estos equipos fueron adquiridos por el PNy se encuentran depositados en el ANV. EQUIPO EVAPORADOR: Cambio de Evaporador(Evaporador con 4 forzadores de 0.25 cc), Cambio de Forzadores(Forzadores de 0.25 cc), Cambio de valvula expansora(Valvula expansora), Cambio del Sistema Electrico(Sistema Electrico Integral), Sistema Electrico Integral. CAMARA FRIGORIFICA: Cambio de termostato, Cambio de llave TM 10,15,20 Amp del									
4	**81141804-038 - Mantenimiento y Reparacion de Camara Frigorifica - UBICADA EN: CIUDAD DEL ESTE**	1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS SEGÚN DETALLE. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**	EVAPORADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Limpieza de los paneles de condensacion, los mismo deben encontrarse libre de polvo y particulas, que permita la buena circulacion de aire a través de la misma.. Asolar los bujes de los ventiladores. Limpieza de presostato, el mismo debe encontrarse libre de polvo y particulas , Verificar el buen funcionamiento de la válvula de solenoide. Limpieza y pintura anticorrosivo de piezas metálicas., Limpieza de la válvula de servicio.. la misma debe encontrarse libre de polvo y particulas.. Las fichas o conectores deben estar limpios.. La limpieza de estos componentes deben realizarse acorde a la Necesidad de la Convocante y cuando asi lo requiera, si cuentan con dos unidades pueden hacerse el mantenimiento en forma alternada sin dejar fuera de funcionamiento la cámara. EQUIPO EVAPORADOR: Limpieza de las parrales, debe encontrarse libre de escarchas y otros materiales que impida la libre circulacion del flujo de aire, Asolar los bujes de los ventiladores, Verificar el buen funcionamiento	5.000.000	7	14	**35.000.000**	**70.000.000**	**5.390.000**	7	13	**NM**	**NACIONAL**	**70.070.000**	**8**
				CONDENSADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Carga de gas R404 Ecológico, Carga de gas Koz , Cambio de presostato de alta y bajo necesario para ambo s bajo, Cambio de valvula solenoide, se utiliza en el ANV , Cambio de relay termico de 3 y 7o Amp, Cambio de contactor termico 10 Amp, Cambio de Filtro secador, Cambio llave TM 20, 25 y 30 Amp, Cambio de Compresor de 3 y 5 Hp. En Sanitaria y Concepcion los equipos utilizan Gas R22 por que las Unidades estan preparda para este refrimerate. Se recomienda reemplazar los equipos por otro diseñado para uso de gas ecologico. Estos equipos fueron adquiridos por el PNy se encuentran depositados en el ANV. EQUIPO EVAPORADOR: Cambio de Evaporador(Evaporador con 4 forzadores de 0.25 cc), Cambio de Forzadores(Forzadores de 0.25 cc), Cambio de valvula expansora(Valvula expansora), Cambio del Sistema Electrico(Sistema Electrico Integral), Sistema Electrico Integral. CAMARA FRIGORIFICA: Cambio de termostato, Cambio de llave TM 10,15,20 Amp del									
5	**81141804-038 - Mantenimiento y Reparacion de Camara Frigorifica - UBICADA EN: MISIONES**	1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS SEGÚN DETALLE. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**	EVAPORADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Limpieza de los paneles de condensacion, los mismo deben encontrarse libre de polvo y particulas, que permita la buena circulacion de aire a través de la misma.. Asolar los bujes de los ventiladores. Limpieza de presostato, el mismo debe encontrarse libre de polvo y particulas , Verificar el buen funcionamiento de la válvula de solenoide. Limpieza y pintura anticorrosivo de piezas metálicas., Limpieza de la válvula de servicio.. la misma debe encontrarse libre de polvo y particulas.. Las fichas o conectores deben estar limpios.. La limpieza de estos componentes deben realizarse acorde a la Necesidad de la Convocante y cuando asi lo requiera, si cuentan con dos unidades pueden hacerse el mantenimiento en forma alternada sin dejar fuera de funcionamiento la cámara. EQUIPO EVAPORADOR: Limpieza de las parrales, debe encontrarse libre de escarchas y otros materiales que impida la libre circulacion del flujo de aire, Asolar los bujes de los ventiladores, Verificar el buen funcionamiento	5.000.000	7	14	**35.000.000**	**70.000.000**	**5.390.000**	7	13	**NM**	**NACIONAL**	**70.070.000**	**8**
				CONDENSADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Carga de gas R404 Ecológico, Carga de gas Koz , Cambio de presostato de alta y bajo necesario para ambo s bajo, Cambio de valvula solenoide, se utiliza en el ANV , Cambio de relay termico de 3 y 7o Amp, Cambio de contactor termico 10 Amp, Cambio de Filtro secador, Cambio llave TM 20, 25 y 30 Amp, Cambio de Compresor de 3 y 5 Hp. En Sanitaria y Concepcion los equipos utilizan Gas R22 por que las Unidades estan preparda para este refrimerate. Se recomienda reemplazar los equipos por otro diseñado para uso de gas ecologico. Estos equipos fueron adquiridos por el PNy se encuentran depositados en el ANV. EQUIPO EVAPORADOR: Cambio de Evaporador(Evaporador con 4 forzadores de 0.25 cc), Cambio de Forzadores(Forzadores de 0.25 cc), Cambio de valvula expansora(Valvula expansora), Cambio del Sistema Electrico(Sistema Electrico Integral), Sistema Electrico Integral. CAMARA FRIGORIFICA: Cambio de termostato, Cambio de llave TM 10,15,20 Amp del									
6	**81141804-038 - Mantenimiento y Reparacion de Camara Frigorifica - UBICADA EN: ALMACEN CENTRAL**	3	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS SEGÚN DETALLE. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**	EVAPORADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Limpieza de los paneles de condensacion, los mismo deben encontrarse libre de polvo y particulas, que permita la buena circulacion de aire a través de la misma.. Asolar los bujes de los ventiladores. Limpieza de presostato, el mismo debe encontrarse libre de polvo y particulas , Verificar el buen funcionamiento de la válvula de solenoide. Limpieza y pintura anticorrosivo de piezas metálicas., Limpieza de la válvula de servicio.. la misma debe encontrarse libre de polvo y particulas.. Las fichas o conectores deben estar limpios.. La limpieza de estos componentes deben realizarse acorde a la Necesidad de la Convocante y cuando asi lo requiera, si cuentan con dos unidades pueden hacerse el mantenimiento en forma alternada sin dejar fuera de funcionamiento la cámara. EQUIPO EVAPORADOR: Limpieza de las parrales, debe encontrarse libre de escarchas y otros materiales que impida la libre circulacion del flujo de aire, Asolar los bujes de los ventiladores, Verificar el buen funcionamiento	4.642.857	7	14	**32.500.000**	**65.000.000**	**5.390.000**	7	11	**NM**	**NACIONAL**	**59.290.000**	**16**
				CONDENSADOR	EQUIPOS DE CONDENSADOR: Carga de gas R404 Ecológico, Carga de gas Koz , Cambio de presostato de alta y bajo necesario para ambo s bajo, Cambio de valvula solenoide, se utiliza en el ANV , Cambio de relay termico de 3 y 7o Amp, Cambio de contactor termico 10 Amp, Cambio de Filtro secador, Cambio llave TM 20, 25 y 30 Amp, Cambio de Compresor de 3 y 5 Hp. En Sanitaria y Concepcion los equipos utilizan Gas R22 por que las Unidades estan preparda para este refrimerate. Se recomienda reemplazar los equipos por otro diseñado para uso de gas ecologico. Estos equipos fueron adquiridos por el PNy se encuentran depositados en el ANV. EQUIPO EVAPORADOR: Cambio de Evaporador(Evaporador con 4 forzadores de 0.25 cc), Cambio de Forzadores(Forzadores de 0.25 cc), Cambio de valvula expansora(Valvula expansora), Cambio del Sistema Electrico(Sistema Electrico Integral), Sistema Electrico Integral. CAMARA FRIGORIFICA: Cambio de termostato, Cambio de llave TM 10,15,20 Amp del									
						TOTAL DEL LLAMADO			**207.500.000**	**415.000.000**					**TOTAL OFERTADO**	**409.640.000**	**-1**