CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

358

Dirección de Infraestructura Física

NOTA D.I.F. N.º 409 / 2021

Asunción, 21 de julio de 2021

Señora
C.P. ROCIO FLORENCIO, Coordinadora
Comité de Evaluación de Ofertas

Me dirijo a Ud., en el marco del llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 12/2021 – "ADQUISICION DE ARTICULOS DE PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM – SBE" – ISEGUNDO LLAMADO" ID N° 392.887.**

Al respecto, se remite el Memorandum DMT N° 195/2021 del Dpto. de Mantenimiento Técnico con el Informe de Evaluación de las Especificaciones Técnicas de las Ofertas Presentadas.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
21 JUL. 2021
FIRMA:
13:00

LUCAS OLMEDO BARBOZA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Mantenimiento Técnico.

Compromiso con la gente

357

DMT N° 195/2021

Asunción, 21 de julio del 2021.

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli.
Directora de la Dirección de Infraestructura Física.
Presente:

El Ing. Edgar Pezoa, Encargado interino del Despacho del Departamento de Mantenimiento Técnico - DMT, dependiente de la Dirección de Infraestructura Física del Palacio de Justicia de Asunción, se dirige a Ud. para para presentarle un informe sobre la evaluación técnica realizada de la oferta presentada en el marco del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 12/2021 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E". ID 392.887, cuyo pedido fue remitido por nota NCEO N° 282/2021, de fecha 19 de julio del 2021.**

Las empresas que se presentaron fueron las siguientes:

- FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira.
- PIRO´Y.

Con respecto a la solicitud se presenta el siguiente informe de la evaluación que realicé y se anexa NOTA de REMISIÓN, acta de recepción de bienes y nota dirigida al jefe del Departamento de Mantenimiento Técnico.

A continuación se presenta la evaluación realizada a los dos oferentes conforme a las Especificaciones Técnicas del llamado en cuestión, con los siguientes puntos:

- Evaluación de Especificaciones Técnicas.
- Informe de Evaluación técnica - Documental.
- Planilla de evaluación de las muestras.

Ing. Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.F.

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Mantenimiento Técnico

RECIBIDO
21 -07- 2021
DIRECCION INFRAESTRUCTURA FISICA

1403 10:13/15

ELIDA C. TORREZ V.
AUXILIAR
DPTO. EJECUTIVO - D.I.F.

356

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Comprometidos con la gente

EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - PAC Nro. 12/2021 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO" ID 392887

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Especificaciones Técnicas	FERRETERIA PERGAL de JOSÉ ARNALDO PEREIRA CARDENA	PIRO'Y S.A.
1	25131707-979	ARRANCADORES	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.000	4.000	• Deberá proveer de una alta tensión de arranque a las lámparas fluorescentes comprendidas en el rango de 4 a 55 vatios. • Deberán cumplir totalmente los requerimientos de las normas iec 155, en particular en los aspectos de seguridad para luminarias y lámparas. Pulso de tensión máxima de 900 v y tensión mínima de cierre de 140 v. • Tensión nominal de 220 voltios como mínimo y máximo 240 voltios	CUMPLE	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2	26121635-006	CABLE MULTIFILAR PLASTIPLOMO DE 2X1 mm2 (COTIZAR POR ROLLO)	Unidad	ROLLO	Por Cantidad	5	10	• Cable multifilar plastiplomo de 2x1 mm2 rollo 100 metros antillama. • Tensión de servicio 750v, aislación pvc ecológico antillama, sin plomo y la vaina de pvc ecológico, antillama y sin plomo. • El producto debe contar con la certificación INTN	CUMPLE	NO COTIZA
3	26121635-006	CABLE MULTIFILAR PLASTIPLOMO DE 2X2 mm2 (COTIZAR POR ROLLO)	Unidad	ROLLO	Por Cantidad	5	10	• Cable multifilar plastiplomo de 2x2 mm2 rollo 100 metros antillama. • Tensión de servicio 750v, aislación pvc ecológico antillama, sin plomo y la vaina de pvc ecológico, antillama y sin plomo. • El producto debe contar con la certificación INTN.	CUMPLE	NO COTIZA
4	26121635-006	CABLE MULTIFILAR PLASTIPLOMO DE 3X2 mm2 (COTIZAR POR ROLLO)	Unidad	ROLLO	Por Cantidad	5	10	• Cable multifilar plastiplomo de 3x2 mm2 rollo 100 metros antillama. • Tensión de servicio 750v, aislación pvc ecológico antillama, sin plomo y la vaina de pvc ecológico, antillama y sin plomo. • El producto debe contar con la certificación INTN	CUMPLE	NO COTIZA
5	31201502-001	CINTA AISLADORA PARA USO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	15	30	• Retardante de llamas, aislación para baja tensión, debe presentar una resistencia a altas temperaturas. • Longitud mínima de 18 metros y espesor de 13 mm. Tensión mínima de empleo 600 voltios.	CUMPLE	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
6	39121402-002	FICHA MACHO.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	80	160	• Ficha macho, perno redondo sin tierra, salida posterior, 10 amperios como mínimo de capacidad	CUMPLE	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
7	39101601-002	FOCO ECONÓMICO - LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 15W	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	100	200	• Potencia: 15 watts. • Tensión de alimentación: 220 – 240v. • Base e27. • Temperatura: luz blanca fría. • Vida útil promedio de 8000 a 15000 horas.	NO COTIZA	NO COTIZA
8	39101601-002	FOCO ECONÓMICO - LÁMPARA DE BAJO CONSUMO (ESPIRAL) 85W	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	100	200	• Potencia: 85 watts • Tensión de alimentación: 220 - 240V. • Base: e40. • Temperatura: Luz blanca fría. • Vida útil promedio de	NO COTIZA	NO COTIZA
9	39101601-021	LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO HALOGENADO 400	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	20	40	• Lámpara de vapor de mercurio halogenado tubular de 400 vatios color blanco, tubular opaca e40	NO COTIZA	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
10	39101701-001	LÁMPARA FLUORESCENTE (G24d) - 26W	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	50	100	• Potencia: 26 watts. • Tensión de alimentación: 220-230V • Base: 2 pines para zócalo G24D – 3. • Luminosidad: Flujo	NO COTIZA	NO COTIZA
11	39101701-001	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (G24D-3) - 18W	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	50	100	• Potencia: 18 watts. • Base g24d. • Luminosidad: flujo luminoso mínimo de 1800 lumen. • Tensión de alimentación: 220-230v • Temperatura: Luz blanca fría. • Vida útil: mínimo de 10.000 horas	NO COTIZA	NO COTIZA
12	39101701-001	LÁMPARA FLUORESCENTE (G24q-3) - 26W	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	50	100	• Potencia: 26 watts. • Temperatura: luz blanca. • Luminosidad: Flujo luminoso mínimo de 2500 lumen. • Base: 4 pines para zócalo g24q – 3. • Tensión de alimentación: 220-230v.	NO COTIZA	NO COTIZA
13	39101601-9997	LUZ LED ZÓCALO GU10.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	30	60	• Luz led, zócalo gu10, • Lámpara de 220 voltios, • 5 vatios mínimo, Luz fría.	CUMPLE	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
14	39121402-006	PICO TOMACORRIENTE PARA COMPUTADORA DE 10 AMPERIOS.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	500	1.000	• Los picos tomacorrientes para computadora deberán cumplir con una corriente de 10 amperios y 250 voltios, tipo euroamericano. • Deberán ser compatibles con cajas externas y de embutir del tipo constel existentes	CUMPLE	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
15	39121402-006	PICO TOMACORRIENTE PARA COMPUTADORA DE 16 AMPERIOS.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	30	60	• Los picos tomacorrientes para computadora deberán cumplir con una corriente de 16 amperios y 250 voltios, tipo euroamericano. • Deberán ser compatibles con cajas externas y de embutir del tipo constel existentes	NO COTIZA	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
16	39111803-001	PORTA LÁMPARA DE METAL ROSCA E27.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	50	100	• Material de metal parte interna y externa de cerámica resistente, • Nivel de tensión mínima 220 voltios	CUMPLE	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
17	39111803-001	PORTA LÁMPARA ROSCAS E40.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	50	100	• Material de porcelana, tensión de 600 voltios y potencia de 1500 vatios	CUMPLE	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
18	39111501-004	PORTA ARRANCADOR.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	400	800	• Porta arrancador para lámparas fluorescentes con nivel de tensión de 250 voltios y corriente mínima de 10 amperios, debe incluir chicotes (cables flexibles) como extensión para su correspondiente conexión eléctrica	CUMPLE	NO COTIZA
19	39111501-008	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X20 VATIOS.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	500	1.000	• Deberá cumplir con una temperatura normal de 5 ° hasta 65° c factor de potencia mayor o igual a 0,97. tensión de trabajo 230 voltios, a 50 hz thd 20%. • Deberá contar con una cobertura metálica y no plástica de toda su estructura	NO COTIZA	NO COTIZA
20	39111501-008	REACTANCIA 18 - 20 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.000	2.000	• Deberá cumplir con una temperatura normal de trabajo comprendida entre 55º/140° c (a 55/140°c) • Factor de potencia mayor o igual a 0,35. hw 120%. • Tensión de trabajo 220 voltios a 50 hz • Deberá contar con la marca de conformidad europea ce	CUMPLE	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
21	39111501-008	REACTANCIA 36 - 40 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.000	2.000	• Deberá cumplir con una temperatura normal de trabajo comprendida entre 55º/140° c (a 55/140°c) • Factor de potencia mayor o igual a 0,50. hw 120%. • Tensión de trabajo 220 voltios a 50 hz • Deberá contar con la marca de conformidad europea ce	CUMPLE	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
22	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE - 18W G13 T8	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	3.500	7.000	• Potencia: T8 de 18 Watts. • Base: g13. • Tensión de alimentación: 200-230v. • Índice de reproducción de color: Mayor o igual a 79. • Temperatura: Color de 6500K. • Luminosidad: 1050 lumen como mínimo. • Vida útil: mediana de 8000 horas como mínimo. • Descripción de características especiales: Los tubos deberán contar con los datos como la marca, la potencia como mínimo en su superficie prohibiéndose el uso de calcomanías, o el llenado con marcador indelebla en la superficie el tubo	CUMPLE	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
23	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE - 36W G13 T8	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.000	4.000	• Potencia: T8 de 36 Watts. • Base: g13. • Tensión de alimentación: 200-230v. • Índice de reproducción de color: Mayor o igual a 79. • Temperatura: Color de 6500K. • Luminosidad: 2500 lumen como mínimo. • Vida útil: mediana de 8000 horas como mínimo. • Descripción de características especiales: Los tubos deberán contar con los datos como la marca, la potencia como mínimo en su superficie prohibiéndose el uso de calcomanías, o el llenado con marcador indelebla en la superficie el tubo	CUMPLE	NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ing. Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.J.F.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA - DOCUMENTOS		
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - PAC Nro. 12/2021 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO" ID 392887		
Requisitos documentales para la evaluación de la Experiencia Requerida	**FERRETERÍA PERGAL de JOSÉ ARNALDO PEREIRA CARDENA**	**PIRO'Y S.A.**
a) Copia de contratos ejecutados, facturas de ventas y/o recepciones finales correspondientes al objeto de la presente contratación, que podrán corresponder tanto a instituciones públicas como privadas. Dichos documentos deberán corres-ponder al periodo 2018, 2019 y 2020 y la sumatoria de los mismos deberán ser al menos 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.	**CUMPLE**	**NO CUMPLE (NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN)**
Requisitos documentales para la evaluación de la Capacidad Técnica		
a) Declaración Jurada en la que manifieste que el Oferen-te cuenta con la capacidad de proveer en cantidad y tiempo los bienes solicitados en las Especificaciones Técnicas.	**CUMPLE**	**NO CUMPLE (NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN)**
b) Declaración Jurada en la que se manifieste que será de entera responsabilidad del Oferente, todos los daños a los bienes de la Convocante, proveniente de hechos u omisiones voluntarias e involuntarias, resultantes de la negligencia o la impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante	**CUMPLE**	**NO CUMPLE (NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN)**
c) Especificaciones técnicas ofertadas	**CUMPLE**	**NO CUMPLE (NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN)**

Ing. Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.F.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

EVALUACIÓN DE MUESTRAS.

LLICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - PAC Nro. 12/2021 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO" ID 392887

Ítem	Ítem	Ítem	Ítem	Se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas conforme a las muestras presentadas, en base a las especificaciones técnicas exigidas en el PBC. La empresa puede presentar catálogos que respalden a sus productos. Las muestras deben reunir las siguientes características mínimas:	FERRETERÍA PERGAL de JOSÉ ARNALDO PEREIRA CARDENA	PIRO'Y S.A.
					CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
19	39111501-008	REACTANCIA ELECTRÓNICA DE 1X20 VATIOS	DEBERÁ CUMPLIR CON UNA TEMPERATURA NORMAL DE 5° HASTA 65° GRADOS CENTÍGRADOS, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 0,97. TENSIÓN DE TRABAJO 230 VOLTIOS A 50 HZ.THD≤20%, DEBERÁ CONTAR CON UNA COBERTURA METÁLICA Y NO PLÁSTICA DE TODA SU ESTRUCTURA. Los datos técnicos deben estar grabados en el producto y no deberán ir pegados con calcomanías en la estructura	• Se verificará en el equipo se encuentren grabados las siguientes características:	NO PRESENTA MUESTRA	NO PRESENTA MUESTRA
				- Potencia 1x20vatios		
				- Temperatura normal de 5° hasta 65° grados centígrados		
				- Factor de potencia mayor o igual a 0,97		
				- Tensión de trabajo 230 voltios a 50 hz.		
				- THD≤20%,		
				- Deberá contar con una cobertura metálica y no plástica de toda su estructura		
				• Los datos técnicos deben estar grabados en el producto y no deberán ir pegados con calcomanías en la estructura		
20	39111501-008	REACTANCIA 18 - 20 VATIOS, ELECTROMAGNÉTICA	DEBERÁ CUMPLIR CON UNA TEMPERATURA NORMAL DE TRABAJO COMPRENDIDA ENTRE 55°/140° (ΔT 55/140), FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 0,35 Y TW 120° C. TENSIÓN DE TRABAJO 220 VOLTIOS A 50 HZ. DEBERÁ CONTAR CON LA MARCA DE CONFORMIDAD EUROPEA CE. Los datos técnicos deben estar grabados en el producto y no deberán ir pegados con calcomanías en la estructura. Deberá contar con una cobertura metálica y no plástica de toda su estructura.	• Se verificará en el equipo se encuentren grabados las siguientes características:	CUMPLE	CUMPLE
				- Potencia 18 a 20 vatios	CUMPLE	CUMPLE
				- Temperatura normal de 55° hasta 140° (ΔT 55/140)	CUMPLE	CUMPLE
				- Factor de potencia mayor o igual a 0,35	CUMPLE	CUMPLE
				- TW 120°C	CUMPLE	CUMPLE
				- Tensión de trabajo 220 voltios a 50 Hz	CUMPLE	CUMPLE
				- Deberá contar con la marca de conformidad europea CE	CUMPLE	CUMPLE
				- Deberá contar con una cobertura metálica y no plástica de toda su estructura	CUMPLE	CUMPLE
				• Los datos técnicos deben estar grabados en el producto y no deberán ir pegados con calcomanías en la estructura	CUMPLE	CUMPLE
21	39111501-008	REACTANCIA 36 - 40 VATIOS, ELECTROMAGNÉTICA.	DEBERÁ CUMPLIR CON UNA TEMPERATURA NORMAL DE TRABAJO COMPRENDIDA ENTRE 55°/140° (ΔT 55/140) GRADOS CENTÍGRADOS, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 0,50 Y TW 120° C. TENSIÓN DE TRABAJO 220 VOLTIOS A 50 HZ. DEBERÁ CONTAR CON LA MARCA DE CONFORMIDAD EUROPEA CE. Los datos técnicos deben estar grabados en el producto y no deberán ir pegados con calcomanías en la estructura. Deberá contar con una cobertura metálica y no plástica de toda su estructura	• Se verificará en el equipo se encuentren grabados las siguientes características:	CUMPLE	CUMPLE
				- Potencia 36 a 40 vatios	CUMPLE	CUMPLE
				- Temperatura normal de 55° hasta 140° (ΔT 55/140)	CUMPLE	CUMPLE
				- Factor de potencia mayor o igual a 0,5	CUMPLE	CUMPLE
				- TW 120°C	CUMPLE	CUMPLE
				- Tensión de trabajo 220 voltios a 50 Hz	CUMPLE	CUMPLE
				- Deberá contar con la marca de conformidad europea CE	CUMPLE	CUMPLE
				- Deberá contar con una cobertura metálica y no plástica de toda su estructura	CUMPLE	CUMPLE
				• Los datos técnicos deben estar grabados en el producto y no deberán ir pegados con calcomanías en la estructura	CUMPLE	CUMPLE
22	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE DE 18 VATIOS.	POTENCIA: 18 W; TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220 - 230; LUZ BLANCA FRÍA; VIDA ÚTIL PROMEDIO DE 8.000 HORAS	• Se verificará en el equipo cuente con las siguientes características:	CUMPLE	CUMPLE
				- Potencia: 18 W	CUMPLE	CUMPLE
				- Tensión de Alimentación: 220 - 230 V	CUMPLE	CUMPLE
				- Luz Blanca fría	CUMPLE	CUMPLE
				- la vida útil promedio sea de 8000 horas o más	CUMPLE	CUMPLE
				- Casquillo: G13	CUMPLE	CUMPLE
				- Índice de reproducción de colores mayor o igual a 79	CUMPLE	CUMPLE
				- Lumen mínimo: 1.050	CUMPLE	CUMPLE
				- Espesor: T8	CUMPLE	CUMPLE
23	39101701-001	TUBO FLUORESCENTE DE 36 VATIOS.	POTENCIA: 36 W; TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220 - 230 V; LUZ BLANCA FRÍA; VIDA ÚTIL PROMEDIO DE 8.000 HORAS.	• Se verificará en el equipo cuente con las siguientes características:	CUMPLE	CUMPLE
				- Potencia: 36 W	CUMPLE	CUMPLE
				- Tensión de Alimentación: 220 - 230 V	CUMPLE	CUMPLE
				- Temperatura Luz fría 6500K	CUMPLE	CUMPLE
				- Espesor: T8	CUMPLE	CUMPLE
				- la vida útil promedio sea de 8000 horas o más	CUMPLE	CUMPLE
				- Casquillo: G13	CUMPLE	CUMPLE
				- Índice de reproducción de colores mayor o igual a 83	CUMPLE	CUMPLE
				- Lumen mínimo: 2.500	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.F.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Mantenimiento Técnico.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.- DMT – DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

Acta de recepción de bienes.

Asunción, 16 de julio del 2021, siendo las 8:30 horas, el señor Marcelo Galeano, con cédula de identidad número 3.295.927, persona de la empresa Ferretería Pergal, trae muestras para su correspondiente evaluación en el marco del Llamado a la **"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SBE". I.D. N° 392.887, PAC N° 15/2021.**

Presentando las siguientes muestras y la correspondiente nota de remisión:

1. Muestra Ítem número 20 Reactancia 18 – 20 vatios, Electromagnética.
2. Muestra Ítem número 21 Reactancia 36 – 40 vatios, Electromagnética.
3. Muestra Ítem número 22 tubo fluorescente de 18 vatios.
4. Muestra Ítem número 23 tubo fluorescente de 36 vatios.

Por parte del Departamento de Mantenimiento Técnico, el Ing. Edgar Pezoa, encargado interino del Departamento, recibe las muestras arriba mencionadas.

El acto termina a las 09:05 horas del día viernes 16 de julio del 2021.

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad
DMT - DIF

Ferretería PERGAL
Av. Fernando de la Mora 1240
RUC: 811001-8 - Tel. 551959

Marcelo Galeano

Ferretería " PERGAL"

de José Arnaldo Pereira Cárdenas

Pinturas - Artículos Eléctricos - Librería - Papelería

SANITARIOS

E-mail: ferreteriapergal@hotmail.com

Avda. Fdo. de la Mora 1240 c/ Bartolomé de las Casas Tel/Fax: (021) 551 959 / 558 477

Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 14692359 352

Fecha Inicio Vigencia 02/03/2021

Fecha Fin Vigencia 31/03/2022

RUC 811001 - 8

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0007423

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia RUC:

Dirección Completa del Punto de Partida:

Dirección Completa del punto de llegada:

Fecha de Inicio del Traslado: 16- Julio - 2021 Fecha de término del traslado: 16-07-21

Marca del Vehículo del Transporte: Mitsubishi N° de Chapa: ZAA 681

Nombre o Razón Social del Transportista: RUC del Transportista:

Nombre del Conductor: C. I. del Conductor:

Dirección del Conductor:

Motivo del Traslado: (marcar una sola opción, deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

☑ Venta ☐ Compra ☐ Exportación ☐ Importacion ☐ Consignación ☐ Devolución

☐ Reparación ☐ Traslado locales empresa ☐ Transformación ☐ Emisor móvil ☐ Exhibición ☐ Ferias

Otros (indique motivos no previstos): Comprobante de Venta:

A	CÓD.	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERÍAS
		1	Muestra Item numero 20 Rezetario 18-20v electromagnetica.
		1	Muestra Item numero 21 Rezetario 36-40 v. electromagnetica
		1	Muestra Item numero 22 Tubo fluorescente. 18w 613-T8
		1	Muestra Item Numero 23. Tubo fluorescente 36w 613-T8.

Nombre y Apellido del Receptor: Edgar Pezoa

Fecha: 16 / 07 / 2021.

Firma:

Edgar Pezoa
Jefe Secc. Electricidad
DMT - CIE

ECO NEW GRAPH SRL Impresiones en Gral. Hab. 1737 RUC 80062381 - 9 Avda. del Pueblo N° 845 c/ Esperanza Telefax: (021) 55 85 17
20 Tal. 50x3 Nº 007.251 al 008.250 - Marzo 2021

Original : Destinatario
Copia : Remitente
Triplicado : Set

FERRETERIA PERGAL
De José Pereira Cárdena
Avda. Fdo. de la Mora c/ Pariri
Telefax : 021- 558.477 / 551.959
Asunción - Paraguay

351

Asunción, 01 de junio de 2021

Sr. Ing. Edilberto Aguilera, Jefe
Departamento de Mantenimiento Técnico
Presente

A través de la presente, en relación a la LCO PAC Nº 15/2021, para la "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 392.887.

Hacemos entrega de las muestras solicitadas en el PBC de los ítems citados en la remisión número 001-001-0007423.

Sin otro particular, me despido atentamente.

FERRETERIA PERGAL
José Amaldo Pereira Cárdena
C.I. 811.001

José A. Pereira C
C.I. nro. 811.001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

350

Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Mantenimiento Técnico.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.- DMT – DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

Acta de recepción de bienes.

Asunción, 20 de julio del 2021, siendo las 11:10 horas, el señor Edgar Peralta, con cédula de identidad número 5.145.916, persona de la empresa PIRO´Y S.A, trae muestras para su correspondiente evaluación en el marco del Llamado a la **"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SBE". I.D. N° 392.887, PAC N° 15/2021.**

Presentando las siguientes muestras y la correspondiente nota de remisión:

1. Muestra Ítem número 20 Reactancia 18 – 20 vatios, Electromagnética.
2. Muestra Ítem número 21 Reactancia 36 – 40 vatios, Electromagnética.
3. Muestra Ítem número 22 tubo fluorescente de 18 vatios.
4. Muestra Ítem número 23 tubo fluorescente de 36 vatios.

Por parte del Departamento de Mantenimiento Técnico, el Ing. Edgar Pezoa, encargado interino del Departamento, recibe las muestras arriba mencionadas.

El acto termina a las 11:30 horas del día martes 20 de julio del 2021.

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad
DMT - DIF

Edgar Peralta
5145916

GRUPO LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

Asunción, 20 de julio de 2021.

Estimado: Ing. Edilberto Aguilera, Jefe.

Departamento de Mantenimiento Técnico.

Presente.

Por la presente, en relación a la LCO PAC N° 15/2021 para la "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENETES – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E. –SEGUNDO LLAMADO" ID N° 392887, le hacemos entrega de las muestras solicitadas en el PBC de los ítems citados en la remisión N°: 001-0170000032.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Pedro Galeano
4.712.063

348

LUMI CORP
Socios del Crecimiento
de Piro'y S.A.
GRUPO LUMINOTECNIA

Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Fabricación de otros cables eléctricos y electrónicos
Suministro de vapor y aire acondicionado
Comercio al por mayor de muebles y artículos de iluminación
Comercio al por menor de artículos de ferretería
Comercio al por mayor de componentes electrónicos y equipos de comunicaciones
Comercio al por menor de otros artículos n.c.p.
Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Actividades de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones
Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción
Comercio al por mayor de pinturas, barnices, papel de empapelar y revestimiento de pisos

- Artigas Matriz: Avda. Artigas 988 c/ Cusmanich - Asunción - Tel.: (021) 249 2000
- Ciudad del Este I: Avda. Puente Cavalcanti esq. Cerro Corá - Tel.: (061) 570 917
- Encarnación: Ruta 6ta. c/ Bernardino Caballero - Tel.: (021) 249 2368
- San Ignacio: Ruta Mcal. Estigarribia 1170 - Tel.: (021) 249 2364
- Santa Rosa del Aguaray: Ruta 3 Gral. Aquino Km. 324 - Tel.: (021) 249 2399
- Ypané: Ruta Acceso Sur Km. 30 - Tel.: (021) 249 2000
- Katueté: San Roque González c/ Padre Fidel Maiz - Tel.: (021) 249 2521
- Cnel. Oviedo: Ruta Mcal. Estigarribia c/ Cruce Internacional - Tel. (021) 249 2526
- Pedro Juan Caballero: Dr. Francia N° 110 y Adela Speratti - Tel.: (0336) 274 655
- Campo 9: 15 de Agosto e/ Raúl Peña y José A. Flores - Tel.: (021) 249 2000
- Caaguazú: Avda. Manuel Godoy esq. Nanawa - Tel.: (0522) 243 235
- Eusebio Ayala: Avda. E. Ayala 2288 c/ Juan del Castillo - Asunción - Tel.: (021) 551 075
- Mcal. López: Avda. Mcal. López 4586 - Asunción - Tel.: (021) 600 163
- San Lorenzo: Ruta Mcal. Estigarribia c/ Albardi - Tel.: (021) 583 932
- Transchaca: Ruta Transchaco Km. 12.5 - Mariano R. Alonso - Tel.: (021) 298 764
- Luque: Avda. Humaitá c/ 14 de Mayo - Tel.: (021) 649 935
- Ovalle: Avda. Frdo. de la Mora c/ Paraíso - Asunción - Tel.: (021) 550 393
- Aviadores: Avda. Aviadores del Chaco N° 2462 - Asunción - Tel.: (021) 602 174
- Fndo. de la Mora: Mcal. Estigarribia N° 1823 c/ Domingo Savio - Tel.: (021) 508 941
- Itauguá I: Mcal. Estigarribia N° 44 y Martín Barua - Tel.: (0294) 221 283
- Artigas II: Avda. Artigas c/ Caballero - Asunción - Tel.: (021) 249 2500
- Lambaré: Avda. Cacique Lambaré esq. Tte. Martínez - Tel.: (021) 903 852
- Ciudad del Este II: Enfermeras del Chaco c/ Gral. Caballero - Tel.: (061) 518 079
- Limpio: Ruta Gral. Aquino N° 145 esq. Monseñor Moreno - Tel.: (021) 781 179
- Itauguá II: Ruta 2 Mcal. José Félix Estigarribia Km. 29.5 - Tel.: (0294) 221 430

Número de Timbrado 14663437
Fecha Inicio Vigencia 17/02/2021
Fecha Fin Vigencia 28/02/2022
R.U.C.: 80000505-8

NOTA DE REMISION

N° 001-017 0000032

Fecha de Emisión: 20-07-2021.

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Corte Suprema de Justicia RUC o C.I.C.: 80005191-2.

Domicilio: Mariano Roque Alonso y Testanova, Asuncion.

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Muestras ID 392.887 Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:

Dirección del punto de partida: Artigas, 988

Ciudad: Asuncion. Departamento: Central.

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:

Número de Registro Único del Automotor (RUA):

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

Domicilio: RUC o C.I.C.:

Artículo Código	Cantidad	Kilos Docenas	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Item 20	1	uno	Reactancia 18-20 vatios, electro magnetica.
Item 21	1	uno	Reactancia 36-40 vatios, electromagnetica
Item 22	1	uno	Tubo fluorescente - 18w 613 - T8.
Item 23	1	uno	Tubo fluorescente - 36w 613 - 18.

Firma: Aclaración: RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Ing. Edgar Pezoa
Jefe de Sección Electricidad
D.I.P.

RUC/Cédula de Identidad: 3510747

SGI de Vania Calonga - Hab. Nº 2106 - R.U.C.: 4050670-3 - Dr. Insfrán 2942 - Telefax: 424 424
3 Tal. 50x4 - 001-017- 0000001 al 0000150

ORIGINAL: DESTINATARIO / PRIMERA COPIA: REMITENTE
SEGUNDA COPIA: ADM. TRIBUTARIA / TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA