MEMORANDUM Nº 01/2022

A	: Silvia Trubger, Intendente Municipal
CC	: Ángel Díaz, Encargado de UOC
De	: Arq. Albaro Escobar, Secretaria General de la Intendencia Municipal
Asunto	: Pedido de Construcción de baño y refacción de baño actual
Fecha	: 01 de marzo de 2022

Por el presente me dirijo a Usted a objeto de SOLICITAR EN FORMA URGENTE la construcción de un baño nuevo y refacción del actual en la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, considerando que los baños existentes se encuentran con la estructura comprometida por la antigüedad de construcción.

En la terminal de ómnibus concurren cientos de personas diariamente y es URGENTE la habilitación de un baño nuevo y la refacción del existente.-

Arq. Albaro Escobar
Reg. Prof. N° 3563
SOLO P/ APROBACIÓN DE PLANOS MUNICIPALES

ARQ. ALBARO ESCOBAR

FISCALIZADOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

ANEXO

Por el medio de una inspección visual se aprecia que la estructura cuenta con diferentes tipos de ***lesiones*** entre ellas fisuras y grietas en los elementos estructurales, así como también la presencia de humedad que genera un espacio totalmente insalubre para sus usuarios.

Estas lesiones se consideran del tipo mecánicas, que son generadas por acción de tensiones no estabilizadas, y por ende la falta de la coordinación en obra.

Ahora bien, las lesiones físicas que se observan mayormente son producidas por agentes climáticos y/o filtraciones por cañerías de agua, etc. Que deterioran y comprometen a la edificación.

La estructura se encuentra en una situación crítica por lo que se concluye con la demolición completa de los baños y presentar una estructura totalmente nueva para su uso.

Arq. Albaro Escobar
Reg. Prof. N° 3563
SOLO P/ APROBACIÓN DE PLANOS MUNICIPALES

ARQ. ALBARO ESCOBAR

FISCALIZADOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA