INDERT
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

200 PARAGUAY BICENTENARIO

PARAGUAY TODOS Y TODAS

MEMORADUM

A.	:	**Ing. Carlos Romero, Director** *Dirección Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)*
De	:	**Lic. José Ibarra, Director** *Dpto. de Informática*
Ref.	:	Evaluación para la adquisición de un RACK DE 42U
Fecha	:	15 de Noviembre de 2012

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dpto. Informática

Grado Alvarenga

Por el presente me dirijo a Usted a fin de informarle la conclusión de la evaluación para la adquisición de un RACK DE 42U.

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente.

RECIBIDO
15 NOV. 2012

INFORME DE EVALUACION
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 26/12 "ADQUISICION DE RACK PARA SERVIDORES" ID 239.742

1. INTRODUCCION:

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil doce, siendo las 08:00 horas, se reúne el comité de Evaluación conforme con lo establecido en las Resolución Presidencia Nº 1520/2012, este Comité designado por dicho instrumento, se ha abocado a la elaboración del Informe referente al estudio de las ofertas del la **Contratación Directa Nº 26/12, para la "La Adquisición de Rack para Servidores" ID 239.742,** de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.-

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Conforme se aprecia en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 351/2012, emitido para el P.A.C. Nº 00239742, Año 2012, por la Gerencia de Administración y Finanzas – Departamento de Presupuesto, se cuenta con una disponibilidad presupuestaria para el periodo 2012, por un monto total de Gs.50.000.000 (Cincuenta millones de guaraníes).-

3. ACTA DE APERTURA

En fecha 26 de octubre del 2012, en las oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, se postergo la recepción y apertura de los sobres de las ofertas presentadas, para una nueva fecha, atendiendo lo establecido en la Ley Nro. 2051/03 de Contrataciones Públicas en su Art. 34, Inc. "c", para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente".

En fecha 6 de noviembre del 2012, en las oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, cumplido los requisitos exigidos en la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario Nro.21909/03, así como el Decreto Nro. 5174/05, y habiéndose puesto el presente llamado a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) Portal de Contrataciones Públicas para que cualquier potencial oferente que tenga interés y que pueda satisfacer los requisitos establecidos en los Términos de Referencia acuda a presentar su oferta.

Se dejó constancia que: Fueron invitadas a presentar su oferta las firmas: 1) TOP INFORMATICA S.R.L., 2) MEGASOFT INFORMATICA, 3) GESTION INFORMATICA, 4) INFORMATICA PARAGUAYA S.A., y 5) BIOS INFORMATICA;

En la misma acta de apertura se observa que cumplido el tiempo y horario establecido en el llamado se han presentado 2 (dos) ofertas **correspondientes a las Firmas: 1) SEKIURA GROUP S.R.L. por un monto total de Gs.43.000.000 (guaraníes cuarenta y tres millones), y, 2) OLAM S.R.L. por un monto total de Gs.49.999.000 (guaraníes cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil).**

Teniendo en cuenta que hubo solamente 2 (dos) ofertas en este certamen, y considerando que fue prorrogada la fecha para la presentación de ofertas, recomendamos a la Máxima Autoridad de la Institución adjudicar el contrato conforme los términos del Art. 34 inciso "c" de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" que textualmente establece "bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación".

4. COMPARACION DE OFERTAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien / Servicio	Unidad Medida	Cantidad	Presentación	OLAM S.R.L.		SEKIURA GROUP S.R.L.	
						Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
1	4321160 1-007	Un Rack de 42 U construido en acero laminado en frio, espesor de 2mm. Puertas frontales y traseras micro perforadas, con indicadores de U numerados. Puerta frontal con visión del interior con apertura 230°, reversible y desmontable. Debe contar con cerradura electrónica codificada. Cuatro parantes de fijación regulables. Línea de corte desmontable con tapa ciega: En techo (dos) en base (seis). Tapas laterales de hojas metálicas desmontables con orificios para cerraduras. Paneles frontales y laterales ventilados. Líneas de corte superior e inferior para entrada de cables. Puerta trasera reversibles, removibles y con cerradura electrónica. Zócalos micro perforados en base y techo para circulación de aire. Color oscuro en pintura electroestática de superficie texturada.	Unidad	1	Unidad	49.999.000	**49.999.000**	43.000.000	**43.000.000**
MONTO TOTAL DE LAS OFERTAS						**49.999.000**		**43.000.000**	

5. VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS

Se adjunta en forma anexa al presente informe, planilla de verificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente llamado, el cual ambas ofertas cumplen satisfactoriamente con lo solicitado, conforme se puede apreciar en dicha planilla.

6. RECOMENDACION FINAL.-

Este comité de Evaluación ha analizado todos los documentos exigidos en la carta de invitación, la constancia de las invitaciones remitidas a las 5(cinco) firmas, recomendando salvo mejor parecer de la superioridad, la adjudicación del presente llamado a favor de la Firma SEKIURA GROUP S.R.L. por la suma total de Gs.43.000.000 (Cuarenta y tres millones de guaraníes), considerada como la oferta más baja y que cumple técnicamente con las especificaciones solicitadas, conforme al siguiente cuadro:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien / Servicio	Unidad Medida	Cantidad	Presentación	SEKIURA GROUP S.R.L.	
						Precio Unit.	Precio Total
1	43211601-007	Un Rack de 42 U construido en acero laminado en frio, espesor de 2mm. Puertas frontales y traseras micro perforadas, con indicadores de U numerados. Puerta frontal con visión del interior con apertura 230°, reversible y desmontable. Debe contar con cerradura electrónica codificada. Cuatro parantes de fijación regulables. Línea de corte desmontable con tapa ciega: En techo (dos) en base (seis). Tapas laterales de hojas metálicas desmontables con orificios para cerraduras. Paneles frontales y laterales ventilados. Líneas de corte superior e inferior para entrada de cables. Puerta trasera reversibles, removibles y con cerradura electrónica. Zócalos micro perforados en base y techo para circulación de aire. Color oscuro en pintura electroestática de superficie texturada.	Unidad	1	Unidad	43.000.000	43.000.000
MONTO TOTAL						43.000.000	

No habiendo otro tema que tratar se procede a la lectura y ratificación del contenido del presente informe, procediéndose a la firma correspondiente por parte de los funcionarios arriba citados en prueba de conformidad en 2 (dos) copias de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Lic. Jose Ibarra
Director – Dirección de Informatica

Sr. Victor Alvarenga
Funcionario Dirección de Informatica

C.P. OSMAR GERARDO PEREZ
Miembro Certificado D.N.C.P.-

ARMARIO RACK DE SERVIDORES DE 42 U

ITEM 1 - Rack cerrado de piso		OLAM S.R.L	SEKIURA GROUP S.R.L
Descripción General	Un Rack de 42 U construido en acero laminado en frio, espesor de 2mm. Puertas frontales y traseras microperforadas, con indicadores de U numerados. Puerta frontal con visión del interior con apertura 230°, reversible y desmontable. Debe contar con cerradura electrónica codificada. Cuatro parantes de fijación regulables. Línea de corte desmontable con tapa ciega: En techo (dos), En Base (seis). Tapas laterales de hojas metálicas desmontables con orificios para cerraduras. Paneles frontales y laterales ventilados. Líneas de corte superior e inferior para entrada de cables. Puerta trasera reversibles, removibles y con cerradura electrónica. Zócalos microperforados en base y techo para circulación de aire. Color oscuro en pintura electroestática de superficie texturada.	Cumple	Cumple

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dpto. Informática

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dpto. Informática · Con Entrega de Informes

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dpto. Informática

Victor Alvarenga

ACCESORIOS, MATERIALES Y EQUIPOS A INCLUIR

Accesorios, Materiales y equipos a incluir	Especificaciones Técnicas	OLAM S.R.L	SEKIURA GROUP S.R.L
Kit de soporte y tornillos	4 ruedas con frenos instaladas, incluir pies de nivelación y Kit de tornillos completo para rack.	Cumple	Cumple
Bandejas	Cuatro Bandejas de Doble fijación 1U 19"	Cumple	Cumple
Bandejas	Con Sistema Cuadruple de Ventilación	Cumple	Cumple
Consola para Rack	1U para Rack de 19" y debe incluir Monitor LCD de 17", Keyboard (teclado) y mouse (toucpad).	Cumple	Cumple
KVM Switch y cable	Un KVM de máximo 1U con conectores (mínimo para 8 salidas). Debe incluir 8 kits de cables, que permita administrar mínimo 8 Servidores dentro del Rack.	Cumple	Cumple
Switch	Dos Switch Autoadministrable Rackeable de 24 puertos 10/100/1000 Mbps, 1U. Caja de metal robusta. Con los siguientes requerimientos: Soporte de SNMP (v1), IEEE 802.1X y STP Admite IEEE 802.1Q VLAN, VLAN asimétrica, QoS, IGMP, Trunking y Mirroring	Cumple	Cumple
UPS	Un UPS de red on line 3000VA, 8 salidas. Convertible a Torre o Rack 2U. Autonomía de 20 mín, ampliable. El UPS debe permitir la instalación de una Tarjeta de gestión y monitoreo remoto SNMP/WEB.	Cumple	Cumple
Pach Panel	Dos de 24 puertos. Cat 6	Cumple	Cumple
Pach Cord	50 Pach Cord UTP Cat. 6 de 1.5 mtros.	Cumple	Cumple
Ordenadores de Cables	Horizontales y verticales	Cumple	Cumple
PDU	Cantidad: 2. Con mínimo 8 tomas universales cada uno.	Cumple	Cumple
Cableado Electrico	El cableado eléctrico deberá ser instalado desde la llave central hasta el Rack, cableado de 8 mm o superior con sistema de tierra para la toma.	Cumple	Cumple
	La adquisición del RACK es para el ordenamiento del cableado de RED del INDERT, 3 servidores torre y demás equipos mencionados en el Item 1. El oferente deberá incluir en su oferta el servicio de parcheo de los distintos puntos del cableado que estarán concentrados en el RACK, al igual que el montaje e instalación del Rack, switch, UPS, KVM y demás equipos relacionados a este ítem.	Cumple	Cumple