ANEXO 3. Solicitud de Aclaraciones CEO

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

Nota: CEO N° 01

Fecha: 28/ 06 / 2022

Solicitud de Aclaraciones – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – CD ANDE 6538/2022

Destinatario: Compañía Comercial del Paraguay S.A. – (CCP S.A.)
At. Sr: Jorge Abente Saralegui

Referencia: Contratación Directa N° 6538/2022 "Adquisición de Descargadores de Sobretensión para Media Tensión" **ID:** 414005

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de lo siguiente:

- Muestra del material ofertado correspondiente al Ítem 1 conforme se indica en el apartado **DATOS DE LA LICITACIÓN**, sección **Muestras** del Pliego de Bases y Condiciones.

Esta solicitud la realizamos conforme a los artículos 59 y 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: 24 horas a partir de la fecha de recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en: Dpto. Suministro de Materiales de Distribución - Oficina D 12 Sección Evaluación de Oferta de Suministro de Materiales de Distribución (Edificio antiguo).

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. Jorge G. Britos C.
DD/DSM

ASUNCIÓN | Centro
Chile 877 c/ Piribebuy
+595 21 491 481/2

ASUNCIÓN | Hipódromo
Avda. Rca Argentina 2278
+595 21 553 270 (RA)

CIUDAD DEL ESTE
Dr. Blas Garay Km 6.5
+595 61 571 786/7

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación

CAPIATÁ
Aratiri Ruta 2 Km 16.5
+595 228 633 245

MARIANO R. ALONSO
Ruta Transchaco c/ Corrales
+595 21 753 834

ENCARNACIÓN
Parque Quitería Ruta 1 Km 4
+595 71 208 822

Nota Nº 101/2022 Asunción, 28 de junio de 2022

Señores
Administración Nacional de Electricidad
Presente

At. Ing. Jorge G. Britos C.
DD/DSM

Ref.: Contratación Directa Nº 6538/2022 – ID: 414005
Adquisición de Descargadores de Sobretensión para Media Tensión.
Respuesta a v/Nota CEO Nº 01 – Presentación de Muestra

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted con relación a v/nota mencionada, a fin de presentar la muestra del material correspondiente al Item Nº 1, para la evaluación.

Atentamente.

JORGE ABENTE SADALEGUI
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

p.Compañia Comercial del Paraguay S.A.

Nota: CEO N° 02

Fecha: 29/ 06 / 2022

Solicitud de Aclaraciones – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – CD N°6538/2022

Destinatario: Compañía Comercial del Paraguay S.A. – (CCP S.A.)
At. Sr: Jorge Abente Saralegui

Referencia: Contratación Directa N° 6538/2022 "Adquisición de Descargadores De Sobretensión para Media Tensión" **ID:** 414005

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de lo siguiente:

- **Autorización del Fabricante:** Se requerirá autorización del fabricante de todos los bienes indicados en la Lista de Precios, en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes, deberá presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitida como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, conforme se indica en el apartado **Datos de la Licitación** en la sección **Autorización del Fabricante**, del Pliego de Bases y Condiciones.
- **Planilla de Datos Garantizados de Ensayos de Tipo** debidamente llenada y completada. El documento deber ser completado con los datos técnicos y valores en ellas solicitadas, conforme se indica en el apartado **Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación** en la sección **Capacidad Técnica** en el punto **Requisitos documental para evaluar de la capacidad técnica,** del Pliego de Bases y Condiciones.

Esta solicitud la realizamos conforme a los artículos 59 y 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: 24 horas a partir de la fecha de recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en: Dpto. Suministro de Materiales de Distribución - Oficina D 12 Sección Evaluación de Oferta de Suministro de Materiales de Distribución (Edificio antiguo).

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. Jorge G. Britos C.
DD/DSM

ASUNCIÓN | Centro
Chile 877 c/ Piribebuy
+595 21 491 481/2

ASUNCIÓN | Hipódromo
Avda. Rca Argentina 2278
+595 21 553 270 (RA)

CIUDAD DEL ESTE
Dr. Blas Garay Km 6.5
+595 61 571 786/7

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación

CAPIATÁ
Aratiri Ruta 2 Km 16.5
+595 228 633 245

MARIANO R. ALONSO
Ruta Transchaco c/ Corrales
+595 21 753 834

ENCARNACIÓN
Parque Quiteria Ruta 1 Km 4
+595 71 208 822

Nota Nº 103/2022 Asunción, 30 de junio de 2022

Señores
Administración Nacional de Electricidad
Presente

At. Comité de Evaluación de Ofertas

Ref.: Contratación Directa Nº 6538/2022
"Adquisición de Descargadores Distribución" ID: 414005
Respuesta a v/Nota: CEO 02 - Fecha: 29/06/2022

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con relación a v/Nota mencionada, a fin de presentar los siguientes documentos:

1. Autorización del Fabricante correspondiente a cada bien cotizado, conforme al Pliego de Bases y Condiciones.

2. Planilla de Datos Garantizados de Ensayos de Tipo, debidamente llenada y completada.

Atentamente. JORGE ABENTE SARALEGUI

Firmado digitalmente por JORGE ABENTE SARALEGUI
Fecha: 2022.07.08 10:29:09 -04'00'

p.Compañia Comercial del Paraguay S.A.

ASUNCIÓN | Centro
Chile 877 c/ Piribebuy
+595 21 491 481/2

ASUNCIÓN | Hipódromo
Avda. Rca Argentina 2278
+595 21 553 270 (RA)

CIUDAD DEL ESTE
Dr. Blas Garay Km 6.5
+595 61 571 786/7

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación

CAPIATÁ
Aratirí Ruta 2 Km 16.5
+595 228 633 245

MARIANO R. ALONSO
Ruta Transchaco c/ Corrales
+595 21 753 834

ENCARNACIÓN
Parque Quiteria Ruta 1 Km 4
+595 71 208 822

Nota Nº 103/2022 Asunción, 30 de junio de 2022

Señores
Administración Nacional de Electricidad
Presente

At. Comité de Evaluación de Ofertas

Ref.: Contratación Directa Nº 6538/2022
"Adquisición de Descargadores Distribución" ID: 414005
Respuesta a v/Nota: CEO 02 - Fecha: 29/06/2022

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con relación a v/Nota mencionada, a fin de presentar los siguientes documentos:

1. Autorización del Fabricante correspondiente a cada bien cotizado, conforme al Pliego de Bases y Condiciones.

2. Planilla de Datos Garantizados de Ensayos de Tipo, debidamente llenada y completada.

Atentamente.

CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY
A. LUIS MUJICA LOMAQUI

p.Compañia Comercial del Paraguay S.A.

Contratación Directa CD N° 6538/2022

HUBBELL

EDSON ALVES
PRESIDENTE
Hubbell DO BRASIL
Rodovia Tatuí – Tiete Km 113 Tatuí SP BR

July 14, 2021

CARTA DE REPRESENTACION

A: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Contratación Directa N° 6538/2022"Adquisición de Descargadores De Sobretensión para Media Tensión" ID: 414005

POR CUANTO

Nosotros HUBBELL DO BRASIL, IND., COM., IMP. E EXP. DE EQUIP. ELÉT. LTDA., como fabricantes oficiales de **Seccionador unipolar a cuchilla 23 kV, 400 A. Intemperie, Seccionador fusible unipolar tipo expulsión para intemperie en M.T. de 100 A., Portafusible con su tubo y herrajes, según punto 8 EE.TT. y Descargador de sobretensión para media tensión**, con fábrica ubicada en RODOVIA ANTONIO ROMANO SCHINCARIOL, KM 113, S/N na ciudad de TATUI, estado de SÃO PAULO, BRASIL mediante el presente instrumento autorizamos a Compañía Comercial del Paraguay S.A.(CCP) ubicada Rca. Argentina 2278, Asunción, Paraguay, a presentar una oferta con el propósito de suministrar los siguientes bienes de fabricación nuestra; DESCARGADORES, SECCIONADORES FUSIBLES Y SECCIONADORES PARA LÍNEAS DE 23KV y a posteriormente negociar y firmar el contrato de LPI N° 1609/2021, reconocemos que ***CCP S.A.*** cuenta con la capacidad para llevarlos a cabo.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 14 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma:

Hubbell do Brasil Ind. Com. Imp. Exp
De Equip. Elétricos Ltda
EDSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF 985 110.848-00 RG 10.226.289-SSP/SP

Nombre: **Edson Alves de Oliveira**

Cargo: Presidente

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: HUBBELL DO BRASIL.

Fechado en el día 10 de junio de 2021.

CCP
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación
Av. Rca. Argentina 2278
+595 21 553270 (RA)
licitaciones@ccp.com.py
info@ccp.com.py
www.ccp.com.py

HUBBELL POWER SYSTEMS FAMILY OF BRANDS
ANDERSON® | CHANCE® | DELMAR® | ELECTRO COMPOSITES® | EMC® | FARGO® | HOT BOX® | HUBBELL® | LONGBOW
OHIO BRASS® | OPTI-LOOP® | PCORE® | PENCELL® | POLYCAST® | REUEL® | RFL® | QUAZITE® | TRINETICS® | TURNER ELECTRIC® | USCO®

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

					DESCRIPCIÓN	EE.TT. 02.44.22 – Rev. 4	GARANTIZADO FABRICANTE
1	MARCA						DELMAR
2	FABRICANTE						HUBBELL do Brasil
3	TIPO O MODELO						NLZ-P
4	PROCEDENCIA						BRASIL
5	NORMA DE FABRICACIÓN					IEC 99-4	IEC 60099-4
6	CONDICIONES DE SERVICIO				Instalación	Según ítem 3.1	Sí
					Apto para funcionar bajo condiciones ambientales según ítem 3.2 de las Especificaciones	Sí	Sí
					Apto para funcionar con características eléctricas del sistema de distribución según ítem 3.3 de las Especificaciones.	Sí	Sí
7	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	Características eléctricas			Tensión nominal, U_r (kV)	21	21
					Máxima tensión continua de trabajo, U_c (kV)	17	17
					Máxima tensión temporal soportada por 10 segundos (kV)	21	21
			Tensión residual, con impulso de corriente de 8/20 µs (kV)	5 kA		≤ 66	66
				10 kA		≤ 70	70
				20 kA		≤ 80	80
					Distancia de fuga (mm)	≥ 495	550
					Clasificación, según Norma IEC 99-4	Line Discharge Class 1	Class 1
					Corriente nominal de descarga, I_n (onda 8/20 µs) (kA)	10	10
					Corriente máxima de descarga (onda 4/10 µs) (kA)	≥ 100	100
					Corriente de fuga I_c, a U_c (mA)	≤ 5	5
					Corriente simétrica mínima soportada de cortocircuito a frecuencia industrial, 0,2 s – 10 ciclos (kA_{RMS})	≥ 10	10
					Tensión resistida de impulso atmosférico, onda 1,2/50 µs (kV)	≥ 125	125
					Tensión resistida a frecuencia industrial bajo lluvia, 1 min, fase tierra (kV_{RMS})	≥ 46	46
		Características constructivas			Material de los bloques semiconductores	Óxido de zinc	Óxido de zinc
					Material del cuerpo envolvente	Goma silicona	Goma silicona
					Material del soporte de fijación aislante	Según ítem 4.3.6	SI
			Herrajes de fijación		Material	Acero	Acero
					Tratamiento superficial	Galvanizado	Galvanizado
					Espesor del tratamiento superficial	≥ 15 µm	15 µm

CCP Av. Rca. Argentina 2278
595 21 553270 (RA)
licitaciones@ccp.com.py
info@ccp.com.py

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

	DESCRIPCIÓN				EE.TT. 02.44.22 – Rev. 4	GARANTIZADO FABRICANTE
8	**CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO**	**Características constructivas**	**Terminales para conexión a línea**	**Apto para conductores de sección hasta (mm²)**	35	35
				Material	Acero inoxidable / Aleación de cobre	Acero inoxidable
				Tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre	Estañado	NA
				Espesor del tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre (µm)	≥ 8	≥ 8
			Terminales de puesta a tierra	**Apto para conductores de sección hasta (mm²)**	35	35
				Material	Acero inoxidable / Aleación de cobre	Aleación de cobre
				Tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre	Estañado	SI
				Espesor del tratamiento superficial, terminal de aleación de cobre (µm)	≥ 8	≥ 8
			Cuenta con desconectador, según ítem 4.3.5		Sí	SI
9	**IDENTIFICACIÓN Y EMBALAJE**	**Identificación**			Según ítem 6.1	SI
		Embalaje			Según ítem 6.2	SI
10	**DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA A SER SUMINISTRADA POR EL OFERENTE**	**Se adjunta diseños**			Sí	SI
		Se adjunta catalogo técnicos			Sí	SI
		Esquema de instalación y montaje sugerido por el fabricante.			Sí	SI
		Curvas de sobretensión temporaria soportada por el equipo			Sí	SI
		Curvas de actuación tiempo x corriente del desconectador			Sí	SI

CCP
Av. Rca. Argentina 2278
+595 21 553270 (RA)
licitaciones@ccp.com.py
info@ccp.com.py

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

					Laboratorio en el cual se realizó el ensayo	Referencia o N° de certificado	Valores satisfactorios según Norma de Ensayo (Sí/No)
11	ENSAYOS DE TIPO	Protocolos de Ensayos de Tipo adjuntados	**Ensayos de tensión soportada**	Ensayo de tensión soportada de impulso atmosférico	LEMAT	MS/QL021/2014	SI
				Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia	LEMAT	MS/QL021/2014	SI
			Ensayos de tensión residual	Ensayo de tensión residual con corriente de impulso rápido	LEMAT	MS/QL021/2014	SI
				Ensayo de tensión residual con corriente nominal de descarga	LEMAT	MS/QL021/2014	SI
				Ensayo de tensión residual con corriente de impulso de maniobra	LEMAT	MS/QL021/2014	SI
			Ensayos de corriente de impulso de larga duración		LEMAT	MS/QL021/2014	SI
			Ensayo de ciclo de operación		LEMAT	MS/QL021/2014	SI
			Ensayo de comportamiento bajo condiciones de falla		LEMAT	MS/QL021/2014	SI
			Ensayo del desconectador	Ensayo de corriente de impulso y ciclo de operación	LEMAT	MS/QL021/2014	SI
				Ensayo de operación del desconectador	IEE-USP	74.952	SI
			Ensayo de contaminación artificial		LACTEC	REL DVEE 3675/2015	SI
			Ensayo de descargas parciales		HUBBELL		SI
			Ensayo de determinación de la característica de tensión soportada a frecuencia industrial en función al tiempo		LEMAT	MS/QL021/2014	SI
			Ensayo de envejecimiento acelerado por exposición a la intemperie		LACTEC	REL DVEE 3675/2015	SI
			Ensayo de resistencia al tracking		LACTEC	REL DVEE 3675/2015	SI

CCP
Av. Rca. Argentina 2278
+595 21 553270 (RA)
licitaciones@ccp.com.py
info@ccp.com.py

Nota: CEO N° 03

Fecha: 05/07/2022

Solicitud de Aclaraciones – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – CD ANDE 6538/2022

Destinatario: Compañía Comercial del Paraguay S.A. – (CCP S.A.)
At. Sr: Jorge Abente Saralegui

Referencia: Contratación Directa N° 6538/2022 "Adquisición de Descargadores De Sobretensión para Media Tensión" **ID:** 414005

En virtud a la Resolución DNCP N° 1890/2020, nos dirigimos a ustedes, a fin de solicitar la presentación de una explicación detallada del precio ofertado, conforme al detalle siguiente:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Descargadores de Sobretensión para Media Tensión	Unidad	805

Esta solicitud obedece a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59 y 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: 24 horas a partir de la fecha de recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en: Dpto. Suministro de Materiales de Distribución - Oficina D 12 Sección Evaluación de Oferta de Suministro de Materiales de Distribución (Edificio antiguo).

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. Jorge G. Britos C.
DD/DSM

ASUNCIÓN | Centro
Chile 877 c/ Piribebuy
+595 21 491 481/2

ASUNCIÓN | Hipódromo
Avda. Rca Argentina 2278
+595 21 553 270 (RA)

CIUDAD DEL ESTE
Dr. Blas Garay Km 6.5
+595 61 571 786/7

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación

CAPIATÁ
Aratiri Ruta 2 Km 16.5
+595 228 633 245

MARIANO R. ALONSO
Ruta Transchaco c/ Corrales
+595 21 753 834

ENCARNACIÓN
Parque Quiteria Ruta 1 Km 4
+595 71 208 822

Nota Nº 107/2022

Asunción, 06 de julio de 2022

Señores
Administración Nacional de Electricidad
Presente

At. Ing. Jorge G. Britos C.
DD/DSM

Ref.: Contratación Directa Nº 6538/2022
Adquisición de Descargadores de Sobretensión para MT ID: 414005
Respuesta a v/Nota CEO Nº 03 del 05-07-2022

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted con relación a v/Nota CEO Nº 03, a fin de presentar la planilla con la explicación detallada del precio del material ofertado.

Atentamente.

JORGE ABENTE SARALEGUI

Firmado digitalmente por JORGE ABENTE SARALEGUI
Fecha: 2022.07.08 10:44:52 -04'00'

p.Compañia Comercial del Paraguay S.A.

ASUNCIÓN | Centro
Chile 877 c/ Piribebuy
+595 21 491 481/2

ASUNCIÓN | Hipódromo
Avda. Rca Argentina 2278
+595 21 553 270 (RA)

CIUDAD DEL ESTE
Dr. Blas Garay Km 6.5
+595 61 571 786/7

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación

CAPIATÁ
Aratiri Ruta 2 Km 16.5
+595 228 633 245

MARIANO R. ALONSO
Ruta Transchaco c/ Corrales
+595 21 753 834

ENCARNACIÓN
Parque Quitería Ruta 1 Km 4
+595 71 208 822

Nota Nº 107/2022 Asunción, 06 de julio de 2022

Señores
Administración Nacional de Electricidad
Presente

At. Ing. Jorge G. Britos C.
DD/DSM

Ref.: Contratación directa Nº 6538/2022
Adquisición de Descargadores de Sobretensión para MT ID : 414005
Respuesta a v/Nota CEO Nº 03 del 05-07-2022

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted con relación a v/Nota CEO Nº 03 , a fin de presentar la planilla con la explicación detallada del precio del material ofertado.

Atentamente.

p.Compañia Comercial del Paraguay S.A.

Ítems del llamado CD 6538/2022 Adquisición de Descargadores de Sobretensión para Media Tensión con ID: 414005

eTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

m	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	COSTO	UTILIDAD	IVA	TOTAL
	39121619-008	Descargador de sobre tensión p/MT. - Descargadores de Sobretensión para Media Tensión	Unidad	UNIDAD	805	HUBBELL	Brasil	323.500	260.417.500	267.355	26.736	29.409	323.500

CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY
A. LUIS MUJICA LOMAQUE

ASUNCIÓN | Centro
Chile 877 c/ Piribebuy
+595 21 491 481/2

ASUNCIÓN | Hipódromo
Avda. Rca Argentina 2278
+595 21 553 270 (RA)

CIUDAD DEL ESTE
Dr. Blas Garay Km 6.5
+595 61 571 786/7

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.
electricidad + iluminación

CAPIATÁ
Aratiri Ruta 2 Km 16.5
+595 228 633 245

MARIANO R. ALONSO
Ruta Transchaco c/ Corrales
+595 21 753 834

ENCARNACIÓN
Parque Quiteria Ruta 1 Km 4
+595 71 208 822

Nota Nº 107/2022 Asunción, 06 de julio de 2022

Señores
Administración Nacional de Electricidad
Presente

At. Ing. Jorge G. Britos C.
DD/DSM

Ref.: Contratación Directa Nº 6538/2022
Adquisición de Descargadores de Sobretensión para MT ID: 414005
Respuesta a v/Nota CEO Nº 03 del 05-07-2022

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted con relación a v/Nota CEO Nº 03, a fin de presentar la planilla con la explicación detallada del precio del material ofertado.

Atentamente. JORGE ABENTE SARALEGUI

Firmado digitalmente por JORGE ABENTE SARALEGUI
Fecha: 2022.07.08 10:44:52 -04'00'

p.Compañia Comercial del Paraguay S.A.

Ítems del llamado CD 6538/2022 Adquisición de Descargadores de Sobretensión para Media Tensión con ID: 414005

[redacted]

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	COSTO	UTILIDAD	IVA	TOTAL
1	39121619-008	Descargador de sobre tensión p/MT. - Descargadores de Sobretensión para Media Tensión	Unidad	UNIDAD	805	HUBBELL	Brasil	323.500	260.417.500	267.355	26.736	29.409	323.500

Firma

Nombre: Jorge Abente Saralegui

En calidad de: Representante legal

JORGE ABENTE SARALEGUI

Firmado digitalmente por JORGE ABENTE SARALEGUI
Fecha: 2022.07.08 09:02:23 -04'00'