## INFORME COMPLEMENTARIO

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de octubre de 2017, se presenta el Informe Complementario, inherente a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 58/16 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL IPS- AD REFERENDUM 2017"**, elaborado en base a lo establecido en la **Ley N° 2051/2003** "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", sus modificaciones y reglamentaciones, a efectos de elevar a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

Se realiza el Informe Complementario teniendo en cuenta lo solicitado por Nota Interna CA N° 062-0540/17 de fecha 05 de setiembre de 2017.-

1) Esta comisión procedió a solicitar a la firma ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L. por Nota N° 879/17 de fecha 13 de setiembre de 2017 las muestras de los ítems: 35, 44, 45, 62, 110 y 111 y el análisis del cumplimiento de las EETT que se transcribe a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Cable Preensamblado | Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2. De 4 x 16 mm2 . Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductor Servicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.Tensión de servicio: 1 Kv | | NO CUMPLE CON LA EETT ;PRESENTO ALUMINIO EN VEZ DE COBRE EL CONDUCTOR |
| 44 | Disyuntor Termomagnético Tripolar (1600 A) | Tensión de servicio: 400 v.Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2IEC 68-2-11)IEC 68-2-1 | CUMPLE EETT | |
| 45 | Disyuntor Termomagnético Tripolar (TM 800 A) | Tensión de servicio: 400 v.Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1 | CUMPLE EETT | |
| 62 | Disyuntor Termomagnético Tripolar M 2500 regulable | Tensión de servicio 400V. Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1 | CUMPLE EETT | |
| 110 | Caja para tablero Electrónico | Tablero de adosar de 24 módulos | CUMPLE EETT | |
| 111 | Caja para tablero Electrónico | Tablero de adosar de 50 módulos | CUMPLE EETT | |

La firma respondió lo solicitado en tiempo.-

Es nuestro informe.-

César Gustavo Aydn Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10 457
Coordinación Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Miguel Ángel Núñez Ramos
Jefe de Materiales
Dpto. Administrativo